

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 16 г.**

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Вокзальная 395 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-0-2-1 Сер.ном. 132556
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40.100.00 м3/ч Ду 100 мм
 Расход обр 0.40.100.00 м3/ч Ду 100 мм
 Расход п ротар 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
20-09	2.7083	73.7	52.1	125.32	124.95	0.00	0.00	0.37
21-09	5.8969	76.4	52.1	242.52	241.81	0.13	0.00	0.71
22-09	8.4250	77.5	54.1	360.75	358.77	0.00	0.00	1.98
23-09	7.2998	75.8	50.8	291.64	289.75	0.00	0.00	1.89
24-09	7.3059	77.3	50.7	274.91	273.78	0.00	0.00	1.13
25-09	7.3985	76.9	50.0	275.20	274.26	0.00	0.00	0.94
26-09	7.3668	77.2	51.2	283.38	282.65	0.38	0.00	0.73
27-09	6.5139	76.6	50.5	249.74	248.92	0.19	0.00	0.82
28-09	6.7433	76.8	48.5	238.16	237.27	0.64	0.00	0.89
29-09	6.2315	76.0	46.8	212.58 <	211.24	0.03	0.00	1.34 #
30-09	6.1769	76.4	47.0	210.24 <	209.03	0.02	0.00	1.21 #
01-10	6.3012	77.2	46.7	206.74	205.72	0.00	0.00	1.02
02-10	6.0887	75.8	46.8	210.02	208.80	0.00	0.00	1.22
03-10	5.7334	73.6	47.4	219.36	218.13	0.02	0.00	1.23
04-10	5.3123	71.8	48.0	223.39	222.45	0.02	0.00	0.94
05-10	5.1890	71.7	48.0	219.44	218.70	0.04	0.00	0.74
06-10	4.7458	70.3	48.6	218.87	218.54	0.39	0.00	0.33
07-10	5.7122	74.7	46.3	201.38	200.97	0.00	0.00	0.41
08-10	5.7994	76.0	45.8	192.07	191.33	0.00	0.00	0.74
09-10	6.1783	75.2	46.2	212.98	212.25	0.00	0.00	0.73
10-10	7.2224	76.1	47.8	255.16	253.87	0.00	0.00	1.29
11-10	7.2524	76.1	47.7	255.25	253.77	0.00	0.00	1.48
12-10	7.2488	76.4	47.2	247.84	246.46	0.02	0.00	1.38
Итого	144.8507	75.7'	49.0'	5426.94	5403.42'	1.88	23.52	552.00

Tотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 552.00ч = 552.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
13-10-16 00:00	5540.0977	323498.37	322781.81	255.12	19480.65
20-09-16 00:00	5395.2470	318071.43	317378.39	253.24	18928.65
Итого	144.8507	5426.94	5403.42'	1.88	552.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Tобщ = 552.00ч

13-10-16 Подпись _____

