

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 16 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя НОВОСЕЛОВА 10 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 22278 Расход под 0.100.. 25.000 м3/ч Ду 50 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.100.. 25.000 м3/ч Ду 50 мм
 Расход п ротор 10.00 л/имп Ду 20 мм

| Дата | Qтеп [Гкал] | tпод [оС] | tобр [оС] | Gпод [тонн] | Gобр [тонн] | Gп [тонн] | Gпод-Gобр [тонн] | rпод [ат] | rобр [ат] | Tнар [час] |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| 01.10 | 1.92796 | 74.6 | 65.3 | 207.148 | 206.992 | 0.00 | 0.156 | < | 3.6 | 24.00 |
| 02.10 | 1.94070 | 74.0 | 64.5 | 202.637 | 202.485 | 0.01 | 0.152 | < | 3.6 | 24.00 |
| 03.10 | 1.82919 | 74.0 | 65.1 | 207.459 | 207.300 | 0.00 | 0.159 | < | 3.6 | 24.00 |
| 04.10 | 1.86187 | 74.7 | 65.9 | 211.269 | 211.107 | 0.00 | 0.162 | < | 3.6 | 24.00 |
| 05.10 | 1.86815 | 75.0 | 66.4 | 218.122 | 217.950 | 0.00 | 0.172 | < | 3.6 | 24.00 |
| 06.10 | 1.92359 | 74.1 | 66.0 | 235.575 | 235.385 | 0.01 | 0.190 | < | 3.7 | 24.00 |
| 07.10 | 1.86124 | 73.5 | 65.3 | 227.201 | 227.020 | 0.01 | 0.181 | < | 3.8 | 24.00 |
| 08.10 | 1.85209 | 73.4 | 64.9 | 216.956 | 216.784 | 0.00 | 0.172 | < | 3.8 | 24.00 |
| 09.10 | 1.98350 | 73.2 | 63.9 | 213.174 | 213.006 | 0.01 | 0.168 | < | 3.7 | 24.00 |
| 10.10 | 1.97036 | 73.9 | 64.2 | 202.477 | 202.317 | 0.00 | 0.160 | < | 3.7 | 24.00 |
| 11.10 | 0.72299 | 72.9 | 64.3 | 84.323 | 84.257 | 0.00 | -0.001 | < | 2.6 | 23.33 |
| 12.10 | Т 2.02572 | 74.1 | 64.6 | 212.856 | 212.765 | 0.01 | 0.067 | < | 3.9 | 23.81 |
| 13.10 | 0.63960 | 71.8 | 65.1 | 95.338 | 95.301 | 0.01 | 0.037 | < | 3.9 | 10.00 |
| Итого | 22.40696 | 73.9' | 65.1' | 2534.535 | 2532.669 | 0.06 | -0.001 | 1.867 | 3.6 | 297.14 |

Точ.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 298.00ч = 297.14ч + 0.66ч + 0.00ч + 0.17ч + 0.00ч + 0.03ч

| Т/С Отопление нарастающим итогом | Qтеп [Гкал] | Gпод [тонн] | Gобр [тонн] | Gп [тонн] | Tнар [час] |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 13-10-16 10:00 | 380.72640 | 41214.440 | 41180.089 | 45.00 | 4863.48 |
| 01-10-16 00:00 | 358.31944 | 38679.905 | 38647.420 | 44.94 | 4566.34 |
| Итого | 22.40696 | 2534.535 | 2532.669 | 0.06 | 297.14 |

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 298.00ч
 Обновление 2.39 21-03-16 16ч НС-А-2.37 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

13.10.16 Подпись _____

