

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 16 г.**

Название потребителя \_\_\_\_\_ Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя Новосела 72<sup>а</sup> Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-201-0-2-1 Сер.ном. 32476 Расход под 0.100..25.000 м3/ч Ду 50 мм  
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.100..25.000 м3/ч Ду 50 мм  
 Расход п ротар 10.000 л/имп Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
20-09	1.14357	72.9	49.0	47.938	47.871	0.00	0.000	0.067
21-09	2.15222	74.3	43.4	69.628	69.573	0.00	-0.001	0.056
22-09	2.39731	76.7	42.5	70.048	70.027	0.00	0.000	0.021
23-09	2.36172	77.8	41.6	65.196	65.181	0.00	-0.001	0.016
24-09	2.31122	75.3	43.3	72.130	72.089	0.00	0.000	0.041
25-09	2.41703	73.7	42.4	77.376	77.319	0.00	0.000	0.057
26-09	2.49693	73.4	44.2	85.694	85.607	0.00	0.000	0.087
27-09	2.44611	74.4	42.8	77.351	77.301	0.00	0.000	0.050
28-09	2.53615	74.5	43.7	82.521	82.457	0.00	0.000	0.064
29-09	2.60066	72.8	44.1	90.545	90.448	0.00	0.000	0.097
30-09	2.55868	73.5	43.9	86.289	86.207	0.00	0.000	0.082
01-10	2.50962	74.6	42.1	77.218	77.173	0.00	0.000	0.045
02-10	2.47996	73.9	43.4	81.276	81.209	0.00	0.000	0.067
03-10	2.34301	73.7	43.1	76.537	76.475	0.00	0.000	0.062
04-10	2.39103	74.6	43.1	76.107	76.056	0.00	-0.001	0.052
05-10	2.43380	74.8	43.0	76.332	76.284	0.00	0.000	0.048
06-10	2.48060	73.9	43.4	81.287	81.221	0.00	0.000	0.066
07-10	2.49854	73.4	43.5	83.545	83.468	0.00	0.000	0.077
08-10	2.52462	73.2	43.4	84.586	84.508	0.00	0.000	0.078
09-10	2.70671	72.6	43.8	93.954	93.851	0.00	0.000	0.103
10-10	3.31426	73.3	46.8	125.315	125.145	0.00	0.000	0.170
11-10	1.14596	73.9	47.3 <	43.162 <	43.107	0.00	-0.001	8.86
12-10	3.16000	72.5	45.6 <	117.435 <	117.282	0.00	0.000	21.67
<b>Итого</b>	<b>55.40991</b>	<b>74.0'</b>	<b>43.9'</b>	<b>1841.470</b>	<b>1839.859'</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.004</b>	<b>1.615</b>

T<sub>отч.пер.</sub> = T<sub>нар</sub> + T<sub>мин</sub> + T<sub>макс</sub> + T<sub>delta\_t\_мин</sub> + T<sub>эл.пит</sub> + T<sub>проч.ав.</sub>  
 552.00ч = 534.53ч + 17.33ч + 0.00ч + 0.04ч + 0.00ч + 0.10ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
13-10-16 00:00	2402.16462	70119.574	70135.715	56.78	31834.90
20-09-16 00:00	2346.75471	68278.104	68295.856	56.78	31300.37
<b>Итого</b>	<b>55.40991</b>	<b>1841.470</b>	<b>1839.859'</b>	<b>0.00</b>	<b>534.53</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

T<sub>отч</sub> = 552.00ч

13-10-16 Подпись \_\_\_\_\_

