

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 362662

Адрес дома: б-р Любы Новосёловой 1 корп. 1

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.091019	144.645	144.820	0.000	0.176	0.000	58.0	43.5	14.5		6.1	5.0	24.00	E
02.03	2.668716	143.806	143.472	0.334	0.000	0.000	67.3	48.8	18.6		6.2	5.0	24.00	
03.03	2.524033	144.823	145.124	0.000	0.301	0.000	64.5	47.1	17.4		6.2	5.0	24.00	
04.03	2.245010	145.071	145.218	0.000	0.146	0.000	60.5	45.1	15.5		6.2	5.0	24.00	
05.03	1.687485	145.600	145.455	0.145	0.000	0.000	51.9	40.3	11.6		6.2	5.0	24.00	
06.03	2.301315	145.296	145.409	0.000	0.113	0.000	59.7	43.8	15.8		6.2	5.0	24.00	
07.03	2.492691	145.025	145.248	0.000	0.223	0.000	63.8	46.6	17.2		6.2	5.0	24.00	
08.03	2.074341	145.292	145.345	0.000	0.053	0.000	57.5	43.2	14.3		6.2	5.0	24.00	
09.03	1.924454	145.365	145.354	0.012	0.000	0.000	55.6	42.3	13.2		6.2	5.0	24.00	
10.03	1.930618	145.359	145.366	0.000	0.007	0.000	55.9	42.6	13.3		6.2	5.0	24.00	
11.03	1.868469	145.320	145.314	0.006	0.000	0.000	55.1	42.3	12.9		6.1	5.0	24.00	
12.03	2.118942	145.261	145.367	0.000	0.106	0.000	58.4	43.8	14.6		6.1	5.0	24.00	
13.03	2.384613	145.040	145.275	0.000	0.235	0.000	62.3	45.8	16.4		6.1	5.0	24.00	
14.03	2.467407	144.947	145.208	0.000	0.261	0.000	63.7	46.7	17.0		6.1	5.0	24.00	
15.03	2.027618	150.281	150.370	0.000	0.089	0.000	56.7	43.2	13.5		6.2	5.0	24.00	
16.03	2.155884	153.099	153.272	0.000	0.174	0.000	58.2	44.1	14.1		6.1	5.0	24.00	
17.03	1.941391	153.291	153.354	0.000	0.063	0.000	55.1	42.4	12.7		6.1	5.0	24.00	
18.03	1.767502	149.272	149.234	0.038	0.000	0.000	52.8	40.9	11.8		6.1	5.0	24.00	
19.03	1.992065	155.126	155.228	0.000	0.102	0.000	56.0	43.2	12.8		6.1	5.0	24.00	
20.03	1.962936	153.225	153.337	0.000	0.112	0.000	56.3	43.5	12.8		6.1	5.0	24.00	
21.03	1.859024	153.252	153.329	0.000	0.077	0.000	54.8	42.7	12.1		6.1	5.0	24.00	
22.03	1.873428	153.127	153.163	0.000	0.036	0.000	54.2	42.0	12.2		6.2	5.0	24.00	
23.03	1.844681	153.054	153.109	0.000	0.056	0.000	54.2	42.1	12.0		6.2	5.0	24.00	
24.03	1.934326	152.959	153.064	0.000	0.105	0.000	55.5	42.9	12.6		6.2	5.0	24.00	
25.03	1.817795	153.219	153.254	0.000	0.035	0.000	54.1	42.2	11.9		6.3	5.0	23.40	
26.03	1.829575	153.250	153.313	0.000	0.063	0.000	54.4	42.5	11.9		6.2	5.0	24.00	
27.03	1.973099	153.161	153.265	0.000	0.104	0.000	56.2	43.4	12.9		6.2	5.0	24.00	
28.03	1.961151	153.180	153.271	0.000	0.092	0.000	56.0	43.2	12.8		6.2	5.0	24.00	
29.03	1.881943	153.215	153.285	0.000	0.070	0.000	55.0	42.7	12.3		6.2	5.0	24.00	
30.03	1.794128	153.216	153.269	0.000	0.053	0.000	54.0	42.3	11.7		6.2	5.0	24.00	
31.03	1.333725	155.623	155.457	0.166	0.000	0.000	47.4	38.8	8.6		6.2	5.0	24.00	
	62.729385	4632.399	4634.550	0.700	2.851	0.000	56.9	43.4	13.6		6.2	5.0	743.40	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	148.392395	8879.484	8899.023	0.000	1415.98
31.03.2019	24:00	211.121780	13511.884	13533.573	0.000	2159.38
		62.729385	4632.399	4634.550	0.000	743.40

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 743.40 + 0.00 + 0.60 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 62.73 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 362672

Адрес дома: б-р Любы Новосёловой 1 корп. 2

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.037445	152.049	152.026	0.022	0.000	0.000	57.6	44.2	13.4		6.3	5.0	24.00	E
02.03	2.698090	151.519	151.564	0.000	0.046	0.000	67.3	49.5	17.8		6.3	5.0	24.00	
03.03	2.508698	151.477	151.562	0.000	0.085	0.000	64.8	48.2	16.6		6.3	5.0	24.00	
04.03	2.230896	151.747	151.742	0.005	0.000	0.000	60.9	46.2	14.7		6.3	5.0	24.00	
05.03	1.653778	152.354	152.251	0.103	0.000	0.000	52.2	41.3	10.8		6.3	5.0	24.00	
06.03	2.210052	152.106	152.110	0.000	0.004	0.000	58.9	44.4	14.5		6.3	5.0	24.00	
07.03	2.478363	151.696	151.706	0.000	0.010	0.000	64.2	47.9	16.3		6.3	5.0	24.00	
08.03	2.021988	151.995	151.960	0.035	0.000	0.000	57.7	44.5	13.3		6.3	5.0	24.00	
09.03	1.869064	152.085	152.064	0.021	0.000	0.000	55.7	43.4	12.3		6.3	5.0	24.00	
10.03	1.878525	152.088	152.076	0.012	0.000	0.000	55.8	43.5	12.3		6.3	5.0	24.00	
11.03	1.821533	152.080	152.039	0.041	0.000	0.000	55.1	43.2	12.0		6.3	5.0	24.00	E
12.03	2.056076	152.011	152.004	0.007	0.000	0.000	58.2	44.6	13.5		6.3	5.0	23.97	
13.03	2.324585	151.775	151.788	0.000	0.013	0.000	62.1	46.8	15.3		6.3	5.0	24.00	
14.03	2.421173	151.635	151.665	0.000	0.030	0.000	64.0	48.0	16.0		6.3	5.0	24.00	
15.03	1.967728	157.118	157.069	0.049	0.000	0.000	56.9	44.4	12.5		6.3	5.0	24.00	
16.03	2.084717	160.610	160.634	0.000	0.023	0.000	58.3	45.3	13.0		6.3	5.0	24.00	
17.03	1.877960	160.822	160.813	0.010	0.000	0.000	55.2	43.6	11.7		6.3	5.0	24.00	
18.03	1.674759	156.294	156.256	0.038	0.000	0.000	52.8	42.1	10.7		6.2	5.0	24.00	
19.03	1.942062	162.863	162.896	0.000	0.033	0.000	55.9	44.0	11.9		6.4	5.0	24.00	
20.03	1.921844	160.805	160.833	0.000	0.028	0.000	56.4	44.4	11.9		6.3	5.0	24.00	
21.03	1.832809	160.838	160.829	0.009	0.000	0.000	55.1	43.7	11.4		6.3	5.0	24.00	E
22.03	1.813690	160.753	160.742	0.011	0.000	0.000	54.1	42.9	11.3		6.4	5.0	24.00	
23.03	1.801270	160.686	160.687	0.000	0.001	0.000	54.1	42.9	11.2		6.4	5.0	24.00	
24.03	1.894821	160.598	160.599	0.000	0.001	0.000	55.4	43.7	11.8		6.3	5.0	24.00	
25.03	1.784195	160.888	160.893	0.000	0.005	0.000	54.1	42.9	11.2		6.4	5.0	23.27	
26.03	1.792511	160.965	160.955	0.010	0.000	0.000	54.4	43.2	11.1		6.4	5.0	24.00	
27.03	1.947021	160.878	160.892	0.000	0.014	0.000	56.2	44.1	12.1		6.4	5.0	24.00	
28.03	1.929871	160.915	160.853	0.063	0.000	0.000	56.0	44.0	12.0		6.4	5.0	24.00	
29.03	1.852066	160.925	160.878	0.047	0.000	0.000	55.0	43.5	11.5		6.4	5.0	24.00	
30.03	1.763611	160.929	160.875	0.054	0.000	0.000	54.0	43.1	10.9		6.4	5.0	24.00	
31.03	1.307587	162.616	162.499	0.117	0.000	0.000	47.4	39.4	8.0		6.4	5.0	24.00	
	61.398788	4856.118	4855.760	0.651	0.293	0.000	56.9	44.3	12.7		6.3	5.0	743.24	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	147.554947	9344.407	9348.149	0.000	1415.98
31.03.2019	24:00	208.953735	14200.525	14203.909	0.000	2159.23
		61.398788	4856.118	4855.760	0.000	743.24

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.}$$

$$744.00 = 743.24 + 0.00 + 0.76 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

$$\text{Qпотр} = \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qдт<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max}$$

$$.... = 61.40 + + + + +$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 377373

Адрес дома: б-р Любы Новосёловой 11

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P		
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2	
01.03	3.904022	487.430	486.514	0.916	0.000	0.000	54.2	46.2	8.0		7.0	6.2	24.00
02.03	4.696289	486.852	485.924	0.928	0.000	0.000	58.8	49.2	9.6		7.0	6.2	24.00
03.03	4.291779	487.246	486.318	0.928	0.000	0.000	55.9	47.1	8.8		7.0	6.2	24.00
04.03	4.255676	487.736	486.822	0.914	0.000	0.000	56.1	47.4	8.7		7.0	6.2	24.00
05.03	3.865234	488.127	487.234	0.893	0.000	0.000	53.8	45.8	7.9		7.1	6.3	24.00
06.03	4.667297	487.416	486.516	0.900	0.000	0.000	58.4	48.8	9.6		7.1	6.3	24.00
07.03	4.816986	487.313	486.330	0.982	0.000	0.000	60.2	50.3	9.9		7.1	6.3	24.00
08.03	3.593384	488.592	487.689	0.902	0.000	0.000	51.4	44.1	7.3		7.0	6.2	24.00
09.03	3.792389	488.256	487.334	0.922	0.000	0.000	53.3	45.5	7.8		7.1	6.3	24.00
10.03	3.563477	488.699	487.869	0.830	0.000	0.000	51.9	44.6	7.3		7.1	6.3	24.00
11.03	3.643585	488.535	487.648	0.887	0.000	0.000	52.6	45.1	7.5		7.0	6.3	24.00
12.03	3.877411	488.375	487.469	0.906	0.000	0.000	53.8	45.8	7.9		7.1	6.3	24.00
13.03	4.207886	488.090	487.156	0.934	0.000	0.000	55.6	47.0	8.6		7.2	6.4	24.00
14.03	4.330139	488.160	487.258	0.902	0.000	0.000	56.3	47.4	8.9		7.2	6.4	24.00
15.03	3.898407	478.676	477.699	0.977	0.000	0.000	54.3	46.1	8.1		7.0	6.3	24.00
16.03	3.728638	469.340	468.410	0.930	0.000	0.000	52.4	44.5	7.9		6.8	6.1	24.00
17.03	3.666718	478.301	477.391	0.910	0.000	0.000	52.2	44.5	7.7		6.8	6.1	24.00
18.03	3.487579	478.445	477.578	0.867	0.000	0.000	51.0	43.7	7.3		6.9	6.1	24.00
19.03	3.545349	478.281	477.387	0.895	0.000	0.000	51.8	44.3	7.4		6.8	6.1	24.00
20.03	3.141357	478.645	477.777	0.867	0.000	0.000	49.1	42.6	6.6		6.8	6.0	24.00
21.03	3.454895	478.496	477.582	0.914	0.000	0.000	51.2	44.0	7.2		6.9	6.1	24.00
22.03	3.364227	478.543	477.645	0.898	0.000	0.000	50.3	43.2	7.0		6.9	6.1	24.00
23.03	3.408295	478.605	477.695	0.910	0.000	0.000	50.6	43.5	7.1		6.9	6.2	24.00
24.03	3.505188	478.504	477.578	0.926	0.000	0.000	51.4	44.1	7.3		6.9	6.1	24.00
25.03	3.366760	478.590	477.684	0.906	0.000	0.000	50.4	43.4	7.0		6.9	6.1	24.00
26.03	3.380249	478.547	477.613	0.934	0.000	0.000	50.7	43.7	7.1		6.9	6.2	24.00
27.03	3.521912	490.527	489.605	0.922	0.000	0.000	51.3	44.1	7.2		7.0	6.2	24.00
28.03	3.544067	507.582	506.625	0.957	0.000	0.000	51.1	44.2	7.0		7.1	6.3	24.00
29.03	3.621613	507.410	506.395	1.016	0.000	0.000	52.0	44.9	7.1		7.1	6.3	24.00
30.03	3.394653	507.699	506.684	1.016	0.000	0.000	50.8	44.2	6.7		7.2	6.3	24.00
31.03	2.892761	508.391	507.461	0.930	0.000	0.000	48.1	42.4	5.7		7.1	6.2	24.00
	116.428223	15085.408	15056.891	28.518	0.000	0.000	52.9	45.2	7.7		7.0	6.2	744.00

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	278.485474	28346.717	28297.586	0.000	1413.26
31.03.2019	24:00	394.913696	43432.125	43354.477	0.000	2157.26
		116.428223	15085.408	15056.891	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\begin{aligned} \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.} \\ 744.00 &= 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Qпотр} &= \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qdt<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max} \\ \dots &= 116.43 + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378182

Адрес дома: б-р Любы Новосёловой 12

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	, Q			, M1-M2	, M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	4.767273	152.618	153.378	0.000	0.760	0.000	76.6	45.3	31.2		5.1	4.6	24.00	
02.03	4.993103	150.760	151.514	0.000	0.754	0.000	78.4	45.3	33.1		5.1	4.6	24.00	
03.03	4.904602	149.452	150.172	0.000	0.720	0.000	77.4	44.6	32.8		5.1	4.6	24.00	
04.03	4.874115	151.351	152.117	0.000	0.767	0.000	77.1	44.9	32.2		5.1	4.6	24.00	
05.03	4.796387	156.280	157.137	0.000	0.856	0.000	76.1	45.4	30.7		5.2	4.6	24.00	
06.03	4.953430	155.756	156.593	0.000	0.837	0.000	77.5	45.7	31.8		5.2	4.6	24.00	
07.03	4.972137	154.769	155.555	0.000	0.786	0.000	77.5	45.4	32.1		5.2	4.6	24.00	
08.03	4.882141	157.190	158.044	0.000	0.854	0.000	76.5	45.4	31.1		5.2	4.6	24.00	
09.03	4.821472	162.246	163.139	0.000	0.893	0.000	75.8	46.0	29.7		5.2	4.6	24.00	
10.03	4.751556	160.382	161.243	0.000	0.861	0.000	75.4	45.8	29.6		5.2	4.6	24.00	
11.03	4.856445	163.304	164.236	0.000	0.933	0.000	76.3	46.5	29.7		5.2	4.6	24.00	
12.03	4.805267	161.563	162.502	0.000	0.938	0.000	75.6	45.9	29.7		5.2	4.6	24.00	
13.03	5.060944	163.321	164.301	0.000	0.979	0.000	77.5	46.5	31.0		5.2	4.6	24.00	
14.03	4.803864	154.724	155.627	0.000	0.903	0.000	76.1	45.1	31.1		5.2	4.6	24.00	
15.03	4.716919	152.734	153.508	0.000	0.773	0.000	75.3	44.4	30.9		5.2	4.6	24.00	
16.03	4.551117	151.451	152.203	0.000	0.752	0.000	73.9	43.9	30.1		5.2	4.6	24.00	
17.03	4.600189	151.740	152.502	0.000	0.762	0.000	74.5	44.2	30.3		5.2	4.6	24.00	
18.03	4.743744	162.841	163.707	0.000	0.866	0.000	74.4	45.3	29.1		5.2	4.6	24.00	
19.03	4.915619	176.722	177.795	0.000	1.073	0.000	75.0	47.2	27.8		5.4	4.7	24.00	
20.03	4.596405	166.268	167.258	0.000	0.990	0.000	73.4	45.8	27.7		5.3	4.7	24.00	
21.03	4.761414	170.411	171.360	0.000	0.949	0.000	74.3	46.4	27.9		5.3	4.6	24.00	
22.03	4.787842	170.453	171.390	0.000	0.937	0.000	74.3	46.2	28.1		5.3	4.6	24.00	
23.03	4.796387	168.959	169.919	0.000	0.960	0.000	74.7	46.3	28.4		5.3	4.7	24.00	
24.03	4.741882	164.221	165.142	0.000	0.921	0.000	74.7	45.8	28.9		5.3	4.6	24.00	
25.03	4.738525	167.553	168.498	0.000	0.945	0.000	74.5	46.2	28.3		5.3	4.7	24.00	
26.03	4.690063	169.312	170.294	0.000	0.982	0.000	73.7	46.0	27.7		5.3	4.7	24.00	
27.03	4.822540	171.616	172.604	0.000	0.987	0.000	74.3	46.2	28.1		5.3	4.7	24.00	
28.03	4.917450	172.438	173.435	0.000	0.996	0.000	75.2	46.7	28.5		5.3	4.7	24.00	
29.03	4.804993	172.191	173.181	0.000	0.989	0.000	74.4	46.5	27.9		5.3	4.7	24.00	
30.03	4.807678	180.106	181.614	0.000	1.508	0.000	73.7	47.0	26.7		5.4	4.7	24.00	
31.03	4.697815	182.274	183.750	0.000	1.476	0.000	73.4	47.6	25.8		5.4	4.7	24.00	
	148.933319	5045.007	5073.715	0.000	28.708	0.000	75.4	45.8	29.6		5.2	4.6	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	308.910248	9139.056	9182.297	0.000	1416.00
31.03.2019	24:00	457.843567	14184.063	14256.012	0.000	2160.00
		148.933319	5045.007	5073.715	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.лит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.лит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 148.93 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378215

Адрес дома: б-р Любы Новосёловой 13

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.552246	465.576	464.730	0.846	0.000	0.000	54.0	48.6	5.4		7.4	5.0	24.00	E
02.03	3.082123	464.830	463.994	0.836	0.000	0.000	58.6	52.1	6.6		7.3	5.0	24.00	
03.03	2.805618	465.217	464.525	0.691	0.000	0.000	55.7	49.7	6.0		7.4	5.0	24.00	
04.03	2.752106	461.748	460.422	1.326	0.000	0.000	55.9	50.0	5.9		7.4	5.0	24.00	
05.03	2.564377	460.697	459.900	0.797	0.000	0.000	53.6	48.0	5.5		7.4	5.0	24.00	
06.03	3.083252	460.270	459.656	0.613	0.000	0.000	58.3	51.7	6.7		7.5	5.0	24.00	
07.03	3.141006	459.369	458.643	0.727	0.000	0.000	59.7	52.9	6.8		7.4	5.0	24.00	
08.03	2.409210	460.895	460.209	0.686	0.000	0.000	51.3	46.1	5.2		7.4	5.0	24.00	
09.03	2.503967	460.598	459.787	0.811	0.000	0.000	53.0	47.6	5.4		7.4	5.0	24.00	
10.03	2.387726	460.916	460.090	0.826	0.000	0.000	51.7	46.6	5.1		7.4	5.0	24.00	
11.03	2.427673	460.695	459.855	0.840	0.000	0.000	52.4	47.2	5.2		7.4	5.0	24.00	
12.03	2.568497	460.818	460.051	0.768	0.000	0.000	53.6	48.0	5.5		7.4	5.0	24.00	
13.03	2.772385	460.643	459.912	0.730	0.000	0.000	55.4	49.4	6.0		7.5	5.0	24.00	
14.03	2.841476	460.184	459.414	0.770	0.000	0.000	56.1	50.0	6.1		7.6	5.0	23.97	
15.03	2.563889	450.961	450.152	0.809	0.000	0.000	53.9	48.3	5.6		7.4	5.0	24.00	
16.03	2.471573	442.746	441.902	0.844	0.000	0.000	52.2	46.7	5.5		7.2	5.0	24.00	
17.03	2.419388	451.277	450.414	0.863	0.000	0.000	52.0	46.6	5.3		7.3	5.0	24.00	
18.03	2.289169	451.156	450.270	0.887	0.000	0.000	50.8	45.8	5.0		7.3	5.0	24.00	
19.03	2.346375	450.652	449.668	0.984	0.000	0.000	51.6	46.4	5.2		7.2	5.0	24.00	
20.03	2.081985	451.344	450.363	0.980	0.000	0.000	48.9	44.3	4.6		7.2	5.0	24.00	
21.03	2.290085	451.281	450.316	0.965	0.000	0.000	51.0	46.0	5.0		7.3	5.0	24.00	
22.03	2.224411	451.270	450.305	0.965	0.000	0.000	50.1	45.2	4.9		7.3	5.0	24.00	
23.03	2.239883	450.992	450.020	0.973	0.000	0.000	50.4	45.5	4.9		7.3	5.0	24.00	
24.03	2.317886	450.969	450.004	0.965	0.000	0.000	51.2	46.1	5.1		7.3	5.0	24.00	
25.03	2.240250	451.039	450.051	0.988	0.000	0.000	50.3	45.3	4.9		7.3	5.0	24.00	
26.03	2.248886	450.938	449.922	1.016	0.000	0.000	50.6	45.6	4.9		7.3	5.0	24.00	
27.03	2.324539	462.918	462.020	0.898	0.000	0.000	51.1	46.1	5.0		7.4	5.0	24.00	
28.03	2.328430	478.406	477.543	0.863	0.000	0.000	51.0	46.2	4.8		7.5	5.0	24.00	
29.03	2.384766	479.262	478.391	0.871	0.000	0.000	51.8	46.9	4.9		7.5	5.0	24.00	
30.03	2.236404	479.039	478.109	0.930	0.000	0.000	50.6	46.0	4.6		7.6	5.0	24.00	
31.03	1.871277	478.398	477.406	0.992	0.000	0.000	47.9	44.0	3.9		7.5	5.0	23.55	
	76.770859	14245.104	14218.045	27.059	0.000	0.000	52.7	47.4	5.4		7.4	5.0	743.52	E

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	182.915543	27063.479	27018.662	0.000	1408.59
31.03.2019	24:00	259.686401	41308.582	41236.707	0.000	2152.11
		76.770859	14245.104	14218.045	0.000	743.52

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.лит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 743.52 + 0.00 + 0.48 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.лит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 76.77 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378160

Адрес дома: б-р Любы Новосёловой 2 корп. 1

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.261826	285.703	283.391	2.313	0.000	0.000	55.0	47.2	7.7		9.0	0.0	24.00	E
02.03	2.714218	285.301	283.043	2.258	0.000	0.000	60.2	50.9	9.3		9.0	0.0	24.00	
03.03	2.430710	285.504	283.207	2.297	0.000	0.000	56.8	48.5	8.3		9.0	0.0	24.00	
04.03	2.231720	285.697	283.414	2.283	0.000	0.000	54.7	47.0	7.6		9.0	0.0	24.00	
05.03	2.158646	285.574	283.250	2.324	0.000	0.000	53.8	46.4	7.4		9.0	0.0	24.00	
06.03	2.402069	285.770	283.469	2.301	0.000	0.000	56.0	47.7	8.2		9.0	0.0	24.00	
07.03	2.304214	285.824	283.432	2.393	0.000	0.000	55.2	47.3	7.9		9.0	0.0	24.00	
08.03	2.096115	285.953	283.482	2.471	0.000	0.000	52.4	45.2	7.2		9.0	0.0	24.00	
09.03	2.094910	286.031	283.639	2.393	0.000	0.000	52.9	45.7	7.2		9.0	0.0	24.00	
10.03	2.028168	285.998	283.549	2.449	0.000	0.000	52.2	45.3	6.9		9.0	0.0	24.00	
11.03	2.074478	285.924	283.535	2.389	0.000	0.000	52.9	45.8	7.1		9.0	0.0	24.00	
12.03	2.070343	285.734	283.301	2.434	0.000	0.000	52.8	45.7	7.1		9.0	0.0	24.00	
13.03	2.245682	285.855	283.428	2.428	0.000	0.000	54.0	46.4	7.7		9.0	0.0	24.00	
14.03	2.341537	285.627	283.252	2.375	0.000	0.000	56.1	48.1	8.0		9.0	0.0	24.00	
15.03	2.083359	285.941	283.510	2.432	0.000	0.000	52.7	45.6	7.1		9.0	0.0	24.00	
16.03	2.073273	285.924	283.486	2.438	0.000	0.000	52.4	45.3	7.1		9.0	0.0	24.00	
17.03	2.088547	285.906	283.461	2.445	0.000	0.000	52.7	45.5	7.1		9.0	0.0	24.00	
18.03	1.948090	286.021	283.594	2.428	0.000	0.000	51.4	44.8	6.6		9.0	0.0	24.00	
19.03	1.887604	286.127	283.660	2.467	0.000	0.000	50.6	44.2	6.4		9.0	0.0	24.00	
20.03	1.881760	286.059	283.592	2.467	0.000	0.000	50.8	44.4	6.4		9.0	0.0	24.00	
21.03	1.783432	286.166	283.650	2.516	0.000	0.000	49.3	43.2	6.1		9.0	0.0	24.00	
22.03	1.810577	286.213	283.752	2.461	0.000	0.000	49.5	43.4	6.2		9.0	0.0	24.00	
23.03	1.802475	286.197	283.748	2.449	0.000	0.000	49.2	43.0	6.1		9.0	0.0	24.00	
24.03	1.788208	286.223	283.840	2.383	0.000	0.000	49.0	42.9	6.1		9.0	0.0	24.00	
25.03	1.854752	286.170	283.783	2.387	0.000	0.000	49.9	43.6	6.3		9.0	0.0	24.00	
26.03	1.927933	286.010	283.705	2.305	0.000	0.000	51.4	44.8	6.6		9.0	0.0	24.00	
27.03	1.798615	285.520	283.133	2.387	0.000	0.000	49.9	43.6	6.2		9.0	0.0	23.29	
28.03	1.903610	286.637	284.252	2.385	0.000	0.000	50.2	43.8	6.5		9.0	0.0	24.00	
29.03	1.932022	286.648	284.348	2.301	0.000	0.000	51.1	44.5	6.6		9.0	0.0	24.00	
30.03	1.945145	286.623	284.381	2.242	0.000	0.000	51.8	45.1	6.6		9.0	0.0	24.00	
31.03	1.766754	286.795	284.600	2.195	0.000	0.000	50.0	44.0	6.0		9.0	0.0	24.00	
	63.730789	8865.676	8791.885	73.791	0.000	0.000	52.5	45.5	7.0		9.0	0.0	743.29	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	148.542267	16723.359	16593.158	0.000	1415.90
31.03.2019	24:00	212.273056	25589.035	25385.043	0.000	2159.19
		63.730789	8865.676	8791.885	0.000	743.29

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 743.29 + 0.00 + 0.71 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 63.73 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 379213

Адрес дома: б-р Любы Новосёловой 4А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	3.865723	339.074	340.582	0.000	1.508	0.000	55.2	43.8	11.4		6.7	5.0	24.00	
02.03	4.637482	338.916	340.375	0.000	1.459	0.000	60.3	46.7	13.7		6.7	5.0	24.00	
03.03	4.132294	339.080	340.563	0.000	1.482	0.000	56.8	44.6	12.2		6.7	5.0	24.00	
04.03	3.789246	339.139	340.637	0.000	1.498	0.000	54.5	43.4	11.2		6.7	5.0	24.00	
05.03	3.631683	338.783	340.309	0.000	1.525	0.000	53.9	43.2	10.7		6.7	5.0	24.00	
06.03	4.037018	338.994	340.482	0.000	1.488	0.000	56.2	44.3	11.9		6.7	5.0	24.00	
07.03	3.875214	339.072	340.549	0.000	1.477	0.000	54.9	43.5	11.4		6.7	5.0	24.00	
08.03	3.521759	339.096	340.621	0.000	1.525	0.000	52.4	42.1	10.4		6.7	5.0	24.00	
09.03	3.509369	339.055	340.564	0.000	1.510	0.000	52.9	42.6	10.3		6.7	5.0	24.00	
10.03	3.393707	339.031	340.555	0.000	1.523	0.000	52.3	42.3	10.0		6.7	5.0	24.00	
11.03	3.469421	338.848	340.361	0.000	1.514	0.000	53.0	42.8	10.2		6.7	5.0	24.00	
12.03	3.456055	338.594	340.100	0.000	1.506	0.000	52.7	42.5	10.2		6.7	5.0	24.00	
13.03	3.773285	338.701	340.242	0.000	1.541	0.000	54.3	43.2	11.1		6.7	5.0	24.00	
14.03	3.970093	338.717	340.232	0.000	1.516	0.000	55.9	44.2	11.7		6.7	5.0	24.00	
15.03	3.499115	339.025	340.461	0.000	1.436	0.000	52.8	42.5	10.3		6.7	5.0	24.00	
16.03	3.458435	339.598	341.023	0.000	1.426	0.000	52.5	42.3	10.2		6.7	5.0	24.00	
17.03	3.514984	339.555	341.102	0.000	1.547	0.000	52.8	42.5	10.3		6.7	5.0	24.00	
18.03	3.277618	339.658	341.189	0.000	1.531	0.000	51.4	41.7	9.6		6.7	5.0	24.00	
19.03	3.170471	339.721	341.244	0.000	1.523	0.000	50.7	41.4	9.3		6.7	5.0	24.00	
20.03	3.157288	339.691	341.178	0.000	1.486	0.000	50.8	41.5	9.3		6.7	5.0	24.00	
21.03	3.010468	339.742	341.275	0.000	1.533	0.000	49.5	40.6	8.8		6.7	5.0	24.00	
22.03	3.049286	339.752	341.287	0.000	1.535	0.000	49.6	40.6	9.0		6.7	5.0	24.00	
23.03	3.053711	339.715	341.275	0.000	1.561	0.000	49.3	40.3	9.0		6.7	5.0	24.00	
24.03	3.028198	339.719	341.260	0.000	1.541	0.000	49.1	40.2	8.9		6.7	5.0	24.00	
25.03	3.129211	339.594	341.156	0.000	1.563	0.000	50.1	40.9	9.2		6.7	5.0	24.00	
26.03	3.255859	339.531	341.055	0.000	1.523	0.000	51.5	41.9	9.6		6.7	5.0	24.00	
27.03	3.072296	338.955	340.502	0.000	1.547	0.000	49.9	40.8	9.0		6.7	5.0	24.00	
28.03	3.218536	340.242	341.787	0.000	1.545	0.000	50.5	41.1	9.4		6.7	5.0	24.00	
29.03	3.304718	340.102	341.629	0.000	1.527	0.000	51.3	41.6	9.7		6.7	5.0	24.00	
30.03	3.306427	340.109	341.625	0.000	1.516	0.000	51.8	42.1	9.7		6.7	5.0	24.00	
31.03	2.973389	340.227	341.730	0.000	1.504	0.000	50.0	41.3	8.7		6.7	5.0	24.00	
	107.542358	10520.035	10566.951	0.000	46.916	0.000	52.5	42.3	10.2		6.7	5.0	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	265.182465	22369.313	22545.846	0.000	1416.00
31.03.2019	24:00	372.724823	32889.348	33112.797	0.000	2160.00
		107.542358	10520.035	10566.951	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнааб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 107.54 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 376812

Адрес дома: ул Жукова 15

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.066254	60.114	60.283	0.000	0.169	0.000	76.2	41.8	34.4		5.2	4.7	24.00	
02.03	2.159561	59.334	59.506	0.000	0.172	0.000	78.1	41.7	36.4		5.2	4.7	24.00	
03.03	2.126526	58.813	58.980	0.000	0.167	0.000	77.1	40.9	36.2		5.2	4.7	24.00	
04.03	2.134811	59.550	59.724	0.000	0.174	0.000	77.1	41.3	35.9		5.2	4.7	24.00	
05.03	2.093628	61.396	61.566	0.000	0.171	0.000	75.8	41.6	34.1		5.3	4.7	24.00	
06.03	2.150208	61.423	61.594	0.000	0.170	0.000	77.1	42.1	35.0		5.3	4.7	24.00	
07.03	2.169540	60.953	61.113	0.000	0.160	0.000	77.3	41.7	35.6		5.3	4.7	24.00	
08.03	2.140228	61.645	61.816	0.000	0.171	0.000	76.3	41.5	34.7		5.3	4.7	24.00	
09.03	2.121674	64.007	64.167	0.000	0.160	0.000	75.5	42.4	33.2		5.3	4.7	24.00	
10.03	2.081757	63.306	63.472	0.000	0.166	0.000	75.2	42.3	32.9		5.3	4.7	24.00	
11.03	2.126465	64.309	64.477	0.000	0.168	0.000	76.0	42.9	33.1		5.3	4.7	24.00	
12.03	2.093109	63.801	63.961	0.000	0.160	0.000	75.3	42.5	32.8		5.3	4.7	24.00	
13.03	2.213364	64.375	64.532	0.000	0.157	0.000	77.3	42.9	34.4		5.3	4.7	24.00	
14.03	2.107498	61.430	61.581	0.000	0.151	0.000	76.0	41.6	34.3		5.3	4.7	24.00	
15.03	2.037506	59.943	60.071	0.000	0.128	0.000	74.9	40.9	34.0		5.3	4.7	24.00	
16.03	1.974365	59.693	59.832	0.000	0.139	0.000	73.8	40.7	33.1		5.3	4.7	24.00	
17.03	1.995193	59.779	59.920	0.000	0.141	0.000	74.3	40.9	33.4		5.3	4.7	24.00	
18.03	2.048401	63.532	63.674	0.000	0.142	0.000	74.1	41.9	32.3		5.3	4.7	24.00	
19.03	2.164505	70.059	70.222	0.000	0.163	0.000	74.8	43.9	30.9		5.5	4.7	24.00	
20.03	2.011169	65.667	65.829	0.000	0.162	0.000	73.1	42.4	30.6		5.4	4.7	24.00	
21.03	2.087082	67.165	67.326	0.000	0.161	0.000	74.0	42.9	31.1		5.4	4.7	24.00	
22.03	2.078674	67.158	67.315	0.000	0.158	0.000	73.8	42.8	31.0		5.4	4.7	24.00	
23.03	2.098999	66.903	67.050	0.000	0.147	0.000	74.4	43.0	31.4		5.4	4.7	24.00	
24.03	2.066833	64.837	64.987	0.000	0.150	0.000	74.3	42.4	31.9		5.4	4.7	24.00	
25.03	2.080688	66.222	66.371	0.000	0.149	0.000	74.3	42.9	31.4		5.4	4.7	24.00	
26.03	2.037796	66.707	66.855	0.000	0.148	0.000	73.3	42.8	30.6		5.4	4.7	24.00	
27.03	2.090530	67.565	67.708	0.000	0.143	0.000	73.8	42.8	31.0		5.4	4.7	24.00	
28.03	2.145828	68.149	68.284	0.000	0.134	0.000	74.9	43.4	31.5		5.5	4.7	24.00	
29.03	2.111282	68.128	68.270	0.000	0.141	0.000	74.2	43.2	31.0		5.4	4.7	24.00	
30.03	2.101440	70.938	71.075	0.000	0.137	0.000	73.2	43.6	29.6		5.5	4.7	24.00	
31.03	2.067017	72.248	72.388	0.000	0.140	0.000	73.0	44.4	28.6		5.5	4.7	24.00	
	64.981934	1989.149	1993.948	0.000	4.799	0.000	75.1	42.3	32.8		5.3	4.7	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	135.133331	3594.849	3605.834	0.000	1413.84
31.03.2019	24:00	200.115265	5583.998	5599.783	0.000	2157.84
		64.981934	1989.149	1993.948	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
..... = 64.98 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 376818

Адрес дома: ул Жукова 17

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	1.910683	56.651	56.697	0.000	0.045	0.000	75.6	41.7	33.8		0.1	4.6	24.00	
02.03	1.990631	55.862	55.902	0.000	0.041	0.000	77.5	41.7	35.7		0.1	4.6	24.00	
03.03	1.970215	55.470	55.498	0.000	0.028	0.000	76.7	41.0	35.6		0.1	4.6	24.00	
04.03	1.998016	55.931	55.956	0.000	0.025	0.000	77.0	41.2	35.8		0.1	4.6	24.00	
05.03	1.943909	57.633	57.675	0.000	0.042	0.000	75.4	41.5	33.8		0.1	4.6	24.00	
06.03	1.963623	57.870	57.908	0.000	0.038	0.000	76.0	41.9	34.0		0.1	4.6	24.00	
07.03	2.019073	57.405	57.451	0.000	0.046	0.000	77.1	41.8	35.3		0.1	4.6	24.00	
08.03	1.976990	57.520	57.556	0.000	0.037	0.000	75.9	41.5	34.5		0.1	4.6	24.00	
09.03	1.981491	60.451	60.510	0.000	0.059	0.000	75.3	42.4	32.9		0.1	4.6	24.00	
10.03	1.941132	59.673	59.731	0.000	0.058	0.000	74.8	42.1	32.6		0.1	4.6	24.00	
11.03	1.965652	60.469	60.534	0.000	0.065	0.000	75.4	42.8	32.6		0.1	4.6	24.00	
12.03	1.935211	60.115	60.172	0.000	0.057	0.000	74.9	42.6	32.3		0.1	4.6	24.00	
13.03	2.038010	60.507	60.568	0.000	0.062	0.000	76.7	42.9	33.8		0.1	4.6	24.00	
14.03	1.967468	58.311	58.357	0.000	0.046	0.000	75.8	42.0	33.9		0.1	4.6	24.00	
15.03	1.865356	56.237	56.273	0.000	0.036	0.000	74.3	41.0	33.3		0.1	4.6	24.00	
16.03	1.833694	56.234	56.267	0.000	0.033	0.000	73.5	40.8	32.7		0.1	4.6	24.00	
17.03	1.853226	56.326	56.295	0.030	0.000	0.000	73.8	40.8	33.0		0.1	4.6	24.00	
18.03	1.879852	58.889	58.937	0.000	0.048	0.000	73.7	41.7	32.0		0.1	4.6	24.00	
19.03	2.017120	65.965	66.036	0.000	0.071	0.000	74.5	43.8	30.7		0.1	4.6	24.00	
20.03	1.860718	61.996	62.063	0.000	0.067	0.000	72.8	42.7	30.1		0.1	4.6	24.00	
21.03	1.928879	62.965	63.033	0.000	0.067	0.000	73.5	42.8	30.7		0.1	4.6	24.00	
22.03	1.911987	63.187	63.251	0.000	0.064	0.000	73.2	42.8	30.4		0.1	4.6	24.00	
23.03	1.950912	63.070	63.130	0.000	0.060	0.000	74.2	43.1	31.0		0.1	4.6	24.00	
24.03	1.918152	61.118	61.168	0.000	0.051	0.000	73.9	42.4	31.5		0.1	4.6	24.00	
25.03	1.941650	62.248	62.296	0.000	0.048	0.000	74.0	42.7	31.3		0.1	4.6	24.00	
26.03	1.888809	62.644	62.708	0.000	0.064	0.000	73.0	42.7	30.3		0.1	4.6	24.00	
27.03	1.916138	63.167	63.224	0.000	0.057	0.000	73.2	42.8	30.4		0.1	4.6	24.00	
28.03	1.991348	64.193	64.258	0.000	0.064	0.000	74.5	43.3	31.1		0.1	4.6	24.00	
29.03	1.960464	63.953	64.019	0.000	0.066	0.000	73.9	43.1	30.8		0.1	4.6	24.00	
30.03	1.934479	65.895	65.965	0.000	0.071	0.000	72.8	43.3	29.5		0.1	4.6	24.00	
31.03	1.940094	68.374	68.469	0.000	0.095	0.000	72.9	44.4	28.5		0.1	4.6	24.00	
	60.194984	1870.328	1871.908	0.030	1.610	0.000	74.6	42.3	32.4		0.1	4.6	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	126.208107	3386.470	3387.903	0.000	1413.92
31.03.2019	24:00	186.403091	5256.798	5259.811	0.000	2157.92
		60.194984	1870.328	1871.908	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 60.19 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 376809

Адрес дома: ул Жукова 19

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1								
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2	
01.03	2.132950	279.996	272.313	7.684	0.000	0.000	54.1	46.5	7.6		7.1	5.0	24.00
02.03	2.579926	279.797	272.092	7.705	0.000	0.000	58.7	49.5	9.2		7.1	5.0	24.00
03.03	2.346405	279.844	272.129	7.715	0.000	0.000	55.8	47.4	8.4		7.1	5.0	24.00
04.03	2.316345	279.930	272.197	7.732	0.000	0.000	55.9	47.7	8.2		7.2	5.0	24.00
05.03	2.094604	280.129	272.348	7.781	0.000	0.000	53.6	46.2	7.4		7.2	5.0	24.00
06.03	2.562454	280.006	272.211	7.795	0.000	0.000	58.6	49.4	9.1		7.2	5.0	24.00
07.03	2.601959	279.957	272.182	7.775	0.000	0.000	59.6	50.4	9.3		7.2	5.0	24.00
08.03	1.968384	280.486	272.664	7.822	0.000	0.000	51.4	44.4	7.0		7.1	5.0	24.00
09.03	2.049423	280.453	272.693	7.760	0.000	0.000	53.1	45.8	7.3		7.2	5.0	24.00
10.03	1.957214	280.604	272.811	7.793	0.000	0.000	51.8	44.9	6.9		7.2	5.0	24.00
11.03	1.997559	280.457	272.777	7.680	0.000	0.000	52.5	45.4	7.1		7.2	5.0	24.00
12.03	2.130127	280.525	272.805	7.721	0.000	0.000	53.7	46.1	7.6		7.2	5.0	24.00
13.03	2.307037	280.357	272.625	7.732	0.000	0.000	55.5	47.3	8.2		7.3	5.0	24.00
14.03	2.361908	280.309	272.570	7.738	0.000	0.000	56.2	47.8	8.4		7.3	5.0	24.00
15.03	2.108429	274.412	266.838	7.574	0.000	0.000	53.9	46.3	7.6		7.1	5.0	24.00
16.03	2.028595	269.398	261.967	7.432	0.000	0.000	52.4	44.9	7.5		6.9	5.0	24.00
17.03	1.986099	274.447	266.805	7.643	0.000	0.000	52.0	44.8	7.2		7.0	5.0	24.00
18.03	1.888702	274.438	266.893	7.545	0.000	0.000	50.8	44.0	6.9		7.0	5.0	24.00
19.03	1.957352	274.412	266.813	7.600	0.000	0.000	51.7	44.6	7.1		7.0	5.0	24.00
20.03	1.727127	274.613	267.039	7.574	0.000	0.000	48.9	42.7	6.3		6.9	5.0	24.00
21.03	1.893387	274.633	267.053	7.580	0.000	0.000	51.0	44.2	6.9		7.0	5.0	24.00
22.03	1.866867	274.580	267.047	7.533	0.000	0.000	50.2	43.4	6.8		7.0	5.0	24.00
23.03	1.885712	274.574	267.018	7.557	0.000	0.000	50.5	43.7	6.8		7.0	5.0	24.00
24.03	1.927124	274.633	267.023	7.609	0.000	0.000	51.2	44.2	7.0		7.0	5.0	24.00
25.03	1.854401	274.600	267.068	7.531	0.000	0.000	50.3	43.6	6.7		7.0	5.0	24.00
26.03	1.868973	274.648	267.127	7.521	0.000	0.000	50.7	43.9	6.8		7.1	5.0	24.00
27.03	1.945541	282.281	274.451	7.830	0.000	0.000	51.2	44.3	6.9		7.1	5.0	24.00
28.03	1.975586	291.537	283.482	8.055	0.000	0.000	51.1	44.3	6.7		7.3	5.0	24.00
29.03	1.994797	291.436	283.439	7.996	0.000	0.000	51.9	45.1	6.8		7.3	5.0	24.00
30.03	1.854080	291.707	283.613	8.094	0.000	0.000	50.7	44.4	6.3		7.3	5.0	24.00
31.03	1.584488	291.992	283.869	8.123	0.000	0.000	47.9	42.5	5.4		7.2	5.0	24.00
	63.753555	8661.191	8421.961	239.230	0.000	0.000	52.8	45.5	7.3		7.1	5.0	744.00

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	151.408813	16294.279	15863.438	0.000	1413.63
31.03.2019	24:00	215.162369	24955.471	24285.398	0.000	2157.63
		63.753555	8661.191	8421.961	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
..... = 63.75 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 377361

Адрес дома: ул Жукова 21

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.193954	392.014	395.283	0.000	3.270	0.000	54.2	48.6	5.6		7.3	6.3	24.00	E
02.03	2.646011	391.572	394.863	0.000	3.291	0.000	58.8	52.1	6.7		7.3	6.2	24.00	
03.03	2.413498	391.689	394.990	0.000	3.301	0.000	55.8	49.7	6.1		7.3	6.3	24.00	
04.03	2.401031	391.832	395.082	0.000	3.250	0.000	56.0	49.9	6.1		7.3	6.3	24.00	
05.03	2.191330	392.162	395.408	0.000	3.246	0.000	53.7	48.2	5.6		7.4	6.3	24.00	
06.03	2.695923	391.789	395.000	0.000	3.211	0.000	58.8	51.9	6.9		7.4	6.4	24.00	
07.03	2.631241	391.830	395.102	0.000	3.271	0.000	59.6	52.9	6.7		7.4	6.4	24.00	
08.03	2.108658	392.863	396.082	0.000	3.219	0.000	51.4	46.1	5.4		7.3	6.3	24.00	
09.03	2.162506	392.842	396.096	0.000	3.254	0.000	53.1	47.6	5.5		7.4	6.3	24.00	
10.03	2.082458	392.588	395.818	0.000	3.230	0.000	51.9	46.6	5.3		7.4	6.4	24.00	
11.03	2.103851	392.484	395.723	0.000	3.238	0.000	52.5	47.2	5.3		7.4	6.3	24.00	
12.03	2.231110	392.656	395.912	0.000	3.256	0.000	53.7	48.1	5.7		7.4	6.4	24.00	
13.03	2.404785	392.561	395.756	0.000	3.195	0.000	55.6	49.5	6.1		7.5	6.4	24.00	
14.03	2.486237	392.438	395.701	0.000	3.264	0.000	56.3	50.0	6.3		7.5	6.5	23.97	
15.03	2.234512	384.041	387.143	0.000	3.102	0.000	53.9	48.1	5.8		7.3	6.3	24.00	
16.03	2.202850	377.416	380.537	0.000	3.121	0.000	52.5	46.6	5.8		7.1	6.2	24.00	
17.03	2.132477	384.307	387.492	0.000	3.186	0.000	52.0	46.5	5.5		7.2	6.2	24.00	
18.03	2.039520	384.455	387.650	0.000	3.195	0.000	50.9	45.6	5.3		7.2	6.2	24.00	
19.03	2.103912	384.268	387.434	0.000	3.166	0.000	51.8	46.4	5.5		7.2	6.2	24.00	
20.03	1.817642	384.670	387.783	0.000	3.113	0.000	49.0	44.3	4.7		7.1	6.1	24.00	
21.03	1.994476	384.637	387.830	0.000	3.193	0.000	51.1	45.9	5.2		7.2	6.2	24.00	
22.03	1.976257	384.688	387.848	0.000	3.160	0.000	50.3	45.2	5.1		7.2	6.2	24.00	
23.03	1.978073	384.604	387.773	0.000	3.170	0.000	50.6	45.4	5.1		7.2	6.2	24.00	
24.03	2.016281	384.621	387.762	0.000	3.141	0.000	51.3	46.0	5.2		7.2	6.2	24.00	
25.03	1.953186	384.676	387.807	0.000	3.131	0.000	50.4	45.3	5.1		7.2	6.2	24.00	
26.03	1.968506	384.746	387.840	0.000	3.094	0.000	50.7	45.6	5.1		7.3	6.3	24.00	
27.03	2.024384	395.656	398.848	0.000	3.191	0.000	51.2	46.1	5.1		7.3	6.3	24.00	
28.03	2.054352	408.480	411.797	0.000	3.316	0.000	51.1	46.1	5.0		7.4	6.4	24.00	
29.03	2.078445	408.359	411.688	0.000	3.328	0.000	51.9	46.8	5.1		7.5	6.4	24.00	
30.03	1.941208	408.695	412.031	0.000	3.336	0.000	50.7	46.0	4.7		7.5	6.4	24.00	
31.03	1.497147	408.656	411.941	0.000	3.285	0.000	47.9	43.9	4.0		7.4	6.3	21.25	E
	66.765823	12128.295	12228.020	0.000	99.725	0.000	52.9	47.4	5.5		7.3	6.3	741.23	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	155.684235	22835.404	23031.637	0.000	1408.91
31.03.2019	24:00	222.450058	34963.699	35259.656	0.000	2150.13
		66.765823	12128.295	12228.020	0.000	741.23

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
744.00 = 741.23 + 0.00 + 2.77 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 66.77 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378219

Адрес дома: ул Жукова 27

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	3.813568	453.285	456.318	0.000	3.033	0.000	54.0	45.6	8.4		9.0	5.7	24.00	
02.03	4.548065	452.604	455.678	0.000	3.074	0.000	58.5	48.5	10.0		9.0	5.7	24.00	
03.03	4.151093	452.996	456.211	0.000	3.215	0.000	55.6	46.5	9.1		9.0	5.7	24.00	
04.03	4.108063	453.057	456.104	0.000	3.047	0.000	55.7	46.7	9.0		9.0	5.7	24.00	
05.03	3.761871	453.332	456.354	0.000	3.021	0.000	53.6	45.3	8.2		9.0	5.8	24.00	
06.03	4.541016	452.744	455.912	0.000	3.168	0.000	58.4	48.4	10.0		9.0	5.8	24.00	
07.03	4.542603	452.666	455.684	0.000	3.018	0.000	59.1	49.1	10.0		9.0	5.8	24.00	
08.03	3.545471	453.787	456.902	0.000	3.115	0.000	51.5	43.7	7.8		9.0	5.7	24.00	
09.03	3.674103	453.645	456.748	0.000	3.104	0.000	53.0	44.9	8.0		9.0	5.8	24.00	
10.03	3.505554	453.818	456.908	0.000	3.090	0.000	51.8	44.1	7.7		9.0	5.8	24.00	
11.03	3.565125	453.656	456.744	0.000	3.088	0.000	52.4	44.6	7.8		9.0	5.7	24.00	
12.03	3.771027	453.504	456.654	0.000	3.150	0.000	53.6	45.3	8.3		9.0	5.8	24.00	
13.03	4.063934	453.229	456.453	0.000	3.225	0.000	55.3	46.4	8.9		9.0	5.9	24.00	
14.03	4.137238	453.084	456.205	0.000	3.121	0.000	56.0	46.9	9.1		9.0	5.9	24.00	
15.03	3.721985	443.590	446.574	0.000	2.984	0.000	53.7	45.4	8.3		9.0	5.7	24.00	
16.03	3.617676	436.395	439.348	0.000	2.953	0.000	52.4	44.1	8.2		9.0	5.6	24.00	
17.03	3.528381	444.191	447.191	0.000	3.000	0.000	51.9	44.0	7.9		9.0	5.6	24.00	
18.03	3.354553	444.332	447.367	0.000	3.035	0.000	50.8	43.3	7.5		9.0	5.6	24.00	
19.03	3.465546	444.160	447.176	0.000	3.016	0.000	51.7	44.0	7.7		9.0	5.6	24.00	
20.03	3.079559	444.605	447.703	0.000	3.098	0.000	49.0	42.2	6.9		9.0	5.5	24.00	
21.03	3.338165	444.402	447.434	0.000	3.031	0.000	50.9	43.5	7.5		9.0	5.6	24.00	
22.03	3.312286	444.523	447.672	0.000	3.148	0.000	50.2	42.8	7.4		9.0	5.6	24.00	
23.03	3.323456	444.480	447.512	0.000	3.031	0.000	50.5	43.0	7.4		9.0	5.6	24.00	
24.03	3.405151	444.359	447.430	0.000	3.070	0.000	51.1	43.5	7.6		9.0	5.7	24.00	
25.03	3.283752	444.438	447.594	0.000	3.156	0.000	50.3	43.0	7.3		9.0	5.7	24.00	
26.03	3.309937	444.414	447.535	0.000	3.121	0.000	50.7	43.3	7.4		9.0	5.7	24.00	
27.03	3.442047	456.910	460.172	0.000	3.262	0.000	51.1	43.7	7.5		9.0	5.7	24.00	
28.03	3.486328	471.191	474.527	0.000	3.336	0.000	51.1	43.8	7.3		9.0	5.8	24.00	
29.03	3.524719	471.035	474.289	0.000	3.254	0.000	51.8	44.4	7.4		9.0	5.8	24.00	
30.03	3.315460	471.363	474.691	0.000	3.328	0.000	50.6	43.6	7.0		9.0	5.8	24.00	
31.03	2.846558	471.875	475.102	0.000	3.227	0.000	47.9	41.9	6.0		9.0	5.7	24.00	
	113.084290	14011.672	14108.191	0.000	96.520	0.000	52.7	44.7	8.0		9.0	5.7	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	266.593384	26353.898	26531.609	0.000	1413.26
31.03.2019	24:00	379.677673	40365.570	40639.801	0.000	2157.26
		113.084290	14011.672	14108.191	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 113.08 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 379214

Адрес дома: ул Жукова 29

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	5.412445	721.738	723.793	0.000	2.055	0.000	54.2	46.7	7.5		6.8	6.2	24.00	
02.03	6.430450	721.418	723.395	0.000	1.977	0.000	58.8	49.9	8.9		6.7	6.2	24.00	
03.03	5.865417	723.031	725.035	0.000	2.004	0.000	55.8	47.7	8.1		6.8	6.3	24.00	
04.03	5.888855	723.461	725.508	0.000	2.047	0.000	55.9	47.8	8.1		6.8	6.3	24.00	
05.03	5.402130	722.844	724.895	0.000	2.051	0.000	53.8	46.3	7.5		6.8	6.3	24.00	
06.03	6.568634	721.504	723.488	0.000	1.984	0.000	59.0	49.8	9.1		6.9	6.3	24.00	
07.03	6.433960	720.961	722.828	0.000	1.867	0.000	59.3	50.4	8.9		6.8	6.3	24.00	
08.03	4.995850	721.297	723.441	0.000	2.145	0.000	51.5	44.6	6.9		6.8	6.2	24.00	
09.03	5.159607	720.133	722.148	0.000	2.016	0.000	53.1	46.0	7.2		6.8	6.3	24.00	
10.03	4.975677	719.891	722.012	0.000	2.121	0.000	51.9	45.0	6.9		6.8	6.3	24.00	
11.03	5.059448	719.535	721.617	0.000	2.082	0.000	52.6	45.6	7.0		6.8	6.3	24.00	
12.03	5.308350	718.063	720.109	0.000	2.047	0.000	53.8	46.4	7.4		6.8	6.3	24.00	
13.03	5.745911	719.027	721.180	0.000	2.152	0.000	55.6	47.6	8.0		7.0	6.4	24.00	
14.03	5.900787	719.285	721.395	0.000	2.109	0.000	56.3	48.1	8.2		7.0	6.4	24.00	
15.03	5.296387	704.355	706.359	0.000	2.004	0.000	53.8	46.3	7.5		6.8	6.3	24.00	
16.03	5.175018	694.281	696.238	0.000	1.957	0.000	52.5	45.1	7.5		6.6	6.1	24.00	
17.03	5.072937	706.848	708.965	0.000	2.117	0.000	52.0	44.9	7.2		6.7	6.1	24.00	
18.03	4.859650	707.406	709.441	0.000	2.035	0.000	50.9	44.0	6.9		6.7	6.2	24.00	
19.03	5.045441	708.172	710.223	0.000	2.051	0.000	51.9	44.8	7.1		6.6	6.1	24.00	
20.03	4.337646	707.199	709.238	0.000	2.039	0.000	49.0	42.9	6.1		6.6	6.1	24.00	
21.03	4.728333	706.074	708.023	0.000	1.949	0.000	51.0	44.4	6.7		6.7	6.2	24.00	
22.03	4.739655	707.063	709.027	0.000	1.965	0.000	50.4	43.7	6.7		6.7	6.2	24.00	
23.03	4.722748	706.820	708.953	0.000	2.133	0.000	50.6	43.9	6.7		6.7	6.2	24.00	
24.03	4.845520	706.281	708.293	0.000	2.012	0.000	51.3	44.4	6.9		6.7	6.2	24.00	
25.03	4.655823	706.230	708.410	0.000	2.180	0.000	50.4	43.8	6.6		6.7	6.2	24.00	
26.03	4.688904	705.285	707.305	0.000	2.020	0.000	50.8	44.2	6.6		6.7	6.2	24.00	
27.03	4.803711	725.301	727.332	0.000	2.031	0.000	51.2	44.6	6.6		6.8	6.2	24.00	
28.03	4.859192	747.707	749.773	0.000	2.066	0.000	51.2	44.7	6.5		6.9	6.3	24.00	
29.03	4.926880	747.203	749.172	0.000	1.969	0.000	51.9	45.4	6.6		6.9	6.4	24.00	
30.03	4.614868	746.617	748.668	0.000	2.051	0.000	50.7	44.6	6.2		6.9	6.4	24.00	
31.03	3.923035	746.816	748.824	0.000	2.008	0.000	47.8	42.6	5.2		6.9	6.3	24.00	
	160.443268	22271.848	22335.090	0.000	63.242	0.000	52.9	45.7	7.2		6.8	6.3	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	385.232880	42003.059	42114.121	0.000	1413.16
31.03.2019	24:00	545.676147	64274.906	64449.211	0.000	2157.16
		160.443268	22271.848	22335.090	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 160.44 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 377360

Адрес дома: ул Жукова 33

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.073151	266.922	267.929	0.000	1.007	0.000	54.6	46.8	7.8		6.5	6.0	24.00	E
02.03	2.521652	266.952	267.942	0.000	0.990	0.000	60.0	50.5	9.4		6.4	6.0	24.00	
03.03	2.249954	266.966	267.941	0.000	0.976	0.000	56.3	47.9	8.4		6.5	6.1	24.00	
04.03	2.122498	266.943	267.879	0.000	0.936	0.000	54.2	46.3	8.0		6.5	6.1	24.00	
05.03	2.111160	266.902	267.740	0.000	0.838	0.000	54.5	46.6	7.9		6.5	6.1	24.00	
06.03	2.171356	266.980	267.805	0.000	0.824	0.000	55.2	47.0	8.1		6.6	6.2	24.00	
07.03	2.241791	267.021	267.816	0.000	0.795	0.000	55.7	47.3	8.4		6.5	6.0	24.00	
08.03	2.052094	267.018	267.764	0.000	0.746	0.000	53.3	45.6	7.7		6.3	5.9	24.00	
09.03	2.001007	267.049	267.789	0.000	0.740	0.000	53.0	45.5	7.5		6.3	5.9	24.00	
10.03	1.944611	267.043	267.766	0.000	0.723	0.000	52.3	45.0	7.3		6.3	5.9	24.00	
11.03	1.970886	267.021	267.732	0.000	0.711	0.000	53.0	45.6	7.4		6.4	6.0	24.00	
12.03	2.063782	266.996	267.678	0.000	0.682	0.000	54.0	46.3	7.7		6.5	6.1	24.00	
13.03	2.202728	267.055	267.678	0.000	0.623	0.000	55.7	47.4	8.2		6.6	6.2	24.00	
14.03	2.238831	262.154	262.863	0.000	0.709	0.000	56.2	47.6	8.5		6.4	6.0	24.00	
15.03	2.052917	269.041	270.098	0.000	1.057	0.000	54.2	46.5	7.6		6.4	6.0	24.00	
16.03	2.038101	269.012	270.115	0.000	1.104	0.000	53.2	45.6	7.6		6.3	5.9	24.00	
17.03	1.973282	268.996	270.100	0.000	1.104	0.000	52.9	45.5	7.3		6.3	5.9	24.00	
18.03	1.902771	271.408	272.555	0.000	1.146	0.000	51.9	44.9	7.0		6.4	6.0	24.00	
19.03	1.880493	269.143	270.254	0.000	1.111	0.000	51.9	44.9	7.0		6.5	6.0	24.00	
20.03	1.665573	269.070	270.195	0.000	1.125	0.000	48.6	42.4	6.2		6.4	6.0	24.00	
21.03	1.453995	200.893	201.619	0.000	0.727	0.000	50.2	42.9	7.2		5.0	4.7	20.50	
22.03	1.767487	270.604	271.439	0.000	0.836	0.000	49.2	42.6	6.5		6.4	5.9	24.00	
23.03	1.744263	269.018	269.975	0.000	0.957	0.000	49.3	42.8	6.5		6.2	5.7	24.00	
24.03	1.804153	269.031	269.998	0.000	0.967	0.000	50.2	43.5	6.7		6.2	5.8	24.00	
25.03	1.821762	268.990	269.994	0.000	1.004	0.000	50.6	43.8	6.8		6.6	6.1	24.00	
26.03	1.835754	268.986	269.977	0.000	0.990	0.000	50.9	44.1	6.8		6.6	6.2	24.00	
27.03	1.829437	268.832	269.824	0.000	0.992	0.000	50.8	44.0	6.8		6.5	6.1	24.00	
28.03	1.848663	269.414	270.379	0.000	0.965	0.000	50.7	43.8	6.9		6.6	6.2	24.00	
29.03	1.891541	269.799	270.779	0.000	0.980	0.000	51.7	44.7	7.0		6.0	5.5	24.00	
30.03	1.774078	269.492	270.496	0.000	1.004	0.000	50.4	43.9	6.6		6.2	5.8	24.00	
31.03	1.491165	269.447	270.469	0.000	1.021	0.000	47.4	41.8	5.5		6.4	5.9	24.00	
	60.740936	8244.199	8272.588	0.000	28.389	0.000	52.6	45.3	7.4		6.4	5.9	740.50	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	144.920044	15501.871	15561.672	0.000	1412.70
31.03.2019	24:00	205.660980	23746.070	23834.260	0.000	2153.20
		60.740936	8244.199	8272.588	0.000	740.50

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.лит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 740.50 + 0.00 + 3.50 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.лит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 60.74 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 381922

Адрес дома: ул Жукова 41

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.149734	249.547	249.716	0.000	0.169	0.000	54.6	46.0	8.6		6.4	5.0	24.00	
02.03	2.610352	249.519	249.650	0.000	0.132	0.000	59.9	49.5	10.4		6.3	5.0	24.00	
03.03	2.326294	249.476	249.632	0.000	0.156	0.000	56.4	47.1	9.3		6.4	5.0	24.00	
04.03	2.194382	249.410	249.596	0.000	0.186	0.000	54.2	45.4	8.8		6.4	5.0	24.00	
05.03	2.180649	249.392	249.603	0.000	0.211	0.000	54.5	45.7	8.7		6.5	5.0	24.00	
06.03	2.245193	249.476	249.625	0.000	0.149	0.000	55.1	46.1	9.0		6.5	5.0	24.00	
07.03	2.319260	249.422	249.611	0.000	0.189	0.000	55.7	46.4	9.3		6.4	5.0	24.00	
08.03	2.109192	249.367	249.598	0.000	0.230	0.000	53.3	44.9	8.4		6.2	5.0	24.00	
09.03	2.062759	249.510	249.727	0.000	0.217	0.000	53.1	44.8	8.3		6.3	5.0	24.00	
10.03	1.998169	249.490	249.705	0.000	0.215	0.000	52.3	44.3	8.0		6.3	5.0	24.00	
11.03	2.034042	249.521	249.715	0.000	0.193	0.000	53.0	44.9	8.1		6.3	5.0	24.00	
12.03	2.132675	249.482	249.678	0.000	0.195	0.000	54.0	45.4	8.5		6.4	5.0	24.00	
13.03	2.293411	249.473	249.680	0.000	0.207	0.000	55.6	46.5	9.2		6.5	5.0	24.00	
14.03	2.312347	243.121	243.336	0.000	0.215	0.000	56.2	46.7	9.5		6.3	5.0	24.00	
15.03	2.122955	250.873	250.844	0.029	0.000	0.000	54.2	45.8	8.4		6.3	5.0	24.00	
16.03	2.107895	250.848	251.014	0.000	0.166	0.000	53.2	44.8	8.4		6.3	5.0	24.00	
17.03	2.049149	250.893	251.076	0.000	0.184	0.000	52.9	44.7	8.2		6.3	5.0	24.00	
18.03	1.976898	253.348	253.574	0.000	0.227	0.000	52.0	44.2	7.8		6.3	5.0	24.00	
19.03	1.945145	251.076	251.254	0.000	0.178	0.000	51.9	44.2	7.7		6.4	5.0	24.00	
20.03	1.730377	250.975	251.143	0.000	0.168	0.000	48.6	41.8	6.9		6.3	5.0	24.00	
21.03	1.900650	251.838	251.961	0.000	0.123	0.000	51.2	43.7	7.5		6.5	5.0	24.00	
22.03	1.764221	240.348	240.529	0.000	0.182	0.000	49.0	41.7	7.3		6.1	5.0	24.00	
23.03	1.822403	251.482	251.668	0.000	0.186	0.000	49.3	42.1	7.2		6.1	5.0	24.00	
24.03	1.883270	251.451	251.631	0.000	0.180	0.000	50.2	42.7	7.5		6.1	5.0	24.00	
25.03	1.910950	252.693	252.852	0.000	0.158	0.000	50.6	43.1	7.5		6.5	5.0	24.00	
26.03	1.915283	251.512	251.674	0.000	0.162	0.000	50.9	43.3	7.6		6.5	5.0	24.00	
27.03	1.911560	251.313	251.484	0.000	0.172	0.000	50.8	43.2	7.6		6.5	5.0	24.00	
28.03	1.938599	251.695	251.928	0.000	0.232	0.000	50.7	43.0	7.7		6.5	5.0	24.00	
29.03	1.991638	258.262	258.418	0.000	0.156	0.000	51.8	44.1	7.7		5.9	5.0	24.00	
30.03	1.859802	252.002	252.186	0.000	0.184	0.000	50.5	43.1	7.4		6.2	5.0	24.00	
31.03	1.565582	251.930	252.150	0.000	0.221	0.000	47.4	41.2	6.2		6.3	5.0	24.00	
	63.364838	7758.742	7764.255	0.029	5.542	0.000	52.7	44.5	8.2		6.3	5.0	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	149.165741	14568.477	14575.521	0.000	1413.22
31.03.2019	24:00	212.530579	22327.219	22339.775	0.000	2157.22
		63.364838	7758.742	7764.255	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 63.36 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 376892

Адрес дома: ул Жукова 43

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	1.947205	199.439	198.634	0.806	0.000	0.000	54.7	44.9	9.7		9.0	7.1	24.00	
02.03	2.357956	199.121	198.119	1.002	0.000	0.000	60.0	48.2	11.8		9.0	7.1	24.00	
03.03	2.094696	199.372	198.582	0.790	0.000	0.000	56.4	45.9	10.5		9.0	7.2	24.00	
04.03	1.978699	199.462	198.682	0.780	0.000	0.000	54.3	44.4	9.9		9.0	7.2	24.00	
05.03	1.969482	199.282	198.505	0.777	0.000	0.000	54.6	44.7	9.9		9.0	7.2	24.00	
06.03	2.029694	199.351	198.574	0.776	0.000	0.000	55.2	45.1	10.2		9.0	7.2	24.00	
07.03	2.083542	199.302	198.514	0.788	0.000	0.000	55.8	45.3	10.4		9.0	7.1	24.00	
08.03	1.897522	199.445	198.641	0.805	0.000	0.000	53.3	43.8	9.5		9.0	7.0	24.00	
09.03	1.862991	199.446	198.641	0.806	0.000	0.000	53.1	43.8	9.3		9.0	7.0	24.00	
10.03	1.803741	199.513	198.696	0.816	0.000	0.000	52.4	43.3	9.0		9.0	7.0	24.00	
11.03	1.831406	199.473	198.671	0.802	0.000	0.000	53.1	43.9	9.2		9.0	7.0	24.00	
12.03	1.933350	199.383	198.583	0.800	0.000	0.000	54.1	44.4	9.7		9.0	7.2	24.00	
13.03	2.056824	199.311	198.463	0.848	0.000	0.000	55.7	45.4	10.3		9.0	7.3	24.00	
14.03	2.087234	194.617	193.874	0.743	0.000	0.000	56.3	45.6	10.7		9.0	7.1	24.00	
15.03	1.916656	201.431	200.646	0.785	0.000	0.000	54.2	44.7	9.5		9.0	7.1	24.00	
16.03	1.923065	201.479	200.679	0.801	0.000	0.000	53.3	43.7	9.5		9.0	7.0	24.00	
17.03	1.867340	201.519	200.722	0.797	0.000	0.000	52.9	43.7	9.2		9.0	7.0	24.00	
18.03	1.795563	203.451	202.632	0.819	0.000	0.000	52.0	43.2	8.8		9.0	7.1	24.00	
19.03	1.750504	201.530	200.717	0.813	0.000	0.000	51.9	43.3	8.7		9.0	7.1	24.00	
20.03	1.567886	201.566	200.730	0.836	0.000	0.000	48.7	40.9	7.8		9.0	7.1	24.00	
21.03	1.753693	209.889	208.996	0.893	0.000	0.000	51.2	42.9	8.3		9.0	7.3	24.00	
22.03	1.673401	204.266	203.315	0.950	0.000	0.000	49.2	41.0	8.2		9.0	7.1	24.00	
23.03	1.673584	201.639	200.763	0.876	0.000	0.000	49.3	41.1	8.3		9.0	6.9	24.00	
24.03	1.731186	201.709	200.845	0.864	0.000	0.000	50.2	41.7	8.6		9.0	6.9	24.00	
25.03	1.751648	201.703	200.870	0.833	0.000	0.000	50.6	42.0	8.7		9.0	7.2	24.00	
26.03	1.762390	201.494	200.652	0.842	0.000	0.000	50.9	42.2	8.7		9.0	7.3	24.00	
27.03	1.759415	201.404	200.555	0.850	0.000	0.000	50.8	42.1	8.7		9.0	7.2	24.00	
28.03	1.778000	201.902	201.076	0.826	0.000	0.000	50.7	41.9	8.8		9.0	7.3	24.00	
29.03	1.824402	202.566	201.740	0.826	0.000	0.000	51.8	42.8	9.0		9.0	6.6	24.00	
30.03	1.709015	201.893	201.057	0.836	0.000	0.000	50.5	42.0	8.4		9.0	6.9	24.00	
31.03	1.430328	201.980	201.107	0.873	0.000	0.000	47.3	40.3	7.1		9.0	7.1	24.00	
	57.602417	6227.938	6202.279	25.659	0.000	0.000	52.7	43.5	9.2		9.0	7.1	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	133.309479	11497.396	11440.398	0.000	1414.57
31.03.2019	24:00	190.911896	17725.334	17642.678	0.000	2158.57
		57.602417	6227.938	6202.279	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.}$$

$$744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

$$\text{Qпотр} = \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qdt<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max}$$

$$.... = 57.60 + + + + +$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 375053

Адрес дома: ул Жукова 49

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	3.963562	994.328	1008.168	0.000	13.840	0.000	54.3	50.2	4.1		0.1	5.7	24.00	
02.03	4.792542	993.547	1007.605	0.000	14.059	0.000	59.0	54.0	4.9		0.1	5.7	24.00	
03.03	4.370667	994.855	1008.832	0.000	13.977	0.000	56.0	51.5	4.5		0.1	5.7	24.00	
04.03	4.345398	994.414	1008.496	0.000	14.082	0.000	56.1	51.6	4.5		0.1	5.7	24.00	
05.03	3.920776	994.859	1008.895	0.000	14.035	0.000	53.9	49.8	4.1		0.1	5.8	24.00	
06.03	4.841125	994.070	1008.223	0.000	14.152	0.000	58.9	53.9	5.0		0.1	5.8	24.00	
07.03	4.925323	993.063	1007.281	0.000	14.219	0.000	59.8	54.7	5.1		0.1	5.8	24.00	
08.03	3.695923	995.547	1009.539	0.000	13.992	0.000	51.5	47.7	3.8		0.1	5.7	24.00	
09.03	3.853577	995.172	1009.227	0.000	14.055	0.000	53.3	49.3	4.0		0.1	5.8	24.00	
10.03	3.675995	995.563	1009.516	0.000	13.953	0.000	52.0	48.2	3.8		0.1	5.8	24.00	
11.03	3.749939	995.516	1009.563	0.000	14.047	0.000	52.7	48.8	3.9		0.1	5.8	24.00	
12.03	3.963287	994.484	1008.664	0.000	14.180	0.000	53.9	49.8	4.1		0.1	5.8	24.00	
13.03	4.280731	994.047	1008.266	0.000	14.219	0.000	55.7	51.3	4.4		0.1	5.9	24.00	
14.03	4.395477	994.102	1008.305	0.000	14.203	0.000	56.4	51.9	4.5		0.1	5.9	23.95	E
15.03	3.978638	972.773	986.664	0.000	13.891	0.000	54.1	49.9	4.2		0.1	5.7	24.00	
16.03	3.844482	955.805	969.297	0.000	13.492	0.000	52.6	48.5	4.1		0.1	5.6	24.00	
17.03	3.776093	973.859	987.563	0.000	13.703	0.000	52.2	48.2	4.0		0.1	5.6	24.00	
18.03	3.558044	973.523	987.422	0.000	13.898	0.000	51.0	47.2	3.8		0.1	5.6	23.82	E
19.03	3.674561	973.297	987.375	0.000	14.078	0.000	51.9	48.0	3.9		0.1	5.6	24.00	
20.03	1.521057	973.500	987.406	0.000	13.906	0.000	49.1	45.7	3.4		0.0	5.5	9.97	E
21.03	3.501953	972.820	986.789	0.000	13.969	0.000	51.2	47.5	3.7		0.0	5.6	24.00	
22.03	3.446075	973.305	987.164	0.000	13.859	0.000	50.4	46.7	3.7		0.1	5.6	24.00	
23.03	3.475281	973.195	987.023	0.000	13.828	0.000	50.7	47.0	3.7		0.0	5.7	24.00	
24.03	3.576813	973.633	987.438	0.000	13.805	0.000	51.4	47.6	3.8		0.1	5.7	23.98	E
25.03	3.410309	973.070	987.094	0.000	14.023	0.000	50.5	46.9	3.6		0.1	5.7	23.96	E
26.03	3.420074	973.305	987.266	0.000	13.961	0.000	50.9	47.3	3.6		0.1	5.7	24.00	
27.03	3.514465	999.664	1014.023	0.000	14.359	0.000	51.4	47.7	3.6		0.0	5.7	23.93	E
28.03	3.576782	1032.570	1047.563	0.000	14.992	0.000	51.3	47.7	3.6		0.0	5.8	24.00	
29.03	3.650970	1032.523	1047.430	0.000	14.906	0.000	52.1	48.4	3.7		0.0	5.8	24.00	
30.03	3.319611	1032.625	1047.359	0.000	14.734	0.000	50.9	47.4	3.4		0.0	5.8	23.29	E
31.03	0.803619	1033.195	1047.844	0.000	14.648	0.000	48.0	45.1	2.9		0.0	5.7	5.97	E
	114.823151	30716.230	31153.297	0.000	437.066	0.000	53.0	49.0	4.0		0.1	5.7	710.87	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	292.983490	57958.902	58775.352	0.000	1404.86
31.03.2019	24:00	407.806641	88675.133	89928.648	0.000	2115.73
		114.823151	30716.230	31153.297	0.000	710.87

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 710.87 + 0.00 + 33.13 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 114.82 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378217

Адрес дома: ул Маршала Бирюзова 10

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	4.540497	513.496	511.387	2.109	0.000	0.000	57.6	48.7	8.8		6.0	5.1	24.00	
02.03	6.029572	511.971	509.900	2.070	0.000	0.000	67.3	55.5	11.8		6.1	5.1	24.00	
03.03	5.620483	512.168	510.078	2.090	0.000	0.000	64.7	53.7	11.0		6.1	5.1	24.00	
04.03	4.944092	512.777	510.707	2.070	0.000	0.000	60.9	51.2	9.6		6.1	5.1	24.00	
05.03	3.643341	513.730	511.563	2.168	0.000	0.000	52.2	45.1	7.1		6.0	5.1	24.00	
06.03	4.854431	513.281	510.695	2.586	0.000	0.000	58.9	49.5	9.4		6.1	5.1	24.00	
07.03	5.331879	511.719	509.098	2.621	0.000	0.000	64.1	53.7	10.4		6.0	5.1	24.00	
08.03	4.534912	513.324	510.984	2.340	0.000	0.000	57.7	48.9	8.8		6.0	5.1	24.00	
09.03	4.216675	513.488	511.078	2.410	0.000	0.000	55.6	47.4	8.2		6.0	5.1	24.00	
10.03	4.204926	513.465	511.066	2.398	0.000	0.000	55.8	47.6	8.2		6.1	5.1	24.00	
11.03	4.087921	513.547	511.293	2.254	0.000	0.000	55.1	47.1	8.0		6.0	5.1	24.00	
12.03	4.624908	513.441	511.277	2.164	0.000	0.000	58.1	49.1	9.0		6.0	5.1	23.76	E
13.03	5.244843	513.152	511.035	2.117	0.000	0.000	62.1	51.9	10.2		6.0	5.0	24.00	
14.03	5.415222	512.824	510.875	1.949	0.000	0.000	63.9	53.4	10.6		6.0	5.0	24.00	
15.03	4.309204	530.199	528.012	2.188	0.000	0.000	56.9	48.7	8.2		6.0	5.0	23.34	E
16.03	4.607086	542.082	539.805	2.277	0.000	0.000	58.3	49.8	8.5		6.0	4.9	24.00	
17.03	4.122253	542.293	539.949	2.344	0.000	0.000	55.2	47.6	7.6		6.0	4.9	24.00	
18.03	3.679657	526.234	523.988	2.246	0.000	0.000	52.8	45.8	7.0		6.0	4.9	24.00	
19.03	4.253265	542.707	540.406	2.301	0.000	0.000	55.9	48.1	7.8		6.1	5.0	24.00	
20.03	4.246399	542.402	540.031	2.371	0.000	0.000	56.3	48.5	7.8		6.0	4.9	24.00	
21.03	4.033813	542.352	540.004	2.348	0.000	0.000	55.0	47.6	7.4		6.0	5.0	24.00	
22.03	3.985779	541.543	539.219	2.324	0.000	0.000	54.1	46.8	7.3		6.1	5.0	24.00	
23.03	3.977600	541.328	538.891	2.438	0.000	0.000	54.1	46.8	7.3		6.1	5.0	24.00	
24.03	4.189362	541.234	538.992	2.242	0.000	0.000	55.4	47.7	7.7		6.1	5.0	24.00	
25.03	3.922363	542.176	540.004	2.172	0.000	0.000	54.1	46.8	7.3		6.2	5.1	22.95	E
26.03	3.959930	542.625	540.383	2.242	0.000	0.000	54.3	47.0	7.3		6.1	5.0	24.00	
27.03	4.303009	542.508	540.316	2.191	0.000	0.000	56.2	48.3	7.9		6.1	5.0	24.00	
28.03	4.252136	542.660	540.508	2.152	0.000	0.000	56.0	48.2	7.8		6.1	5.1	24.00	
29.03	4.084167	542.652	540.484	2.168	0.000	0.000	55.0	47.4	7.5		6.1	5.1	24.00	
30.03	3.924927	542.641	540.402	2.238	0.000	0.000	54.0	46.8	7.2		6.1	5.0	24.00	
31.03	2.907166	533.402	531.316	2.086	0.000	0.000	47.4	42.0	5.5		6.1	5.0	23.91	E
	136.051819	16363.424	16293.748	69.676	0.000	0.000	56.9	48.6	8.3		6.1	5.0	741.96	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	327.709167	31493.135	31375.424	0.000	1415.93
31.03.2019	24:00	463.760986	47856.559	47669.172	0.000	2157.89
		136.051819	16363.424	16293.748	0.000	741.96

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 741.96 + 0.00 + 2.04 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 136.05 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378636

Адрес дома: ул Маршала Бирюзова 12

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	5.459381	542.230	537.541	4.689	0.000	0.000	54.5	44.4	10.1		6.0	5.7	24.00	
02.03	6.622559	541.605	536.973	4.633	0.000	0.000	59.9	47.6	12.2		6.0	5.7	24.00	
03.03	5.916016	542.480	537.863	4.617	0.000	0.000	56.3	45.4	10.9		6.0	5.8	24.00	
04.03	5.515137	543.352	538.727	4.625	0.000	0.000	54.1	44.0	10.2		6.0	5.8	24.00	
05.03	5.465698	543.070	538.473	4.598	0.000	0.000	54.4	44.3	10.1		6.1	5.8	24.00	
06.03	5.655243	543.320	538.691	4.629	0.000	0.000	55.1	44.7	10.4		6.1	5.8	24.00	
07.03	5.853760	543.227	538.625	4.602	0.000	0.000	55.6	44.9	10.8		6.0	5.7	24.00	
08.03	5.333191	543.508	538.918	4.590	0.000	0.000	53.2	43.4	9.8		5.8	5.5	24.00	
09.03	5.207489	543.641	539.051	4.590	0.000	0.000	53.0	43.4	9.6		5.9	5.6	24.00	
10.03	5.035858	543.980	539.363	4.617	0.000	0.000	52.2	43.0	9.3		5.9	5.6	24.00	
11.03	5.126068	543.797	539.109	4.688	0.000	0.000	53.0	43.5	9.4		5.9	5.6	24.00	
12.03	5.364075	543.516	538.898	4.617	0.000	0.000	53.9	44.0	9.9		6.0	5.7	24.00	
13.03	5.680939	542.469	537.277	5.191	0.000	0.000	55.6	45.1	10.5		6.1	5.8	24.00	
14.03	5.649475	492.395	488.227	4.168	0.000	0.000	56.0	44.5	11.5		5.9	5.7	24.00	
15.03	5.324219	512.258	508.016	4.242	0.000	0.000	54.1	43.7	10.4		6.0	5.8	24.00	
16.03	5.243683	512.395	508.148	4.246	0.000	0.000	53.1	42.8	10.2		6.0	5.7	24.00	
17.03	5.120300	512.699	508.387	4.313	0.000	0.000	52.8	42.8	10.0		6.0	5.7	24.00	
18.03	4.557526	453.094	449.406	3.688	0.000	0.000	51.7	41.6	10.1		5.6	5.3	24.00	
19.03	4.859558	504.559	500.430	4.129	0.000	0.000	51.8	42.1	9.6		6.1	5.9	24.00	
20.03	4.292511	504.813	500.664	4.148	0.000	0.000	48.5	40.0	8.5		6.0	5.8	24.00	
21.03	4.783661	522.617	518.109	4.508	0.000	0.000	51.2	42.0	9.2		6.2	5.9	24.00	
22.03	4.472961	507.668	503.367	4.301	0.000	0.000	49.1	40.3	8.8		6.0	5.8	24.00	
23.03	4.509064	504.672	500.457	4.215	0.000	0.000	49.2	40.3	8.9		5.8	5.6	24.00	
24.03	4.654022	504.613	500.324	4.289	0.000	0.000	50.1	40.9	9.2		5.8	5.6	24.00	
25.03	4.669525	504.414	500.074	4.340	0.000	0.000	50.5	41.2	9.3		6.2	6.0	24.00	
26.03	4.692749	504.336	500.039	4.297	0.000	0.000	50.8	41.5	9.3		6.2	6.0	24.00	
27.03	4.713135	504.082	499.805	4.277	0.000	0.000	50.7	41.4	9.4		6.2	6.0	24.00	
28.03	4.732849	505.035	500.746	4.289	0.000	0.000	50.6	41.2	9.4		6.2	6.0	24.00	
29.03	4.872498	505.730	501.422	4.309	0.000	0.000	51.6	42.0	9.6		5.6	5.4	24.00	
30.03	4.569336	505.266	501.039	4.227	0.000	0.000	50.4	41.3	9.1		5.8	5.6	24.00	
31.03	3.869385	505.805	501.609	4.195	0.000	0.000	47.3	39.7	7.7		6.0	5.8	24.00	
	157.821869	16126.645	15989.779	136.865	0.000	0.000	52.7	42.8	9.8		6.0	5.7	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	379.691315	31584.578	31306.482	0.000	1414.15
31.03.2019	24:00	537.513184	47711.223	47296.262	0.000	2158.15
		157.821869	16126.645	15989.779	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 157.82 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 377919

Адрес дома: ул Маршала Бирюзова 18

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P		
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2	
01.03	2.955444	135.291	131.660	3.631	0.000	0.000	77.7	55.9	21.8		5.4	4.6	24.00
02.03	3.493240	133.145	129.605	3.539	0.000	0.000	86.5	60.3	26.2		5.4	4.7	24.00
03.03	3.051605	131.790	128.229	3.561	0.000	0.000	79.4	56.3	23.1		5.4	4.6	24.00
04.03	3.002838	132.346	128.806	3.540	0.000	0.000	78.4	55.8	22.7		5.4	4.7	24.00
05.03	2.895416	137.919	134.251	3.668	0.000	0.000	76.6	55.6	21.0		5.5	4.7	24.00
06.03	3.078842	131.233	127.707	3.526	0.000	0.000	79.7	56.2	23.4		5.4	4.7	24.00
07.03	3.229767	129.414	125.941	3.473	0.000	0.000	82.5	57.6	24.9		5.4	4.6	24.00
08.03	2.933212	134.205	130.591	3.614	0.000	0.000	77.3	55.5	21.8		5.4	4.7	24.00
09.03	2.822861	135.814	132.190	3.624	0.000	0.000	75.7	54.9	20.8		5.5	4.7	24.00
10.03	2.775833	134.506	130.898	3.607	0.000	0.000	74.8	54.1	20.6		5.4	4.7	24.00
11.03	2.787827	134.360	130.771	3.590	0.000	0.000	75.2	54.4	20.7		5.4	4.7	24.00
12.03	2.874710	135.497	131.908	3.589	0.000	0.000	76.0	54.8	21.2		5.5	4.7	24.00
13.03	2.945602	135.477	131.876	3.601	0.000	0.000	76.5	54.8	21.7		5.5	4.7	24.00
14.03	3.025131	136.122	132.517	3.605	0.000	0.000	77.6	55.4	22.2		5.5	4.7	24.00
15.03	2.883423	141.494	137.762	3.732	0.000	0.000	75.6	55.3	20.4		5.5	4.6	24.00
16.03	2.954559	141.921	138.160	3.761	0.000	0.000	76.3	55.5	20.8		5.5	4.6	24.00
17.03	2.820129	143.688	139.871	3.817	0.000	0.000	74.3	54.7	19.6		5.5	4.6	24.00
18.03	2.657516	135.635	132.022	3.612	0.000	0.000	72.8	53.2	19.6		5.3	4.5	24.00
19.03	2.728592	128.925	125.478	3.447	0.000	0.000	74.5	53.4	21.2		5.1	4.4	24.00
20.03	2.675385	129.951	126.506	3.445	0.000	0.000	74.0	53.4	20.6		5.2	4.4	24.00
21.03	2.544022	124.729	121.405	3.323	0.000	0.000	72.6	52.2	20.4		5.1	4.5	24.00
22.03	2.533539	117.029	113.862	3.167	0.000	0.000	72.4	50.7	21.7		5.1	4.5	24.00
23.03	2.578659	117.920	114.752	3.168	0.000	0.000	73.3	51.4	21.9		5.1	4.5	24.00
24.03	2.628326	116.901	113.752	3.149	0.000	0.000	74.5	52.0	22.5		5.0	4.5	24.00
25.03	2.460968	108.012	105.092	2.920	0.000	0.000	73.0	50.2	22.8		4.9	4.4	24.00
26.03	2.499512	110.228	107.246	2.981	0.000	0.000	73.1	50.4	22.7		4.9	4.5	24.00
27.03	2.330322	90.933	88.435	2.498	0.000	0.000	74.9	49.3	25.6		4.7	4.4	24.00
28.03	2.069061	69.285	67.314	1.971	0.000	0.000	73.5	43.6	29.9		4.4	4.3	24.00
29.03	2.677521	119.767	116.553	3.214	0.000	0.000	74.1	51.7	22.4		5.1	4.5	24.00
30.03	2.571533	120.960	117.720	3.240	0.000	0.000	73.0	51.8	21.3		5.1	4.5	24.00
31.03	2.525665	124.307	120.990	3.316	0.000	0.000	72.6	52.3	20.3		5.2	4.5	24.00
	86.011063	3918.803	3813.871	104.932	0.000	0.000	75.9	53.6	22.1		5.2	4.6	744.00

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	187.471664	8071.201	7850.946	0.000	1415.97
31.03.2019	24:00	273.482727	11990.004	11664.817	0.000	2159.97
		86.011063	3918.803	3813.871	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qлотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 86.01 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 377366

Адрес дома: ул Маршала Бирюзова 2

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	7.929077	795.762	810.855	0.000	15.094	0.000	57.4	47.4	9.9		5.9	3.0	24.00	
02.03	10.595398	789.633	804.633	0.000	15.000	0.000	67.3	53.9	13.4		5.9	3.0	24.00	
03.03	9.925293	787.828	802.664	0.000	14.836	0.000	64.8	52.3	12.6		5.9	3.0	24.00	
04.03	8.787903	792.016	806.902	0.000	14.887	0.000	61.1	50.0	11.0		5.9	3.0	24.00	
05.03	6.524780	795.879	810.746	0.000	14.867	0.000	52.3	44.2	8.2		5.8	3.0	24.00	
06.03	8.558716	794.930	810.051	0.000	15.121	0.000	58.5	47.7	10.7		5.9	3.1	24.00	
07.03	9.820740	793.648	808.566	0.000	14.918	0.000	64.4	52.1	12.3		5.9	3.0	24.00	
08.03	8.090210	794.840	809.742	0.000	14.902	0.000	57.8	47.7	10.1		5.9	3.0	24.00	
09.03	7.432251	795.398	810.313	0.000	14.914	0.000	55.7	46.4	9.3		5.9	3.0	24.00	
10.03	7.449402	795.426	810.398	0.000	14.973	0.000	55.8	46.4	9.3		5.9	3.0	24.00	
11.03	7.203735	795.246	810.199	0.000	14.953	0.000	55.1	46.1	9.0		5.9	3.0	24.00	
12.03	8.067261	795.031	809.941	0.000	14.910	0.000	58.0	47.9	10.1		5.9	3.0	23.77	E
13.03	9.136230	794.078	809.094	0.000	15.016	0.000	62.0	50.6	11.5		5.8	3.0	24.00	
14.03	9.560242	793.648	808.602	0.000	14.953	0.000	64.1	52.1	12.0		5.8	3.0	24.00	
15.03	7.660828	819.629	835.023	0.000	15.395	0.000	57.0	47.6	9.4		5.9	3.0	23.38	E
16.03	8.220581	839.059	854.949	0.000	15.891	0.000	58.3	48.5	9.7		5.8	2.9	24.00	
17.03	7.381348	839.496	855.371	0.000	15.875	0.000	55.3	46.5	8.7		5.8	2.9	24.00	
18.03	6.704285	829.832	845.461	0.000	15.629	0.000	52.9	44.8	8.0		5.8	2.8	24.00	
19.03	7.519714	824.730	840.250	0.000	15.520	0.000	55.8	46.8	9.1		5.9	2.9	24.00	
20.03	7.538208	840.207	856.023	0.000	15.816	0.000	56.4	47.4	8.9		5.8	2.9	24.00	
21.03	7.200684	836.973	852.656	0.000	15.684	0.000	55.2	46.6	8.6		5.8	2.9	24.00	
22.03	7.059998	819.930	835.352	0.000	15.422	0.000	54.0	45.5	8.6		5.9	3.0	24.00	
23.03	7.080688	819.664	835.094	0.000	15.430	0.000	54.1	45.5	8.6		5.9	3.0	24.00	
24.03	7.428345	819.539	834.953	0.000	15.414	0.000	55.4	46.4	9.0		5.9	3.0	24.00	
25.03	6.932556	832.008	847.633	0.000	15.625	0.000	54.1	45.8	8.3		6.0	3.0	23.14	E
26.03	6.966003	839.672	855.422	0.000	15.750	0.000	54.3	46.1	8.2		5.9	3.0	24.00	
27.03	7.524963	839.703	855.477	0.000	15.773	0.000	56.2	47.3	8.9		5.9	3.0	24.00	
28.03	7.471985	840.297	855.961	0.000	15.664	0.000	56.0	47.2	8.8		5.9	3.0	24.00	
29.03	7.199158	838.695	854.289	0.000	15.594	0.000	55.0	46.5	8.5		5.9	3.0	24.00	
30.03	6.877930	838.148	853.695	0.000	15.547	0.000	54.0	45.9	8.2		5.9	3.0	24.00	
31.03	5.073975	825.688	840.875	0.000	15.188	0.000	47.5	41.4	6.1		5.9	3.0	24.00	
	240.922485	25256.633	25731.191	0.000	474.559	0.000	56.9	47.4	9.5		5.9	3.0	742.29	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	575.085999	48580.438	49500.707	0.000	1415.98
31.03.2019	24:00	816.008484	73837.070	75231.898	0.000	2158.27
		240.922485	25256.633	25731.191	0.000	742.29

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
744.00 = 742.29 + 0.00 + 1.71 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 240.92 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378221

Адрес дома: ул Маршала Бирюзова 4

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.811066	708.430	703.047	5.383	0.000	0.000	58.1	54.2	3.9		6.6	5.0	24.00	
02.03	3.642746	706.199	700.746	5.453	0.000	0.000	67.6	62.5	5.1		6.6	5.0	24.00	
03.03	3.322739	706.578	701.156	5.422	0.000	0.000	64.8	60.1	4.7		6.6	5.0	23.88	E
04.03	2.931564	707.668	702.223	5.445	0.000	0.000	60.8	56.7	4.1		6.6	5.0	23.97	E
05.03	0.552948	709.332	703.898	5.434	0.000	0.000	52.1	49.1	3.0		6.6	5.0	5.12	E
06.03	2.604401	708.078	702.629	5.449	0.000	0.000	59.9	55.5	4.4		6.7	5.0	18.40	E
07.03	3.176468	707.195	701.652	5.543	0.000	0.000	64.1	59.5	4.6		6.6	5.0	22.96	E
08.03	2.697693	708.281	702.875	5.406	0.000	0.000	57.7	54.0	3.8		6.6	5.0	24.00	
09.03	2.333679	708.871	703.391	5.480	0.000	0.000	55.8	52.3	3.5		6.6	5.0	22.06	E
10.03	2.485550	708.859	703.453	5.406	0.000	0.000	56.1	52.5	3.6		6.6	5.0	23.09	E
11.03	2.442978	708.668	703.180	5.488	0.000	0.000	55.3	51.8	3.5		6.6	5.0	23.55	E
12.03	2.714722	708.508	702.918	5.590	0.000	0.000	58.6	54.6	4.0		6.6	5.0	22.23	E
13.03	3.204834	707.543	702.094	5.449	0.000	0.000	62.5	58.0	4.5		6.6	5.0	24.00	
14.03	3.144287	707.211	701.754	5.457	0.000	0.000	64.1	59.5	4.6		6.6	5.0	22.94	E
15.03	2.216171	733.086	727.359	5.727	0.000	0.000	56.9	53.4	3.5		6.7	5.0	18.67	E
16.03	2.726730	748.027	742.273	5.754	0.000	0.000	58.4	54.7	3.7		6.7	5.0	23.45	E
17.03	1.412567	748.500	742.824	5.676	0.000	0.000	55.3	52.0	3.3		6.7	5.0	13.04	E
18.03	0.212265	725.125	719.559	5.566	0.000	0.000	53.0	49.8	3.1		6.6	5.0	1.92	E
19.03	2.324005	748.945	743.230	5.715	0.000	0.000	56.2	52.8	3.5		6.7	5.0	21.03	E
20.03	2.250809	748.648	742.914	5.734	0.000	0.000	56.5	53.1	3.4		6.7	5.0	20.78	E
21.03	1.106827	748.508	742.797	5.711	0.000	0.000	55.0	51.8	3.2		6.7	5.0	10.09	E
22.03	1.446289	747.207	741.477	5.730	0.000	0.000	54.4	51.1	3.3		6.8	5.0	13.73	E
23.03	1.031128	747.402	741.672	5.730	0.000	0.000	54.3	51.1	3.2		6.8	5.0	9.60	E
24.03	2.017578	747.125	741.395	5.730	0.000	0.000	55.7	52.3	3.4		6.8	5.0	18.32	E
25.03	1.897751	748.488	742.762	5.727	0.000	0.000	54.2	51.0	3.2		6.8	5.0	15.72	E
26.03	1.016739	748.844	743.117	5.727	0.000	0.000	54.5	51.3	3.2		6.8	5.0	8.62	E
27.03	1.844757	748.582	742.883	5.699	0.000	0.000	56.4	52.9	3.5		6.8	5.0	15.83	E
28.03	1.697632	748.742	742.984	5.758	0.000	0.000	56.1	52.7	3.4		6.8	5.0	15.06	E
29.03	1.489029	748.867	743.188	5.680	0.000	0.000	55.1	51.8	3.3		6.8	5.0	13.90	E
30.03	0.667786	748.875	743.180	5.695	0.000	0.000	54.1	51.0	3.1		6.8	5.0	6.40	E
31.03	0.138321	736.074	730.441	5.633	0.000	0.000	47.5	45.1	2.3		6.7	5.0	1.39	E
	63.562057	22582.469	22409.070	173.398	0.000	0.000	57.1	53.5	3.6		6.7	5.0	531.75	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	188.956940	43382.352	43037.387	0.000	1354.85
31.03.2019	24:00	252.518997	65964.820	65446.457	0.000	1886.59
		63.562057	22582.469	22409.070	0.000	531.75

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 531.75 + 0.00 + 212.25 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 63.56 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378216

Адрес дома: ул Маршала Бирюзова 8

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.401764	261.823	260.472	1.352	0.000	0.000	57.4	48.3	9.1		9.0	5.0	24.00	
02.03	3.178726	261.022	259.586	1.437	0.000	0.000	67.3	55.2	12.1		9.0	5.0	24.00	
03.03	2.940186	261.105	259.709	1.396	0.000	0.000	64.8	53.7	11.2		9.0	5.0	24.00	
04.03	2.621857	261.443	260.076	1.367	0.000	0.000	61.1	51.2	10.0		9.0	5.0	24.00	
05.03	1.923767	262.121	260.832	1.289	0.000	0.000	52.3	45.1	7.3		9.0	5.0	24.00	
06.03	2.610092	261.867	260.521	1.346	0.000	0.000	58.5	48.6	9.9		9.0	5.0	24.00	
07.03	2.893402	261.682	260.250	1.432	0.000	0.000	64.4	53.4	11.0		9.0	5.0	24.00	
08.03	2.381104	261.840	260.496	1.344	0.000	0.000	57.9	48.8	9.0		9.0	5.0	24.00	
09.03	2.222198	262.027	260.672	1.355	0.000	0.000	55.7	47.3	8.4		9.0	5.0	24.00	
10.03	2.235123	261.992	260.676	1.316	0.000	0.000	55.8	47.3	8.5		9.0	5.0	24.00	
11.03	2.166580	261.914	260.619	1.295	0.000	0.000	55.1	46.9	8.2		9.0	5.0	24.00	
12.03	2.460144	261.936	260.572	1.363	0.000	0.000	58.0	48.7	9.3		9.0	5.0	23.76	E
13.03	2.765411	261.666	260.268	1.398	0.000	0.000	62.0	51.5	10.5		9.0	5.0	24.00	
14.03	2.888794	261.459	260.070	1.389	0.000	0.000	64.1	53.1	11.0		9.0	5.0	24.00	E
15.03	2.279312	270.145	268.744	1.400	0.000	0.000	57.0	48.6	8.5		9.0	5.0	22.99	E
16.03	2.477631	276.580	275.104	1.477	0.000	0.000	58.3	49.4	8.9		9.0	5.0	24.00	
17.03	2.218857	276.789	275.404	1.385	0.000	0.000	55.3	47.3	7.9		9.0	5.0	24.00	
18.03	2.018387	273.426	272.047	1.379	0.000	0.000	52.9	45.6	7.3		9.0	5.0	24.00	
19.03	2.285095	271.670	270.258	1.412	0.000	0.000	55.8	47.5	8.3		9.0	5.0	24.00	
20.03	2.282349	276.820	275.373	1.447	0.000	0.000	56.4	48.2	8.2		9.0	5.0	24.00	
21.03	2.178299	276.779	275.391	1.389	0.000	0.000	55.2	47.4	7.8		9.0	5.0	24.00	
22.03	2.143036	276.375	274.996	1.379	0.000	0.000	54.1	46.4	7.7		9.0	5.0	24.00	
23.03	2.153564	276.336	274.922	1.414	0.000	0.000	54.1	46.4	7.7		9.0	5.0	24.00	
24.03	2.251144	276.260	274.869	1.391	0.000	0.000	55.4	47.3	8.1		9.0	5.0	24.00	
25.03	2.088776	276.715	275.291	1.424	0.000	0.000	54.1	46.5	7.6		9.0	5.0	22.09	E
26.03	2.149338	276.951	275.510	1.441	0.000	0.000	54.4	46.7	7.7		9.0	5.0	24.00	
27.03	2.318024	276.801	275.367	1.434	0.000	0.000	56.2	47.9	8.3		9.0	5.0	24.00	
28.03	2.289871	276.842	275.352	1.490	0.000	0.000	56.1	47.9	8.2		9.0	5.0	24.00	
29.03	2.206940	276.896	275.449	1.447	0.000	0.000	55.0	47.1	7.9		9.0	5.0	24.00	
30.03	2.111664	276.881	275.441	1.439	0.000	0.000	54.0	46.5	7.6		9.0	5.0	24.00	
31.03	1.561218	272.117	270.814	1.303	0.000	0.000	47.5	41.8	5.7		9.0	5.0	24.00	
	72.702652	8348.281	8305.151	43.130	0.000	0.000	56.9	48.3	8.7		9.0	5.0	740.84	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	172.397446	16054.793	15967.690	0.000	1415.33
31.03.2019	24:00	245.100098	24403.074	24272.842	0.000	2156.18
		72.702652	8348.281	8305.151	0.000	740.84

U -
E -
D -
g -
G -

:

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 740.84 + 0.00 + 3.16 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 72.70 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 381934

Адрес дома: ул Молодежная 1 корп. А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	1.863586	292.750	293.076	0.000	0.326	0.000	50.7	44.3	6.4		5.2	5.5	24.00	E
02.03	1.727814	293.963	294.338	0.000	0.375	0.000	47.8	41.8	6.0		5.2	5.5	20.44	
03.03	2.213898	294.410	294.746	0.000	0.336	0.000	54.1	46.5	7.5		5.1	5.4	24.00	
04.03	1.977249	294.773	295.129	0.000	0.355	0.000	51.8	45.0	6.8		5.2	5.6	21.89	E
05.03	2.047943	295.990	296.322	0.000	0.332	0.000	52.7	45.7	6.9		5.3	5.6	23.89	
06.03	2.351303	295.475	295.799	0.000	0.324	0.000	56.4	48.4	8.0		5.1	5.4	24.00	
07.03	2.270599	295.838	296.225	0.000	0.387	0.000	55.1	47.4	7.7		5.1	5.5	24.00	E
08.03	2.118851	296.313	296.701	0.000	0.389	0.000	53.6	46.4	7.2		5.4	5.7	24.00	
09.03	2.224411	296.623	296.982	0.000	0.359	0.000	55.2	47.7	7.5		5.4	5.8	24.00	
10.03	2.311432	296.762	297.127	0.000	0.365	0.000	56.3	48.5	7.8		5.1	5.4	24.00	E
11.03	2.142639	296.781	297.180	0.000	0.398	0.000	54.6	47.4	7.2		5.1	5.5	24.00	
12.03	2.019852	299.012	299.447	0.000	0.436	0.000	52.6	45.8	6.8		5.2	5.5	24.00	
13.03	2.232437	302.398	302.873	0.000	0.475	0.000	54.7	47.3	7.4		4.9	5.3	24.00	E
14.03	1.882767	302.541	303.000	0.000	0.459	0.000	50.7	44.4	6.2		4.9	5.3	24.00	
15.03	1.576813	303.385	303.836	0.000	0.451	0.000	46.8	41.6	5.2		4.9	5.3	24.00	
16.03	1.491638	303.334	303.891	0.000	0.557	0.000	45.3	40.4	4.9		4.8	5.1	24.00	E
17.03	1.500961	303.691	304.246	0.000	0.555	0.000	45.4	40.4	5.0		4.6	5.0	24.00	
18.03	1.411133	303.455	304.018	0.000	0.563	0.000	44.5	39.8	4.7		4.9	5.3	24.00	
19.03	1.585922	304.553	305.121	0.000	0.568	0.000	46.3	41.1	5.2		5.0	5.3	24.00	E
20.03	1.618988	304.275	304.807	0.000	0.531	0.000	47.4	42.0	5.3		4.8	5.2	24.00	
21.03	1.477188	304.766	305.314	0.000	0.549	0.000	45.2	40.3	4.9		4.9	5.2	24.00	
22.03	1.465576	304.004	304.533	0.000	0.529	0.000	44.9	40.0	4.8		4.9	5.3	24.00	E
23.03	1.479507	304.348	304.883	0.000	0.535	0.000	45.0	40.1	4.9		4.9	5.3	24.00	
24.03	1.480255	302.121	302.680	0.000	0.559	0.000	44.9	39.9	4.9		4.9	5.2	24.00	
25.03	1.489380	302.801	303.355	0.000	0.555	0.000	45.1	40.2	4.9		4.8	5.2	24.00	E
26.03	1.482590	302.357	302.945	0.000	0.588	0.000	45.2	40.3	4.9		4.8	5.2	24.00	
27.03	1.500992	299.840	300.420	0.000	0.580	0.000	45.0	40.0	5.0		4.8	5.2	24.00	
28.03	1.493652	299.432	299.988	0.000	0.557	0.000	44.9	39.9	5.0		4.8	5.2	24.00	E
29.03	1.621521	301.158	301.758	0.000	0.600	0.000	46.4	41.0	5.4		4.9	5.2	24.00	
30.03	1.781586	301.254	301.799	0.000	0.545	0.000	49.1	43.2	5.9		4.8	5.2	24.00	
31.03	1.772812	300.348	300.932	0.000	0.584	0.000	49.7	43.8	5.9		4.8	5.1	24.00	E
	55.615295	9298.750	9313.471	0.000	14.721	0.000	49.2	43.3	6.0		5.0	5.3	738.22	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	144.598389	17636.916	17682.225	0.000	1406.22
31.03.2019	24:00	200.213684	26935.666	26995.695	0.000	2144.44
		55.615295	9298.750	9313.471	0.000	738.22

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 738.22 + 0.00 + 5.78 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 55.62 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 381925

Адрес дома: ул Молодежная 1 корп. Б

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	1.829819	275.670	275.266	0.404	0.000	0.000	50.8	44.1	6.6		5.7	5.3	24.00	
02.03	1.675583	277.182	276.768	0.414	0.000	0.000	47.6	41.5	6.2		5.7	5.3	20.47	E
03.03	2.207016	277.719	277.268	0.451	0.000	0.000	54.1	46.1	7.9		5.6	5.2	24.00	
04.03	1.969391	277.871	277.432	0.439	0.000	0.000	52.0	44.8	7.2		5.8	5.4	22.05	E
05.03	2.022064	279.096	278.711	0.385	0.000	0.000	52.3	45.0	7.3		5.8	5.4	23.83	E
06.03	2.327911	278.688	278.244	0.443	0.000	0.000	56.3	48.0	8.4		5.6	5.3	24.00	
07.03	2.289719	278.959	278.539	0.420	0.000	0.000	55.3	47.0	8.2		5.6	5.3	24.00	
08.03	2.149811	279.582	279.215	0.367	0.000	0.000	53.5	45.8	7.7		5.9	5.5	24.00	
09.03	2.222321	279.590	279.170	0.420	0.000	0.000	55.1	47.2	8.0		6.0	5.6	24.00	
10.03	2.301010	279.732	279.330	0.402	0.000	0.000	56.2	48.0	8.2		5.6	5.2	24.00	
11.03	2.139008	279.443	279.051	0.393	0.000	0.000	54.8	47.1	7.7		5.7	5.3	24.00	
12.03	1.989594	281.629	281.133	0.496	0.000	0.000	52.5	45.4	7.1		5.7	5.3	24.00	
13.03	2.211136	285.529	284.982	0.547	0.000	0.000	54.6	46.9	7.7		5.5	5.1	24.00	
14.03	1.934738	285.293	284.859	0.434	0.000	0.000	51.0	44.3	6.8		5.4	5.0	24.00	
15.03	1.629730	286.596	286.152	0.443	0.000	0.000	46.9	41.3	5.7		5.5	5.1	24.00	
16.03	1.535324	286.203	285.754	0.449	0.000	0.000	45.3	40.0	5.4		5.3	4.9	24.00	
17.03	1.539474	286.865	286.420	0.445	0.000	0.000	45.4	40.0	5.4		5.2	4.8	24.00	
18.03	1.471588	286.494	286.037	0.457	0.000	0.000	44.6	39.4	5.1		5.5	5.1	24.00	
19.03	1.597916	287.727	287.221	0.506	0.000	0.000	46.0	40.4	5.6		5.5	5.1	24.00	
20.03	1.660736	287.010	286.484	0.525	0.000	0.000	47.6	41.8	5.8		5.4	5.0	24.00	
21.03	1.502731	287.459	286.951	0.508	0.000	0.000	45.2	40.0	5.2		5.4	5.0	24.00	
22.03	1.486176	286.574	286.066	0.508	0.000	0.000	44.9	39.7	5.2		5.5	5.1	24.00	
23.03	1.495987	287.590	287.211	0.379	0.000	0.000	45.0	39.8	5.2		5.5	5.1	24.00	
24.03	1.507278	287.861	287.512	0.350	0.000	0.000	44.8	39.6	5.2		5.4	5.0	24.00	
25.03	1.496216	285.820	285.465	0.355	0.000	0.000	45.1	39.9	5.2		5.4	5.0	24.00	
26.03	1.484619	285.496	285.102	0.395	0.000	0.000	45.2	40.0	5.2		5.4	5.0	24.00	
27.03	1.493881	283.441	282.971	0.471	0.000	0.000	45.1	39.8	5.3		5.3	5.0	24.00	
28.03	1.493408	282.574	282.055	0.520	0.000	0.000	44.9	39.6	5.3		5.4	5.0	24.00	
29.03	1.597717	284.436	283.904	0.531	0.000	0.000	46.1	40.5	5.6		5.4	5.0	24.00	
30.03	1.777573	284.494	283.928	0.566	0.000	0.000	49.1	42.8	6.2		5.3	5.0	24.00	
31.03	1.762299	283.689	283.102	0.588	0.000	0.000	49.7	43.4	6.2		5.3	4.9	24.00	
	55.801773	8776.313	8762.301	14.012	0.000	0.000	49.2	42.9	6.4		5.5	5.1	738.35	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	141.502823	16507.279	16492.809	0.000	1407.92
31.03.2019	24:00	197.304596	25283.592	25255.109	0.000	2146.27
		55.801773	8776.313	8762.301	0.000	738.35

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 738.35 + 0.00 + 5.65 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 55.80 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378168

Адрес дома: ул Садовая 30

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1	M	T				P		G	E
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.243683	294.983	303.689	0.000	8.706	0.000	55.9	48.3	7.6		7.2	6.3	24.00	
02.03	2.991074	294.213	302.967	0.000	8.754	0.000	65.2	55.1	10.2		7.3	6.3	24.00	
03.03	2.705002	294.488	303.234	0.000	8.746	0.000	61.4	52.2	9.2		7.3	6.4	24.00	
04.03	2.514099	294.664	303.396	0.000	8.732	0.000	59.2	50.6	8.5		7.3	6.4	24.00	
05.03	2.308716	293.309	301.943	0.000	8.635	0.000	57.1	49.2	7.9		7.2	6.3	24.00	
06.03	2.521820	295.166	303.875	0.000	8.709	0.000	59.2	50.7	8.5		7.2	6.3	24.00	
07.03	2.667664	286.945	295.416	0.000	8.471	0.000	61.5	52.2	9.3		7.2	6.3	23.90	E
08.03	2.348129	295.426	304.193	0.000	8.768	0.000	57.0	49.1	7.9		7.3	6.3	24.00	
09.03	2.232254	295.830	304.570	0.000	8.740	0.000	55.7	48.2	7.5		7.2	6.3	24.00	
10.03	2.290283	295.449	304.158	0.000	8.709	0.000	56.9	49.2	7.7		7.3	6.3	24.00	
11.03	2.337372	295.344	304.074	0.000	8.730	0.000	57.8	49.9	7.9		7.3	6.3	24.00	
12.03	2.298141	291.967	300.561	0.000	8.594	0.000	57.1	49.2	7.9		7.2	6.3	23.99	
13.03	2.424103	295.504	304.215	0.000	8.711	0.000	57.9	49.7	8.2		7.2	6.3	24.00	E
14.03	2.713928	295.148	303.869	0.000	8.721	0.000	61.7	52.5	9.2		7.3	6.3	24.00	
15.03	2.460754	295.441	304.184	0.000	8.742	0.000	58.8	50.5	8.3		7.3	6.4	24.00	
16.03	2.417023	295.414	304.135	0.000	8.721	0.000	58.4	50.2	8.2		7.3	6.4	24.00	
17.03	2.291458	295.570	304.324	0.000	8.754	0.000	56.6	48.9	7.7		7.2	6.3	24.00	
18.03	2.133179	295.670	304.355	0.000	8.686	0.000	55.0	47.8	7.2		7.2	6.3	24.00	
19.03	1.902985	295.953	304.672	0.000	8.719	0.000	51.7	45.3	6.4		7.2	6.3	24.00	
20.03	1.869919	296.016	304.674	0.000	8.658	0.000	51.3	45.0	6.3		7.2	6.3	24.00	
21.03	1.812393	296.070	304.742	0.000	8.672	0.000	50.1	44.0	6.1		7.2	6.3	24.00	
22.03	1.871246	298.662	307.398	0.000	8.736	0.000	50.9	44.7	6.3		7.2	6.3	24.00	
23.03	1.929550	295.857	304.510	0.000	8.652	0.000	51.7	45.2	6.5		7.2	6.3	24.00	
24.03	1.911697	295.779	304.449	0.000	8.670	0.000	51.5	45.0	6.5		7.2	6.3	24.00	
25.03	1.976105	295.693	304.350	0.000	8.656	0.000	52.3	45.7	6.7		7.2	6.3	24.00	
26.03	1.952499	295.621	304.252	0.000	8.631	0.000	52.6	46.0	6.6		7.2	6.3	24.00	
27.03	1.775742	289.221	297.652	0.000	8.432	0.000	50.1	43.9	6.2		7.2	6.3	23.53	
28.03	1.926804	295.863	304.477	0.000	8.613	0.000	51.0	44.5	6.5		7.2	6.3	24.00	E
29.03	2.024765	295.627	304.277	0.000	8.650	0.000	53.0	46.1	6.8		7.2	6.3	24.00	
30.03	1.867996	295.760	304.369	0.000	8.609	0.000	51.4	45.1	6.3		7.2	6.3	24.00	
31.03	1.647903	295.969	304.563	0.000	8.594	0.000	48.6	43.1	5.6		7.2	6.3	24.00	
	68.368286	9142.624	9411.545	0.000	268.921	0.000	55.4	48.0	7.5		7.2	6.3	743.42	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	G
28.02.2019	24:00	169.696198	16374.647	16860.225	0.000	1415.84
31.03.2019	24:00	238.064484	25517.271	26271.770	0.000	2159.26
		68.368286	9142.624	9411.545	0.000	743.42

U -
E -
D -
g -
G -T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 743.42 + 0.00 + 0.58 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 68.37 + + + + +

Представитель
абонента _____Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378646

Адрес дома: ул Северная 12

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	3.684296	414.734	443.977	0.000	29.242	0.000	56.7	47.9	8.8		8.4	3.2	24.00	E
02.03	4.799683	413.961	443.252	0.000	29.291	0.000	65.5	54.0	11.5		8.4	3.2	24.00	
03.03	4.285645	414.277	443.537	0.000	29.260	0.000	61.5	51.3	10.3		8.4	3.2	24.00	
04.03	3.935791	414.521	443.797	0.000	29.275	0.000	59.2	49.8	9.4		8.4	3.2	24.00	
05.03	3.633423	412.936	442.053	0.000	29.117	0.000	57.3	48.6	8.7		8.4	3.2	24.00	
06.03	4.109406	415.674	445.121	0.000	29.447	0.000	60.1	50.3	9.8		8.4	3.2	24.00	
07.03	4.171539	404.842	433.445	0.000	28.604	0.000	61.2	51.0	10.2		8.4	3.2	24.00	
08.03	3.687378	416.063	445.375	0.000	29.313	0.000	57.1	48.4	8.8		8.4	3.2	24.00	
09.03	3.527161	416.221	445.600	0.000	29.379	0.000	56.1	47.7	8.4		8.4	3.2	24.00	
10.03	3.626038	416.271	445.629	0.000	29.357	0.000	57.2	48.6	8.6		8.4	3.2	24.00	
11.03	3.696625	416.025	445.383	0.000	29.357	0.000	58.1	49.3	8.8		8.3	3.2	24.00	
12.03	3.593170	411.398	440.354	0.000	28.955	0.000	57.2	48.6	8.6		8.3	3.2	23.99	
13.03	3.887878	416.293	445.668	0.000	29.375	0.000	58.5	49.3	9.2		8.3	3.2	24.00	
14.03	4.211761	415.793	445.166	0.000	29.373	0.000	61.8	51.7	10.0		8.4	3.2	24.00	
15.03	3.847015	416.131	445.406	0.000	29.275	0.000	59.0	49.9	9.2		8.4	3.2	24.00	
16.03	3.774475	415.988	445.201	0.000	29.213	0.000	58.5	49.5	9.0		8.4	3.2	24.00	
17.03	3.594879	416.277	445.430	0.000	29.152	0.000	56.9	48.4	8.5		8.4	3.2	24.00	
18.03	3.263885	416.342	445.445	0.000	29.104	0.000	54.9	47.1	7.7		8.3	3.2	24.00	
19.03	2.961670	416.691	445.809	0.000	29.117	0.000	51.9	44.9	7.0		8.3	3.2	24.00	
20.03	2.894897	416.705	445.801	0.000	29.096	0.000	51.4	44.6	6.9		8.3	3.2	24.00	
21.03	2.842926	416.871	445.918	0.000	29.047	0.000	50.4	43.7	6.7		8.3	3.2	24.00	
22.03	2.955444	419.650	448.898	0.000	29.248	0.000	51.2	44.2	6.9		8.3	3.2	24.00	
23.03	3.051270	416.617	445.672	0.000	29.055	0.000	51.9	44.7	7.2		8.3	3.2	24.00	
24.03	3.014587	416.490	445.594	0.000	29.104	0.000	51.7	44.5	7.1		8.3	3.2	24.00	
25.03	3.134216	416.320	445.438	0.000	29.117	0.000	52.8	45.4	7.4		8.3	3.2	24.00	
26.03	3.041168	416.250	445.367	0.000	29.117	0.000	52.7	45.4	7.2		8.3	3.2	24.00	
27.03	2.755890	407.473	435.906	0.000	28.434	0.000	50.0	43.2	6.7		8.3	3.2	23.67	
28.03	3.088806	416.523	445.676	0.000	29.152	0.000	51.7	44.4	7.3		8.3	3.2	24.00	
29.03	3.201172	416.219	445.395	0.000	29.176	0.000	53.3	45.7	7.6		8.3	3.2	24.00	
30.03	2.883362	416.309	445.508	0.000	29.199	0.000	51.3	44.5	6.8		8.3	3.2	24.00	
31.03	2.592590	416.602	445.777	0.000	29.176	0.000	49.0	42.8	6.1		8.3	3.2	24.00	
	107.748047	12872.469	13776.596	0.000	904.127	0.000	55.7	47.4	8.3		8.3	3.2	743.66	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	269.997223	23003.453	24616.947	0.000	1415.35
31.03.2019	24:00	377.745270	35875.922	38393.543	0.000	2159.01
		107.748047	12872.469	13776.596	0.000	743.66

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 743.66 + 0.00 + 0.34 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 107.75 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 377915

Адрес дома: ул Северная 14

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1	M	T				P		E
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2	
01.03	2.399551	223.611	226.612	0.000	3.001	0.000	56.1	45.3	10.7		6.7	6.1	24.00
02.03	3.173111	223.212	226.193	0.000	2.981	0.000	65.3	51.1	14.2		6.8	6.1	24.00
03.03	2.863876	223.424	226.396	0.000	2.973	0.000	61.4	48.5	12.8		6.8	6.1	24.00
04.03	2.644211	223.455	226.431	0.000	2.976	0.000	59.1	47.3	11.8		6.8	6.1	24.00
05.03	2.440628	222.351	225.346	0.000	2.995	0.000	57.1	46.1	11.0		6.8	6.1	24.00
06.03	2.663513	223.799	226.784	0.000	2.985	0.000	59.5	47.6	11.9		6.8	6.1	24.00
07.03	2.787903	217.978	220.861	0.000	2.884	0.000	61.3	48.5	12.8		6.7	6.1	23.61
08.03	2.475357	224.562	227.553	0.000	2.991	0.000	57.1	46.0	11.0		6.7	6.1	24.00
09.03	2.360504	224.485	227.465	0.000	2.979	0.000	55.8	45.3	10.5		6.7	6.1	24.00
10.03	2.420685	224.199	227.185	0.000	2.985	0.000	57.0	46.2	10.8		6.7	6.1	24.00
11.03	2.449097	223.599	226.588	0.000	2.989	0.000	57.9	46.9	11.0		6.7	6.1	24.00
12.03	2.391205	221.068	224.036	0.000	2.968	0.000	57.1	46.3	10.8		6.7	6.1	24.00
13.03	2.554855	224.467	227.438	0.000	2.972	0.000	58.1	46.7	11.4		6.7	6.1	24.00
14.03	2.843857	224.245	227.210	0.000	2.965	0.000	61.7	49.0	12.7		6.7	6.1	24.00
15.03	2.592819	224.421	227.426	0.000	3.005	0.000	58.8	47.3	11.6		6.8	6.1	24.00
16.03	2.558884	224.368	227.351	0.000	2.982	0.000	58.4	47.0	11.4		6.8	6.1	24.00
17.03	2.403793	224.096	227.107	0.000	3.012	0.000	56.7	46.0	10.7		6.7	6.1	24.00
18.03	2.197662	223.127	226.125	0.000	2.998	0.000	54.9	45.1	9.8		6.7	6.1	24.00
19.03	1.957764	223.214	226.213	0.000	2.999	0.000	51.8	43.0	8.8		6.7	6.0	24.00
20.03	1.943176	223.371	226.363	0.000	2.992	0.000	51.3	42.6	8.7		6.7	6.1	24.00
21.03	1.884521	223.480	226.484	0.000	3.004	0.000	50.2	41.8	8.4		6.7	6.0	24.00
22.03	1.954803	224.951	227.951	0.000	3.000	0.000	51.0	42.3	8.7		6.7	6.1	24.00
23.03	2.044403	224.389	227.393	0.000	3.004	0.000	51.7	42.6	9.1		6.7	6.1	24.00
24.03	2.044724	224.826	227.838	0.000	3.012	0.000	51.5	42.4	9.1		6.7	6.1	24.00
25.03	2.113541	224.703	227.742	0.000	3.039	0.000	52.5	43.1	9.4		6.7	6.1	24.00
26.03	2.089645	224.533	227.559	0.000	3.025	0.000	52.6	43.3	9.3		6.7	6.1	24.00
27.03	1.889954	219.354	222.324	0.000	2.971	0.000	50.0	41.4	8.6		6.7	6.0	23.78
28.03	2.063065	224.713	227.727	0.000	3.014	0.000	51.2	42.0	9.2		6.7	6.1	24.00
29.03	2.172668	224.477	227.496	0.000	3.020	0.000	53.1	43.4	9.7		6.7	6.1	24.00
30.03	1.988983	224.182	227.221	0.000	3.039	0.000	51.4	42.5	8.9		6.7	6.1	24.00
31.03	1.752853	223.877	226.920	0.000	3.043	0.000	48.7	40.9	7.8		6.7	6.1	24.00
	72.121613	6930.535	7023.338	0.000	92.803	0.000	55.5	45.1	10.4		6.7	6.1	743.39

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	175.851501	12360.779	12524.113	0.000	1416.00
31.03.2019	24:00	247.973114	19291.314	19547.451	0.000	2159.39
		72.121613	6930.535	7023.338	0.000	743.39

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 743.39 + 0.00 + 0.61 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 72.12 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 379209

Адрес дома: ул Северная 16

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.613838	241.864	243.063	0.000	1.200	0.000	56.4	45.6	10.8		6.5	6.1	24.00	E
02.03	3.420807	241.252	242.448	0.000	1.196	0.000	65.5	51.4	14.2		6.5	6.1	24.00	
03.03	3.088768	241.509	242.694	0.000	1.186	0.000	61.5	48.7	12.8		6.5	6.1	24.00	
04.03	2.883446	241.709	242.933	0.000	1.223	0.000	59.3	47.3	11.9		6.5	6.1	24.00	
05.03	2.669594	240.905	242.070	0.000	1.165	0.000	57.3	46.2	11.1		6.5	6.1	24.00	
06.03	2.923401	242.451	243.663	0.000	1.212	0.000	59.8	47.8	12.1		6.5	6.1	24.00	
07.03	3.047981	236.521	237.679	0.000	1.157	0.000	61.4	48.5	12.9		6.5	6.1	24.00	
08.03	2.686638	242.679	243.851	0.000	1.172	0.000	57.2	46.1	11.1		6.5	6.1	24.00	
09.03	2.570251	242.886	244.078	0.000	1.192	0.000	56.0	45.4	10.6		6.5	6.1	24.00	
10.03	2.635086	242.670	243.870	0.000	1.199	0.000	57.2	46.3	10.9		6.5	6.1	24.00	
11.03	2.706535	242.688	243.889	0.000	1.201	0.000	58.1	46.9	11.2		6.5	6.1	24.00	
12.03	2.644608	239.855	241.003	0.000	1.148	0.000	57.2	46.2	11.0		6.5	6.1	23.99	
13.03	2.809296	242.629	243.824	0.000	1.195	0.000	58.4	46.8	11.6		6.5	6.1	24.00	
14.03	3.092674	242.295	243.498	0.000	1.203	0.000	61.8	49.1	12.8		6.5	6.1	24.00	
15.03	2.824097	242.323	243.468	0.000	1.145	0.000	59.0	47.3	11.7		6.5	6.1	24.00	
16.03	2.779839	242.347	243.515	0.000	1.168	0.000	58.5	47.1	11.5		6.5	6.1	24.00	
17.03	2.642540	242.459	243.638	0.000	1.179	0.000	56.9	46.0	10.9		6.5	6.1	24.00	
18.03	2.454735	242.512	243.719	0.000	1.207	0.000	55.0	44.9	10.1		6.5	6.1	24.00	
19.03	2.195290	242.613	243.820	0.000	1.207	0.000	51.9	42.8	9.1		6.5	6.0	24.00	
20.03	2.161118	242.471	243.660	0.000	1.189	0.000	51.4	42.5	8.9		6.5	6.0	24.00	
21.03	2.091568	242.521	243.700	0.000	1.180	0.000	50.4	41.7	8.6		6.5	6.0	24.00	
22.03	2.170425	243.463	244.684	0.000	1.221	0.000	51.2	42.2	8.9		6.5	6.0	24.00	
23.03	2.240646	242.498	243.706	0.000	1.208	0.000	51.9	42.7	9.2		6.5	6.0	24.00	
24.03	2.226631	242.690	243.910	0.000	1.220	0.000	51.7	42.5	9.2		6.5	6.0	24.00	
25.03	2.295792	242.701	243.930	0.000	1.229	0.000	52.7	43.2	9.5		6.5	6.1	24.00	
26.03	2.264328	242.506	243.713	0.000	1.207	0.000	52.7	43.4	9.3		6.5	6.1	24.00	
27.03	2.057831	237.485	238.629	0.000	1.144	0.000	50.1	41.4	8.7		6.5	6.0	23.91	
28.03	2.253265	243.251	244.297	0.000	1.046	0.000	51.5	42.3	9.3		6.5	6.1	24.00	
29.03	2.357925	242.818	243.984	0.000	1.166	0.000	53.3	43.6	9.7		6.5	6.1	24.00	
30.03	2.165161	242.922	244.082	0.000	1.160	0.000	51.5	42.5	8.9		6.5	6.1	24.00	
31.03	1.917999	242.994	244.170	0.000	1.176	0.000	48.9	41.0	7.9		6.5	6.0	24.00	
	78.892113	7502.489	7539.188	0.000	36.699	0.000	55.7	45.1	10.5		6.5	6.1	743.90	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	63.851540	5464.458	5491.096	0.000	540.33
31.03.2019	24:00	142.743652	12966.947	13030.284	0.000	1284.23
		78.892113	7502.489	7539.188	0.000	743.90

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\begin{aligned} \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.} \\ 744.00 &= 743.90 + 0.00 + 0.10 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Qпотр} &= \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qdt<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max} \\ \dots &= 78.89 + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378214

Адрес дома: ул Северная 24

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	4.919495	591.379	592.285	0.000	0.906	0.000	62.3	54.0	8.3		9.0	5.6	24.00	
02.03	5.318909	590.719	591.672	0.000	0.953	0.000	64.2	55.2	8.9		9.0	5.6	24.00	
03.03	5.182373	591.750	592.754	0.000	1.004	0.000	63.0	54.3	8.7		9.0	5.7	24.00	
04.03	5.056946	591.406	592.457	0.000	1.051	0.000	62.7	54.2	8.5		9.0	5.6	24.00	
05.03	4.620911	591.219	592.270	0.000	1.051	0.000	60.2	52.4	7.8		9.0	5.6	24.00	
06.03	4.841797	591.324	592.305	0.000	0.980	0.000	61.2	53.1	8.1		9.0	5.6	24.00	
07.03	4.989838	591.031	591.965	0.000	0.934	0.000	61.7	53.3	8.4		9.0	5.7	24.00	
08.03	4.676422	591.598	592.504	0.000	0.906	0.000	60.1	52.2	7.8		9.0	5.6	24.00	
09.03	4.379700	591.465	592.414	0.000	0.949	0.000	58.5	51.1	7.3		9.0	5.6	24.00	
10.03	4.268311	591.168	592.117	0.000	0.949	0.000	58.0	50.8	7.2		9.0	5.6	24.00	
11.03	4.415253	592.469	593.523	0.000	1.055	0.000	59.0	51.6	7.4		9.0	5.6	24.00	
12.03	4.374176	592.215	593.129	0.000	0.914	0.000	58.2	50.9	7.3		9.0	5.8	24.00	
13.03	4.664825	591.637	592.570	0.000	0.934	0.000	59.7	51.9	7.8		9.0	5.6	24.00	
14.03	4.794739	591.684	592.742	0.000	1.059	0.000	60.4	52.4	8.0		9.0	5.7	24.00	
15.03	4.774078	591.379	592.168	0.000	0.789	0.000	60.7	52.7	8.0		9.0	5.7	24.00	
16.03	4.632263	592.301	593.152	0.000	0.852	0.000	59.6	51.9	7.8		9.0	5.7	24.00	
17.03	4.667847	591.668	592.520	0.000	0.852	0.000	60.0	52.2	7.8		9.0	5.7	24.00	
18.03	4.082031	592.047	593.012	0.000	0.965	0.000	56.7	49.9	6.8		9.0	5.7	24.00	
19.03	3.475037	592.004	592.824	0.000	0.820	0.000	51.7	45.8	5.8		9.0	5.7	24.00	
20.03	3.772675	591.594	592.367	0.000	0.773	0.000	53.9	47.6	6.3		9.0	5.7	24.00	
21.03	3.754669	592.035	592.730	0.000	0.695	0.000	53.6	47.3	6.3		9.0	5.7	24.00	
22.03	3.620026	592.184	592.789	0.000	0.605	0.000	52.5	46.5	6.1		9.0	5.7	24.00	
23.03	3.656128	591.352	591.957	0.000	0.605	0.000	52.7	46.6	6.1		9.0	5.7	24.00	
24.03	3.837769	590.641	591.418	0.000	0.777	0.000	54.0	47.6	6.4		9.0	5.7	24.00	
25.03	3.864044	590.188	590.965	0.000	0.777	0.000	54.5	48.0	6.5		9.0	5.7	24.00	
26.03	3.562775	590.055	590.797	0.000	0.742	0.000	52.6	46.6	6.0		9.0	5.7	24.00	
27.03	3.587616	582.828	583.578	0.000	0.750	0.000	52.2	46.1	6.1		9.0	5.7	24.00	
28.03	4.065063	591.023	591.785	0.000	0.762	0.000	55.7	48.9	6.8		9.0	5.7	24.00	
29.03	3.967896	590.895	591.641	0.000	0.746	0.000	55.4	48.7	6.7		9.0	5.7	24.00	
30.03	3.487885	594.512	595.301	0.000	0.789	0.000	52.3	46.4	5.8		9.0	5.7	24.00	
31.03	3.190979	600.176	601.004	0.000	0.828	0.000	50.5	45.3	5.3		9.0	5.8	24.00	
	132.502472	18337.941	18364.715	0.000	26.773	0.000	57.3	50.2	7.2		9.0	5.7	744.00	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	320.919525	34685.156	34738.977	0.000	1415.76
31.03.2019	24:00	453.421997	53023.098	53103.691	0.000	2159.76
		132.502472	18337.941	18364.715	0.000	744.00

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.}$$

$$744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

$$\text{Qпотр} = \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qдт<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max}$$

$$.... = 132.50 + + + + +$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 382043

Адрес дома: ул Северная 28

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	3.678711	459.309	448.824	10.484	0.000	0.000	55.0	46.8	8.1		0.0	5.8	24.00	E
02.03	4.435318	458.029	447.617	10.412	0.000	0.000	60.1	50.3	9.8		0.0	5.8	24.00	
03.03	3.960052	458.764	448.254	10.510	0.000	0.000	56.7	47.9	8.8		0.0	5.8	24.00	
04.03	3.642822	459.176	448.635	10.541	0.000	0.000	54.5	46.5	8.1		0.0	5.8	24.00	
05.03	3.514099	458.943	448.506	10.438	0.000	0.000	53.8	46.0	7.8		0.0	5.8	24.00	
06.03	3.911194	459.150	448.699	10.451	0.000	0.000	56.0	47.3	8.6		0.0	5.8	24.00	
07.03	3.744202	459.430	448.895	10.535	0.000	0.000	55.0	46.7	8.3		0.0	5.8	24.00	
08.03	3.435486	460.514	450.012	10.502	0.000	0.000	52.3	44.7	7.6		0.0	5.8	24.00	
09.03	3.413757	460.875	450.340	10.535	0.000	0.000	52.8	45.3	7.5		0.0	5.8	24.00	
10.03	3.314056	461.115	450.662	10.453	0.000	0.000	52.2	44.9	7.3		0.0	5.8	24.00	
11.03	3.382965	460.912	450.414	10.498	0.000	0.000	52.9	45.4	7.5		0.0	5.8	24.00	
12.03	3.367523	460.219	449.684	10.535	0.000	0.000	52.6	45.2	7.4		0.0	5.8	24.00	
13.03	3.659698	460.082	449.627	10.455	0.000	0.000	54.0	45.9	8.1		0.0	5.8	24.00	
14.03	3.836853	459.352	448.875	10.477	0.000	0.000	55.9	47.5	8.5		0.0	5.8	24.00	
15.03	3.430145	460.609	450.174	10.436	0.000	0.000	52.7	45.1	7.6		0.0	5.8	24.00	
16.03	3.410980	461.258	450.734	10.523	0.000	0.000	52.4	44.9	7.5		0.0	5.8	24.00	
17.03	3.426910	460.953	450.469	10.484	0.000	0.000	52.7	45.1	7.6		0.0	5.8	24.00	
18.03	3.204071	460.805	450.254	10.551	0.000	0.000	51.3	44.3	7.1		0.0	5.8	24.00	
19.03	3.112823	460.969	450.449	10.520	0.000	0.000	50.6	43.7	6.9		0.0	5.8	24.00	
20.03	3.084656	461.133	450.598	10.535	0.000	0.000	50.7	43.9	6.8		0.0	5.8	24.00	
21.03	2.950226	461.141	450.574	10.566	0.000	0.000	49.3	42.8	6.5		0.0	5.8	24.00	
22.03	2.974365	461.086	450.477	10.609	0.000	0.000	49.5	43.0	6.6		0.0	5.8	24.00	
23.03	2.963318	461.359	450.766	10.594	0.000	0.000	49.2	42.7	6.5		0.0	5.8	24.00	
24.03	2.934845	461.496	450.891	10.605	0.000	0.000	49.0	42.5	6.5		0.0	5.8	24.00	
25.03	3.046875	461.227	450.707	10.520	0.000	0.000	50.0	43.2	6.7		0.0	5.8	24.00	
26.03	3.163269	460.938	450.410	10.527	0.000	0.000	51.4	44.4	7.0		0.0	5.8	24.00	
27.03	2.978760	460.379	449.828	10.551	0.000	0.000	49.8	43.2	6.7		0.0	5.8	23.46	
28.03	3.155701	462.094	451.535	10.559	0.000	0.000	50.3	43.4	7.0		0.0	5.8	24.00	
29.03	3.196411	461.344	450.730	10.613	0.000	0.000	51.1	44.1	7.1		0.0	5.8	24.00	
30.03	3.193207	461.348	450.801	10.547	0.000	0.000	51.8	44.7	7.0		0.0	5.8	24.00	
31.03	2.878204	462.676	452.141	10.535	0.000	0.000	50.0	43.6	6.3		0.0	5.8	24.00	
	104.401505	14276.682	13950.580	326.102	0.000	0.000	52.4	45.0	7.4		0.0	5.8	743.46	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	245.788132	26927.533	26304.850	0.000	1415.97
31.03.2019	24:00	350.189636	41204.215	40255.430	0.000	2159.44
		104.401505	14276.682	13950.580	0.000	743.46

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 743.46 + 0.00 + 0.54 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qдт<min + QG<min + QG>max
.... = 104.40 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 379222

Адрес дома: ул Северная 30

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q			M1-M2	M2-M1									
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.783493	257.900	257.815	0.085	0.000	0.000	56.2	45.4	10.8		6.4	6.0	24.00	E
02.03	3.658844	258.340	258.318	0.021	0.000	0.000	65.2	51.0	14.2		6.4	6.0	24.00	
03.03	3.273758	258.105	258.008	0.098	0.000	0.000	61.2	48.5	12.7		6.4	6.0	24.00	
04.03	3.033310	257.935	257.843	0.092	0.000	0.000	58.9	47.2	11.8		6.4	6.0	24.00	
05.03	2.797882	256.737	256.615	0.122	0.000	0.000	57.0	46.1	10.9		6.4	6.0	24.00	
06.03	3.084076	258.679	258.625	0.054	0.000	0.000	59.5	47.6	11.9		6.4	6.0	24.00	
07.03	3.224457	252.268	252.166	0.102	0.000	0.000	61.0	48.3	12.8		6.3	6.0	24.00	
08.03	2.839996	258.328	258.230	0.098	0.000	0.000	56.9	45.9	11.0		6.4	6.0	24.00	
09.03	2.703964	258.086	257.965	0.121	0.000	0.000	55.7	45.2	10.5		6.4	6.0	24.00	
10.03	2.786636	258.146	258.076	0.070	0.000	0.000	56.9	46.1	10.8		6.4	6.0	24.00	
11.03	2.853226	258.166	258.117	0.049	0.000	0.000	57.8	46.7	11.1		6.4	6.0	24.00	
12.03	2.778152	255.367	255.301	0.066	0.000	0.000	57.0	46.1	10.9		6.4	6.0	24.00	
13.03	2.954239	258.244	258.172	0.072	0.000	0.000	58.1	46.6	11.4		6.4	6.0	24.00	
14.03	3.273865	258.580	258.504	0.076	0.000	0.000	61.5	48.8	12.7		6.4	6.0	24.00	
15.03	2.979446	258.654	258.582	0.072	0.000	0.000	58.7	47.2	11.5		6.4	6.0	24.00	
16.03	2.929230	258.574	258.498	0.076	0.000	0.000	58.2	46.9	11.3		6.4	6.0	24.00	
17.03	2.763672	258.268	258.166	0.102	0.000	0.000	56.6	45.9	10.7		6.4	6.0	24.00	
18.03	2.558258	258.463	258.363	0.100	0.000	0.000	54.7	44.8	9.9		6.4	5.9	24.00	
19.03	2.287598	258.373	258.301	0.072	0.000	0.000	51.7	42.8	8.9		6.3	5.9	24.00	
20.03	2.263306	258.344	258.273	0.070	0.000	0.000	51.2	42.4	8.8		6.3	5.9	24.00	
21.03	2.207275	258.316	258.320	0.000	0.004	0.000	50.1	41.6	8.5		6.3	5.9	24.00	
22.03	2.267273	259.295	259.264	0.031	0.000	0.000	50.9	42.2	8.7		6.3	5.9	24.00	
23.03	2.352112	258.406	258.346	0.061	0.000	0.000	51.7	42.6	9.1		6.3	5.9	24.00	
24.03	2.314697	258.205	258.174	0.031	0.000	0.000	51.4	42.5	9.0		6.3	5.9	24.00	
25.03	2.406189	258.178	258.141	0.037	0.000	0.000	52.4	43.1	9.3		6.3	5.9	24.00	
26.03	2.374725	258.133	258.086	0.047	0.000	0.000	52.5	43.3	9.2		6.3	5.9	24.00	
27.03	2.135132	252.662	252.568	0.094	0.000	0.000	49.8	41.3	8.5		6.3	5.9	23.87	
28.03	2.346710	258.719	258.660	0.059	0.000	0.000	51.3	42.2	9.1		6.3	5.9	24.00	
29.03	2.473785	258.770	258.748	0.021	0.000	0.000	53.0	43.4	9.6		6.4	5.9	24.00	
30.03	2.259857	258.686	258.607	0.078	0.000	0.000	51.2	42.5	8.7		6.3	5.9	24.00	
31.03	2.005280	258.570	258.529	0.041	0.000	0.000	48.7	40.9	7.8		6.3	5.9	24.00	
	82.970444	7993.497	7991.383	2.118	0.004	0.000	55.4	45.0	10.4		6.4	6.0	743.87	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	201.786575	14146.464	14145.273	0.000	1416.00
31.03.2019	24:00	284.757019	22139.961	22136.656	0.000	2159.87
		82.970444	7993.497	7991.383	0.000	743.87

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.лит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{То.д.}$$

$$744.00 = 743.87 + 0.00 + 0.13 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

$$\text{Qпотр} = \text{Q} + \text{Qсб.лит} + \text{Qф.отк} + \text{Qдт<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max}$$

$$.... = 82.97 + + + + +$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 376804

Адрес дома: ул Северная 4

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.513046	189.255	188.707	0.548	0.000	0.000	55.7	42.4	13.3		6.7	6.4	24.00	E
02.03	3.285538	189.581	188.915	0.666	0.000	0.000	64.6	47.2	17.3		6.7	6.4	24.00	
03.03	2.968658	189.410	188.797	0.613	0.000	0.000	60.7	45.0	15.7		6.7	6.4	24.00	
04.03	2.756973	189.282	188.710	0.572	0.000	0.000	58.5	43.9	14.6		6.7	6.4	24.00	
05.03	2.549438	188.415	187.885	0.530	0.000	0.000	56.4	42.9	13.5		6.7	6.4	24.00	
06.03	2.789871	189.708	189.171	0.537	0.000	0.000	58.8	44.1	14.7		6.7	6.4	24.00	
07.03	2.904984	185.392	184.847	0.545	0.000	0.000	60.3	44.6	15.7		6.7	6.4	24.00	
08.03	2.593124	189.655	189.123	0.532	0.000	0.000	56.4	42.7	13.7		6.7	6.4	24.00	
09.03	2.471634	189.674	189.143	0.531	0.000	0.000	55.2	42.2	13.0		6.7	6.4	24.00	
10.03	2.526611	189.749	189.203	0.546	0.000	0.000	56.4	43.0	13.3		6.7	6.4	24.00	
11.03	2.578522	189.845	189.297	0.548	0.000	0.000	57.2	43.6	13.6		6.7	6.4	24.00	
12.03	2.516556	187.785	187.223	0.563	0.000	0.000	56.4	43.0	13.4		6.7	6.4	23.99	
13.03	2.686493	190.769	190.220	0.549	0.000	0.000	57.5	43.4	14.1		6.7	6.4	24.00	
14.03	2.970139	190.915	190.335	0.580	0.000	0.000	61.0	45.4	15.6		6.7	6.4	24.00	
15.03	2.702332	190.704	190.157	0.547	0.000	0.000	58.2	44.0	14.2		6.7	6.4	24.00	
16.03	2.655167	190.579	190.028	0.551	0.000	0.000	57.8	43.8	13.9		6.7	6.4	24.00	
17.03	2.524185	190.558	190.038	0.520	0.000	0.000	56.1	42.9	13.3		6.7	6.4	24.00	
18.03	2.329926	190.510	190.000	0.510	0.000	0.000	54.2	42.0	12.2		6.7	6.4	24.00	
19.03	2.087906	190.266	189.800	0.466	0.000	0.000	51.2	40.2	11.0		6.7	6.3	24.00	
20.03	2.059647	190.217	189.740	0.477	0.000	0.000	50.7	39.9	10.8		6.7	6.3	24.00	
21.03	1.992981	190.120	189.660	0.460	0.000	0.000	49.7	39.2	10.5		6.7	6.3	24.00	
22.03	2.066345	191.357	190.896	0.462	0.000	0.000	50.4	39.6	10.8		6.7	6.3	24.00	
23.03	2.128510	189.988	189.488	0.500	0.000	0.000	51.2	39.9	11.2		6.7	6.3	24.00	
24.03	2.118393	189.791	189.289	0.502	0.000	0.000	51.0	39.8	11.2		6.7	6.3	24.00	
25.03	2.189194	189.865	189.369	0.496	0.000	0.000	51.9	40.4	11.5		6.7	6.4	24.00	
26.03	2.154892	189.826	189.319	0.507	0.000	0.000	52.0	40.6	11.4		6.7	6.4	24.00	
27.03	1.951172	185.955	185.490	0.465	0.000	0.000	49.4	38.9	10.5		6.6	6.3	24.00	
28.03	2.143005	190.033	189.541	0.492	0.000	0.000	50.8	39.5	11.3		6.7	6.4	24.00	
29.03	2.252243	190.020	189.541	0.479	0.000	0.000	52.6	40.7	11.9		6.7	6.4	24.00	
30.03	2.063965	189.916	189.446	0.470	0.000	0.000	50.8	39.9	10.9		6.7	6.3	24.00	
31.03	1.831635	189.788	189.372	0.416	0.000	0.000	48.3	38.6	9.7		6.7	6.3	24.00	
	75.363083	5878.928	5862.750	16.178	0.000	0.000	54.9	42.0	12.8		6.7	6.4	743.99	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	185.302689	10581.787	10547.650	0.000	1414.39
31.03.2019	24:00	260.665771	16460.715	16410.400	0.000	2158.38
		75.363083	5878.928	5862.750	0.000	743.99

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.}$$

$$744.00 = 743.99 + 0.00 + 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

$$\text{Qпотр} = \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qдт<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max}$$

$$.... = 75.36 + + + + +$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378167

Адрес дома: ул Северная 50

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.234055	204.128	207.834	0.000	3.706	0.000	57.0	46.1	11.0		5.7	5.5	24.00	
02.03	3.003250	203.795	207.629	0.000	3.834	0.000	67.0	52.2	14.7		5.7	5.5	24.00	
03.03	2.785706	203.821	207.642	0.000	3.820	0.000	64.6	50.9	13.7		5.7	5.5	24.00	
04.03	2.476608	203.979	207.725	0.000	3.746	0.000	60.9	48.8	12.2		5.7	5.5	24.00	
05.03	1.821487	204.241	207.918	0.000	3.677	0.000	52.2	43.3	8.9		5.7	5.5	24.00	
06.03	2.426712	204.157	207.896	0.000	3.738	0.000	58.0	46.1	11.9		5.7	5.5	24.00	
07.03	2.756409	204.007	207.779	0.000	3.772	0.000	64.3	50.7	13.5		5.7	5.5	24.00	
08.03	2.254486	204.101	207.840	0.000	3.739	0.000	57.7	46.6	11.1		5.7	5.5	24.00	
09.03	2.092606	204.182	207.885	0.000	3.703	0.000	55.5	45.2	10.3		5.7	5.5	24.00	
10.03	2.095642	204.164	207.881	0.000	3.717	0.000	55.5	45.3	10.3		5.7	5.5	24.00	
11.03	2.034271	204.118	207.803	0.000	3.685	0.000	54.9	45.0	10.0		5.7	5.5	24.00	
12.03	2.298325	204.150	207.876	0.000	3.726	0.000	57.7	46.4	11.3		5.7	5.5	23.80	E
13.03	2.593414	204.026	207.768	0.000	3.741	0.000	61.7	49.0	12.7		5.7	5.4	24.00	
14.03	2.715988	203.937	207.723	0.000	3.786	0.000	63.9	50.5	13.3		5.7	5.4	24.00	
15.03	2.154022	210.267	214.188	0.000	3.922	0.000	56.9	46.6	10.3		5.7	5.4	23.43	E
16.03	2.324997	215.451	219.566	0.000	4.115	0.000	58.1	47.3	10.8		5.6	5.3	24.00	
17.03	2.073792	215.488	219.586	0.000	4.098	0.000	55.1	45.5	9.6		5.6	5.3	24.00	
18.03	1.899689	215.604	219.623	0.000	4.019	0.000	52.7	43.9	8.8		5.6	5.3	24.00	
19.03	2.100220	208.995	212.910	0.000	3.915	0.000	55.6	45.6	10.1		5.6	5.4	24.00	
20.03	2.137039	215.613	219.664	0.000	4.051	0.000	56.2	46.2	9.9		5.6	5.3	24.00	
21.03	2.046204	215.527	219.566	0.000	4.039	0.000	55.1	45.5	9.5		5.6	5.4	24.00	
22.03	2.004883	215.314	219.313	0.000	3.998	0.000	53.8	44.5	9.3		5.7	5.4	24.00	
23.03	2.011078	215.184	219.236	0.000	4.053	0.000	53.9	44.6	9.4		5.7	5.4	24.00	
24.03	2.105301	215.209	219.256	0.000	4.047	0.000	55.2	45.4	9.8		5.7	5.4	24.00	
25.03	1.967865	215.521	219.420	0.000	3.898	0.000	53.9	44.7	9.2		5.8	5.5	22.61	E
26.03	2.015045	215.855	219.344	0.000	3.488	0.000	54.2	44.8	9.3		5.7	5.4	24.00	
27.03	2.177109	215.846	219.330	0.000	3.484	0.000	56.0	45.9	10.1		5.7	5.4	24.00	
28.03	2.162903	215.902	219.350	0.000	3.447	0.000	55.9	45.8	10.0		5.7	5.5	24.00	
29.03	2.072708	215.904	219.344	0.000	3.439	0.000	54.8	45.2	9.6		5.7	5.5	24.00	
30.03	1.980194	215.881	219.344	0.000	3.463	0.000	53.8	44.6	9.2		5.7	5.5	24.00	
31.03	1.459473	212.463	215.326	0.000	2.863	0.000	47.4	40.5	6.9		5.7	5.4	24.00	
	68.281479	6506.832	6623.563	0.000	116.730	0.000	56.7	46.2	10.5		5.7	5.4	741.84	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	162.012909	12552.582	12742.670	0.000	1415.98
31.03.2019	24:00	230.294388	19059.414	19366.232	0.000	2157.82
		68.281479	6506.832	6623.563	0.000	741.84

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
 744.00 = 741.84 + 0.00 + 2.16 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
 = 68.28 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378165

Адрес дома: ул Северная 52

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.514420	371.215	372.934	0.000	1.719	0.000	57.9	51.1	6.8		5.9	5.2	24.00	
02.03	3.270477	369.672	371.453	0.000	1.781	0.000	67.3	58.5	8.8		5.9	5.2	24.00	
03.03	2.992233	369.979	371.760	0.000	1.781	0.000	64.5	56.4	8.1		5.9	5.2	24.00	
04.03	2.624222	370.645	372.340	0.000	1.695	0.000	60.5	53.5	7.1		5.9	5.2	24.00	
05.03	1.934189	371.979	373.646	0.000	1.668	0.000	51.9	46.7	5.2		5.9	5.2	24.00	
06.03	2.795578	371.115	372.775	0.000	1.660	0.000	59.7	52.1	7.5		5.9	5.2	24.00	
07.03	2.939789	370.387	372.141	0.000	1.754	0.000	63.8	55.8	7.9		5.9	5.2	24.00	
08.03	2.417526	371.232	372.926	0.000	1.693	0.000	57.5	51.0	6.5		5.9	5.2	24.00	
09.03	2.263580	371.539	373.154	0.000	1.615	0.000	55.5	49.5	6.1		5.9	5.2	24.00	
10.03	2.291458	371.484	373.160	0.000	1.676	0.000	55.8	49.7	6.2		5.9	5.2	24.00	
11.03	2.214066	371.461	373.148	0.000	1.688	0.000	55.0	49.1	6.0		5.9	5.2	24.00	
12.03	2.570786	371.234	372.928	0.000	1.693	0.000	58.3	51.4	6.9		5.8	5.2	23.76	E
13.03	2.892136	370.635	372.371	0.000	1.736	0.000	62.3	54.5	7.8		5.8	5.1	24.00	
14.03	2.930771	370.385	372.127	0.000	1.742	0.000	63.7	55.8	7.9		5.8	5.1	24.00	
15.03	2.293472	384.217	386.016	0.000	1.799	0.000	56.7	50.6	6.1		5.8	5.1	22.48	E
16.03	2.499969	391.797	393.678	0.000	1.881	0.000	58.2	51.8	6.4		5.8	5.0	24.00	
17.03	2.221359	392.242	394.051	0.000	1.809	0.000	55.0	49.4	5.7		5.8	5.0	24.00	
18.03	2.023239	380.150	381.871	0.000	1.721	0.000	52.7	47.4	5.3		5.8	5.0	23.69	E
19.03	2.344727	392.650	394.484	0.000	1.834	0.000	56.0	50.0	6.0		5.8	5.1	24.00	
20.03	2.321320	392.191	394.021	0.000	1.830	0.000	56.3	50.4	5.9		5.8	5.0	24.00	
21.03	2.183441	392.256	394.090	0.000	1.834	0.000	54.8	49.2	5.6		5.8	5.1	24.00	
22.03	2.220490	391.863	393.725	0.000	1.861	0.000	54.2	48.5	5.7		5.9	5.1	24.00	
23.03	2.198715	391.775	393.592	0.000	1.816	0.000	54.1	48.5	5.6		5.9	5.1	24.00	
24.03	2.320694	391.607	393.471	0.000	1.863	0.000	55.5	49.5	5.9		5.9	5.1	24.00	
25.03	2.104462	392.260	394.059	0.000	1.799	0.000	54.0	48.5	5.5		5.9	5.2	21.25	E
26.03	2.206192	392.420	394.238	0.000	1.818	0.000	54.3	48.7	5.6		5.9	5.1	24.00	
27.03	2.381317	392.229	394.047	0.000	1.818	0.000	56.2	50.1	6.1		5.9	5.1	24.00	
28.03	2.343536	392.441	394.246	0.000	1.805	0.000	55.9	49.9	6.0		5.9	5.1	24.00	
29.03	2.253174	392.508	394.293	0.000	1.785	0.000	54.9	49.2	5.7		5.9	5.1	24.00	
30.03	2.144623	392.563	394.281	0.000	1.719	0.000	53.9	48.5	5.5		5.9	5.1	24.00	
31.03	1.097427	386.641	388.336	0.000	1.695	0.000	47.3	43.2	4.1		5.9	5.1	13.01	E
	73.809387	11834.771	11889.361	0.000	54.590	0.000	56.8	50.6	6.3		5.9	5.1	728.18	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	174.748978	22744.807	22852.615	0.000	1412.71
31.03.2019	24:00	248.558365	34579.578	34741.977	0.000	2140.89
		73.809387	11834.771	11889.361	0.000	728.18

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 728.18 + 0.00 + 15.82 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Qпотр= Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
.... = 73.81 + + + + +

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378213

Адрес дома: ул Северная 6

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.644104	407.490	406.648	0.842	0.000	0.000	56.3	49.8	6.5		7.4	6.1	24.00	E
02.03	3.490891	406.451	405.574	0.877	0.000	0.000	65.4	56.9	8.6		7.4	6.1	24.00	
03.03	3.121979	406.883	406.025	0.857	0.000	0.000	61.4	53.8	7.7		7.4	6.1	24.00	
04.03	2.878784	407.129	406.256	0.873	0.000	0.000	59.2	52.1	7.1		7.4	6.1	24.00	
05.03	2.657562	405.557	404.721	0.836	0.000	0.000	57.2	50.7	6.5		7.4	6.1	24.00	
06.03	2.947525	408.205	407.361	0.844	0.000	0.000	59.7	52.5	7.2		7.4	6.1	24.00	
07.03	3.077423	397.605	396.740	0.865	0.000	0.000	61.3	53.6	7.7		7.4	6.1	24.00	
08.03	2.710953	408.623	407.834	0.789	0.000	0.000	57.1	50.5	6.6		7.4	6.1	24.00	
09.03	2.567688	408.791	407.986	0.805	0.000	0.000	55.9	49.6	6.3		7.4	6.1	24.00	
10.03	2.645538	408.670	407.826	0.844	0.000	0.000	57.1	50.6	6.5		7.4	6.1	24.00	
11.03	2.712799	408.578	407.721	0.857	0.000	0.000	58.0	51.3	6.6		7.4	6.1	24.00	
12.03	2.642792	403.693	402.850	0.844	0.000	0.000	57.2	50.6	6.5		7.4	6.1	24.00	
13.03	2.819412	407.693	406.879	0.814	0.000	0.000	58.3	51.4	6.9		7.4	6.1	23.83	
14.03	3.110947	407.262	406.395	0.867	0.000	0.000	61.7	54.1	7.6		7.4	6.1	24.00	
15.03	2.823593	407.646	406.824	0.822	0.000	0.000	58.9	52.0	6.9		7.4	6.1	24.00	
16.03	2.753647	407.609	406.756	0.854	0.000	0.000	58.5	51.7	6.7		7.4	6.1	24.00	
17.03	2.619965	407.840	406.982	0.857	0.000	0.000	56.8	50.4	6.4		7.4	6.1	24.00	
18.03	2.413254	408.025	407.174	0.852	0.000	0.000	55.0	49.1	5.9		7.4	6.1	24.00	
19.03	2.166367	408.422	407.561	0.861	0.000	0.000	51.8	46.5	5.3		7.4	6.1	24.00	
20.03	2.132813	408.441	407.598	0.844	0.000	0.000	51.4	46.2	5.2		7.4	6.1	24.00	
21.03	2.072281	408.586	407.732	0.854	0.000	0.000	50.3	45.2	5.1		7.4	6.1	24.00	
22.03	2.150574	411.855	411.018	0.838	0.000	0.000	51.1	45.9	5.2		7.4	6.1	24.00	
23.03	2.229462	408.275	407.418	0.857	0.000	0.000	51.8	46.4	5.4		7.4	6.1	24.00	
24.03	2.213547	408.184	407.299	0.885	0.000	0.000	51.6	46.2	5.4		7.4	6.1	24.00	
25.03	2.299347	408.008	407.170	0.838	0.000	0.000	52.6	47.0	5.6		7.4	6.1	23.94	
26.03	2.256989	407.938	407.102	0.836	0.000	0.000	52.7	47.1	5.5		7.4	6.1	24.00	
27.03	2.040619	399.309	398.492	0.816	0.000	0.000	50.0	44.9	5.1		7.3	6.1	23.46	
28.03	2.266113	408.264	407.449	0.814	0.000	0.000	51.4	45.9	5.5		7.4	6.1	24.00	
29.03	2.364349	407.918	407.086	0.832	0.000	0.000	53.2	47.4	5.8		7.4	6.1	24.00	
30.03	2.133972	408.070	407.230	0.840	0.000	0.000	51.4	46.2	5.2		7.4	6.1	24.00	
31.03	1.898132	408.338	407.521	0.816	0.000	0.000	48.8	44.2	4.6		7.4	6.1	24.00	
	78.863419	12625.359	12599.229	26.131	0.000	0.000	55.6	49.3	6.2		7.4	6.1	743.23	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M	
28.02.2019	24:00	189.545547	19448.908	19404.432	0.000	1414.96
31.03.2019	24:00	268.408966	32074.268	32003.660	0.000	2158.19
		78.863419	12625.359	12599.229	0.000	743.23

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{То.д.} \\
 744.00 &= 743.23 + 0.00 + 0.77 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \\
 \text{Qпотр} &= \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qдт<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max} \\
 \dots &= 78.86 + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
 \end{aligned}$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 379208

Адрес дома: ул Северная 62

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	4.485199	451.346	449.248	2.098	0.000	0.000	57.5	47.6	9.9		5.7	5.0	24.00	
02.03	5.974915	449.607	447.350	2.258	0.000	0.000	67.4	54.1	13.3		5.8	5.0	24.00	
03.03	5.565094	449.885	447.713	2.172	0.000	0.000	64.9	52.5	12.4		5.8	5.0	24.00	
04.03	4.912415	450.447	448.277	2.170	0.000	0.000	61.1	50.2	10.9		5.8	5.0	24.00	
05.03	3.632019	451.826	449.723	2.104	0.000	0.000	52.3	44.3	8.0		5.8	5.0	24.00	
06.03	4.891174	451.213	449.074	2.139	0.000	0.000	58.8	48.0	10.8		5.8	5.0	24.00	
07.03	5.506836	450.301	448.031	2.270	0.000	0.000	64.4	52.2	12.2		5.8	5.0	24.00	
08.03	4.500305	451.002	448.781	2.221	0.000	0.000	57.9	47.9	10.0		5.8	5.0	24.00	
09.03	4.183228	451.459	449.271	2.188	0.000	0.000	55.7	46.5	9.3		5.8	5.0	24.00	
10.03	4.172577	451.355	449.229	2.127	0.000	0.000	55.9	46.6	9.2		5.8	5.0	24.00	
11.03	4.058014	451.465	449.342	2.123	0.000	0.000	55.2	46.2	9.0		5.7	5.0	24.00	
12.03	4.524811	449.541	448.510	1.031	0.000	0.000	58.2	48.1	10.1		5.7	5.0	23.77	E
13.03	5.140259	450.238	447.859	2.379	0.000	0.000	62.2	50.8	11.4		5.7	5.0	24.00	
14.03	5.390381	450.406	448.207	2.199	0.000	0.000	64.2	52.2	12.0		5.7	5.0	24.00	
15.03	4.325836	465.508	463.160	2.348	0.000	0.000	57.0	47.7	9.4		5.7	5.0	23.39	E
16.03	4.615753	476.016	473.664	2.352	0.000	0.000	58.4	48.7	9.7		5.7	5.0	24.00	
17.03	4.143860	476.422	474.137	2.285	0.000	0.000	55.3	46.6	8.7		5.7	5.0	24.00	
18.03	3.697693	465.918	463.660	2.258	0.000	0.000	52.9	45.0	7.9		5.6	5.0	24.00	
19.03	4.221527	473.160	470.871	2.289	0.000	0.000	55.9	47.0	8.9		5.7	5.0	24.00	
20.03	4.215759	476.656	474.367	2.289	0.000	0.000	56.4	47.6	8.8		5.6	5.0	24.00	
21.03	4.023224	476.645	474.406	2.238	0.000	0.000	55.2	46.8	8.4		5.7	5.0	24.00	
22.03	4.004669	476.063	473.840	2.223	0.000	0.000	54.2	45.8	8.4		5.8	5.0	24.00	
23.03	3.987000	475.984	473.754	2.230	0.000	0.000	54.2	45.8	8.4		5.7	5.0	24.00	
24.03	4.162231	475.906	473.672	2.234	0.000	0.000	55.5	46.8	8.7		5.7	5.0	24.00	
25.03	3.954651	476.660	474.352	2.309	0.000	0.000	54.2	45.8	8.3		5.8	5.0	23.16	E
26.03	3.966248	476.883	474.598	2.285	0.000	0.000	54.4	46.1	8.3		5.8	5.0	24.00	
27.03	4.297211	476.676	474.395	2.281	0.000	0.000	56.3	47.3	9.0		5.7	5.0	24.00	
28.03	4.288879	476.852	474.609	2.242	0.000	0.000	56.1	47.1	9.0		5.8	5.0	24.00	
29.03	4.089355	476.887	474.719	2.168	0.000	0.000	55.1	46.5	8.6		5.8	5.0	24.00	
30.03	3.903687	476.820	474.641	2.180	0.000	0.000	54.1	45.9	8.2		5.8	5.0	24.00	
31.03	2.897644	469.234	467.059	2.176	0.000	0.000	47.5	41.3	6.2		5.8	5.0	24.00	
	135.732452	14378.381	14310.518	67.863	0.000	0.000	57.0	47.6	9.5		5.7	5.0	742.33	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	324.946014	27598.455	27465.010	0.000	1413.26
31.03.2019	24:00	460.678467	41976.836	41775.527	0.000	2155.59
		135.732452	14378.381	14310.518	0.000	742.33

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{TG<min} + \text{TG>max} + \text{То.д.}$$

$$744.00 = 742.33 + 0.00 + 1.67 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

$$\text{Qпотр} = \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qdt<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max}$$

$$.... = 135.73 + + + + +$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 379223

Адрес дома: ул Северная 8

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

	Q	M		M1-M2	M2-M1		T				P			
		M1	M2				T1	T2	T1-T2	T	P1	P2		
01.03	2.632446	273.793	273.620	0.173	0.000	0.000	56.4	46.7	9.6		6.9	6.4	24.00	E
02.03	3.404587	273.276	273.063	0.214	0.000	0.000	65.0	52.5	12.5		6.9	6.4	24.00	
03.03	3.038620	273.486	273.292	0.194	0.000	0.000	61.0	49.9	11.1		6.9	6.4	24.00	
04.03	2.826462	273.618	273.425	0.193	0.000	0.000	58.6	48.3	10.3		6.9	6.4	24.00	
05.03	2.625793	272.633	272.456	0.177	0.000	0.000	56.8	47.2	9.6		6.9	6.4	24.00	
06.03	2.904602	274.463	274.295	0.168	0.000	0.000	59.7	49.1	10.6		6.9	6.4	24.00	
07.03	2.958420	266.758	266.521	0.236	0.000	0.000	60.6	49.5	11.1		6.9	6.4	23.64	
08.03	2.648209	274.654	274.420	0.234	0.000	0.000	56.7	47.0	9.6		6.9	6.4	24.00	
09.03	2.529312	274.777	274.529	0.248	0.000	0.000	55.7	46.5	9.2		6.9	6.4	24.00	
10.03	2.612061	274.732	274.520	0.213	0.000	0.000	56.8	47.3	9.5		6.9	6.4	24.00	E
11.03	2.669708	274.793	274.559	0.234	0.000	0.000	57.7	48.0	9.7		6.9	6.4	24.00	
12.03	2.585709	271.551	271.307	0.244	0.000	0.000	56.7	47.2	9.5		6.9	6.4	23.99	
13.03	2.775070	274.459	274.314	0.145	0.000	0.000	58.1	48.0	10.1		6.9	6.4	24.00	
14.03	3.048904	274.287	274.100	0.188	0.000	0.000	61.2	50.1	11.1		6.9	6.4	24.00	
15.03	2.787582	274.480	274.291	0.189	0.000	0.000	58.6	48.4	10.2		6.9	6.4	24.00	
16.03	2.735794	274.412	274.199	0.213	0.000	0.000	58.1	48.1	10.0		6.9	6.4	24.00	
17.03	2.615173	274.561	274.299	0.262	0.000	0.000	56.5	47.0	9.5		6.9	6.4	24.00	
18.03	2.386475	274.900	274.697	0.203	0.000	0.000	54.4	45.7	8.7		6.9	6.4	24.00	
19.03	2.154648	275.086	274.846	0.240	0.000	0.000	51.5	43.7	7.8		6.9	6.3	24.00	E
20.03	2.113815	275.082	274.816	0.266	0.000	0.000	51.0	43.3	7.7		6.9	6.3	24.00	
21.03	2.070969	275.123	274.750	0.373	0.000	0.000	50.1	42.5	7.5		6.9	6.4	24.00	
22.03	2.126236	276.828	276.525	0.303	0.000	0.000	50.8	43.1	7.7		6.9	6.3	24.00	
23.03	2.216766	274.828	274.623	0.205	0.000	0.000	51.5	43.5	8.1		6.8	6.4	24.00	
24.03	2.181335	274.670	274.367	0.303	0.000	0.000	51.3	43.4	7.9		6.9	6.4	24.00	
25.03	2.263748	274.578	274.314	0.264	0.000	0.000	52.4	44.2	8.2		6.9	6.4	24.00	
26.03	2.207458	274.592	274.359	0.232	0.000	0.000	52.2	44.2	8.0		6.9	6.4	24.00	
27.03	2.002472	268.529	268.297	0.232	0.000	0.000	49.5	42.0	7.5		6.8	6.3	23.61	
28.03	2.234497	274.729	274.467	0.262	0.000	0.000	51.4	43.2	8.1		6.9	6.4	24.00	E
29.03	2.337250	274.547	274.342	0.205	0.000	0.000	52.9	44.4	8.5		6.9	6.4	24.00	
30.03	2.120209	274.738	274.494	0.244	0.000	0.000	50.9	43.2	7.7		6.9	6.4	24.00	
31.03	1.888062	274.914	274.682	0.232	0.000	0.000	48.6	41.7	6.9		6.9	6.3	24.00	
	77.702393	8493.879	8486.789	7.090	0.000	0.000	55.2	46.1	9.2		6.9	6.4	743.24	

Показания интеграторов счетчика

		Q,	M1,	M2,	M ,	
28.02.2019	24:00	191.398376	15151.273	15136.275	0.000	1416.00
31.03.2019	24:00	269.100769	23645.152	23623.064	0.000	2159.24
		77.702393	8493.879	8486.789	0.000	743.24

U -
E -
D -
g -
G -

T1-T2<min
G<min
G>max

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.} \\
 744.00 &= 743.24 + 0.00 + 0.76 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 \\
 \text{Qпотр} &= \text{Q} + \text{Qсб.пит} + \text{Qф.отк} + \text{Qdt<min} + \text{QG<min} + \text{QG>max} \\
 &= 77.70 + + + + +
 \end{aligned}$$

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____