

Дата	Теплоноситель [Ткал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Оумбика код	Оумбика период	Отопление [Ткал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	TBC V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Оумбика код	Оумбика период	Оумбика длительность	Тщар [час]
14.05.2024 00:00	4.50	160.19	6.40	0.00	76.71	47.90	0.00	0.00	0.00	0	0	2.71	495.63	17.80	0.00	43.14	37.62	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.05.2024 00:00	4.11	157.81	4.50	0.00	75.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0	0	2.28	491.69	18.80	0.00	40.75	36.06	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.05.2024 00:00	2.85	139.78	2.00	0.00	72.64	52.20	0.00	0.00	0.00	0	0	1.01	224.13	18.90	0.00	31.34	30.03	0.00	0.00	0.00	68	13	0	24
17.05.2024 00:00	1.79	133.81	0.10	0.00	70.78	56.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	15.60	0.00	20.66	22.88	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00	1.86	132.59	0.00	0.00	70.88	56.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	16.80	0.00	20.61	22.80	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00	1.90	132.59	0.00	0.00	70.83	56.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.31	18.20	0.00	20.82	23.02	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00	1.81	135.91	0.00	0.00	70.35	56.61	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	16.50	0.00	20.88	23.18	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00	1.81	137.59	0.00	0.00	70.09	56.57	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	17.60	0.00	21.41	23.73	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00	1.80	133.72	0.00	0.00	70.31	56.61	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	17.20	0.00	21.68	23.92	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00	1.87	134.59	0.00	0.00	70.57	56.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.25	18.10	0.00	21.62	23.85	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
24.05.2024 00:00	1.82	131.00	3.70	0.00	70.50	56.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.25	17.50	0.00	21.36	23.36	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
25.05.2024 00:00	1.77	135.69	6.40	0.00	70.52	57.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	15.60	0.00	21.62	23.40	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.05.2024 00:00	1.82	130.41	6.40	0.00	70.49	56.12	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	17.60	0.00	21.67	23.57	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.05.2024 00:00	1.81	132.41	6.70	0.00	70.53	56.48	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	17.00	0.00	21.77	23.70	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.05.2024 00:00	1.68	125.59	6.50	0.00	70.49	56.79	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	15.20	0.00	21.97	23.98	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.05.2024 00:00	1.71	129.50	6.60	0.00	70.54	56.99	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	15.80	0.00	22.29	24.40	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.05.2024 00:00	1.66	125.19	6.50	0.00	70.55	56.99	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	15.70	0.00	22.80	24.93	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
31.05.2024 00:00	1.63	126.91	6.70	0.00	70.70	57.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	15.00	0.00	23.20	25.38	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.06.2024 00:00	1.58	123.09	6.60	0.00	70.65	57.38	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	14.20	0.00	23.36	25.48	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.06.2024 00:00	1.68	126.91	6.60	0.00	70.63	56.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	16.30	0.00	23.78	25.85	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.06.2024 00:00	1.47	123.50	7.00	0.00	70.59	58.34	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	12.90	0.00	23.87	25.82	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.06.2024 00:00	1.48	124.72	6.80	0.00	70.62	58.47	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	13.90	0.00	23.37	25.29	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.06.2024 00:00	1.11	124.59	6.80	0.00	70.54	61.61	0.00	0.00	0.00	68	0	0.00	0.06	13.90	0.00	23.44	25.33	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
06.06.2024 00:00	1.07	124.91	6.60	0.00	70.63	62.02	0.00	0.00	0.00	68	2	0.00	0.13	13.10	0.00	22.81	24.49	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
07.06.2024 00:00	1.32	126.59	6.70	0.00	70.65	59.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.31	12.10	0.00	22.81	24.49	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
08.06.2024 00:00	1.29	124.19	6.60	0.00	70.62	59.80	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.31	11.80	0.00	22.41	24.10	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
09.06.2024 00:00	1.45	130.31	6.60	0.00	70.59	59.14	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	14.70	0.00	22.20	23.85	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
10.06.2024 00:00	1.54	130.50	6.60	0.00	70.64	58.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	16.30	0.00	22.17	23.92	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
11.06.2024 00:00	1.44	129.00	6.40	0.00	70.69	59.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	13.90	0.00	22.26	24.19	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
12.06.2024 00:00	1.43	127.09	6.50	0.00	70.74	59.13	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	16.50	0.00	22.77	24.63	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00	1.18	126.19	6.60	0.00	70.71	60.94	0.00	0.00	0.00	68	0	0.00	0.31	12.50	0.00	22.98	24.71	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
Итого:	56.23	4076.88	148.90	0.00	70.99	57.07	0.00	0.00	0.00	68	2	6.00	1215.50	487.00	0.00	23.81	25.25	0.00	0.00	0.00	68	635	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тщар [час]	
14.05.2024	0	9859.42	372427.25	11030.80	0.00	361396.45	6380.60	701834.69	39207.20	0.00	662627.48	33320
14.06.2024	0	9915.65	376504.13	11179.70	0.00	365324.42	6386.60	703050.19	39694.20	0.00	663355.98	34064
Итого:	56.23	4076.88	148.90	0.00	3927.97	6.00	1215.50	487.00	0.00	728.50	744	

Подпись
Дата 14.06.2024 14:25

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.2
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЗ-1 П1140 М Сер.№ 6400

Cep. № 6400

HOH

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М

Cep. № 6400

Дата	Теплоноситель	Подает	Обратка	Подпитка	тод	тобр	тдоп	P1	P2	Ошибки	Отопление	Подает	Обратка	ГВС	тод	тобр	твс	P1	P2	Ошибки	Ошибки	Тнар		
	[l кан]	V1 [m3]	V2 [m3]	V3 [m3]	°C	°C	°C	[MPa]	[MPa]	код	период	[kcal]	V4 [m3]	V5 [m3]	V6 [m3]	°C	°C	°C	[MPa]	[MPa]	код	период	прибора	[h:ac]
14.05.2024 00:00		6.80	22.00	0.00	76.75	42.24	0.00	0.00	0.00	0	0	3.11	542.38	33.70	0.00	42.25	36.49	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
15.05.2024 00:00		6.19	191.81	0.00	75.05	41.99	0.00	0.00	0.00	0	0	2.55	534.63	33.40	0.00	39.82	35.00	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
16.05.2024 00:00		4.62	166.31	0.01	72.69	44.43	0.00	0.00	0.00	0	0	1.14	255.38	34.60	0.00	31.75	29.87	0.00	0.00	0.00	68	13	24	
17.05.2024 00:00		3.24	154.88	0.00	70.86	49.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	30.91	0.00	22.45	22.97	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
18.05.2024 00:00		3.31	156.50	0.00	70.96	48.95	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.88	31.91	0.00	22.36	22.84	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
19.05.2024 00:00		3.54	153.63	0.00	70.91	46.88	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.63	38.20	0.00	22.40	22.85	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
20.05.2024 00:00		3.29	160.81	0.00	70.41	49.05	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.00	32.70	0.00	22.62	23.13	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
21.05.2024 00:00		3.21	165.06	0.00	70.15	49.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.25	30.90	0.00	23.57	24.06	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
22.05.2024 00:00		3.21	161.13	0.00	70.38	49.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.25	31.20	0.00	23.52	24.06	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
23.05.2024 00:00		3.22	156.69	0.00	70.64	49.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.38	31.09	0.00	23.25	23.71	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
24.05.2024 00:00		3.17	157.19	0.00	70.59	49.74	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.00	29.70	0.00	23.01	23.45	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
25.05.2024 00:00		3.22	159.50	0.00	70.61	49.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.13	33.40	0.00	23.08	23.53	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
26.05.2024 00:00		3.30	156.81	0.00	70.59	48.83	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	33.00	0.00	23.37	23.80	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
27.05.2024 00:00		3.24	158.00	0.00	70.62	49.42	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	32.20	0.00	23.48	23.92	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
28.05.2024 00:00		3.08	154.63	0.00	70.61	49.95	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	29.40	0.00	23.86	24.32	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
29.05.2024 00:00		3.07	154.88	0.00	70.63	50.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	29.20	0.00	24.38	24.86	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
30.05.2024 00:00		3.13	152.63	0.00	70.66	49.37	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	31.40	0.00	25.13	25.60	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
31.05.2024 00:00		2.90	152.69	0.00	70.79	51.06	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	26.10	0.00	25.66	26.05	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
01.06.2024 00:00		2.97	153.06	0.00	70.76	50.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	28.00	0.00	25.67	26.15	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
02.06.2024 00:00		2.99	150.75	0.00	70.72	50.30	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	28.90	0.00	26.16	26.64	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
03.06.2024 00:00		3.04	149.88	0.00	70.69	49.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	30.40	0.00	25.95	26.40	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
04.06.2024 00:00		3.01	150.50	0.00	70.71	50.08	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	29.00	0.00	25.33	25.77	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
05.06.2024 00:00		3.00	148.81	0.02	70.60	49.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	29.70	0.00	25.43	25.94	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
06.06.2024 00:00		2.88	149.69	0.00	70.72	50.90	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	26.40	0.00	25.44	25.96	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
07.06.2024 00:00		2.81	151.13	0.00	70.74	51.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	24.50	0.00	24.72	25.23	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
08.06.2024 00:00		3.03	156.38	0.00	70.74	50.77	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	28.20	0.00	24.34	24.83	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
09.06.2024 00:00		3.14	154.19	0.00	70.68	49.61	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	31.00	0.00	24.11	24.58	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
10.06.2024 00:00		2.93	150.81	0.00	70.72	50.61	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	26.60	0.00	24.18	24.64	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
11.06.2024 00:00		2.94	152.13	0.00	70.78	50.84	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	26.40	0.00	24.52	25.01	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
12.06.2024 00:00		3.20	152.56	0.00	70.82	49.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	32.30	0.00	25.03	25.55	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
13.06.2024 00:00		3.00	151.50	0.00	70.79	50.36	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	28.00	0.00	24.93	25.53	0.00	0.00	0.00	4	24	0	
Итого:		104.68	4886.50	0.03	71.08	49.16	0.00	0.00	0.00	0	0	6.79	1373.25	940.40	0.00	25.53	25.56	0.00	0.00	0.00	68	685	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024	0	20364,48	731012,94	94,50	0,00	730918,43	11042,16	1077224,25	101469,90	0,00	33320
14.06.2024	0	20469,17	735899,44	94,53	0,00	735804,91	11048,96	1078597,50	102410,30	0,00	34064
Итого:		104,68	4886,50	0,03	0,00	4886,47	6,79	1373,25	940,40	0,00	744

Подпись

Data 14.06.2024 14:20

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова 2 тел./факс (495) 582-57-17
www.terpomer.net terp@terpomer.net

Адрес потребителя Березовая
Ответственное лицо Березовая д.4
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6395 телефон

Дата	Теплоноситель	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	цтоп °C	P1 [MPa]	P2 [MPa]	Ошибка код период	Отопление [ккал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	твс °C	P1 [MPa]	P2 [MPa]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00		6.12	180.94	0.13	0.00	77.89	43.23	0.00	0.00	0	3.57	654.50	0.00	0.00	44.12	38.46	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.05.2024 00:00		5.72	176.38	0.10	0.00	76.23	43.02	0.00	0.00	0	3.14	661.63	0.00	0.00	41.73	36.93	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.05.2024 00:00		4.05	157.19	0.04	0.00	73.90	47.82	0.00	0.00	0	1.48	316.50	0.00	0.00	33.09	30.96	0.00	0.00	0.00	68	13	24
17.05.2024 00:00		2.56	136.50	0.00	0.00	72.12	52.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30	23.34	0.00	0.00	0.00	4	24	24
18.05.2024 00:00		2.66	137.44	0.00	0.00	72.21	51.97	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15	23.19	0.00	0.00	0.00	4	24	24
19.05.2024 00:00		2.82	143.38	0.00	0.00	72.19	51.66	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	23.21	0.00	0.00	0.00	66	24	24
20.05.2024 00:00		2.56	141.38	0.00	0.00	71.59	52.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	68	14	24
21.05.2024 00:00		2.53	144.94	0.00	0.00	71.33	53.71	0.00	0.00	0	0.00	3.88	0.00	0.00	23.99	24.01	0.00	0.00	0.00	66	20	24
22.05.2024 00:00		2.70	144.31	0.00	0.00	71.58	52.40	0.00	0.00	0	0.00	4.25	0.00	0.00	24.08	24.09	0.00	0.00	0.00	68	18	24
23.05.2024 00:00		2.57	138.19	0.00	0.00	71.85	52.76	0.00	0.00	0	0.00	4.75	0.00	0.00	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	68	12	24
24.05.2024 00:00		2.57	137.50	0.06	0.00	71.82	52.51	0.00	0.00	0	0.00	5.00	0.00	0.00	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	68	11	24
25.05.2024 00:00		2.57	139.31	0.10	0.00	71.81	52.71	0.00	0.00	0	0.00	4.88	0.00	0.00	23.80	23.81	0.00	0.00	0.00	68	15	24
26.05.2024 00:00		2.75	140.38	0.11	0.00	71.82	51.80	0.00	0.00	0	0.00	4.50	0.00	0.00	24.16	24.18	0.00	0.00	0.00	68	17	24
27.05.2024 00:00		2.66	139.50	0.11	0.00	71.84	52.28	0.00	0.00	0	0.00	3.38	0.00	0.00	24.19	24.20	0.00	0.00	0.00	68	17	24
28.05.2024 00:00		2.53	134.63	0.11	0.00	71.86	52.64	0.00	0.00	0	0.00	4.25	0.00	0.00	24.49	24.51	0.00	0.00	0.00	68	17	24
29.05.2024 00:00		2.65	137.69	0.10	0.00	71.87	52.23	0.00	0.00	0	0.00	3.00	0.00	0.00	25.06	25.09	0.00	0.00	0.00	68	20	24
30.05.2024 00:00		2.43	131.38	0.10	0.00	71.91	52.97	0.00	0.00	0	0.00	2.75	0.00	0.00	25.68	25.73	0.00	0.00	0.00	68	23	24
31.05.2024 00:00		2.51	133.50	0.10	0.00	72.04	52.67	0.00	0.00	0	0.00	3.63	0.00	0.00	26.08	26.12	0.00	0.00	0.00	68	23	24
01.06.2024 00:00		2.46	131.13	0.10	0.00	72.02	52.51	0.00	0.00	0	0.00	4.13	0.00	0.00	26.12	26.15	0.00	0.00	0.00	68	22	24
02.06.2024 00:00		2.56	135.50	0.10	0.00	71.97	52.48	0.00	0.00	0	0.00	3.50	0.00	0.00	26.60	26.64	0.00	0.00	0.00	68	24	24
03.06.2024 00:00		2.50	133.38	0.11	0.00	71.96	52.77	0.00	0.00	0	0.00	5.13	0.00	0.00	26.46	26.49	0.00	0.00	0.00	68	23	24
04.06.2024 00:00		2.53	134.44	0.10	0.00	71.99	52.64	0.00	0.00	0	0.00	6.13	0.00	0.00	25.91	25.94	0.00	0.00	0.00	68	22	24
05.06.2024 00:00		2.54	136.56	0.10	0.00	71.90	52.70	0.00	0.00	0	0.00	5.50	0.00	0.00	26.01	26.05	0.00	0.00	0.00	68	22	24
06.06.2024 00:00		2.44	134.13	0.10	0.00	71.99	53.25	0.00	0.00	0	0.00	6.13	0.00	0.00	25.96	26.00	0.00	0.00	0.00	68	22	24
07.06.2024 00:00		2.49	136.19	0.10	0.00	72.00	53.17	0.00	0.00	0	0.00	7.38	0.00	0.00	25.25	25.27	0.00	0.00	0.00	68	18	24
08.06.2024 00:00		2.38	134.31	0.10	0.00	71.97	53.62	0.00	0.00	0	0.00	6.88	0.00	0.00	24.84	24.86	0.00	0.00	0.00	68	19	24
09.06.2024 00:00		2.58	141.31	0.10	0.00	71.91	53.05	0.00	0.00	0	0.00	7.00	0.00	0.00	24.56	24.58	0.00	0.00	0.00	68	19	24
10.06.2024 00:00		2.47	136.69	0.10	0.00	71.98	53.39	0.00	0.00	0	0.00	6.88	0.00	0.00	24.61	24.66	0.00	0.00	0.00	68	23	24
11.06.2024 00:00		2.38	135.56	0.10	0.00	72.04	53.85	0.00	0.00	0	0.00	7.00	0.00	0.00	24.91	24.97	0.00	0.00	0.00	4	24	24
12.06.2024 00:00		2.46	134.50	0.10	0.00	72.09	53.24	0.00	0.00	0	0.00	6.13	0.00	0.00	25.36	25.42	0.00	0.00	0.00	4	24	24
13.06.2024 00:00		2.35	135.00	0.10	0.00	72.05	54.09	0.00	0.00	0	0.00	7.38	0.00	0.00	25.33	25.38	0.00	0.00	0.00	68	24	24
Итого:		87.09	4356.19	2.40	0.00	72.31	52.03	0.00	0.00	0	8.20	1756.00	0.00	0.00	26.22	25.84	0.00	0.00	0.00	68	576	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	22655.67	917488.88	124.58	0.00	917364.30	13405.77	1380089.75	91986.70	0.00	1288103.05	32986
14.06.2024 0	22742.77	921845.06	126.98	0.00	921718.08	13413.97	1381845.75	91986.70	0.00	1289859.05	33730
Итого:	87.09	4356.19	2.40	0.00	4355.78	8.20	1756.00	0.00	0.00	1756.00	744

Подпись
Дата 14.06.2024 14:15

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.05.2024 13.06.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2
www.teplogaz.net тел./факс (495) 562-97-17
prp@teplogaz.net

Адрес потребителя Берёзовая
Ответственное лицо Берёзовая д.5
Тепловычислитель ВТЗ-1 Г140 М Сер. № 5682
телефон

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	тдоп °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	твс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибор	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	6.11	183.75	0.04	0.00	78.73	44.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	28.10	0.00	45.56	39.42	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.05.2024 00:00	5.47	173.06	0.02	0.00	77.05	44.63	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.50	0.00	42.94	37.72	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.05.2024 00:00	3.74	139.31	0.01	0.00	74.69	48.10	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.90	0.00	32.71	30.75	0.00	0.00	0.00	68	13	24
17.05.2024 00:00	1.62	71.00	0.00	0.00	72.91	51.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.70	0.00	22.02	23.03	0.00	0.00	0.00	4	24	24
18.05.2024 00:00	2.32	101.88	0.00	0.00	73.01	50.74	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	28.20	0.00	21.89	22.98	0.00	0.00	0.00	4	24	24
19.05.2024 00:00	2.21	93.13	0.00	0.00	72.99	50.49	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	31.10	0.00	21.41	23.04	0.00	0.00	0.00	4	24	24
20.05.2024 00:00	2.41	111.81	0.00	0.00	72.39	51.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.80	0.00	21.18	23.30	0.00	0.00	0.00	4	24	24
21.05.2024 00:00	2.71	135.00	0.00	0.00	72.11	51.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.40	0.00	21.79	24.08	0.00	0.00	0.00	4	24	24
22.05.2024 00:00	2.66	128.19	0.00	0.00	72.37	51.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.60	0.00	22.04	24.46	0.00	0.00	0.00	4	24	24
23.05.2024 00:00	2.62	127.50	0.00	0.00	72.67	51.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.09	0.00	23.04	26.29	0.00	0.00	0.00	4	24	24
24.05.2024 00:00	2.14	102.00	0.00	0.00	72.64	51.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.00	0.00	23.52	27.02	0.00	0.00	0.00	4	24	24
25.05.2024 00:00	2.34	109.69	0.00	0.00	72.62	51.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.00	0.00	23.04	28.64	0.00	0.00	0.00	4	24	24
26.05.2024 00:00	2.73	130.00	0.00	0.00	72.63	51.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27.80	0.00	28.61	30.76	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.05.2024 00:00	2.65	127.81	0.00	0.00	72.65	51.51	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.90	0.00	33.21	31.52	0.00	0.00	0.00	68	1	24
28.05.2024 00:00	2.64	124.88	0.00	0.00	72.67	51.18	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.80	0.00	33.86	31.89	0.00	0.00	0.00	64	0	24
29.05.2024 00:00	2.69	125.31	0.00	0.00	72.67	50.90	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	28.40	0.00	33.88	32.07	0.00	0.00	0.00	64	0	24
30.05.2024 00:00	2.56	121.19	0.00	0.00	72.71	51.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.70	0.00	33.26	32.53	0.00	0.00	0.00	64	0	24
31.05.2024 00:00	2.51	117.13	0.00	0.00	72.83	50.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.20	0.00	33.15	32.57	0.00	0.00	0.00	68	13	24
01.06.2024 00:00	2.47	117.50	0.00	0.00	72.81	51.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24.30	0.00	33.15	32.57	0.00	0.00	0.00	68	2	24
02.06.2024 00:00	2.41	116.75	0.00	0.00	72.75	51.69	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.50	0.00	34.47	33.08	0.00	0.00	0.00	64	0	24
03.06.2024 00:00	2.45	118.81	0.00	0.00	72.77	51.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.80	0.00	34.45	32.56	0.00	0.00	0.00	64	0	24
04.06.2024 00:00	2.51	120.50	0.00	0.00	72.68	51.52	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.70	0.00	34.48	32.59	0.00	0.00	0.00	64	0	24
05.06.2024 00:00	2.36	115.38	0.00	0.00	72.77	51.87	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.60	0.00	33.88	31.70	0.00	0.00	0.00	64	0	24
06.06.2024 00:00	2.41	117.50	0.00	0.00	72.76	51.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.00	0.00	33.37	31.29	0.00	0.00	0.00	64	0	24
07.06.2024 00:00	2.56	121.50	0.00	0.00	72.76	51.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24.30	0.00	33.85	31.81	0.00	0.00	0.00	64	0	24
08.06.2024 00:00	2.43	118.31	0.00	0.00	72.82	51.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.90	0.00	34.22	32.22	0.00	0.00	0.00	64	0	24
09.06.2024 00:00	2.63	123.69	0.00	0.00	72.87	51.31	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	28.10	0.00	34.50	32.59	0.00	0.00	0.00	64	0	24
10.06.2024 00:00	2.44	119.63	0.00	0.00	72.82	52.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.90	0.00	34.32	32.34	0.00	0.00	0.00	64	0	24
11.06.2024 00:00	84.42	3778.13	0.07	0.00	73.11	50.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	798.90	0.00	31.09	30.41	0.00	0.00	0.00	68	269	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	19781.56	662794.44	255.38	0.00	662539.06	8730.64	738140.25	108215.09	0.00	629925.16	32988
14.06.2024 0	19865.98	666572.56	255.45	0.00	666317.11	8730.64	738140.25	109013.99	0.00	629126.26	33732
Итого:	84.42	3778.13	0.07	0.00	3778.06	0.00	0.00	798.90	0.00	-798.90	744

Подпись
Дата 14.06.2024 14:10

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.05.2024 13.06.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 562-97-17
www.terpomer.net рер@terpomer.net

Адрес потребителя Березован
Ответственное лицо Березован д.б
Сер.№ 8817

Тепловычислитель ВТ-3-1 П140 М.печ. Сер.№ 8817

Дата	Теплоноситель [л/кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	твс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код ошибка	период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	твс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код ошибка	период	Ошибки прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	11.69	696.88	0.03	0.00	77.10	59.73	0.00	0.00	0.00	0	0	6.91	771.44	57.40	0.00	47.02	37.88	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.05.2024 00:00	10.45	664.31	0.01	0.00	75.41	59.05	0.00	0.00	0.00	0	0	5.79	765.75	58.10	0.00	43.67	36.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.05.2024 00:00	7.31	526.94	0.01	0.00	72.89	58.58	0.00	0.00	0.00	0	0	2.67	359.13	58.80	0.00	36.60	32.08	0.00	0.00	0.00	68	4	0	24
17.05.2024 00:00	4.81	410.88	0.00	0.00	70.94	58.78	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	58.40	0.00	31.91	26.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.05.2024 00:00	4.89	409.63	0.00	0.00	71.04	58.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	59.50	0.00	29.71	25.30	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
19.05.2024 00:00	5.05	415.88	0.00	0.00	71.01	58.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	65.30	0.00	29.23	25.29	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
20.05.2024 00:00	4.86	415.81	0.00	0.00	70.44	58.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	61.50	0.00	28.64	25.26	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
21.05.2024 00:00	4.88	413.19	0.00	0.00	70.15	57.88	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	63.70	0.00	28.53	25.59	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
22.05.2024 00:00	4.79	422.69	0.00	0.00	70.45	58.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	60.10	0.00	28.97	25.84	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
23.05.2024 00:00	4.76	426.69	0.00	0.00	70.73	59.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	58.50	0.00	30.38	26.20	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
24.05.2024 00:00	4.84	414.13	0.00	0.00	70.62	58.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	61.20	0.00	30.56	26.13	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
25.05.2024 00:00	4.73	403.81	0.00	0.00	70.67	58.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	57.91	0.00	30.10	26.08	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
26.05.2024 00:00	5.00	404.06	0.00	0.00	70.63	57.69	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	67.80	0.00	29.88	26.33	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
27.05.2024 00:00	4.85	412.75	0.01	0.00	70.67	58.49	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	61.80	0.00	30.41	26.43	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
28.05.2024 00:00	4.83	441.75	0.04	0.00	70.80	59.39	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	60.40	0.00	29.85	26.78	0.00	0.00	0.00	68	1	0	24
29.05.2024 00:00	4.80	442.25	0.01	0.00	70.87	59.92	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	58.00	0.00	29.72	27.09	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
30.05.2024 00:00	4.72	450.06	0.01	0.00	71.02	60.21	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	58.00	0.00	29.84	27.42	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
31.05.2024 00:00	4.71	451.50	0.01	0.00	71.02	60.21	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	56.70	0.00	29.84	27.42	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
01.06.2024 00:00	4.55	455.19	0.02	0.00	71.00	60.41	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.25	52.80	0.00	30.57	27.71	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
02.06.2024 00:00	4.76	449.94	0.02	0.00	70.92	59.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	56.20	0.00	31.88	28.32	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
03.06.2024 00:00	4.64	456.00	0.01	0.00	70.95	60.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.38	54.30	0.00	32.03	27.89	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
04.06.2024 00:00	4.57	453.31	0.01	0.00	70.95	60.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	53.91	0.00	31.53	27.86	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
05.06.2024 00:00	4.57	447.06	0.01	0.00	70.84	60.13	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	53.91	0.00	31.78	29.04	0.00	0.00	0.00	68	1	0	24
06.06.2024 00:00	4.55	450.00	0.11	0.00	70.94	60.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	53.59	0.00	30.59	27.36	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
07.06.2024 00:00	4.58	447.00	0.02	0.00	70.92	60.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	54.10	0.00	30.33	26.99	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
08.06.2024 00:00	4.59	442.44	0.02	0.00	70.89	60.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	57.90	0.00	32.00	27.46	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
09.06.2024 00:00	4.70	434.75	0.04	0.00	70.79	59.51	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	52.50	0.00	33.73	29.51	0.00	0.00	0.00	68	1	0	24
10.06.2024 00:00	4.52	438.31	0.03	0.00	70.87	60.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	51.30	0.00	34.95	28.36	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
11.06.2024 00:00	4.48	441.69	0.00	0.00	70.94	60.42	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	62.90	0.00	35.21	28.39	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
12.06.2024 00:00	4.88	438.75	0.00	0.00	70.98	59.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	53.10	0.00	36.87	29.56	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
13.06.2024 00:00	4.56	453.50	0.00	0.00	70.98	60.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	1898.69	1803.30	0.00	32.21	27.93	0.00	0.00	68	7	0	24
Итого:	161.93	14031.13	0.43	0.00	71.23	59.40	0.00	0.00	0.00	0	0	15.37	1898.69	1803.30	0.00	32.21	27.93	0.00	0.00	0.00	68	7	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отоп [Гкал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.05.2024 0	16365.26	67586.06	1078.01	0.00	674788.05	9904.02	750730.38	72198.78	0.00	678531.59	32989
14.06.2024 0	16327.19	689897.19	1078.43	0.00	688818.75	9919.39	752629.06	74002.08	0.00	678626.98	33733
Итого:	161.93	14031.13	0.43	0.00	14030.70	15.37	1898.69	1803.30	0.00	95.39	744

Подпись
Дата 14.06.2024 14:05

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (495) 582-57-17
www.teploger.net

Адрес потребителя Березовая
Ответственное лицо Березовая д.т.
Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер. № 3771 телефон

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C1	тобр °C1	топ °C1	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C1	тобр °C1	твс °C1	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [°ас]
14.05.2024 00:00	6.14	280.69	0.04	0.00	78.04	56.58	0.00	0.00	0.00	0	3.51	621.25	20.72	0.00	45.79	39.74	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.05.2024 00:00	5.63	279.81	0.01	0.00	76.39	56.93	0.00	0.00	0.00	0	2.81	621.25	21.02	0.00	43.61	38.34	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.05.2024 00:00	3.90	245.06	0.01	0.00	73.99	56.78	0.00	0.00	0.00	0	1.29	283.94	21.73	0.00	33.22	31.28	0.00	0.00	0.00	68	12	24
17.05.2024 00:00	2.45	235.06	0.00	0.00	72.25	61.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	20.82	0.00	21.34	22.76	0.00	0.00	0.00	4	24	24
18.05.2024 00:00	2.47	234.81	0.00	0.00	72.35	61.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	20.41	0.00	21.21	22.64	0.00	0.00	0.00	4	24	24
19.05.2024 00:00	2.52	230.31	0.00	0.00	72.31	61.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	24.98	0.00	21.19	22.61	0.00	0.00	0.00	4	24	24
20.05.2024 00:00	2.41	230.00	0.00	0.00	71.71	60.90	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	21.84	0.00	21.35	22.77	0.00	0.00	0.00	4	24	24
21.05.2024 00:00	2.47	227.88	0.00	0.00	71.42	60.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	22.34	0.00	22.04	23.39	0.00	0.00	0.00	4	24	24
22.05.2024 00:00	2.49	232.38	0.00	0.00	71.71	60.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	22.75	0.00	22.31	23.64	0.00	0.00	0.00	4	24	24
23.05.2024 00:00	2.50	234.75	0.00	0.00	72.01	61.45	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.50	21.84	0.00	22.12	23.47	0.00	0.00	0.00	4	24	24
24.05.2024 00:00	2.50	237.44	0.00	0.00	71.99	61.68	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	20.52	0.00	21.78	23.18	0.00	0.00	0.00	4	24	24
25.05.2024 00:00	2.41	236.06	0.00	0.00	71.96	61.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.38	19.70	0.00	21.93	23.37	0.00	0.00	0.00	4	24	24
26.05.2024 00:00	2.54	232.63	0.00	0.00	71.97	61.12	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	22.95	0.00	22.36	23.74	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.05.2024 00:00	2.46	236.81	0.00	0.00	71.98	61.63	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.50	21.13	0.00	22.52	23.87	0.00	0.00	0.00	4	24	24
28.05.2024 00:00	2.49	237.56	0.00	0.00	72.03	61.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.38	21.53	0.00	22.74	24.13	0.00	0.00	0.00	4	24	24
29.05.2024 00:00	2.45	237.50	0.00	0.00	72.02	61.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	20.92	0.00	23.96	24.74	0.00	0.00	0.00	4	24	24
30.05.2024 00:00	2.44	239.13	0.00	0.00	72.07	62.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	19.80	0.00	23.98	25.32	0.00	0.00	0.00	4	24	24
31.05.2024 00:00	2.33	241.56	0.00	0.00	72.20	62.95	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	16.05	0.00	24.41	25.72	0.00	0.00	0.00	4	24	24
01.06.2024 00:00	2.30	241.00	0.00	0.00	72.19	62.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	16.86	0.00	24.70	25.96	0.00	0.00	0.00	4	24	24
02.06.2024 00:00	2.41	233.75	0.00	0.00	72.11	61.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	21.94	0.00	25.22	26.40	0.00	0.00	0.00	4	24	24
03.06.2024 00:00	2.40	239.75	0.00	0.00	72.14	62.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.53	20.21	0.00	25.27	26.31	0.00	0.00	0.00	4	24	24
04.06.2024 00:00	2.37	239.25	0.01	0.00	72.16	62.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.38	19.30	0.00	24.80	25.97	0.00	0.00	0.00	4	24	24
05.06.2024 00:00	2.39	235.81	0.00	0.00	72.05	62.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	19.70	0.00	24.70	25.84	0.00	0.00	0.00	4	24	24
06.06.2024 00:00	2.42	238.88	0.00	0.00	72.16	62.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.41	0.00	24.74	25.84	0.00	0.00	0.00	4	24	24
07.06.2024 00:00	2.31	239.56	0.00	0.00	72.16	62.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.37	0.00	24.11	25.01	0.00	0.00	0.00	4	24	24
08.06.2024 00:00	2.32	237.25	0.00	0.00	72.14	62.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.98	0.00	23.75	24.64	0.00	0.00	0.00	4	24	24
09.06.2024 00:00	2.48	230.00	0.00	0.00	72.07	61.12	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24.68	0.00	23.39	24.35	0.00	0.00	0.00	4	24	24
10.06.2024 00:00	2.38	236.50	0.00	0.00	72.14	62.09	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.70	0.00	23.60	24.60	0.00	0.00	0.00	4	24	24
11.06.2024 00:00	2.37	235.69	0.00	0.00	72.20	62.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.20	0.00	23.93	24.89	0.00	0.00	0.00	4	24	24
12.06.2024 00:00	2.40	232.25	0.00	0.00	72.23	61.66	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.85	0.00	24.52	25.33	0.00	0.00	0.00	4	24	24
13.06.2024 00:00	2.37	237.06	0.00	0.00	72.21	62.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.52	0.00	24.44	25.20	0.00	0.00	0.00	4	24	24
Итого:	83.53	7406.19	0.10	0.00	72.46	61.42	0.00	0.00	0.00	0	7.62	1533.56	641.77	0.00	24.98	25.65	0.00	0.00	0.00	68	684	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [°ас]
14.05.2024 0	26177.29	956992.88	2029.73	0.00	954963.15	16459.70	702263.25	114758.45	0.00	587504.80	32989
14.06.2024 0	26260.82	964399.06	2029.83	0.00	962369.24	16467.32	703796.81	115400.23	0.00	588396.59	33733
Итого:	83.53	7406.19	0.10	0.00	7406.09	7.62	1533.56	641.77	0.00	891.79	744

Подпись
Дата 14.06.2024 14:01

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2
www.teplogaz.net
141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2
тел./факс (495) 562-97-17
rep@teplogaz.net

Адрес потребителя: Березовая
Ответственное лицо: Березовая д.9
Телефон: 3851
Сер. № 3851
Тепловычислитель ВТ-3-1 П140 М

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	тнор [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	тнор [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	7,16	405,13	0,02	0,00	76,82	58,25	0,00	0,00	0,00	0	0	3,00	602,19	22,14	0,00	43,06	36,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.05.2024 00:00	6,53	391,13	0,01	0,00	75,32	57,88	0,00	0,00	0,00	0	0	2,58	602,38	20,31	0,00	40,69	36,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.05.2024 00:00	4,88	305,47	0,02	0,00	72,97	57,15	0,00	0,00	0,00	0	0	1,19	276,00	22,45	0,00	31,51	29,72	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24
17.05.2024 00:00	3,30	231,38	0,01	0,00	71,34	57,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,38	22,45	0,00	21,00	21,47	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00	3,18	230,81	0,02	0,00	71,44	57,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	20,31	0,00	21,05	21,50	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00	3,31	227,94	0,02	0,00	71,41	57,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,88	23,05	0,00	21,19	21,61	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00	3,08	223,97	0,01	0,00	70,80	57,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,63	20,41	0,00	22,06	22,48	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00	3,09	222,75	0,01	0,00	70,52	56,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	21,43	0,00	22,26	22,68	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00	3,23	227,81	0,01	0,00	70,81	56,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,38	22,85	0,00	22,26	22,68	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00	3,18	229,88	0,01	0,00	71,10	57,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	21,02	0,00	22,12	22,54	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.05.2024 00:00	3,14	231,28	0,01	0,00	71,06	57,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	20,31	0,00	21,91	22,35	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
25.05.2024 00:00	3,10	229,31	0,01	0,00	71,01	57,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	22,55	0,00	22,22	22,62	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
26.05.2024 00:00	3,21	229,53	0,02	0,00	71,03	57,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,38	23,46	0,00	22,47	22,89	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.05.2024 00:00	3,12	232,22	0,02	0,00	71,01	57,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,25	19,20	0,00	22,86	23,35	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
28.05.2024 00:00	2,83	232,03	0,02	0,00	71,16	58,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,25	21,33	0,00	23,43	23,93	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.05.2024 00:00	2,91	232,13	0,02	0,00	71,15	58,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	21,84	0,00	24,55	24,98	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.05.2024 00:00	2,87	236,09	0,02	0,00	71,20	59,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,25	21,33	0,00	23,99	24,55	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
31.05.2024 00:00	2,88	236,78	0,01	0,00	71,33	59,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,25	20,62	0,00	24,44	24,98	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.06.2024 00:00	2,94	238,53	0,01	0,00	71,32	59,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	20,21	0,00	24,60	25,13	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
02.06.2024 00:00	2,86	236,13	0,01	0,00	71,26	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	19,80	0,00	24,91	25,39	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
03.06.2024 00:00	2,81	239,09	0,01	0,00	71,29	59,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	20,21	0,00	25,07	25,55	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
04.06.2024 00:00	2,94	237,47	0,02	0,00	71,26	59,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,75	20,52	0,00	24,21	24,75	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
05.06.2024 00:00	2,99	234,47	0,01	0,00	71,06	58,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	21,73	0,00	24,12	24,49	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
06.06.2024 00:00	2,97	235,84	0,01	0,00	71,20	58,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,41	0,00	24,15	24,52	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
07.06.2024 00:00	2,90	234,06	0,01	0,00	71,27	58,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,88	17,67	0,00	23,74	24,09	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
08.06.2024 00:00	3,00	231,53	0,01	0,00	71,24	58,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,25	18,18	0,00	23,40	23,73	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
09.06.2024 00:00	3,13	227,84	0,02	0,00	71,16	57,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	19,91	0,00	23,14	23,45	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
10.06.2024 00:00	3,05	229,59	0,01	0,00	71,22	58,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	18,89	0,00	23,45	23,76	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
11.06.2024 00:00	2,95	231,22	0,01	0,00	71,24	58,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,45	0,00	23,83	24,12	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
12.06.2024 00:00	3,14	229,72	0,01	0,00	71,25	57,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,18	0,00	23,87	24,18	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00	2,92	237,34	0,01	0,00	71,24	59,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,18	0,00	24,55	24,58	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
Итого:	103,40	7598,47	0,45	0,00	71,53	58,20	0,00	0,00	0,00	0	0	6,77	1491,06	647,77	0,00	24,55	24,58	0,00	0,00	0,00	68	684	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.05.2024	0	8461,87	301166,72	142,51	0,00	301024,21	4800,95	596362,81	32949,55	0,00	563413,26	32985
14.06.2024	0	8565,27	308765,19	142,96	0,00	308622,23	4807,72	597853,88	33597,32	0,00	564256,56	33729
Итого:	103,40	7598,47	0,45	0,00	7598,02	6,77	1491,06	647,77	0,00	843,30	744	

Подпись
Дата 14.06.2024 13:53

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.terpometer.net rep@terpometer.net

Адрес потребителя Берёзовая
Ответственное лицо
Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер. № 6397

Дата	Теплоноситель [т/кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тход [°C]	тобр [°C]	тдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Отопление [т/кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тход [°C]	тобр [°C]	трас [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Ошибки прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	6,56	354,31	0,05	0,00	78,74	59,05	0,00	0,00	0,00	0	3,30	487,81	29,30	0,00	46,81	39,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.05.2024 00:00	6,11	371,81	0,04	0,00	77,18	60,25	0,00	0,00	0,00	0	2,96	487,94	27,10	0,00	45,39	39,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.05.2024 00:00	4,23	298,19	0,03	0,00	74,78	60,43	0,00	0,00	0,00	0	1,33	229,56	29,20	0,00	34,73	32,35	0,00	0,00	0,00	68	11	24
17.05.2024 00:00	2,65	246,13	0,01	0,00	73,16	61,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27,60	0,00	22,73	23,87	0,00	0,00	0,00	4	24	24
18.05.2024 00:00	2,71	245,38	0,02	0,00	73,26	61,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28,80	0,00	22,64	23,67	0,00	0,00	0,00	4	24	24
19.05.2024 00:00	2,83	243,00	0,02	0,00	73,23	60,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32,80	0,00	22,92	23,91	0,00	0,00	0,00	4	24	24
20.05.2024 00:00	2,53	234,38	0,02	0,00	72,59	61,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,80	0,00	23,54	24,52	0,00	0,00	0,00	4	24	24
21.05.2024 00:00	2,57	231,94	0,02	0,00	72,29	60,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,20	0,00	24,48	25,49	0,00	0,00	0,00	4	24	24
22.05.2024 00:00	2,54	229,19	0,02	0,00	72,57	61,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,50	0,00	24,56	25,61	0,00	0,00	0,00	4	24	24
23.05.2024 00:00	2,68	242,56	0,02	0,00	72,87	61,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29,80	0,00	24,37	25,41	0,00	0,00	0,00	4	24	24
24.05.2024 00:00	2,55	243,63	0,02	0,00	72,84	61,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,13	26,10	0,00	23,88	24,92	0,00	0,00	0,00	4	24	24
25.05.2024 00:00	2,63	241,13	0,02	0,00	72,81	61,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28,50	0,00	24,26	25,24	0,00	0,00	0,00	4	24	24
26.05.2024 00:00	2,79	241,50	0,02	0,00	72,82	60,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33,20	0,00	24,68	25,68	0,00	0,00	0,00	4	24	24
27.05.2024 00:00	2,58	247,19	0,03	0,00	72,82	61,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,90	0,00	24,66	25,92	0,00	0,00	0,00	4	24	24
28.05.2024 00:00	2,63	246,69	0,02	0,00	72,85	61,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28,50	0,00	25,39	26,35	0,00	0,00	0,00	4	24	24
29.05.2024 00:00	2,48	249,63	0,02	0,00	72,85	61,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28,00	0,00	26,17	27,14	0,00	0,00	0,00	4	24	24
30.05.2024 00:00	2,49	254,06	0,02	0,00	72,89	62,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,20	0,00	26,98	27,98	0,00	0,00	0,00	4	24	24
31.05.2024 00:00	2,55	254,31	0,02	0,00	73,01	62,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,70	0,00	27,43	28,40	0,00	0,00	0,00	4	24	24
01.06.2024 00:00	2,53	254,31	0,02	0,00	72,99	62,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,30	0,00	27,27	28,27	0,00	0,00	0,00	4	24	24
02.06.2024 00:00	2,58	251,56	0,02	0,00	72,94	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,13	26,70	0,00	26,98	28,21	0,00	0,00	0,00	4	24	24
03.06.2024 00:00	2,53	257,50	0,02	0,00	72,94	62,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,70	0,00	26,30	27,84	0,00	0,00	0,00	4	24	24
04.06.2024 00:00	2,56	257,13	0,06	0,00	72,98	62,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,38	27,00	0,00	26,08	27,77	0,00	0,00	0,00	4	24	24
05.06.2024 00:00	2,51	254,81	0,06	0,00	72,89	62,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,13	26,80	0,00	26,08	27,77	0,00	0,00	0,00	4	24	24
06.06.2024 00:00	2,51	254,50	0,06	0,00	72,97	62,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,31	26,40	0,00	24,71	26,30	0,00	0,00	0,00	4	24	24
07.06.2024 00:00	2,38	252,31	0,06	0,00	72,98	63,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,06	23,00	0,00	25,20	26,79	0,00	0,00	0,00	4	24	24
08.06.2024 00:00	2,48	246,75	0,06	0,00	72,96	62,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,13	25,50	0,00	24,43	25,99	0,00	0,00	0,00	4	24	24
09.06.2024 00:00	2,56	242,50	0,06	0,00	72,89	61,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,63	27,80	0,00	24,63	26,10	0,00	0,00	0,00	4	24	24
10.06.2024 00:00	2,46	250,81	0,04	0,00	73,03	62,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,38	25,09	0,00	25,12	26,48	0,00	0,00	0,00	4	24	24
11.06.2024 00:00	2,46	244,88	0,03	0,00	73,08	62,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,94	27,30	0,00	25,62	26,99	0,00	0,00	0,00	4	24	24
12.06.2024 00:00	2,35	255,44	0,04	0,00	73,04	63,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,81	22,20	0,00	25,38	26,58	0,00	0,00	0,00	4	24	24
13.06.2024 00:00	88,68	7955,31	1,01	0,00	73,30	61,78	0,00	0,00	0,00	0	7,59	1218,75	845,10	0,00	26,82	27,40	0,00	0,00	0,00	68	683	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [т/кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [т/кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	19068,88	735271,06	105,82	0,00	735165,25	10173,75	1031556,25	84096,60	0,00	947459,65	32987
14.06.2024 0	19157,56	743226,38	106,82	0,00	743119,55	10181,34	1032775,00	84941,70	0,00	947833,30	33731
Итого:	88,68	7955,31	1,01	0,00	7954,31	7,59	1218,75	845,10	0,00	373,65	744

Подпись
Дата 14.06.2024 13:47

Дата	Теплоноситель [т/кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод P[C]	тобр P[C]	тдоп P[C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка период	Отопление [т/кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод P[C]	тобр P[C]	твс P[C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]	
14.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.03	0.00	76.84	51.95	0.00	0.00	0.00	0	0	3.46	315.13	30.06	0.00	49.40	39.49	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8	24
15.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.02	0.00	75.28	52.02	0.00	0.00	0.00	0	0	3.13	313.50	31.28	0.00	47.77	38.84	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8	24
16.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	73.01	56.83	0.00	0.00	0.00	0	0	1.37	142.19	28.54	0.00	35.65	32.13	0.00	0.00	0.00	66	13	8	24	
17.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.36	60.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.63	30.77	0.00	23.23	24.17	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
18.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.46	60.27	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.50	31.28	0.00	23.27	24.19	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
19.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	60.41	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.63	30.77	0.00	23.53	24.44	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
20.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85	60.37	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.88	29.45	0.00	23.87	24.82	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
21.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	60.59	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.75	29.96	0.00	24.62	25.55	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
22.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.86	60.55	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.50	29.76	0.00	24.92	25.79	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
23.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.13	60.56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.75	29.15	0.00	25.37	26.42	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
24.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	60.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	28.34	0.00	25.73	26.99	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
25.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	60.51	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	29.05	0.00	26.18	27.56	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
26.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.14	60.34	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	34.13	0.00	26.78	28.21	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
27.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.13	60.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	29.35	0.00	27.06	28.52	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
28.05.2024 00:00	0.16	10.75	0.00	0.00	71.16	60.65	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	30.57	0.00	28.01	29.63	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
29.05.2024 00:00	0.07	4.94	0.05	0.00	71.06	60.77	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.25	29.05	0.00	26.79	28.03	0.00	0.00	0.00	68	24	8	24	
30.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.02	0.00	71.03	60.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.63	26.91	0.00	25.96	26.85	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
31.05.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.13	59.57	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.50	30.37	0.00	26.43	27.22	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
01.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.12	59.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.50	26.41	0.00	26.42	27.15	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
02.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.09	59.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.63	34.33	0.00	26.80	27.49	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
03.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.09	59.83	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.25	30.67	0.00	26.30	26.98	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
04.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.25	30.27	0.00	25.22	25.97	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
05.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.00	60.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.25	28.03	0.00	25.65	26.40	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
06.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.10	59.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.75	33.21	0.00	25.74	26.43	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
07.06.2024 00:00	0.20	13.63	0.01	0.00	71.14	60.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.75	26.51	0.00	25.36	25.99	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
08.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.15	60.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.13	31.38	0.00	25.00	25.67	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
09.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.11	60.45	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.38	32.09	0.00	24.86	25.53	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
10.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.15	60.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	7.13	30.06	0.00	24.69	25.35	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
11.06.2024 00:00	0.06	4.75	0.01	0.00	71.08	60.75	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	7.13	27.83	0.00	24.73	25.35	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
12.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.25	60.66	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	7.00	33.52	0.00	25.18	25.79	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
13.06.2024 00:00	0.00	0.00	0.01	0.00	71.22	60.82	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	7.88	27.22	0.00	25.20	25.80	0.00	0.00	0.00	4	24	8	24	
Итого:	0.48	34.06	0.30	0.00	71.49	59.68	0.00	0.00	0.00	0	0	7.96	866.94	930.31	0.00	27.28	27.38	0.00	0.00	0.00	68	685	8	744	

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024	0	21534.02	898052.38	39.96	0.00	898012.42	12186.37	919216.25	114058.95	805157.30	47806
14.06.2024	0	21534.50	898086.44	40.25	0.00	898046.18	12193.33	920083.19	114989.27	805093.92	48550
Итого:	0.48	34.06	0.30	0.00	33.77	7.96	866.94	930.31	0.00	-63.38	744

Подпись
Дата
14.06.2024 13:31

Дата	Теплосиcтедь [ккал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	таоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [ккал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	тавс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	3.55	227.31	0.00	0.00	78.31	60.19	0.00	0.00	0.00	0	2.39	289.19	16.00	0.00	49.72	41.35	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.05.2024 00:00	3.29	229.88	0.00	0.00	76.50	60.43	0.00	0.00	0.00	0	2.12	288.00	16.30	0.00	47.81	40.35	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.05.2024 00:00	2.27	216.94	0.00	0.00	74.32	62.77	0.00	0.00	0.00	0	1.06	151.19	18.20	0.00	38.68	47.14	0.00	0.00	0.00	88	11	24
17.05.2024 00:00	1.19	197.38	0.00	0.00	72.43	66.19	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.63	16.60	0.00	24.89	53.70	0.00	0.00	0.00	4	24	24
18.05.2024 00:00	1.25	210.31	0.00	0.00	72.55	66.45	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.50	18.50	0.00	24.26	53.41	0.00	0.00	0.00	4	24	24
19.05.2024 00:00	1.30	210.38	0.00	0.00	72.50	66.20	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.81	20.00	0.00	24.67	53.24	0.00	0.00	0.00	4	24	24
20.05.2024 00:00	1.23	208.69	0.00	0.00	71.91	65.84	0.00	0.00	0.00	64	0.00	1.50	18.40	0.00	25.51	53.39	0.00	0.00	0.00	4	24	24
21.05.2024 00:00	1.16	205.13	0.00	0.00	71.61	65.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16.70	0.00	27.11	55.41	0.00	0.00	0.00	4	24	24
22.05.2024 00:00	1.17	203.88	0.00	0.00	71.90	65.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16.80	0.00	27.62	55.67	0.00	0.00	0.00	4	24	24
23.05.2024 00:00	1.18	201.00	0.00	0.00	72.18	66.12	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.10	0.00	27.57	55.79	0.00	0.00	0.00	4	24	24
24.05.2024 00:00	1.15	195.25	0.00	0.00	72.16	66.09	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16.30	0.00	27.58	55.38	0.00	0.00	0.00	4	24	24
25.05.2024 00:00	1.19	211.75	0.00	0.00	72.17	66.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.50	0.00	27.68	54.63	0.00	0.00	0.00	4	24	24
26.05.2024 00:00	1.29	211.25	0.00	0.00	72.17	65.92	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.90	0.00	27.90	54.07	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.05.2024 00:00	1.14	196.50	0.00	0.00	72.16	66.20	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16.10	0.00	28.12	53.71	0.00	0.00	0.00	4	24	24
28.05.2024 00:00	1.17	198.50	0.00	0.00	72.19	66.10	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.70	0.00	28.32	53.81	0.00	0.00	0.00	4	24	24
29.05.2024 00:00	1.17	199.38	0.00	0.00	72.21	66.12	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.06	17.60	0.00	28.70	53.82	0.00	0.00	0.00	4	24	24
30.05.2024 00:00	1.14	193.00	0.00	0.00	72.22	66.12	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.10	0.00	29.17	53.68	0.00	0.00	0.00	4	24	24
31.05.2024 00:00	1.14	201.19	0.00	0.00	72.36	66.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16.10	0.00	29.56	53.94	0.00	0.00	0.00	4	24	24
01.06.2024 00:00	1.16	198.94	0.00	0.00	72.34	66.30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.40	0.00	29.76	53.75	0.00	0.00	0.00	4	24	24
02.06.2024 00:00	1.19	206.88	0.00	0.00	72.29	66.31	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18.60	0.00	30.06	54.26	0.00	0.00	0.00	4	24	24
03.06.2024 00:00	1.09	197.88	0.00	0.00	72.29	66.55	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	14.60	0.00	30.15	54.03	0.00	0.00	0.00	4	24	24
04.06.2024 00:00	1.11	194.13	0.00	0.00	72.33	66.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15.40	0.00	30.50	54.32	0.00	0.00	0.00	4	24	24
05.06.2024 00:00	1.11	189.88	0.00	0.00	72.25	66.18	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.13	16.50	0.00	31.87	53.95	0.00	0.00	0.00	4	24	24
06.06.2024 00:00	1.10	191.75	0.00	0.00	72.36	66.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.06	15.90	0.00	32.15	53.77	0.00	0.00	0.00	4	24	24
07.06.2024 00:00	1.08	195.19	0.00	0.00	72.39	66.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	14.40	0.00	31.84	53.41	0.00	0.00	0.00	4	24	24
08.06.2024 00:00	1.10	197.69	0.00	0.00	72.38	66.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15.60	0.00	31.62	53.86	0.00	0.00	0.00	4	24	24
09.06.2024 00:00	1.20	211.31	0.00	0.00	72.33	66.48	0.00	0.00	0.00	32	0.00	0.06	18.60	0.00	31.66	53.58	0.00	0.00	0.00	4	24	24
10.06.2024 00:00	1.18	206.19	0.00	0.00	72.39	66.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	18.10	0.00	31.73	53.25	0.00	0.00	0.00	4	24	24
11.06.2024 00:00	1.30	207.63	0.00	0.00	72.43	65.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	24.10	0.00	31.64	53.08	0.00	0.00	0.00	4	24	24
12.06.2024 00:00	1.14	199.75	0.00	0.00	72.46	66.54	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.40	0.00	31.93	53.73	0.00	0.00	0.00	4	24	24
13.06.2024 00:00	1.16	204.50	0.00	0.00	72.43	66.54	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.06	17.40	0.00	32.10	53.41	0.00	0.00	0.00	4	24	24
Итого:	41.90	6319.38	0.00	0.00	72.66	65.76	0.00	0.00	0.00	96	5.57	740.69	537.90	0.00	30.71	52.93	0.00	0.00	0.00	68	683	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	10973.14	684502.25	0.00	0.10	684502.25	7505.52	830016.13	40961.11	0.00	789055.02	32988
14.06.2024 0	11015.04	690821.63	0.00	0.10	690821.62	7511.09	830756.81	41499.01	0.00	789257.80	33732
Итого:	41.90	6319.38	0.00	0.00	6319.38	5.57	740.69	537.90	0.00	202.79	744

Подпись
Дата 14.06.2024 12:00

Дата	Теплоноситель [Ккал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	тооп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Ккал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [°C]
14.05.2024 00:00	6,84	296,63	3,10	0,00	78,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0	4,18	475,19	33,11	0,00	47,96	39,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.05.2024 00:00	6,08	275,91	1,30	0,00	76,33	53,20	0,00	0,00	0,00	0	3,73	472,50	31,98	0,00	46,36	38,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.05.2024 00:00	4,09	236,22	0,90	0,00	73,99	57,31	0,00	0,00	0,00	0	1,66	214,00	31,18	0,00	33,43	30,45	0,00	0,00	0,00	68	14	24
17.05.2024 00:00	2,51	228,03	0,00	0,00	72,28	61,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,50	29,96	0,00	19,16	20,65	0,00	0,00	0,00	4	24	24
18.05.2024 00:00	2,48	233,63	0,00	0,00	72,40	61,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,25	28,64	0,00	18,89	20,39	0,00	0,00	0,00	4	24	24
19.05.2024 00:00	2,60	229,28	0,00	0,00	72,36	61,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,63	33,31	0,00	18,87	20,26	0,00	0,00	0,00	4	24	24
20.05.2024 00:00	2,56	242,91	0,00	0,00	71,78	61,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,38	29,55	0,00	19,02	20,43	0,00	0,00	0,00	4	24	24
21.05.2024 00:00	2,52	246,38	0,00	0,00	71,48	61,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,13	30,06	0,00	19,46	20,99	0,00	0,00	0,00	4	24	24
22.05.2024 00:00	2,56	243,34	0,00	0,00	71,72	61,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,13	30,47	0,00	19,76	21,31	0,00	0,00	0,00	4	24	24
23.05.2024 00:00	2,57	238,59	0,00	0,00	72,02	61,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,13	30,98	0,00	19,76	21,25	0,00	0,00	0,00	4	24	24
24.05.2024 00:00	2,56	241,88	0,00	0,00	72,03	61,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,50	30,47	0,00	19,61	21,01	0,00	0,00	0,00	4	24	24
25.05.2024 00:00	2,49	244,38	0,00	0,00	72,01	61,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,25	28,84	0,00	19,57	21,02	0,00	0,00	0,00	4	24	24
26.05.2024 00:00	2,53	239,75	0,00	0,00	72,03	61,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,38	33,41	0,00	19,87	21,37	0,00	0,00	0,00	4	24	24
27.05.2024 00:00	2,63	246,91	0,00	0,00	72,03	61,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,38	33,41	0,00	19,93	21,37	0,00	0,00	0,00	4	24	24
28.05.2024 00:00	2,53	242,03	0,00	0,00	72,05	61,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30,98	0,00	20,24	21,70	0,00	0,00	0,00	4	24	24
29.05.2024 00:00	2,60	243,50	2,20	0,00	72,02	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34,13	0,00	20,56	22,07	0,00	0,00	0,00	4	24	24
30.05.2024 00:00	2,41	235,84	0,30	0,00	72,07	62,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,13	28,74	0,00	21,17	22,63	0,00	0,00	0,00	4	24	24
31.05.2024 00:00	2,45	241,09	1,20	0,00	72,20	62,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29,35	0,00	21,56	23,06	0,00	0,00	0,00	4	24	24
01.06.2024 00:00	2,38	242,59	0,20	0,00	72,19	62,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27,02	0,00	21,86	23,29	0,00	0,00	0,00	4	24	24
02.06.2024 00:00	2,43	238,44	0,30	0,00	72,11	62,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30,06	0,00	22,14	23,53	0,00	0,00	0,00	4	24	24
03.06.2024 00:00	2,49	234,97	0,30	0,00	72,12	61,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31,89	0,00	22,16	23,44	0,00	0,00	0,00	4	24	24
04.06.2024 00:00	2,45	236,81	0,20	0,00	72,15	62,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,13	30,37	0,00	21,82	23,15	0,00	0,00	0,00	4	24	24
05.06.2024 00:00	2,45	238,25	0,00	0,00	72,05	61,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31,18	0,00	21,90	23,42	0,00	0,00	0,00	4	24	24
06.06.2024 00:00	2,38	238,91	5,00	0,00	72,16	62,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27,93	0,00	21,82	23,15	0,00	0,00	0,00	4	24	24
07.06.2024 00:00	2,40	243,13	0,20	0,00	72,19	62,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,25	27,02	0,00	21,60	22,81	0,00	0,00	0,00	4	24	24
08.06.2024 00:00	2,46	247,28	0,20	0,00	72,17	62,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,75	28,13	0,00	21,16	22,40	0,00	0,00	0,00	4	24	24
09.06.2024 00:00	2,49	242,56	0,20	0,00	72,10	62,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,00	28,03	0,00	20,85	22,11	0,00	0,00	0,00	4	24	24
10.06.2024 00:00	2,49	252,53	0,30	0,00	72,17	62,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,63	29,15	0,00	21,00	22,09	0,00	0,00	0,00	4	24	24
11.06.2024 00:00	2,40	244,03	0,20	0,00	72,20	62,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,75	26,91	0,00	21,33	22,32	0,00	0,00	0,00	4	24	24
12.06.2024 00:00	2,41	243,50	0,20	0,00	72,26	62,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,88	29,35	0,00	21,71	22,83	0,00	0,00	0,00	4	24	24
13.06.2024 00:00	2,37	240,94	0,20	0,00	72,23	62,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,50	26,20	0,00	21,86	22,90	0,00	0,00	0,00	4	24	24
Итого:	86,50	7550,22	16,51	0,00	72,48	61,32	0,00	0,00	0,00	0	9,58	1179,56	929,59	0,00	22,79	23,37	0,00	0,00	0,00	68	686	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [°C]
14.05.2024 0	12845,60	432402,53	6635,96	7,00	425766,57	7747,05	606594,31	58540,54	0,20	548053,78	32962
14.06.2024 0	12932,10	439952,75	6652,47	7,00	433300,28	7756,63	607773,88	59470,13	0,20	548303,75	33726
Итого:	86,50	7550,22	16,51	0,00	7533,71	9,58	1179,56	929,59	0,00	249,97	744

Подпись
Дата 14.06.2024 13:26

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2
www.teplognet.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо
Тепловычислитель ВТ-3-1 П140 М Сер. № 6390
Дружбы д.Б
Телефон

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	цоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Ошибки код период прибора	Тнар [час]		
14.05.2024 00:00	8,73	388,38	0,00	0,00	78,44	54,99	0,00	0,00	0,00	0	6,09	615,56	0,00	0,00	47,38	37,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24		
15.05.2024 00:00	8,31	396,13	0,00	0,00	76,63	54,95	0,00	0,00	0,00	0	5,51	613,81	0,00	0,00	45,93	36,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24		
16.05.2024 00:00	5,66	334,00	0,01	0,00	74,44	57,33	0,00	0,00	0,00	0	2,80	325,19	0,00	0,00	36,10	31,76	0,00	0,00	0,00	68	9	0	24	
17.05.2024 00:00	2,50	304,63	0,05	0,00	72,54	63,87	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,50	0,00	22,46	22,67	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24	
18.05.2024 00:00	0,26	306,75	0,09	0,00	72,64	73,31	0,00	0,00	0,00	68	14	0,00	0,00	0,00	30,68	27,84	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24	
19.05.2024 00:00	0,40	301,38	0,12	0,00	72,57	72,93	0,00	0,00	0,00	68	13	0,00	0,00	0,00	30,62	27,29	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24	
20.05.2024 00:00	0,97	314,13	0,12	0,00	72,00	68,30	0,00	0,00	0,00	68	4	0,00	0,00	0,00	31,10	29,19	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24	
21.05.2024 00:00	1,16	312,25	0,14	0,00	71,71	67,37	0,00	0,00	0,00	68	3	0,00	0,00	0,00	32,91	32,03	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24	
22.05.2024 00:00	1,31	310,88	0,16	0,00	71,99	67,08	0,00	0,00	0,00	68	4	0,00	0,00	0,00	33,34	32,84	0,00	0,00	0,00	68	8	0	24	
23.05.2024 00:00	1,48	305,63	0,14	0,00	72,28	66,88	0,00	0,00	0,00	68	3	0,00	0,00	0,00	32,87	32,67	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24	
24.05.2024 00:00	1,46	303,75	0,14	0,00	72,27	66,99	0,00	0,00	0,00	68	2	0,00	0,00	0,00	32,39	31,26	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24	
25.05.2024 00:00	1,58	314,63	0,15	0,00	72,27	66,79	0,00	0,00	0,00	68	3	0,00	0,00	0,00	33,41	33,00	0,00	0,00	0,00	68	10	0	24	
26.05.2024 00:00	1,73	310,50	0,16	0,00	72,27	66,13	0,00	0,00	0,00	68	3	0,00	0,00	0,00	34,00	33,58	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24	
27.05.2024 00:00	1,44	309,38	0,17	0,00	72,27	66,90	0,00	0,00	0,00	68	2	0,00	0,00	0,00	33,76	33,07	0,00	0,00	0,00	68	8	0	24	
28.05.2024 00:00	1,35	306,50	0,15	0,00	72,29	67,19	0,00	0,00	0,00	68	3	0,00	0,00	0,00	33,77	32,62	0,00	0,00	0,00	68	6	0	24	
29.05.2024 00:00	1,14	308,38	0,05	0,00	72,29	69,84	0,00	0,00	0,00	68	11	0,00	0,00	0,00	34,15	32,99	0,00	0,00	0,00	68	5	0	24	
30.05.2024 00:00	2,04	309,00	0,00	0,00	72,32	64,91	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	33,38	27,70	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24	
31.05.2024 00:00	2,48	312,13	0,00	0,00	72,47	63,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	35,02	30,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
01.06.2024 00:00	2,56	312,25	0,00	0,00	72,46	63,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,13	0,00	35,79	30,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
02.06.2024 00:00	2,71	307,50	0,00	0,00	72,41	63,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	35,97	31,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
03.06.2024 00:00	2,47	302,63	0,00	0,00	72,41	63,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	35,97	31,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
04.06.2024 00:00	2,31	302,88	0,00	0,00	72,45	64,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	35,54	30,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
05.06.2024 00:00	2,49	306,25	0,00	0,00	72,36	63,54	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	36,01	31,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
06.06.2024 00:00	2,41	305,50	0,00	0,00	72,47	63,93	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	36,27	31,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
07.06.2024 00:00	2,34	310,75	0,00	0,00	72,50	64,32	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	36,27	31,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
08.06.2024 00:00	2,30	311,50	0,00	0,00	72,49	64,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	36,18	31,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
09.06.2024 00:00	2,37	311,13	0,00	0,00	72,42	64,08	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	36,14	31,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
10.06.2024 00:00	2,39	309,00	0,00	0,00	72,48	64,27	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	36,03	31,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
11.06.2024 00:00	2,32	311,25	0,00	0,00	72,53	64,41	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	35,68	31,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
12.06.2024 00:00	2,47	315,63	0,00	0,00	72,58	64,04	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	0,00	35,93	31,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
13.06.2024 00:00	2,32	290,75	0,00	0,00	72,07	64,41	0,00	0,00	0,00	68	1	0,00	0,00	0,00	35,96	31,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
Итого:	75,45	9745,38	1,65	0,00	72,75	64,89	0,00	0,00	0,00	68	66	14,40	1555,19	0,00	0,00	34,87	31,41	0,00	0,00	0,00	68	104	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024	0	28638,64	1194809,75	690,81	0,00	1194118,94					32986
14.06.2024	0	28714,09	1204555,13	692,46	0,00	1203862,67					33730
Итого:		75,45	9745,38	1,65	0,00	9743,73				1555,19	744

Подпись
Дата 14.06.2024 11:52

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teploterm.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо
Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер. № 6486

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Площадь V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	тип [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка периода	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка периода	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	3.80	180.19	0.00	0.00	76.42	51.98	0.00	0.00	0.00	0	0	2.46	475.31	24.01	0.00	47.85	41.95	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
15.05.2024 00:00	3.52	161.31	0.00	0.00	74.66	52.47	0.00	0.00	0.00	0	0	2.00	475.69	25.72	0.00	46.03	40.66	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
16.05.2024 00:00	2.38	140.69	0.00	0.00	72.53	55.70	0.00	0.00	0.00	0	0	1.01	248.00	25.16	0.00	41.86	38.97	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
17.05.2024 00:00	1.25	123.59	0.00	0.00	70.65	60.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	25.06	0.00	37.44	35.94	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
18.05.2024 00:00	1.15	118.00	0.00	0.00	70.71	60.45	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	21.40	0.00	37.03	35.98	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
19.05.2024 00:00	1.28	128.72	0.00	0.00	70.69	60.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	26.52	0.00	37.10	36.33	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
20.05.2024 00:00	1.19	125.78	0.00	0.00	70.19	60.38	0.00	0.00	0.00	64	0	0.00	0.00	23.73	0.00	37.19	35.89	0.00	0.00	0.00	66	1	0	24
21.05.2024 00:00	1.13	126.13	0.00	0.00	69.89	60.76	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	21.33	0.00	37.53	35.78	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
22.05.2024 00:00	1.21	129.69	0.00	0.00	70.20	60.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	24.53	0.00	38.12	41.35	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
23.05.2024 00:00	1.21	122.50	0.00	0.00	70.42	60.28	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	24.65	0.00	37.99	37.52	0.00	0.00	0.00	68	4	0	24
24.05.2024 00:00	1.14	120.00	0.00	0.00	70.40	60.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	22.17	0.00	37.81	43.18	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
25.05.2024 00:00	1.17	121.00	0.00	0.00	70.41	60.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	23.37	0.00	38.13	37.41	0.00	0.00	0.00	68	6	0	24
26.05.2024 00:00	1.23	128.41	0.00	0.00	70.45	60.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	25.70	0.00	38.03	36.36	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
27.05.2024 00:00	1.19	124.50	0.00	0.00	70.43	60.56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	24.36	0.00	38.06	36.49	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
28.05.2024 00:00	1.17	120.69	0.00	0.00	70.46	60.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	24.13	0.00	38.06	36.13	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
29.05.2024 00:00	1.14	117.09	0.00	0.00	70.46	60.36	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	22.99	0.00	38.18	36.82	0.00	0.00	0.00	64	2	0	24
30.05.2024 00:00	1.10	114.81	0.00	0.00	70.48	60.51	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	21.48	0.00	38.16	35.80	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
31.05.2024 00:00	1.10	112.50	0.00	0.00	70.60	60.47	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	21.95	0.00	38.26	35.75	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
01.06.2024 00:00	1.07	112.09	0.00	0.00	70.62	60.47	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	20.92	0.00	38.45	35.99	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
02.06.2024 00:00	1.06	115.81	0.00	0.00	70.55	60.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	20.98	0.00	38.61	35.96	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
03.06.2024 00:00	1.06	112.50	0.00	0.00	70.54	60.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.97	0.00	38.66	36.67	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
04.06.2024 00:00	1.04	113.19	0.00	0.00	70.55	60.92	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.09	0.00	38.25	39.18	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
05.06.2024 00:00	1.03	111.50	0.00	0.00	70.50	60.88	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	19.66	0.00	38.66	37.97	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
06.06.2024 00:00	1.01	110.09	0.00	0.00	70.59	60.99	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	19.20	0.00	39.11	37.82	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
07.06.2024 00:00	1.02	110.72	0.00	0.00	70.63	61.08	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	18.89	0.00	38.94	38.35	0.00	0.00	0.00	68	4	0	24
08.06.2024 00:00	1.03	115.00	0.00	0.00	70.61	61.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	19.20	0.00	38.71	37.94	0.00	0.00	0.00	68	4	0	24
09.06.2024 00:00	1.06	118.00	0.00	0.00	70.55	61.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.38	0.00	38.57	37.19	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
10.06.2024 00:00	1.06	116.59	0.00	0.00	70.60	61.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.55	0.00	38.40	36.89	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
11.06.2024 00:00	0.99	110.09	0.00	0.00	70.65	61.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	17.99	0.00	38.60	37.02	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
12.06.2024 00:00	1.05	117.31	0.00	0.00	70.71	61.37	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.44	0.00	38.83	37.37	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
13.06.2024 00:00	1.05	116.69	0.00	0.00	70.68	61.24	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.16	0.00	39.17	37.64	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
Итого:	40.87	3775.19	0.00	0.00	70.90	60.01	0.00	0.00	0.00	64	0	5.46	1199.44	687.59	0.00	38.90	37.56	0.00	0.00	0.00	68	57	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024	0	10957.28	0.00	0.00	465585.09	7843.16	847137.00	54464.08	0.00	792672.92	32986
14.06.2024	0	10998.16	0.00	0.00	469360.28	7848.62	848336.44	55151.67	0.00	793184.77	33730
Итого:	40.87	3775.19	0.00	0.00	3775.19	5.46	1199.44	687.59	0.00	511.85	744

Подпись
Дата 14.06.2024 11:47

0	744
---	-----

744

14.06.2024 13:21

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 24 г.

Название потребителя _____
Адрес потребителя _____
Ответственное лицо _____

Дружба 10

Абонент _____
Телефон _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1
Отчетное число месяца 19

Сер.ном. 131732
Отчетное время 00:00

Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
14-05	3.58266	78.2	48.7	121.234	121.076	1.58	0.000	0.158	< -	5.5	24.00
15-05	3.20989	76.1	48.0	114.128	113.984	1.54	0.000	0.144	< -	5.5	24.00
16-05	2.39728	74.3	49.5	96.549	96.434	0.91	0.000	0.115	< -	5.5	24.00
17-05	1.32831	71.7	53.0	70.710	70.638	0.10	0.000	0.072	< -	5.4	24.00
18-05	1.34412	72.0	53.0	70.848	70.777	0.23	0.000	0.071	< -	5.3	24.00
19-05	1.42848	71.9	52.6	74.015	73.938	0.23	0.000	0.077	< -	5.3	24.00
20-05	1.34111	71.3	53.2	73.970	73.896	0.23	0.000	0.074	< -	5.3	24.00
21-05	1.32552	71.0	53.1	74.090	74.015	0.31	0.000	0.075	< -	5.2	24.00
22-05	1.34795	71.3	53.1	74.159	74.083	0.34	0.000	0.076	< -	5.2	24.00
23-05	1.28351	71.6	53.4	70.546	70.477	0.36	0.000	0.069	< -	5.2	24.00
24-05	1.34422	71.5	53.2	73.416	73.343	0.34	0.000	0.073	< -	5.3	24.00
25-05	1.25688	71.6	53.6	69.779	69.712	0.34	0.000	0.067	< -	5.3	24.00
26-05	1.37300	71.5	53.2	75.033	74.958	0.36	0.000	0.075	< -	5.2	24.00
27-05	1.33331	71.6	53.4	73.305	73.235	0.44	0.000	0.070	< -	5.2	24.00
28-05	1.26821	71.5	53.5	70.222	70.155	0.45	0.000	0.067	< -	5.2	24.00
29-05	1.22811	71.5	53.4	67.857	67.802	0.42	0.000	0.055	< -	5.2	24.00
30-05	1.25443	71.5	53.4	69.226	69.168	0.41	0.000	0.058	< -	5.2	24.00
31-05	1.20939	71.7	53.6	66.766	66.714	0.47	0.000	0.052	< -	5.2	24.00
01-06	1.21809	71.7	53.6	67.359	67.302	0.49	0.000	0.057	< -	5.2	24.00
02-06	1.23726	71.6	53.7	69.207	69.148	0.50	0.000	0.059	< -	5.2	24.00
03-06	1.25770	71.6	53.4	69.131	69.075	0.47	0.000	0.056	< -	5.3	# 24.00
04-06	1.21499	71.7	53.5	67.017	66.960	0.80	0.000	0.057	< -	5.3	
05-06	1.20442	71.5	53.6	67.286	67.230	1.22	0.000	0.056	< -	5.3	
06-06	1.28197	71.7	53.4	70.200	70.143	1.25	0.000	0.057	< -	5.3	
07-06	1.23950	71.7	53.6	68.242	68.185	1.26	0.000	0.057	< -	5.3	
08-06	1.25941	71.7	53.7	69.872	69.813	1.28	0.000	0.059	< -	5.3	
09-06	1.29774	71.7	53.6	71.903	71.843	1.28	0.000	0.060	< -	5.3	
10-06	1.23338	71.7	53.7	68.715	68.659	1.27	0.000	0.056	< -	5.4	
11-06	1.23187	71.8	53.8	68.490	68.436	1.29	0.000	0.054	< -	5.4	
12-06	1.30054	71.7	53.7	72.071	72.010	1.30	0.000	0.061	< -	5.4	
13-06	1.28300	71.7	53.7	71.127	71.071	1.29	0.000	0.056	< -	5.4	# 24.00
Итого	45.11625	72.3'	52.8'	2306.473	2304.280'	22.76		2.193	-	5.3	744.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
14-06-24 00:00	11394.39661	493935.533	493259.931	1709.69	86810.06
14-05-24 00:00	11349.28036	491629.060	490955.651	1686.93	86066.06
Итого	45.11625	2306.473	2304.280'	22.76	744.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
Обновление 2.49 10-12-15 12ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

14-06-24 Подпись _____

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.13
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер.№ 6078

Сер.№ 6078

Дата	Температура [K]	Поверхность V1 [m/s]	Оборота V2 [m/s]	Подпитка V3 [m/s]	тол. [PC]	тогр. [PC]	таон. [PC]	P1 [MPa]	P2 [MPa]	Оумтка код.	Оумтка непод.	Отомение [K]	Поверх. V4 [m/s]	Оборота V5 [m/s]	TBC V6 [m/s]	тол. [PC]	тогр. [PC]	трес. [PC]	P1 [MPa]	P2 [MPa]	Оумтка код.	Оумтка непод.	Оумтка непод.	Терп [K]
14.05.2024 00:00	4.77	210.19	0.10	0.00	77.96	53.99	0.00	0.00	0.00	0	0	2.56	397.81	26.90	0.00	46.14	39.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.05.2024 00:00	4.57	216.19	0.00	0.00	76.30	54.47	0.00	0.00	0.00	0	0	2.29	396.50	28.50	0.00	44.91	39.06	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.05.2024 00:00	3.11	194.69	0.10	0.00	74.02	57.48	0.00	0.00	0.00	0	0	1.08	196.94	25.80	0.00	34.95	32.64	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
17.05.2024 00:00	1.96	196.94	0.00	0.00	72.31	61.95	0.00	0.00	0.00	0	0	3.50	24.60	0.00	0.00	22.95	24.02	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00	1.97	191.19	0.00	0.00	72.41	61.77	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.19	25.60	0.00	22.82	23.89	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00	2.09	198.31	0.10	0.00	72.37	61.56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.38	28.60	0.00	22.86	23.89	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00	1.94	199.50	0.00	0.00	71.79	61.76	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.63	25.20	0.00	23.04	24.14	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00	1.91	208.50	0.00	0.00	71.51	62.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.38	24.20	0.00	23.71	24.82	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00	1.94	196.19	0.00	0.00	71.77	61.76	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.63	25.70	0.00	23.68	25.04	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00	1.91	198.19	0.00	0.00	72.06	62.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.50	23.91	0.00	23.75	24.93	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
24.05.2024 00:00	1.92	195.31	0.00	0.00	72.05	61.98	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.19	25.20	0.00	23.22	24.46	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
25.05.2024 00:00	1.98	210.38	0.00	0.00	72.05	62.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.81	25.80	0.00	23.42	24.66	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.05.2024 00:00	2.05	202.50	0.00	0.00	72.05	61.80	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.00	28.90	0.00	23.84	25.05	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.05.2024 00:00	1.97	201.94	0.00	0.00	72.06	62.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.19	25.70	0.00	23.83	25.03	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.05.2024 00:00	1.92	192.06	0.00	0.00	72.08	61.90	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.69	25.60	0.00	24.07	25.33	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.05.2024 00:00	1.95	198.00	0.00	0.00	72.08	62.01	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.69	25.00	0.00	24.62	25.91	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.05.2024 00:00	1.87	187.50	0.00	0.00	72.12	61.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.13	23.60	0.00	25.85	27.16	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.06.2024 00:00	1.85	193.31	0.10	0.00	72.25	62.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.69	24.70	0.00	25.96	27.21	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.06.2024 00:00	1.87	196.19	0.00	0.00	72.24	62.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.81	26.50	0.00	26.36	27.57	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.06.2024 00:00	1.95	207.31	0.10	0.00	72.18	62.60	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.89	26.50	0.00	25.96	27.21	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.06.2024 00:00	1.85	191.50	0.00	0.00	72.18	62.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.88	25.00	0.00	25.87	27.06	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.06.2024 00:00	1.86	196.50	0.20	0.00	72.09	62.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.94	24.59	0.00	25.18	26.40	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
06.06.2024 00:00	1.82	202.31	0.10	0.00	72.09	62.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.63	23.60	0.00	25.18	26.40	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
07.06.2024 00:00	1.85	202.31	0.20	0.00	72.18	62.77	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.13	24.20	0.00	25.15	26.36	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
08.06.2024 00:00	1.83	204.00	0.20	0.00	72.24	63.07	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.88	22.90	0.00	24.56	25.71	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
09.06.2024 00:00	1.84	201.75	0.10	0.00	72.21	62.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.38	23.50	0.00	24.45	25.63	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
10.06.2024 00:00	1.97	214.81	0.20	0.00	72.17	62.80	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.19	24.40	0.00	24.27	25.44	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
11.06.2024 00:00	1.87	203.63	0.20	0.00	72.20	62.79	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.50	22.60	0.00	24.05	25.17	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
12.06.2024 00:00	1.81	205.31	0.10	0.00	72.25	63.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.50	22.60	0.00	24.21	25.29	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00	1.91	213.06	0.20	0.00	72.32	63.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.31	25.80	0.00	24.72	25.79	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
14.06.2024 00:00	1.74	204.81	0.20	0.00	72.28	63.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.13	20.90	0.00	24.80	25.85	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
15.06.2024 00:00	65.86	6234.38	2.20	0.00	72.50	61.69	0.00	0.00	0.00	0	0	5.93	1060.75	780.40	0.00	26.06	26.65	0.00	0.00	0.00	68	684	0	744

Подпись	
Дата	14.06.2024 12:09

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.17
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Теловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер. № 6300

Сер.№ 6300

телефон

Дата	Температура [°C]	Получен V2 [м3]	Объём V2 [м3]	Получена V3 [м3]	Итог P1 [°C]	тогр P2 [°C]	тип P3 [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Омывка	Отопление [°C]	Получа V4 [м3]	Объём V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	итог P4 [°C]	тогр P5 [°C]	итс P6 [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Омывка	Омывка	Т-тип
											невода											невода		
14.05.2024 00:00	5.87	273.003	0.04	0.00	75.95	53.93	0.00	0.00	0.00	0	0	2.74	345.25	28.50	0.00	46.50	39.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.05.2024 00:00	5.05	260.63	0.01	0.00	74.22	54.29	0.00	0.00	0.00	0	0	3.06	421.25	26.80	0.00	44.22	36.87	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.05.2024 00:00	3.47	230.00	0.01	0.00	71.96	56.64	0.00	0.00	0.00	0	0	1.49	210.75	27.70	0.00	33.82	31.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.05.2024 00:00	2.01	230.69	0.01	0.00	70.15	61.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	27.20	0.00	20.42	23.27	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00	2.03	230.88	0.00	0.00	70.22	61.05	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	27.59	0.00	20.42	23.10	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00	2.27	231.69	0.01	0.00	70.16	59.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	35.70	0.00	20.29	23.03	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00	1.98	227.94	0.00	0.00	69.61	60.48	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	27.30	0.00	20.30	23.13	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00	1.97	227.50	0.00	0.00	69.34	60.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	28.10	0.00	21.01	23.75	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00	1.93	231.50	0.00	0.00	69.65	60.86	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	26.10	0.00	21.29	24.09	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00	2.02	237.19	0.00	0.00	69.94	60.92	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	28.30	0.00	20.94	23.80	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
24.05.2024 00:00	1.98	238.19	0.00	0.00	69.93	61.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	27.00	0.00	20.59	23.54	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
25.05.2024 00:00	2.02	233.81	0.00	0.00	69.90	60.83	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	28.50	0.00	20.79	23.64	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.05.2024 00:00	2.19	230.63	0.00	0.00	69.91	59.92	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	34.10	0.00	21.19	24.02	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.05.2024 00:00	1.99	240.00	0.00	0.00	69.96	61.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	27.70	0.00	21.29	24.13	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.05.2024 00:00	1.93	239.38	0.00	0.00	69.99	61.45	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	26.50	0.00	21.50	24.93	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.05.2024 00:00	2.03	239.63	0.01	0.00	69.99	61.05	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	29.50	0.00	21.83	24.94	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.05.2024 00:00	1.95	241.56	0.00	0.00	70.06	61.55	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	27.40	0.00	22.49	25.64	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.06.2024 00:00	1.99	242.19	0.00	0.00	70.20	61.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	28.40	0.00	22.92	26.00	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.06.2024 00:00	1.83	238.31	0.00	0.00	70.20	62.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	23.70	0.00	23.17	26.18	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.06.2024 00:00	1.99	232.31	0.00	0.00	70.12	61.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	29.30	0.00	23.54	26.55	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.06.2024 00:00	1.83	238.69	0.00	0.00	70.14	62.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	24.50	0.00	23.77	26.28	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.06.2024 00:00	1.76	241.13	0.16	0.00	70.09	62.41	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.69	22.50	0.00	23.42	26.61	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
06.06.2024 00:00	1.87	239.56	0.01	0.00	69.97	61.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.69	26.20	0.00	23.46	25.56	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
07.06.2024 00:00	1.86	238.50	0.01	0.00	70.16	61.95	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.38	25.70	0.00	23.46	25.56	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
08.06.2024 00:00	1.78	238.13	0.01	0.00	70.19	62.36	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.31	22.80	0.00	23.07	25.07	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
09.06.2024 00:00	1.79	231.88	0.01	0.00	70.13	62.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.44	24.00	0.00	22.69	24.76	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
10.06.2024 00:00	1.97	228.00	0.01	0.00	70.05	60.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.06	29.00	0.00	22.33	24.44	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
11.06.2024 00:00	1.91	234.63	0.01	0.00	70.07	61.49	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.63	27.10	0.00	22.46	24.34	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
12.06.2024 00:00	1.79	236.31	0.01	0.00	70.09	62.12	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.50	23.30	0.00	22.78	24.65	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00	1.97	231.81	0.01	0.00	70.22	61.28	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.88	28.80	0.00	23.18	25.12	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
Итого:	68.81	7365.19	0.31	0.00	70.41	60.71	0.00	0.00	0.00	0	0	7.30	988.94	842.10	0.00	24.01	25.75	0.00	0.00	0.00	68	684	0	744

Подпись

Data

14.06.2024 12:15

Дата	Теплоснабитель	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тогр [°C]	тср [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код.	Ошибки период.	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ТВС V6 [м3]	тод [°C]	тогр [°C]	тср [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код.	Ошибки период.	Ошибки мпидопа	Тнар [час]	
14.05.2024 00:00		1.92	75.81	0.00	0.00	76.63	52.48	0.00	0.00	0	0	1.22	288.59	4.44	0.00	48.22	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
15.05.2024 00:00		1.78	74.59	0.00	0.00	76.91	52.44	0.00	0.00	0	0	1.02	288.31	4.66	0.00	46.52	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
16.05.2024 00:00		1.21	71.20	0.00	0.00	74.70	57.17	0.00	0.00	0	0	0.49	139.59	4.55	0.00	40.78	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
17.05.2024 00:00		0.69	64.70	0.00	0.00	72.82	61.39	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.32	0.00	32.82	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.05.2024 00:00		0.70	64.50	0.00	0.00	72.94	61.32	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.40	0.00	32.57	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
19.05.2024 00:00		0.77	68.69	0.00	0.00	72.91	60.97	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.88	0.00	32.99	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.05.2024 00:00		0.70	69.91	0.00	0.00	72.38	61.78	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.40	0.00	34.18	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
21.05.2024 00:00		0.75	77.09	0.00	0.00	72.18	62.14	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.13	0.00	34.43	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.05.2024 00:00		0.44	48.50	0.00	0.00	71.51	58.66	0.00	0.00	64	0	0.00	0.00	4.53	0.00	34.82	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.05.2024 00:00		0.61	48.70	0.00	0.00	72.02	58.45	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.50	0.00	33.98	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.05.2024 00:00		0.68	58.50	0.00	0.00	72.48	60.48	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.94	0.00	34.11	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
25.05.2024 00:00		0.68	58.50	0.00	0.00	72.44	60.56	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.04	0.00	34.13	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
26.05.2024 00:00		0.71	60.11	0.00	0.00	72.48	60.43	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.87	0.00	34.48	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
27.05.2024 00:00		0.69	58.80	0.00	0.00	72.45	60.51	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.34	0.00	34.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
28.05.2024 00:00		0.69	58.09	0.00	0.00	72.47	60.36	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.54	0.00	34.44	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
29.05.2024 00:00		0.66	58.00	0.00	0.00	72.49	60.50	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.37	0.00	34.92	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
30.05.2024 00:00		0.68	57.61	0.00	0.00	72.55	60.47	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.43	0.00	35.14	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
31.05.2024 00:00		0.65	55.39	0.00	0.00	72.67	60.58	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.11	0.00	35.44	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
01.06.2024 00:00		0.64	54.70	0.00	0.00	72.66	60.61	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.69	0.00	35.71	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
02.06.2024 00:00		0.64	56.20	0.00	0.00	72.62	60.90	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.85	0.00	35.73	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
03.06.2024 00:00		0.62	54.89	0.00	0.00	72.59	60.99	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.35	0.00	35.63	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
04.06.2024 00:00		0.63	55.81	0.01	0.00	72.59	60.95	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.66	0.00	35.36	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
05.06.2024 00:00		0.63	55.80	0.00	0.00	72.52	60.96	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.86	0.00	35.77	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
06.06.2024 00:00		0.61	53.20	0.00	0.00	72.58	60.85	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.78	0.00	35.80	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
07.06.2024 00:00		0.64	54.39	0.00	0.00	72.65	60.62	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.10	0.00	35.80	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.06.2024 00:00		0.65	55.20	0.00	0.00	72.64	60.52	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.25	0.00	35.51	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.06.2024 00:00		0.65	56.70	0.00	0.00	72.56	60.75	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.24	0.00	35.43	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.06.2024 00:00		0.63	54.59	0.00	0.00	72.59	60.75	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.66	0.00	34.90	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.06.2024 00:00		0.64	55.70	0.00	0.00	72.67	60.83	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	3.58	0.00	34.86	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.06.2024 00:00		0.60	54.59	0.00	0.00	72.70	61.11	0.00	0.00	32	0	0.00	0.00	3.32	0.00	35.44	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.06.2024 00:00		0.56	54.81	0.00	0.00	72.55	61.77	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	2.48	0.00	36.03	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
Итого:		23.14	1845.31	0.01	0.00	72.93	60.07	0.00	0.00	96	0	2.73	716.50	130.27	0.00	35.81	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	4752.84	188890.42	81.92	0.00	188898.51	2459.79	490188.75	13542.57	0.00	47646.18	32988
14.06.2024 0	4775.98	190825.73	81.93	0.00	190743.80	2462.52	490905.25	13672.84	0.00	477232.41	33732
Итого:	23.14	1845.31	0.01	0.00	1845.30	2.73	716.50	130.27	0.00	586.23	744

Подпись

Дата

14.06.2024 12:20

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.21
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер. № 7181

Дата	Температура [Kcal]	Потрача V1 [m3]	Оборота V2 [m3]	Поливка V3 [m3]	трот	тогр	таон	P1 [MПа]	P2 [MПа]	Олифика код	Олифика непод	Отделение [Kcal]	Потрача V4 [m3]	Оборота V5 [m3]	FBC V6 [m3]	трот	тогр	трак	P1 [MПа]	P2 [MПа]	Олифика код	Олифика непод	Олифика гиподоп	Thap [vac]
14.05.2024 00:00		5.69	238.41	0.01	0.00	78.17	53.45	0.00	0.00	0.00	0	3.42	288.28	26.80	0.00	55.38	43.74	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.05.2024 00:00		5.31	242.69	0.00	0.00	76.44	53.94	0.00	0.00	0.00	0	3.08	299.13	24.30	0.00	53.46	43.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.05.2024 00:00		3.64	206.00	0.01	0.00	74.19	56.42	0.00	0.00	0.00	0	1.51	158.19	24.20	0.00	40.65	36.01	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
17.05.2024 00:00		2.09	187.81	0.00	0.00	72.34	60.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.22	22.40	0.00	24.05	25.63	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00		2.20	191.19	0.00	0.00	72.45	60.53	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.19	30.91	0.00	23.81	25.44	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00		2.35	188.00	0.00	0.00	72.42	59.33	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	23.00	0.00	23.58	25.17	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00		2.09	192.22	0.00	0.00	71.80	60.45	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.09	0.00	24.11	25.91	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00		2.15	193.38	0.00	0.00	71.51	59.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.10	0.00	24.33	25.18	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00		2.09	190.13	0.00	0.00	71.79	60.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.20	0.00	24.05	25.88	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00		2.21	192.00	0.00	0.00	72.11	60.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.20	0.00	24.05	25.88	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
24.05.2024 00:00		2.14	192.28	0.00	0.00	72.09	60.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	23.80	0.00	23.74	25.82	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
25.05.2024 00:00		2.20	193.60	0.00	0.00	72.06	60.27	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.60	0.00	23.80	25.83	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.05.2024 00:00		2.19	192.00	0.00	0.00	72.08	60.23	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.10	0.00	24.14	25.15	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.05.2024 00:00		2.18	195.00	0.00	0.00	72.09	60.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.50	0.00	24.11	26.01	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.05.2024 00:00		2.11	195.91	0.00	0.00	72.11	60.54	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	24.60	0.00	24.28	26.37	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.05.2024 00:00		2.08	189.78	0.01	0.00	72.08	60.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.20	0.00	25.12	27.33	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.05.2024 00:00		2.03	190.31	0.00	0.00	72.13	61.02	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.80	0.00	25.12	27.33	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.06.2024 00:00		2.05	191.09	0.00	0.00	72.26	61.14	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.59	0.00	25.61	27.70	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.06.2024 00:00		2.03	191.41	0.00	0.00	72.23	61.33	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.00	0.00	26.00	27.87	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.06.2024 00:00		2.12	192.00	0.00	0.00	72.18	60.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24.20	0.00	26.19	28.08	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.06.2024 00:00		2.05	189.69	0.00	0.00	72.18	60.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.70	0.00	26.19	27.77	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.06.2024 00:00		2.09	193.31	0.00	0.00	72.10	60.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.19	23.59	0.00	25.61	27.19	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
06.06.2024 00:00		2.05	191.69	0.00	0.00	72.10	61.03	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.31	22.80	0.00	25.83	27.43	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
07.06.2024 00:00		2.05	194.41	0.00	0.00	72.22	61.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.19	23.10	0.00	25.88	27.41	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
08.06.2024 00:00		1.99	197.41	0.00	0.00	72.24	61.78	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.50	19.50	0.00	25.36	26.78	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
09.06.2024 00:00		1.97	202.31	0.01	0.00	72.23	62.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.41	17.90	0.00	24.99	26.59	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
10.06.2024 00:00		2.02	199.69	0.00	0.00	72.17	61.63	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.41	19.70	0.00	24.79	26.44	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
11.06.2024 00:00		2.08	205.41	0.00	0.00	72.24	61.68	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.28	21.30	0.00	24.68	26.12	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
12.06.2024 00:00		2.09	199.09	0.00	0.00	72.27	61.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.31	22.50	0.00	24.54	25.95	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00		2.10	197.59	0.00	0.00	72.33	61.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.31	23.50	0.00	25.10	26.51	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00		2.00	196.31	0.00	0.00	72.29	61.74	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.88	20.70	0.00	25.32	27.60	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
Итого:		73.44	6107.00	0.06	0.00	72.55	60.27	0.00	0.00	0.00	0	8.02	760.28	726.70	0.00	27.19	27.90	0.00	0.00	0.00	68	684	0	744

Подпись

Data 14.06.2024 11:31

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.23
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер.№ 7183

Сер.№ 7183

Дата	Температура [°K]	Площадь V1 [м2]	Объём V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tr04 [°C]	тогр [°C]	таон [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Оумтка код	Оумтка непод	Отопление [°K]	Площадь V4 [м2]	Объём V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tr04 [°C]	тогр [°C]	тр03 [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Оумтка код	Оумтка непод	Оумтка непод	Трап [м2]
14.05.2024 00:00	4.57	346.50	0.00	0.00	77.94	63.47	0.00	0.00	0.00	0	0	2.90	279.22	18.00	0.00	53.00	42.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.05.2024 00:00	4.34	389.19	0.00	0.00	76.26	64.67	0.00	0.00	0.00	0	0	2.64	273.28	18.30	0.00	51.30	41.73	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.05.2024 00:00	2.83	296.81	0.01	0.00	74.01	64.33	0.00	0.00	0.00	0	0	1.30	144.81	17.50	0.00	39.60	35.55	0.00	0.00	0.00	68	11	0	24
17.05.2024 00:00	1.58	241.19	0.00	0.00	72.15	65.27	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.09	19.60	0.00	24.54	26.84	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00	1.57	243.75	0.00	0.00	72.25	65.56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	18.30	0.00	24.25	26.73	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00	1.66	237.69	0.00	0.00	72.21	64.87	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	23.00	0.00	24.30	26.83	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00	1.59	234.81	0.00	0.00	71.63	64.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.80	0.00	24.65	27.35	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00	1.51	231.00	0.00	0.00	71.33	64.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.20	0.00	25.17	28.51	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00	1.52	236.26	0.00	0.00	71.61	64.86	0.00	0.00	0.00	64	0	0.00	0.00	18.20	0.00	26.57	29.48	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00	1.56	242.00	0.00	0.00	71.90	65.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	18.10	0.00	26.84	30.37	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
24.05.2024 00:00	1.55	240.63	0.00	0.00	71.89	65.13	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	17.90	0.00	27.27	31.04	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
25.05.2024 00:00	1.59	239.88	0.00	0.00	71.89	64.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	19.10	0.00	28.29	32.80	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.05.2024 00:00	1.59	238.00	0.00	0.00	71.90	64.82	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20.40	0.00	28.98	33.67	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.05.2024 00:00	1.54	243.00	0.00	0.00	71.90	65.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	17.90	0.00	29.38	34.19	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.05.2024 00:00	1.56	245.25	0.00	0.00	71.96	65.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	18.60	0.00	30.05	35.21	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.05.2024 00:00	1.55	243.19	0.05	0.00	71.98	65.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.09	18.60	0.00	28.48	32.22	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.05.2024 00:00	1.51	246.56	0.01	0.00	72.12	65.75	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	17.20	0.00	27.27	30.01	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
31.05.2024 00:00	1.48	250.44	0.00	0.00	72.25	66.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	16.20	0.00	27.41	29.92	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.06.2024 00:00	1.51	251.06	0.01	0.00	72.24	65.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	17.30	0.00	27.67	30.16	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.06.2024 00:00	1.48	247.44	0.00	0.00	72.18	65.84	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.22	17.20	0.00	27.93	30.29	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.06.2024 00:00	1.50	253.31	0.01	0.00	72.19	65.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	17.70	0.00	27.88	30.08	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.06.2024 00:00	1.45	249.19	0.00	0.00	72.20	66.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.91	16.00	0.00	27.20	29.33	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.06.2024 00:00	1.47	247.56	0.01	0.00	72.09	65.82	0.00	0.00	0.00	68	0	0.00	0.28	17.10	0.00	27.35	29.53	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
06.06.2024 00:00	1.41	249.44	0.01	0.00	72.23	66.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.63	14.10	0.00	27.38	29.56	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
07.06.2024 00:00	1.47	245.31	0.01	0.00	72.25	65.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.88	16.90	0.00	26.84	28.90	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
08.06.2024 00:00	1.44	242.88	0.00	0.00	72.23	66.01	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.50	15.20	0.00	26.48	28.58	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
09.06.2024 00:00	1.49	236.88	0.01	0.00	72.15	65.55	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.00	17.30	0.00	26.31	28.39	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
10.06.2024 00:00	1.43	240.31	0.01	0.00	72.22	65.98	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.50	15.30	0.00	26.25	26.30	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
11.06.2024 00:00	1.49	243.19	0.01	0.00	72.26	65.88	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.72	17.00	0.00	26.37	28.42	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
12.06.2024 00:00	1.52	241.63	0.01	0.00	72.32	65.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.69	18.60	0.00	26.84	28.61	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00	1.51	157.13	0.19	0.00	67.70	58.16	0.00	0.00	0.00	68	4	0.00	0.41	21.60	0.00	28.66	30.62	0.00	0.00	0.00	68	20	0	24
Итого:	54.26	7753.44	0.35	0.00	72.31	65.12	0.00	0.00	0.00	68	4	6.84	712.91	559.60	0.00	29.05	30.84	0.00	0.00	0.00	68	679	0	744

Подпись	
Дата	14.06.2024 11:36

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teploterm.net ррр@teploterm.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо Дружбы Д.27
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6446
Телефон

Дата	Теплоноситель [т/кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	таон °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [т/кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	твс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибор	Тнар [час]	
14.05.2024 00:00	5.38	203.94	0.06	0.00	76.91	49.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	21.50	0.00	73.94	73.98	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
15.05.2024 00:00	4.79	189.19	0.04	0.00	75.18	48.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	21.90	0.00	76.42	76.46	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
16.05.2024 00:00	3.39	176.63	0.02	0.00	72.98	52.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.50	0.00	84.22	84.26	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
17.05.2024 00:00	2.08	155.25	0.01	0.00	71.16	57.21	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	19.50	0.00	87.34	87.38	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
18.05.2024 00:00	2.10	155.94	0.01	0.00	71.27	57.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.50	0.00	82.12	82.16	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
19.05.2024 00:00	2.11	156.69	0.01	0.00	71.26	57.24	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.20	0.00	83.75	83.79	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
20.05.2024 00:00	2.04	158.63	0.01	0.00	70.73	57.41	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	18.70	0.00	77.23	77.26	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
21.05.2024 00:00	2.07	166.19	0.01	0.00	70.42	57.61	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	19.90	0.00	80.89	80.93	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
22.05.2024 00:00	2.08	162.19	0.01	0.00	70.70	57.49	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.40	0.00	79.76	79.80	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
23.05.2024 00:00	2.15	162.38	0.01	0.00	70.98	57.27	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.90	0.00	89.99	89.60	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
24.05.2024 00:00	2.12	159.13	0.01	0.00	70.97	57.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.00	0.00	81.07	80.57	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
25.05.2024 00:00	2.05	156.63	0.01	0.00	70.91	57.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	18.60	0.00	72.66	72.70	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
26.05.2024 00:00	2.20	168.06	0.01	0.00	70.98	57.38	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	22.50	0.00	71.98	72.02	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
27.05.2024 00:00	2.11	160.13	0.01	0.00	70.99	57.36	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.70	0.00	71.29	71.32	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
28.05.2024 00:00	2.08	158.81	0.01	0.00	71.01	57.41	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.00	0.00	80.31	80.35	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
29.05.2024 00:00	2.06	157.38	0.01	0.00	71.02	57.48	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	19.90	0.00	78.68	78.72	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
30.05.2024 00:00	2.07	156.31	0.01	0.00	71.08	57.53	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.30	0.00	77.14	77.18	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
31.05.2024 00:00	1.94	148.38	0.01	0.00	71.16	57.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	17.50	0.00	71.92	71.96	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
01.06.2024 00:00	1.92	148.50	0.01	0.00	71.15	57.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	16.90	0.00	78.20	78.24	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
02.06.2024 00:00	2.03	159.00	0.01	0.00	71.15	57.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.30	0.00	75.75	75.79	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
03.06.2024 00:00	1.98	153.63	0.01	0.00	71.11	57.69	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	18.50	0.00	68.97	68.49	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
04.06.2024 00:00	2.02	155.00	0.01	0.00	71.07	57.57	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	19.30	0.00	74.37	73.86	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
05.06.2024 00:00	1.95	151.88	0.01	0.00	71.00	57.66	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	19.00	0.00	67.95	67.99	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
06.06.2024 00:00	2.04	154.81	0.01	0.00	71.14	57.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	21.60	0.00	70.73	70.77	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
07.06.2024 00:00	1.91	147.88	0.01	0.00	71.08	57.66	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	17.90	0.00	71.10	71.14	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
08.06.2024 00:00	1.93	150.00	0.01	0.00	71.08	57.69	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	18.00	0.00	78.80	78.84	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
09.06.2024 00:00	2.03	160.25	0.01	0.00	71.04	57.86	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	20.60	0.00	70.20	70.24	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
10.06.2024 00:00	1.92	150.00	0.01	0.00	71.10	57.80	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	19.50	0.00	81.25	81.29	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
11.06.2024 00:00	1.92	150.38	0.01	0.00	71.20	57.86	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	17.70	0.00	72.31	72.34	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
12.06.2024 00:00	1.98	156.38	0.01	0.00	71.26	57.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	19.30	0.00	76.35	76.39	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
13.06.2024 00:00	1.96	153.63	0.01	0.00	71.19	57.88	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	18.50	0.00	72.81	72.85	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
Итого:	70.41	4945.13	0.42	0.00	71.43	56.87	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	610.60	0.00	76.76	76.73	0.00	0.00	0.00	6	744	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [т/кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [т/кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024	0	17438.56	649215.63	155.63	0.00	649059.99	0.00	78399.10	0.00	-78399.10	32987
14.06.2024	0	17508.97	654160.75	156.05	0.00	654004.70	0.00	79009.70	0.00	-79009.70	33731
Итого:		70.41	4945.13	0.42	0.00	4944.71	0.00	610.60	0.00	-610.60	744

Подпись
Дата 14.06.2024 11:11

Суточный протокол учета тепловой энергии
за период 14.05.2024 13.06.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.terlopmer.net

Адрес потребителя Рыбиновская
Ответственное лицо
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 1949
Рыбиновская ул. д1
телефон

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	таоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Ошибки прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	4.01	133.43	0.06	0.00	78.63	47.54	0.00	0.00	0.00	0	3.60	430.36	20.22	0.00	49.80	41.31	0.00	0.00	0.00	0	0	25
15.05.2024 00:00	3.80	132.89	0.03	0.00	77.02	47.57	0.00	0.00	0.00	0	3.27	427.88	20.92	0.00	48.38	40.61	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.05.2024 00:00	2.64	119.41	0.05	0.00	74.66	52.08	0.00	0.00	0.00	0	1.51	212.13	21.82	0.00	36.33	33.12	0.00	0.00	0.00	68	12	24
17.05.2024 00:00	1.58	100.37	0.01	0.00	72.98	56.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.23	19.32	0.00	22.47	23.99	0.00	0.00	0.00	4	24	24
18.05.2024 00:00	1.56	98.46	0.00	0.00	73.08	56.31	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.54	19.02	0.00	22.46	23.36	0.00	0.00	0.00	4	24	24
19.05.2024 00:00	1.72	104.90	0.00	0.00	73.06	55.95	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.64	23.92	0.00	22.49	23.38	0.00	0.00	0.00	4	24	24
20.05.2024 00:00	1.55	102.59	0.00	0.00	72.43	56.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.44	18.92	0.00	22.79	23.67	0.00	0.00	0.00	4	24	24
21.05.2024 00:00	1.56	105.95	0.00	0.00	72.13	57.02	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.44	19.62	0.00	23.45	24.35	0.00	0.00	0.00	4	24	24
22.05.2024 00:00	1.62	104.66	0.00	0.00	72.42	56.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.34	22.12	0.00	23.70	24.64	0.00	0.00	0.00	4	24	24
23.05.2024 00:00	1.57	99.66	0.00	0.00	72.71	56.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.54	19.62	0.00	23.51	24.44	0.00	0.00	0.00	4	24	24
24.05.2024 00:00	1.53	98.05	0.00	0.00	72.70	56.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.54	18.32	0.00	23.34	24.31	0.00	0.00	0.00	4	24	24
25.05.2024 00:00	1.57	99.68	0.00	0.00	72.66	56.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.23	19.72	0.00	23.92	24.88	0.00	0.00	0.00	4	24	24
26.05.2024 00:00	1.63	102.98	0.00	0.00	72.68	56.21	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.13	22.12	0.00	23.92	24.88	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.05.2024 00:00	1.53	99.32	0.00	0.00	72.68	56.59	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.13	18.82	0.00	23.90	24.88	0.00	0.00	0.00	4	24	24
28.05.2024 00:00	1.55	99.58	0.00	0.00	72.71	56.52	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.32	19.32	0.00	24.26	25.21	0.00	0.00	0.00	4	24	24
29.05.2024 00:00	1.57	99.92	0.00	0.00	72.68	56.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.81	20.72	0.00	24.85	25.73	0.00	0.00	0.00	4	24	24
30.05.2024 00:00	1.47	94.56	0.36	0.00	72.71	56.55	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.02	17.92	0.00	25.45	26.51	0.00	0.00	0.00	4	24	24
31.05.2024 00:00	1.50	93.98	0.06	0.00	72.84	56.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.42	19.42	0.00	25.85	26.80	0.00	0.00	0.00	4	24	24
01.06.2024 00:00	1.47	93.23	0.05	0.00	72.82	56.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.93	18.42	0.00	25.89	26.80	0.00	0.00	0.00	4	24	24
02.06.2024 00:00	1.54	98.35	0.05	0.00	72.76	56.51	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.83	20.72	0.00	26.28	27.19	0.00	0.00	0.00	4	24	24
03.06.2024 00:00	1.45	93.35	0.09	0.00	72.76	56.55	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.55	18.02	0.00	25.97	26.69	0.00	0.00	0.00	4	24	24
04.06.2024 00:00	1.53	98.43	0.00	0.00	72.79	56.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.16	19.92	0.00	25.24	25.85	0.00	0.00	0.00	4	24	24
05.06.2024 00:00	1.50	97.28	0.04	0.00	72.68	56.52	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.96	19.62	0.00	25.46	26.17	0.00	0.00	0.00	4	24	24
06.06.2024 00:00	1.45	93.83	0.04	0.00	72.80	56.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.96	17.72	0.00	25.40	26.16	0.00	0.00	0.00	4	24	24
07.06.2024 00:00	1.44	93.10	0.05	0.00	72.81	56.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.37	17.32	0.00	24.77	25.49	0.00	0.00	0.00	4	24	24
08.06.2024 00:00	1.46	94.92	0.04	0.00	72.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.16	17.62	0.00	24.46	25.23	0.00	0.00	0.00	4	24	24
09.06.2024 00:00	1.51	100.04	0.00	0.00	72.75	56.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.16	18.82	0.00	24.07	24.82	0.00	0.00	0.00	4	24	24
10.06.2024 00:00	1.52	99.17	0.03	0.00	72.79	56.87	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.57	19.02	0.00	24.07	24.82	0.00	0.00	0.00	4	24	24
11.06.2024 00:00	1.48	98.91	0.04	0.00	72.84	57.20	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.57	17.52	0.00	24.25	24.91	0.00	0.00	0.00	4	24	24
12.06.2024 00:00	1.53	100.04	0.04	0.00	72.89	56.91	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.37	19.62	0.00	24.70	25.23	0.00	0.00	0.00	4	24	24
13.06.2024 00:00	1.47	97.49	0.03	0.00	72.86	57.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.98	17.22	0.00	24.81	25.28	0.00	0.00	0.00	4	24	24
Итого:	53.30	3148.53	1.07	0.00	73.13	55.85	0.00	0.00	0.00	0	8.38	1151.71	603.39	0.00	26.32	26.44	0.00	0.00	0.00	68	684	745

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	449.94	13236.50	8.89	0.00	13227.61	421.16	37341.37	2206.80	0.00	35134.57	2359
14.06.2024 0	503.24	16385.02	9.96	0.00	16375.06	429.54	38493.09	2810.19	0.00	35682.90	3104
Итого:	53.30	3148.53	1.07	0.00	3147.46	8.38	1151.71	603.39	0.00	548.33	745

Подпись
Дата 14.06.2024 13:37

141008, Мо., г. Мытищи, ул. Колпакова, 2
www.terlopmer.net тел./факс (495) 582-97-17
rpre@terlopmer.net

Адрес потребителя Рубиновская
Ответственное лицо Рубиновская д.3
Тепловычислитель ВТЭ-1 Г1140 М Сер. № 5840
Телефон

Дата	Теплоноситель [кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	топ [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период.	Отопление [кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период.	Ошибка прибора	Тнар [°ас]
14.05.2024 00:00	6,71	253,91	4,50	0,00	78,62	53,53	0,00	0,00	0,00	0	3,91	466,41	35,60	0,00	47,01	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.05.2024 00:00	6,48	255,00	3,90	0,00	77,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0	3,52	466,50	38,80	0,00	45,51	37,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.05.2024 00:00	4,34	246,72	2,20	0,00	74,65	56,53	0,00	0,00	0,00	0	1,61	224,72	38,60	0,00	35,08	31,76	0,00	0,00	0,00	68	12	24
17.05.2024 00:00	2,70	239,28	2,40	0,00	72,97	61,17	0,00	0,00	0,00	0	0,28	5,28	36,30	0,00	22,78	23,71	0,00	0,00	0,00	4	24	24
18.05.2024 00:00	2,80	248,50	0,00	0,00	73,07	61,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,72	36,90	0,00	22,88	23,84	0,00	0,00	0,00	4	24	24
19.05.2024 00:00	2,86	243,19	0,00	0,00	73,03	60,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,78	41,70	0,00	23,24	24,25	0,00	0,00	0,00	4	24	24
20.05.2024 00:00	2,72	252,22	5,00	0,00	72,43	61,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,00	37,30	0,00	22,81	23,79	0,00	0,00	0,00	4	24	24
21.05.2024 00:00	2,69	251,69	0,00	0,00	72,13	60,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,22	38,10	0,00	23,65	24,62	0,00	0,00	0,00	4	24	24
22.05.2024 00:00	2,68	248,72	0,00	0,00	72,41	61,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,38	37,20	0,00	24,18	25,19	0,00	0,00	0,00	4	24	24
23.05.2024 00:00	2,64	239,28	0,00	0,00	72,70	61,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,91	35,70	0,00	24,44	25,24	0,00	0,00	0,00	4	24	24
24.05.2024 00:00	2,73	253,09	1,40	0,00	72,69	61,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,59	37,00	0,00	24,18	25,24	0,00	0,00	0,00	4	24	24
25.05.2024 00:00	2,87	253,41	0,00	0,00	72,68	60,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,81	40,90	0,00	24,52	25,58	0,00	0,00	0,00	4	24	24
26.05.2024 00:00	2,87	253,41	0,00	0,00	72,68	60,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,81	43,70	0,00	25,27	26,43	0,00	0,00	0,00	4	24	24
27.05.2024 00:00	2,71	243,59	0,80	0,00	72,68	61,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,69	39,10	0,00	25,29	26,51	0,00	0,00	0,00	4	24	24
28.05.2024 00:00	2,71	247,50	0,80	0,00	72,71	61,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,41	37,80	0,00	25,80	27,12	0,00	0,00	0,00	4	24	24
29.05.2024 00:00	2,68	241,69	4,10	0,00	72,69	61,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,59	38,40	0,00	25,86	27,08	0,00	0,00	0,00	4	24	24
30.05.2024 00:00	2,67	247,72	0,30	0,00	72,74	61,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,91	36,00	0,00	26,17	27,40	0,00	0,00	0,00	4	24	24
31.05.2024 00:00	2,65	250,78	1,20	0,00	72,86	62,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,09	35,60	0,00	27,05	27,94	0,00	0,00	0,00	4	24	24
01.06.2024 00:00	2,66	256,22	0,00	0,00	72,85	62,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,69	35,60	0,00	27,05	28,30	0,00	0,00	0,00	4	24	24
02.06.2024 00:00	2,74	246,69	0,40	0,00	72,78	61,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,41	41,70	0,00	27,66	28,94	0,00	0,00	0,00	4	24	24
03.06.2024 00:00	2,55	242,91	4,70	0,00	72,79	61,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,22	33,50	0,00	26,87	27,91	0,00	0,00	0,00	4	24	24
04.06.2024 00:00	2,56	234,81	0,00	0,00	72,81	61,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,59	36,90	0,00	25,64	26,59	0,00	0,00	0,00	4	24	24
05.06.2024 00:00	2,55	244,38	2,00	0,00	72,71	61,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,69	35,30	0,00	25,40	26,18	0,00	0,00	0,00	4	24	24
06.06.2024 00:00	2,55	236,00	1,60	0,00	72,81	61,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,00	35,80	0,00	25,39	26,14	0,00	0,00	0,00	4	24	24
07.06.2024 00:00	2,56	248,22	3,20	0,00	72,84	62,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,81	33,30	0,00	24,67	25,41	0,00	0,00	0,00	4	24	24
08.06.2024 00:00	2,59	260,09	1,50	0,00	72,83	62,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,09	32,90	0,00	24,34	25,14	0,00	0,00	0,00	4	24	24
09.06.2024 00:00	2,73	262,41	1,40	0,00	72,77	62,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,09	39,10	0,00	24,11	24,86	0,00	0,00	0,00	4	24	24
10.06.2024 00:00	2,65	249,09	1,30	0,00	72,81	61,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,50	33,30	0,00	24,06	24,82	0,00	0,00	0,00	4	24	24
11.06.2024 00:00	2,53	247,50	2,50	0,00	72,87	62,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,31	36,20	0,00	24,19	24,97	0,00	0,00	0,00	4	24	24
12.06.2024 00:00	2,68	262,81	2,40	0,00	72,92	62,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,28	33,90	0,00	24,67	25,42	0,00	0,00	0,00	4	24	24
13.06.2024 00:00	2,53	249,00	1,10	0,00	72,89	62,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,28	33,90	0,00	24,71	25,41	0,00	0,00	0,00	4	24	24
Итого:	92,44	7788,22	48,70	0,00	73,14	60,92	0,00	0,00	0,00	0	9,04	1271,91	1150,50	0,00	26,59	26,85	0,00	0,00	0,00	68	684	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [°ас]
14.05.2024 0	7955,95	328194,69	2591,30	0,00	325603,39	5269,58	434563,78	47526,80	0,00	387036,98	33609
14.06.2024 0	8048,39	335982,91	2640,00	0,00	33342,91	5278,63	435635,69	48677,30	0,00	387158,39	34353
Итого:	92,44	7788,22	48,70	0,00	7739,52	9,04	1271,91	1150,50	0,00	121,41	744

Подпись
Дата 14.06.2024 13:16

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2
www.terpomer.net
тел./факс (495) 582-97-17
rprp@terpomer.net

Адрес потребителя Рыбинская
Ответственное лицо
Тепловычислитель ВТ-3.1 П1.40 М
Сер. № 3743
Рыбинская д.4
телефон

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод P1	тобр P1	топ P1	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код периода	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	тод P1	тобр P1	топ P1	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код периода	Ошибки прибора	Тнар [час]	
14.05.2024 00:00	6,29	416,94	0,00	0,00	78,21	61,70	0,00	0,00	0,00	0	4,18	397,02	19,69	49,52	39,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24	
15.05.2024 00:00	6,34	487,88	0,00	0,00	76,56	62,78	0,00	0,00	0,00	0	3,87	394,50	20,81	48,38	39,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24	
16.05.2024 00:00	4,03	343,69	0,00	0,00	74,24	62,62	0,00	0,00	0,00	0	1,84	197,84	21,75	0,00	36,68	32,95	0,00	0,00	0	0	24	
17.05.2024 00:00	2,34	266,50	0,00	0,00	72,54	63,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,47	21,28	0,00	23,07	24,89	0,00	0,00	68	12	24	
18.05.2024 00:00	2,40	266,00	0,00	0,00	72,64	63,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,52	21,56	0,00	23,51	31,17	0,00	0,00	4	24	24	
19.05.2024 00:00	2,42	258,81	0,00	0,00	72,60	63,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,12	23,72	0,00	23,83	33,97	0,00	0,00	4	24	24	
20.05.2024 00:00	2,27	240,88	0,00	0,00	71,98	62,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,23	22,88	0,00	23,68	32,47	0,00	0,00	4	24	24	
21.05.2024 00:00	2,26	247,81	0,00	0,00	71,68	62,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,44	21,94	0,00	23,94	32,73	0,00	0,00	4	24	24	
22.05.2024 00:00	2,42	258,81	0,00	0,00	71,97	62,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,93	23,91	0,00	24,64	35,72	0,00	0,00	4	24	24	
23.05.2024 00:00	2,35	258,63	0,00	0,00	72,26	63,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,83	21,56	0,00	25,07	36,49	0,00	0,00	4	24	24	
24.05.2024 00:00	2,32	261,13	0,00	0,00	72,25	63,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,64	21,00	0,00	25,54	39,99	0,00	0,00	4	24	24	
25.05.2024 00:00	2,32	260,38	0,00	0,00	72,22	63,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,03	21,09	0,00	26,48	42,40	0,00	0,00	4	24	24	
26.05.2024 00:00	2,45	266,88	0,00	0,00	72,24	63,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,52	24,47	0,00	29,11	46,08	0,00	0,00	4	24	24	
27.05.2024 00:00	1,50	179,56	0,00	0,00	72,25	63,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,12	23,72	0,00	33,05	47,74	0,00	0,00	4	24	24	
28.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	63,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,32	22,03	0,00	33,79	46,59	0,00	0,00	4	24	24	
29.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	63,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,83	22,78	0,00	33,33	45,49	0,00	0,00	4	24	24	
30.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,64	22,50	0,00	35,83	47,91	0,00	0,00	4	24	24	
31.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	64,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,63	22,03	0,00	35,90	47,56	0,00	0,00	4	24	24	
01.06.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	64,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,63	17,25	0,00	37,94	50,24	0,00	0,00	4	24	24	
02.06.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	64,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,73	21,09	0,00	38,12	49,61	0,00	0,00	4	24	24	
03.06.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	64,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,42	20,16	0,00	36,53	47,84	0,00	0,00	4	24	24	
04.06.2024 00:00	0,23	21,25	0,00	0,00	72,36	64,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,69	20,16	0,00	32,65	44,43	0,00	0,00	4	24	24	
05.06.2024 00:00	2,68	360,25	0,00	0,00	72,25	64,27	0,00	0,00	0,00	32	0,00	2,34	20,34	0,00	33,16	31,95	0,00	0,00	4	24	24	
06.06.2024 00:00	2,27	279,94	0,00	0,00	72,37	64,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,70	19,59	0,00	25,51	26,43	0,00	0,00	68	10	24	
07.06.2024 00:00	2,35	289,25	0,00	0,00	72,41	65,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,40	18,09	0,00	25,03	26,02	0,00	0,00	4	24	24	
08.06.2024 00:00	2,36	299,44	0,00	0,00	72,41	65,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,30	18,19	0,00	24,72	26,00	0,00	0,00	4	24	24	
09.06.2024 00:00	2,36	293,75	0,00	0,00	72,35	64,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,30	19,88	0,00	24,44	25,75	0,00	0,00	4	24	24	
10.06.2024 00:00	2,38	290,94	0,00	0,00	72,40	64,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,30	20,63	0,00	24,34	25,63	0,00	0,00	4	24	24	
11.06.2024 00:00	2,34	292,63	0,00	0,00	72,45	65,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,09	18,56	0,00	24,47	25,77	0,00	0,00	4	24	24	
12.06.2024 00:00	2,46	298,50	0,00	0,00	72,50	64,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,20	22,59	0,00	25,00	26,32	0,00	0,00	4	24	24	
13.06.2024 00:00	2,38	314,75	0,00	0,00	72,49	65,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,21	17,91	0,00	25,07	26,38	0,00	0,00	4	24	24	
Итого:	63,51	6734,56	0,00	0,00	72,71	63,92	0,00	0,00	0,00	32	9,89	1083,30	653,16	0,00	30,07	36,61	0,00	0,00	68	670	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.05.2024	0	23717,77	832693,13	3438,89	0,00	829264,23	15756,92	104108,31	137147,45	0,00	-33039,14	32991
14.06.2024	0	23781,27	839427,69	3438,89	0,00	835988,79	15766,81	105191,61	137800,61	0,00	-32609,00	33735
Итого:	63,51	6734,56	0,00	0,00	6734,56	9,89	1083,30	653,16	0,00	430,14	744	

Подпись
Дата
14.06.2024 13:10

Дата	Теплоноситель [кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	топ [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код, период	Отопление [кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код, период	Ошибки прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	4,73	142,91	0,02	0,00	78,04	44,02	0,00	0,00	0,00	0	2,99	344,81	26,80	0,00	52,38	43,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.05.2024 00:00	4,48	138,31	0,01	0,00	76,29	43,05	0,00	0,00	0,00	0	2,66	342,69	29,50	0,00	50,61	42,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.05.2024 00:00	2,89	100,78	0,01	0,00	73,84	45,67	0,00	0,00	0,00	0	1,26	169,81	24,60	0,00	38,55	35,28	0,00	0,00	0,00	68	12	24
17.05.2024 00:00	1,53	68,41	0,05	0,00	71,74	49,11	0,00	0,00	0,00	0	1,13	21,90	0,00	0,00	24,10	25,51	0,00	0,00	0,00	4	24	24
18.05.2024 00:00	1,49	67,00	0,16	0,00	71,83	49,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	25,65	0,00	0,00	0,00	4	24	24
19.05.2024 00:00	1,72	75,00	0,25	0,00	71,84	48,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,69	27,80	0,00	24,36	25,53	0,00	0,00	0,00	4	24	24
20.05.2024 00:00	1,58	71,91	0,28	0,00	71,29	48,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,06	24,00	0,00	24,55	25,89	0,00	0,00	0,00	4	24	24
21.05.2024 00:00	1,53	72,41	0,52	0,00	70,98	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,94	22,50	0,00	25,00	26,48	0,00	0,00	0,00	4	24	24
22.05.2024 00:00	1,55	71,69	0,42	0,00	71,25	49,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,81	23,60	0,00	25,29	26,73	0,00	0,00	0,00	4	24	24
23.05.2024 00:00	1,56	71,91	0,24	0,00	71,52	49,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,06	23,40	0,00	25,11	26,46	0,00	0,00	0,00	4	24	24
24.05.2024 00:00	1,52	69,69	0,03	0,00	71,50	49,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,19	22,50	0,00	24,62	25,97	0,00	0,00	0,00	4	24	24
25.05.2024 00:00	1,50	69,81	0,07	0,00	71,49	49,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,94	21,70	0,00	24,89	26,35	0,00	0,00	0,00	4	24	24
26.05.2024 00:00	1,68	75,59	0,03	0,00	71,56	49,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,69	27,40	0,00	25,12	26,54	0,00	0,00	0,00	4	24	24
27.05.2024 00:00	1,54	69,09	0,04	0,00	71,49	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,81	22,90	0,00	25,24	26,57	0,00	0,00	0,00	4	24	24
28.05.2024 00:00	1,51	68,00	0,05	0,00	71,51	48,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,69	22,50	0,00	25,44	26,81	0,00	0,00	0,00	4	24	24
29.05.2024 00:00	1,47	67,50	0,24	0,00	71,48	49,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,38	21,50	0,00	25,81	27,35	0,00	0,00	0,00	4	24	24
30.05.2024 00:00	1,49	68,31	0,03	0,00	71,55	49,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,31	22,00	0,00	26,32	27,78	0,00	0,00	0,00	4	24	24
31.05.2024 00:00	1,43	65,00	0,02	0,00	71,64	49,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,50	20,30	0,00	26,67	28,05	0,00	0,00	0,00	4	24	24
01.06.2024 00:00	1,42	64,78	0,03	0,00	71,64	49,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,69	20,10	0,00	26,64	27,97	0,00	0,00	0,00	4	24	24
02.06.2024 00:00	1,46	67,09	0,02	0,00	71,62	49,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,75	24,00	0,00	27,11	28,35	0,00	0,00	0,00	4	24	24
03.06.2024 00:00	1,48	68,28	0,03	0,00	71,59	49,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,56	22,00	0,00	26,97	28,12	0,00	0,00	0,00	4	24	24
04.06.2024 00:00	1,53	69,81	0,03	0,00	71,65	49,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,69	21,60	0,00	26,40	27,58	0,00	0,00	0,00	4	24	24
05.06.2024 00:00	1,43	66,91	0,03	0,00	71,59	49,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,00	23,50	0,00	26,59	27,71	0,00	0,00	0,00	4	24	24
06.06.2024 00:00	1,43	66,91	0,03	0,00	71,65	50,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,13	20,50	0,00	26,66	27,75	0,00	0,00	0,00	4	24	24
07.06.2024 00:00	1,43	67,09	0,03	0,00	71,69	50,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,19	20,40	0,00	25,99	27,12	0,00	0,00	0,00	4	24	24
08.06.2024 00:00	1,42	66,91	0,04	0,00	71,68	50,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,50	19,70	0,00	25,64	26,85	0,00	0,00	0,00	4	24	24
09.06.2024 00:00	1,53	71,50	0,04	0,00	71,64	50,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,44	22,70	0,00	25,42	26,65	0,00	0,00	0,00	4	24	24
10.06.2024 00:00	1,53	71,41	0,04	0,00	71,69	49,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,00	22,70	0,00	25,46	26,58	0,00	0,00	0,00	4	24	24
11.06.2024 00:00	1,45	66,88	0,04	0,00	71,70	49,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,38	20,60	0,00	25,71	26,75	0,00	0,00	0,00	4	24	24
12.06.2024 00:00	1,54	70,41	0,04	0,00	71,79	49,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,00	23,30	0,00	26,09	27,16	0,00	0,00	0,00	4	24	24
13.06.2024 00:00	1,41	66,72	0,04	0,00	71,71	50,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,63	19,40	0,00	26,14	27,20	0,00	0,00	0,00	4	24	24
Итого:	54,36	2321,22	2,91	0,00	72,01	49,06	0,00	0,00	0,00	0	6,90	900,94	706,30	0,00	27,71	28,23	0,00	0,00	0,00	68	684	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	11314,86	373351,72	556,56	0,00	372795,16	7179,83	567935,88	56291,21	0,00	511644,67	33247
14.06.2024 0	11369,22	375672,94	559,47	0,00	375113,46	7186,73	568836,81	56997,50	0,00	511839,31	33991
Итого:	54,36	2321,22	2,91	0,00	2318,30	6,90	900,94	706,30	0,00	194,64	744

Подпись
Дата 14.06.2024 10:47



Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.05.2024 13.06.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.teplover.net prep@teplover.net

Адрес потребителя Рабиновича
Ответственное лицо Рабиновича Д.Т.
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6079 телефон

Дата	Теплоснабитель	Подача	Обратка	Подпитка	тод	тобр	тдоп	P1	P2	Ошибка	Отопление	Подача	Обратка	ГВС	тод	тобр	твс	P1	P2	Ошибка	Ошибка	Тнар	
	[Гкал]	V1 [м3]	V2 [м3]	V3 [м3]	°C	°C	°C	[МПа]	[МПа]	код	период	V4 [м3]	V5 [м3]	V6 [м3]	°C	°C	°C	[МПа]	[МПа]	код	период	прибора	[час]
14.05.2024 00:00	2.58	123.91	8.80	0.00	77.02	54.57	0.00	0.00	0.00	0	0	1.75	346.00	6.40	0.00	56.07	50.79	0.00	0.00	64	0	0	24
15.05.2024 00:00	2.44	134.91	8.60	0.00	75.41	55.56	0.00	0.00	0.00	0	0	1.63	345.00	5.50	0.00	55.37	50.42	0.00	0.00	64	0	0	24
16.05.2024 00:00	1.56	101.30	6.90	0.00	72.87	56.61	0.00	0.00	0.00	0	0	0.78	172.50	5.60	0.00	48.43	41.33	0.00	0.00	68	0	0	24
17.05.2024 00:00	0.76	57.00	3.70	0.00	70.57	56.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.70	0.00	36.03	24.46	0.00	0.00	0	0	0	24
18.05.2024 00:00	0.82	58.59	3.10	0.00	70.68	55.76	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.20	0.00	35.36	24.03	0.00	0.00	0	0	0	24
19.05.2024 00:00	0.84	60.11	2.00	0.00	70.69	55.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.20	0.00	35.33	23.69	0.00	0.00	0	0	0	24
20.05.2024 00:00	0.75	57.59	1.50	0.00	70.17	56.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.50	0.00	34.67	23.79	0.00	0.00	0	0	0	24
21.05.2024 00:00	0.75	59.70	1.60	0.00	69.89	56.74	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.50	0.00	36.17	25.87	0.00	0.00	0	0	0	24
22.05.2024 00:00	0.78	59.39	1.90	0.00	70.15	56.38	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.50	0.00	36.27	26.08	0.00	0.00	0	0	0	24
23.05.2024 00:00	0.80	58.41	2.00	0.00	70.41	56.14	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.50	0.00	36.01	25.71	0.00	0.00	0	0	0	24
24.05.2024 00:00	0.77	58.41	2.70	0.00	70.38	56.39	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.10	0.00	35.78	25.35	0.00	0.00	0	0	0	24
25.05.2024 00:00	0.85	61.39	1.60	0.00	70.42	56.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.80	0.00	35.72	25.36	0.00	0.00	0	0	0	24
26.05.2024 00:00	0.79	57.50	2.20	0.00	70.39	56.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.70	0.00	36.32	26.00	0.00	0.00	0	0	0	24
27.05.2024 00:00	0.76	57.61	3.60	0.00	70.37	56.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.00	0.00	36.29	25.96	0.00	0.00	0	0	0	24
28.05.2024 00:00	0.74	56.59	3.70	0.00	70.40	56.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.60	0.00	36.56	26.26	0.00	0.00	0	0	0	24
29.05.2024 00:00	0.71	55.41	4.10	0.00	70.38	56.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.10	0.00	37.16	26.98	0.00	0.00	0	0	0	24
30.05.2024 00:00	0.77	57.50	4.70	0.00	70.47	56.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.80	0.00	37.19	27.43	0.00	0.00	0	0	0	24
31.05.2024 00:00	0.73	54.69	4.70	0.00	70.56	56.57	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.40	0.00	37.44	27.58	0.00	0.00	0	0	0	24
01.06.2024 00:00	0.75	55.61	4.60	0.00	70.56	56.44	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.20	0.00	37.50	27.77	0.00	0.00	0	0	0	24
02.06.2024 00:00	0.80	58.89	5.30	0.00	70.57	56.35	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.50	0.00	37.64	28.31	0.00	0.00	0	0	0	24
03.06.2024 00:00	0.70	54.20	5.20	0.00	70.47	56.71	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.00	0.00	37.38	27.81	0.00	0.00	0	0	0	24
04.06.2024 00:00	0.72	56.11	2.40	0.00	70.50	56.86	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.50	0.00	39.29	27.12	0.00	0.00	0	0	0	24
05.06.2024 00:00	0.71	55.89	0.10	0.00	70.45	56.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.70	0.00	46.67	30.92	0.00	0.00	0	0	0	24
06.06.2024 00:00	0.67	53.91	0.00	0.00	70.49	57.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.90	0.00	46.95	31.13	0.00	0.00	0	0	0	24
07.06.2024 00:00	0.72	57.09	0.00	0.00	70.52	57.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.60	0.00	46.79	30.69	0.00	0.00	0	0	0	24
08.06.2024 00:00	0.70	54.61	0.10	0.00	70.48	56.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.30	0.00	46.28	30.26	0.00	0.00	0	0	0	24
09.06.2024 00:00	0.76	59.59	0.20	0.00	70.54	56.98	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.70	0.00	46.41	30.24	0.00	0.00	0	0	0	24
10.06.2024 00:00	0.70	55.70	0.10	0.00	70.52	57.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.20	0.00	46.56	30.59	0.00	0.00	0	0	0	24
11.06.2024 00:00	0.75	58.89	0.00	0.00	70.64	57.15	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.10	0.00	46.73	30.88	0.00	0.00	0	0	0	24
12.06.2024 00:00	0.69	56.31	0.00	0.00	70.66	56.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.90	0.00	46.64	31.04	0.00	0.00	0	0	0	24
13.06.2024 00:00	0.73	56.30	0.00	0.00	70.63	57.66	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.00	0.00	47.21	31.37	0.00	0.00	0	0	0	24
Итого:	27.59	1963.11	65.40	0.00	70.91	56.53	0.00	0.00	0.00	0	0	4.15	863.50	185.70	0.00	41.10	29.52	0.00	0.00	68	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл	G1	G2	G3	G1-G2	Отопл	G4	G5	G6	G4-G5	Тнар
	[Гкал]	М3	М3	М3	М3	[Гкал]	М3	М3	М3	М3	[час]
14.05.2024 0	6243.00	234319.80	4026.60	0.00	230293.20	4132.47	718497.06	22455.40	0.00	686041.66	33319
14.06.2024 0	6270.59	236282.91	4112.00	0.00	232170.91	4136.62	719360.56	22641.10	0.00	696719.46	34063
Итого:	27.59	1963.11	85.40	0.00	1877.71	4.15	863.50	185.70	0.00	677.80	744

Подпись
Дата 14.06.2024 11:25

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terpomer.net rrep@terpomer.net

Адрес потребителя Рябинован
Ответственное лицо Рябинован д.8/1
Тепловычислитель ВТЗ-1 Г140 М Сер. № 5532 телефон

Дата	Температура [Kcal]	Подача V1 [m3]	Обратка V2 [m3]	Подпитка V3 [m3]	тод [°C]	тобр [°C]	топ [°C]	P1 [MПа]	P2 [MПа]	Ошибки код	Отопление [Kcal]	Подача V4 [m3]	Обратка V5 [m3]	ГВС V6 [m3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [MПа]	P2 [MПа]	Ошибки код	Ошибки прибора	Тнар [hac]	
14.05.2024 00:00	1.94	62.89	0.01	0.00	75.34	43.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.00	0.00	43.48	38.69	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
15.05.2024 00:00	1.72	59.20	0.00	0.00	73.72	44.03	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9.60	0.00	40.82	37.27	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
16.05.2024 00:00	1.25	56.30	0.00	0.00	71.61	49.01	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.78	9.80	0.00	32.89	32.72	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
17.05.2024 00:00	0.83	50.11	0.00	0.00	69.80	52.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.60	0.00	22.60	25.97	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00	0.85	50.50	0.00	0.00	69.87	52.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.40	0.00	22.67	25.96	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00	0.88	52.00	0.00	0.00	69.72	52.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	12.30	0.00	22.79	25.97	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00	0.83	52.59	0.00	0.00	69.35	53.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.10	0.00	23.13	26.38	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00	0.82	53.11	0.00	0.00	69.16	53.82	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	10.80	0.00	23.76	27.12	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00	0.82	51.19	0.00	0.00	69.37	53.20	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.00	0.00	24.16	27.79	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00	0.79	50.50	0.00	0.00	69.50	53.76	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	10.10	0.00	24.11	27.83	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
24.05.2024 00:00	0.85	51.50	0.00	0.00	69.51	53.03	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	11.70	0.00	23.83	27.51	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
25.05.2024 00:00	0.84	51.61	0.00	0.00	69.58	53.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.60	0.00	23.95	27.69	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.05.2024 00:00	0.93	55.39	0.00	0.00	69.71	52.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	14.20	0.00	24.34	28.10	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.05.2024 00:00	0.78	50.20	0.00	0.00	69.53	53.69	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.10	0.00	24.41	28.23	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.05.2024 00:00	0.79	50.70	0.00	0.00	69.59	53.90	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.30	0.00	24.80	28.67	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.05.2024 00:00	0.81	50.30	0.00	0.00	69.63	53.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.00	0.00	25.31	29.31	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.05.2024 00:00	0.78	49.09	0.00	0.00	69.62	53.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.40	0.00	25.88	29.98	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
31.05.2024 00:00	0.76	46.81	0.00	0.00	69.73	53.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	9.90	0.00	26.34	30.42	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.06.2024 00:00	0.80	48.00	0.00	0.00	69.78	52.98	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.30	0.00	26.73	30.79	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.06.2024 00:00	0.73	47.09	0.00	0.00	69.61	54.07	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9.30	0.00	27.14	31.24	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.06.2024 00:00	1.06	56.59	0.00	0.00	69.88	51.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.00	0.00	26.83	30.63	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.06.2024 00:00	1.10	54.70	0.00	0.00	69.93	49.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.40	0.00	26.41	30.13	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.06.2024 00:00	0.76	49.11	0.00	0.00	69.68	53.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.20	0.00	25.71	29.80	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
06.06.2024 00:00	0.74	48.30	0.00	0.00	69.76	54.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9.70	0.00	25.22	29.31	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
07.06.2024 00:00	0.70	48.20	0.00	0.00	69.74	55.02	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8.30	0.00	24.27	28.43	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
08.06.2024 00:00	0.74	49.59	0.00	0.00	69.78	54.54	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	9.20	0.00	23.93	28.05	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
09.06.2024 00:00	0.79	52.59	0.00	0.00	69.78	54.55	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.50	0.00	23.72	27.87	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
10.06.2024 00:00	0.81	52.41	0.00	0.00	69.59	54.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.20	0.00	23.75	27.78	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
11.06.2024 00:00	0.69	49.91	0.00	0.00	69.34	55.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	8.10	0.00	24.03	28.10	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
12.06.2024 00:00	0.79	52.19	0.00	0.00	69.86	54.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.00	0.00	24.70	28.72	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00	0.74	49.41	0.00	0.00	69.81	54.54	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	9.20	0.00	24.68	28.70	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
Итого:	27.72	1602.09	0.02	0.00	70.03	52.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.59	345.30	0.00	26.01	29.20	0.00	0.00	0.00	68	684	0	744

Показания прибора с	Отопл	G1	G2	G3	G1-G2	Отопл	G4	G5	G6	G4-G5	Тнар
нарастающим итогом	[kcal]	M3	M3	M3	M3	[kcal]	M3	M3	M3	M3	[hac]
14.05.2024 0	6736.56	217633.63	1199.35	0.00	216434.27	3494.18	300381.72	30143.61	0.00	270238.11	33248
14.06.2024 0	6763.28	219235.72	1199.37	0.00	218036.35	3494.18	300383.31	30488.90	0.00	269894.41	33992
Итого:	27.72	1602.09	0.02	0.00	1602.08	0.00	1.59	345.30	0.00	-343.71	744

Подпись
Дата 14.06.2024 10:56

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.05.2024 13.06.2024

Адрес потребителя Рабинович
Ответственное лицо Рабинович Д.8.2
телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terpomer.net prep@terpomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140

Сер. № 1728

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тоб [°C]	топ [°C]	топ [°C]	Р1 [МПа]	Р2 [МПа]	Ошибка код	период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тоб [°C]	топ [°C]	Р1 [МПа]	Р2 [МПа]	Ошибка код	период	Ошибка прибора	Тнар [°C]
14.05.2024 00:00	4.02	231.31	0.08	0.00	77.81	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2.26	241.69	20.21	0.00	43.97	35.14	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.05.2024 00:00	3.66	241.44	0.07	0.00	76.12	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1.89	241.50	20.82	0.00	41.10	33.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.05.2024 00:00	2.69	230.69	0.05	0.00	73.87	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.93	124.13	21.43	0.00	32.87	29.38	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
17.05.2024 00:00	1.74	243.13	0.03	0.00	72.14	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.94	18.69	0.00	22.11	22.72	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00	1.90	249.84	0.06	0.00	72.26	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.13	22.14	0.00	22.09	22.63	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00	1.93	242.81	0.08	0.00	72.21	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.31	24.98	0.00	22.14	22.62	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00	1.76	240.28	0.23	0.00	71.59	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.22	19.70	0.00	22.32	22.83	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00	1.79	239.88	0.21	0.00	71.28	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.66	20.31	0.00	23.09	23.38	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00	1.75	245.94	0.48	0.00	71.57	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.22	20.21	0.00	23.08	23.73	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00	1.76	248.06	0.39	0.00	71.86	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.50	20.21	0.00	23.08	23.64	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
24.05.2024 00:00	1.78	248.56	0.35	0.00	71.84	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.03	21.33	0.00	22.96	23.52	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
25.05.2024 00:00	1.80	246.84	0.31	0.00	71.81	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.84	22.14	0.00	22.83	23.89	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.05.2024 00:00	1.84	245.50	0.51	0.00	71.82	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.94	22.34	0.00	23.40	24.00	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.05.2024 00:00	1.86	249.94	0.72	0.00	71.85	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.75	21.63	0.00	23.77	24.41	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.05.2024 00:00	1.79	250.38	0.81	0.00	71.86	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.09	20.31	0.00	24.17	24.92	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.05.2024 00:00	1.74	250.06	0.96	0.00	71.84	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	0.00	2.91	19.70	0.00	24.87	25.66	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.05.2024 00:00	1.71	255.00	1.07	0.00	71.89	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.09	19.50	0.00	25.27	26.03	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
31.05.2024 00:00	1.73	256.88	1.07	0.00	72.01	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.91	16.76	0.00	25.44	26.25	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.06.2024 00:00	1.61	254.19	1.12	0.00	71.99	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.00	22.55	0.00	25.93	26.65	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.06.2024 00:00	1.80	248.47	1.27	0.00	71.92	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0	0.00	3.84	19.91	0.00	25.74	26.39	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.06.2024 00:00	1.71	258.00	1.35	0.00	71.95	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.66	20.21	0.00	25.02	25.76	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.06.2024 00:00	1.68	249.28	1.56	0.00	71.97	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.03	19.20	0.00	25.17	26.15	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.06.2024 00:00	1.63	245.47	2.45	0.00	71.81	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68	0	0.00	5.16	16.96	0.00	25.19	25.93	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
06.06.2024 00:00	1.60	254.25	1.99	0.00	71.97	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.72	18.59	0.00	24.47	25.14	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
07.06.2024 00:00	1.67	251.41	1.68	0.00	72.00	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.53	15.95	0.00	24.02	24.64	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
08.06.2024 00:00	1.57	249.53	1.15	0.00	71.98	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.53	20.21	0.00	23.76	24.44	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
09.06.2024 00:00	1.69	244.91	1.70	0.00	71.91	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.81	18.28	0.00	23.91	24.35	0.00	0.00	0.00	68	24	0	24
10.06.2024 00:00	1.67	246.22	0.80	0.00	71.99	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.81	17.27	0.00	24.19	24.63	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
11.06.2024 00:00	1.61	248.69	0.76	0.00	72.07	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.63	17.67	0.00	24.61	25.07	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
12.06.2024 00:00	1.63	243.91	0.58	0.00	72.09	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.09	17.06	0.00	24.54	24.98	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
13.06.2024 00:00	1.62	259.75	0.47	0.00	72.06	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	727.50	617.60	0.00	25.42	25.35	0.00	0.00	0.00	68	684	0	744
Итого:	58.74	7670.59	24.35	0.00	72.30	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68	0	5.08	727.50	617.60	0.00	25.42	25.35	0.00	0.00	0.00	68	684	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	Г1 м3	Г2 м3	Г3 м3	Г1-Г2 м3	Отопл [Гкал]	Г4 м3	Г5 м3	Г6 м3	Г4-Г5 м3	Тнар [°C]
14.05.2024 0	6711.42	272440.34	142.34	0.00	272298.00	4499.09	276813.28	32962.69	0.00	243850.59	33245
14.06.2024 0	6770.16	280110.94	166.69	0.00	279944.25	4504.17	277540.78	33580.29	0.00	243980.49	33989
Итого:	58.74	7670.59	24.35	0.00	7646.24	5.08	727.50	617.60	0.00	109.90	744

Подпись _____
Дата 14.06.2024 11:01



Случайный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.05.2024 13.06.2024

Адрес потребителя Рубиновская
Ответственное лицо Рубиновская Д.9
телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел.факс (495) 582-57-17
www.teplover.net prep@teplover.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6070

Дата	Теплоснабитель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	топ °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	твс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Ошибки прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	2.48	75.39	0.00	0.00	77.45	43.76	0.00	0.00	0.00	0	1.41	304.13	6.50	0.00	48.26	43.55	0.00	0.00	0.00	0	0	25
15.05.2024 00:00	2.33	73.20	0.00	0.00	75.69	43.00	0.00	0.00	0.00	0	1.25	303.00	8.30	0.00	46.37	42.19	0.00	0.00	0.00	0	0	25
16.05.2024 00:00	1.68	60.00	0.00	0.00	73.25	45.22	0.00	0.00	0.00	0	0.60	154.56	8.40	0.00	38.65	33.97	0.00	0.00	0.00	64	0	24
17.05.2024 00:00	1.04	45.20	0.00	0.00	71.08	47.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.50	0.00	28.56	20.77	0.00	0.00	0.00	0	0	24
18.05.2024 00:00	1.07	45.59	0.00	0.00	71.19	47.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.90	0.00	28.41	20.21	0.00	0.00	0.00	0	0	24
19.05.2024 00:00	1.12	47.20	0.00	0.00	71.18	46.90	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9.20	0.00	28.31	20.05	0.00	0.00	0.00	0	0	24
20.05.2024 00:00	0.96	45.61	0.00	0.00	70.59	48.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.10	0.00	29.21	20.34	0.00	0.00	0.00	0	0	24
21.05.2024 00:00	1.00	47.09	0.00	0.00	70.34	48.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.00	0.00	29.63	20.87	0.00	0.00	0.00	0	0	24
22.05.2024 00:00	1.01	46.09	0.00	0.00	70.60	48.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.80	0.00	29.64	21.02	0.00	0.00	0.00	0	0	24
23.05.2024 00:00	0.98	45.20	0.00	0.00	70.86	48.74	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.90	0.00	29.72	21.25	0.00	0.00	0.00	0	0	24
24.05.2024 00:00	1.00	45.11	0.00	0.00	70.85	48.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.30	0.00	29.65	21.79	0.00	0.00	0.00	0	0	24
25.05.2024 00:00	0.97	45.39	0.00	0.00	70.83	49.07	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8.10	0.00	29.70	21.55	0.00	0.00	0.00	0	0	24
26.05.2024 00:00	1.02	46.30	0.00	0.00	70.87	48.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8.10	0.00	29.93	21.78	0.00	0.00	0.00	0	0	24
27.05.2024 00:00	0.99	45.31	0.00	0.00	70.86	48.68	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.20	0.00	29.59	21.40	0.00	0.00	0.00	0	0	24
28.05.2024 00:00	1.00	45.39	0.00	0.00	70.88	48.52	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8.00	0.00	29.50	21.55	0.00	0.00	0.00	0	0	24
29.05.2024 00:00	0.95	44.20	0.04	0.00	70.84	48.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.00	0.00	30.59	22.67	0.00	0.00	0.00	68	1	24
30.05.2024 00:00	0.90	42.70	0.00	0.00	70.85	49.34	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5.90	0.00	30.88	22.65	0.00	0.00	0.00	0	0	24
31.05.2024 00:00	0.94	42.59	0.00	0.00	70.98	48.53	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.10	0.00	31.37	23.50	0.00	0.00	0.00	0	0	24
01.06.2024 00:00	0.92	42.00	0.00	0.00	70.96	48.66	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.50	0.00	31.45	23.26	0.00	0.00	0.00	0	0	24
02.06.2024 00:00	0.92	42.41	0.00	0.00	70.91	48.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.70	0.00	31.61	24.14	0.00	0.00	0.00	0	0	24
03.06.2024 00:00	0.92	42.89	0.00	0.00	70.94	49.03	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.50	0.00	31.92	24.32	0.00	0.00	0.00	0	0	24
04.06.2024 00:00	0.94	43.70	0.00	0.00	70.97	49.14	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.60	0.00	31.20	23.63	0.00	0.00	0.00	0	0	24
05.06.2024 00:00	0.94	43.20	0.00	0.00	70.86	48.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.00	0.00	31.44	23.68	0.00	0.00	0.00	0	0	24
06.06.2024 00:00	0.96	43.41	0.00	0.00	70.99	48.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.80	0.00	30.65	24.19	0.00	0.00	0.00	0	0	24
07.06.2024 00:00	0.87	42.00	0.00	0.00	70.96	49.82	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5.10	0.00	31.68	23.54	0.00	0.00	0.00	0	0	24
08.06.2024 00:00	0.96	43.80	0.00	0.00	71.01	48.76	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.80	0.00	30.48	22.46	0.00	0.00	0.00	0	0	24
09.06.2024 00:00	0.94	43.70	0.00	0.00	70.92	49.09	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.40	0.00	30.30	23.18	0.00	0.00	0.00	0	0	24
10.06.2024 00:00	0.92	43.09	0.00	0.00	70.98	49.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.00	0.00	30.62	23.24	0.00	0.00	0.00	0	0	24
11.06.2024 00:00	0.96	43.91	0.00	0.00	71.06	48.75	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.20	0.00	30.73	23.23	0.00	0.00	0.00	0	0	24
12.06.2024 00:00	0.95	43.80	0.00	0.00	71.07	48.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.10	0.00	31.05	23.56	0.00	0.00	0.00	0	0	24
13.06.2024 00:00	0.94	43.30	0.00	0.00	71.05	49.01	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.40	0.00	31.32	23.94	0.00	0.00	0.00	0	0	24
Итого:	33.59	1448.80	0.06	0.00	71.35	48.22	0.00	0.00	0.00	0	3.26	761.69	219.10	0.00	31.70	24.09	0.00	0.00	0.00	68	1	745

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	7260.04	238328.31	25.41	0.00	238302.90	3725.24	557154.19	25042.30	0.00	532111.88	33247
14.06.2024 0	7293.63	239777.11	25.47	0.00	239751.64	3728.50	557915.88	25261.40	0.00	532654.47	33992
Итого:	33.59	1448.80	0.06	0.00	1448.73	3.26	761.69	219.10	0.00	542.59	745

Подпись

Дата 14.06.2024 11:17

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.05.2024 13.06.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2
www.teplogamer.net тел./факс (495) 582-97-17
rpr@teplogamer.net

Адрес потребителя Рябинован
Ответственное лицо
Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер. № 6484
Рябинован Д.10
телефон

Дата	Теплоноситель [Ккал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тогр [°C]	тоот [°C]	тоот [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Ккал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тогр [°C]	трес [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибор	Тнар [час]	
14.05.2024 00:00	2,56	147,72	0,02	0,00	79,71	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,00	0,00	85,74	85,74	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
15.05.2024 00:00	2,46	158,78	0,01	0,00	78,05	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,92	0,00	78,68	78,69	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
16.05.2024 00:00	1,65	126,22	0,01	0,00	75,71	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,73	0,00	76,72	78,73	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
17.05.2024 00:00	0,92	108,19	0,00	0,00	73,89	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,95	0,00	69,13	69,14	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
18.05.2024 00:00	1,01	109,31	0,00	0,00	75,07	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,41	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
19.05.2024 00:00	1,14	105,00	0,00	0,00	76,05	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11,93	0,00	65,38	65,38	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
20.05.2024 00:00	1,08	103,38	0,00	0,00	75,29	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,30	0,00	73,42	73,43	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
21.05.2024 00:00	1,07	100,31	0,00	0,00	75,02	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11,32	0,00	61,62	61,63	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
22.05.2024 00:00	1,16	106,69	0,00	0,00	76,14	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,12	0,00	56,06	56,07	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
23.05.2024 00:00	1,14	110,72	0,00	0,00	76,18	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,70	0,00	67,36	67,37	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
24.05.2024 00:00	1,16	108,09	0,00	0,00	76,14	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,02	0,00	79,66	79,67	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
25.05.2024 00:00	1,13	107,81	0,00	0,00	76,11	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,96	0,00	71,06	71,06	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
26.05.2024 00:00	1,11	106,59	0,00	0,00	75,94	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,36	0,00	81,47	81,48	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
27.05.2024 00:00	1,00	109,69	0,00	0,00	74,73	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,53	0,00	70,90	70,91	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
28.05.2024 00:00	1,01	109,31	0,00	0,00	74,79	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,23	0,00	66,27	66,28	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
29.05.2024 00:00	1,04	104,59	0,00	0,00	74,95	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12,66	0,00	73,48	73,49	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
30.05.2024 00:00	1,75	112,59	0,00	0,00	81,82	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,01	0,00	73,28	73,29	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
31.05.2024 00:00	1,49	112,41	0,00	0,00	79,46	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,25	0,00	73,16	73,17	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
01.06.2024 00:00	1,40	111,91	0,00	0,00	78,86	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,59	0,00	86,86	86,86	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
02.06.2024 00:00	1,50	109,00	0,00	0,00	79,90	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,59	0,00	86,85	86,86	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
03.06.2024 00:00	1,50	112,59	0,00	0,00	79,46	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,99	0,00	64,69	64,70	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
04.06.2024 00:00	1,58	114,81	0,00	0,00	80,37	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,93	0,00	85,83	85,84	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
05.06.2024 00:00	1,54	113,00	0,01	0,00	79,86	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,03	0,00	87,71	87,72	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
06.06.2024 00:00	1,72	110,69	0,01	0,00	81,63	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,53	0,00	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
07.06.2024 00:00	1,34	111,09	0,01	0,00	78,31	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,51	0,00	81,18	81,18	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
08.06.2024 00:00	1,40	108,09	0,01	0,00	78,92	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,28	0,00	83,06	83,07	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
09.06.2024 00:00	1,32	105,91	0,01	0,00	78,16	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,82	0,00	74,24	74,24	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
10.06.2024 00:00	1,14	107,22	0,01	0,00	76,37	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,74	0,00	68,85	68,86	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
12.06.2024 00:00	1,22	110,38	0,01	0,00	77,54	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,27	0,00	66,75	66,76	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
13.06.2024 00:00	1,44	102,13	0,00	0,00	79,73	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12,73	0,00	85,47	85,47	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
Итого:	42,63	3479,22	0,14	0,00	77,59	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,49	0,00	73,74	73,75	0,00	0,00	0,00	70	743	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024	0	6946,80	126,82	0,00	316034,62	0,00	0,00	24887,72	0,00	-24887,72	33248
14.06.2024	0	6989,24	126,95	0,00	319513,70	0,00	0,00	25188,21	0,00	-25188,21	33992
Итого:		42,63	0,14	0,00	3479,08	0,00	0,00	300,49	0,00	-300,49	744

Подпись

Дата 14.06.2024 11:05

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

Адрес потребителя
Березовая д/м 8
Ответственное лицо
Телефон
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6352

Система 1 Загр. расх. на подаче
Снабж. = 0
Гнабж. = 1500
Тхвс1 = 5 °C
PL1 [л/мин]= 100
PL2 [л/мин]= 100
PL3 [л/мин]= 100
Система 2 Загр. расх. на подаче
Снабж. = 0
Гнабж. = 1500
Тхвс2 = 15 °C
PL4 [л/мин]= 100
PL5 [л/мин]= 100
PL6 [л/мин]= 100

Дата	Теплоноситель [°C]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод °C	tобр °C	Δtпод °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период.	Отопление [°C]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод °C	tобр °C	tвс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период.	Ошибка прибора	Тнар [°C]
14.04.2024 00:00	11.14	511.28	37.70	0.00	74.66	52.23	0.00	0.00	0.00	0	2.56	312.50	54.80	0.00	49.01	40.44	0.00	0.00	0.00	64	0	24
15.04.2024 00:00	10.24	396.91	34.30	0.00	74.62	46.53	0.00	0.00	0.00	0	2.46	297.50	49.40	0.00	48.64	39.97	0.00	0.00	0.00	64	0	24
16.04.2024 00:00	11.24	465.09	6434.60	0.00	75.26	50.65	0.00	0.00	0.00	64	1.44	176.88	111.40	0.00	46.29	43.45	0.00	0.00	0.00	68	4	24
17.04.2024 00:00	11.45	516.00	18.70	0.00	75.05	52.27	0.00	0.00	0.00	0	1.87	211.31	41.90	0.00	49.35	40.30	0.00	0.00	0.00	68	0	24
18.04.2024 00:00	11.74	537.81	18.20	0.00	75.78	53.39	0.00	0.00	0.00	0	2.07	227.00	39.80	0.00	50.01	40.57	0.00	0.00	0.00	68	0	24
19.04.2024 00:00	147.08	6750.26	206.20	0.00	82.10	55.63	0.00	0.00	0.00	0	14.69	1559.69	811.80	0.00	55.17	43.33	0.00	0.00	0.00	267	0	456
08.05.2024 00:00	13.88	512.72	25.20	0.00	81.71	53.82	0.00	0.00	0.00	0	1.64	141.69	41.80	0.00	55.05	43.18	0.00	0.00	0.00	64	0	24
09.05.2024 00:00	13.62	515.00	23.80	0.00	81.32	54.08	0.00	0.00	0.00	0	1.21	98.94	38.70	0.00	54.83	43.09	0.00	0.00	0.00	64	0	24
10.05.2024 00:00	12.30	497.91	25.20	0.00	78.03	52.56	0.00	0.00	0.00	0	0.76	73.25	40.70	0.00	51.73	41.50	0.00	0.00	0.00	64	0	24
11.05.2024 00:00	11.62	479.28	20.70	0.00	75.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0	0.47	49.50	41.20	0.00	49.91	40.49	0.00	0.00	0.00	64	0	24
12.05.2024 00:00	12.53	480.31	22.90	0.00	77.38	50.32	0.00	0.00	0.00	0	0.44	43.00	51.00	0.00	51.05	41.02	0.00	0.00	0.00	64	0	24
Итого:	266.84	11662.59	6867.50	0.00	77.44	52.03	0.00	0.00	0.00	64	29.63	3191.25	1322.50	0.00	51.00	41.57	0.00	0.00	0.00	68	271	696

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [°C]	G1 М3	G2 М3	G3 М3	G1-G2 М3	Отоп [°C]	G4 М3	G5 М3	G6 М3	G4-G5 М3	Тнар [°C]
14.04.2024 0	15193.53	486116.25	29622.40	0.00	456493.85	7703.91	553747.75	59513.79	0.00	494233.96	32598
13.05.2024 0	15460.37	497778.84	36489.90	0.00	461286.95	7733.54	556939.00	60836.29	0.00	496102.71	33294
Итого:	266.84	11662.59	6867.50	0.00	4795.10	29.63	3191.25	1322.50	0.00	1868.75	696

Подпись
Дата
02.07.2024 10:55

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.05.2024

12.06.2024

Адрес потребителя Березовая дом 8
Ответственное лицо телефон
Тепловычислитель ВТЭ-1 ПТ140 М Сер.№ 6352

Система 1 Загр. расх. на подаче
Снабж.= 0
Снабж.= 1500
Тхвс1= 5 °C
PL1 [л/мин]= 100
PL2 [л/мин]= 100
PL3 [л/мин]= 100
Система 2 Загр. расх. на подаче
Снабж.= 0
Снабж.= 1500
Тхвс2= 15 °C
PL4 [л/мин]= 100
PL5 [л/мин]= 100
PL6 [л/мин]= 100

Дата	Теплоноситель [кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	топ °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка период	Отопление [кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	твс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.05.2024 00:00	12,16	491,09	23,30	0,00	78,19	52,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,34	33,75	39,60	0,00	51,95	41,81	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.05.2024 00:00	11,57	478,50	21,50	0,00	76,61	51,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,25	25,75	39,30	0,00	50,73	41,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.05.2024 00:00	7,76	360,41	16,80	0,00	74,12	52,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,14	15,75	42,20	0,00	36,47	34,13	0,00	0,00	0,00	66	12	0	24
17.05.2024 00:00	4,49	263,09	4,00	0,00	72,32	54,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	39,10	0,00	23,05	23,73	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.05.2024 00:00	4,58	262,19	4,30	0,00	72,40	54,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40,80	0,00	22,61	23,30	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
19.05.2024 00:00	4,75	258,81	3,50	0,00	72,36	53,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45,60	0,00	22,52	23,16	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.05.2024 00:00	4,46	254,78	4,00	0,00	71,73	53,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40,50	0,00	22,67	23,33	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.05.2024 00:00	4,38	253,31	5,00	0,00	71,46	53,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40,80	0,00	23,56	24,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.05.2024 00:00	4,52	259,00	5,70	0,00	71,74	53,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	42,80	0,00	23,56	24,21	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.05.2024 00:00	2,64	169,00	2,80	0,10	72,44	56,32	0,00	0,00	0,00	2	9	0,00	0,06	19,20	0,10	23,26	23,97	0,00	0,00	0,00	6	24	4	24
24.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24
25.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24
26.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24
Итого:	61,31	3050,19	90,90	0,10	56,41	41,19	0,00	0,00	0,00	2	81	0,74	75,31	389,90	0,10	23,24	21,77	0,00	0,00	0,00	70	252	4	312

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.05.2024 0	15472,80	498274,75	36512,70	0,00	461762,05	7734,12	557000,00	60877,29	0,00	496122,71	33318
27.05.2024 0	15534,10	501324,94	36603,60	0,10	464721,34	7734,85	557075,31	61267,19	0,10	495808,13	33630
Итого:	61,31	3050,19	90,90	0,10	2959,29	0,74	75,31	389,90	0,10	-314,59	312

Подпись
Дата 02.07.2024 10:56

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 26.06.2024 02.07.2024

Адрес потребителя _____
Ответственное лицо _____
Березовая дом 8
Телефон _____
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6352

Система 1 Загр. расх. на подаче Система 2 Загр. расх. на подаче
Снабж.= 0 Снабж.= 0
Снабж.= 1500 Снабж.= 1500
Тхвс1= 5 °C Тхвс2= 15 °C
PL1 [л/мин]= 100 PL4 [л/мин]= 100
PL2 [л/мин]= 100 PL5 [л/мин]= 100
PL3 [л/мин]= 100 PL6 [л/мин]= 100

Дата	Теплоноситель	Подача	Обратка	Подпитка	тод	тогр	топ	P1	P2	Ошибка	Отопление	Подача	Обратка	ГВС	тод	тогр	твс	P1	P2	Ошибка	Тнар		
	[Ккал]	V1 [м3]	V2 [м3]	V3 [м3]	°C	°C	°C	[МПа]	[МПа]	код. период	[Ккал]	V4 [м3]	V5 [м3]	V6 [м3]	°C	°C	°C	[МПа]	[МПа]	код. период	[°C]		
28.06.2024 00:00	2,19	188,00	0,00	0,00	45,70	36,96	0,00	0,00	0,00	68	0,00	0,00	20,30	0,00	20,73	21,75	0,00	0,00	0,00	68	22	0	24
29.06.2024 00:00	3,78	210,90	0,00	0,00	73,05	54,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,50	0,00	24,03	24,98	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.06.2024 00:00	4,05	205,80	0,00	0,00	73,20	52,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33,50	0,00	25,18	25,95	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.07.2024 00:00	3,88	196,50	0,00	0,00	73,21	52,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31,40	0,00	25,88	26,63	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
Итого:	13,90	801,20	0,00	0,00	66,29	49,05	0,00	0,00	0,00	68	0	0,00	110,70	0,00	23,95	24,83	0,00	0,00	0,00	68	94	0	96

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [°C]
28.06.2024 0	0,00	35,20	0,20	0,40	35,00	0,00	0,10	12,80	0,10	-12,70	393
02.07.2024 0	13,90	836,40	0,20	0,40	836,20	0,00	0,10	123,50	0,10	-123,40	489
Итого:	13,90	801,20	0,00	0,00	801,20	0,00	0,00	110,70	0,00	-110,70	96

Подпись _____
Дата 02.07.2024 10:59