

**МЕЖУНЧЕНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 16 г.**

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Белорусская 9 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-0-2-1-E2T Сер.ном. 121673
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.000..50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.000..50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п ротар 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
20-09	2.85562	67.0	45.1	129.911	129.556	0.55	0.000	0.355
21-09	5.42320	63.5	45.3	297.867	297.191	0.00	0.000	0.676
22-09	5.67295	62.7	46.0	339.295	338.520	0.00	0.000	0.775
23-09	5.74732	63.9	44.2	292.031	291.354	0.00	0.000	0.677
24-09	5.88204	69.1	40.9	208.411	207.929	0.00	0.000	0.482
25-09	5.67336	70.2	40.3	189.778	189.247	0.00	0.000	0.531
26-09	5.40714	70.1	39.9	178.772	178.301	0.00	0.000	0.471
27-09	5.24442	69.8	40.2	177.591	177.086	0.00	0.000	0.505
28-09	5.50362	69.8	40.1	184.844	184.329	0.00	0.000	0.515
29-09	5.65720	69.8	40.0	190.220	189.725	0.00	0.000	0.495 R
30-09	5.20692	69.7	40.2	176.284	175.746	0.00	0.000	0.538
01-10	5.11778	69.7	41.1	178.728	178.173	0.00	0.000	0.553
02-10	5.34222	69.7	40.5	182.687	182.179	0.00	0.000	0.508
03-10	4.78880	69.8	40.6	164.334	163.831	0.00	0.000	0.503
04-10	4.63867	69.9	42.4	168.893	168.267	0.00	0.000	0.626
05-10	4.90018	69.9	41.0	169.588	169.048	0.00	0.000	0.540
06-10	4.93265	69.8	40.7	169.267	168.706	0.17	0.000	0.561
07-10	5.06231	69.8	40.4	172.471	171.933	0.00	0.000	0.538
08-10	5.20284	69.8	41.0	181.010	180.427	0.00	0.000	0.583
09-10	5.83834	69.8	41.8	208.620	207.991	0.00	0.000	0.629
10-10	7.03415	70.1	42.3	252.959	252.426	0.00	0.000	0.533
11-10	7.77545	70.4	42.1	274.687	274.267	0.00	0.000	0.420
12-10	8.61301	70.1	43.8	327.001	326.569	0.00	0.000	0.432 R
Итого	127.520*	68.6'	42.1'	4815.25*	4802.80*	0.72		12.45

Тотч.пер. = Tнар + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 552.00ч = 552.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
13-10-16 00:00	8401.17113	321504.232	320691.069	157.51	31797.47
20-09-16 00:00	8273.65094	316688.983	315888.268	156.79	31245.47
Итого	127.520*	4815.25*	4802.80*	0.72	552.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тотщ = 552.00ч

Обновление 2.40 19-09-13 15ч НС-М-2.43 / НС-А-2.36 В=81(Н1-Н2)

13-10-16 Подпись _____