


Температурный график регулирования отпуска тепла

$t_{\text{нар}}$	$t_{1(115)}$	$t_{3(95)}$	$t_2$
8	70	41,0	35,2
7	70	42,9	36,5
6	70	44,7	37,7
5	70	46,5	39,0
4	70	48,4	40,2
3	70	50,1	41,4
2	70	51,9	42,6
1	70	53,6	43,8
0	70	55,4	44,9
-1	70	57,1	46,0
-2	70	58,8	47,1
-3	70,2	60,5	48,3
-4	72,4	62,1	49,3
-5	74,5	63,8	50,4
-6	76,6	65,4	51,5
-7	78,7	67,1	52,5
-8	80,8	68,7	53,6
-9	82,9	70,3	54,6
-10	84,9	71,9	55,6
-11	87,0	73,5	56,6
-12	89,0	75,1	57,6
-13	91,1	76,7	58,6
-14	93,1	78,2	59,6
-15	95,1	79,8	60,6
-16	97,2	81,3	61,6
-17	99,2	82,9	62,5
-18	101,2	84,4	63,5
-19	103,2	85,9	64,4
-20	105,1	87,5	65,4
-21	107,1	89,0	66,3
-22	109,1	90,5	67,2
-23	111,1	92,0	68,2
-24	113,0	93,5	69,1
-25	115,0	95,0	70,0

где:  $t_{\text{нар}}$  температура наружного воздуха, °С;  
 $t_{1(115)}$  температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С;  
 $t_{3(95)}$  температура сетевой воды, поступающая в систему отопления, °С;  
 $t_2$  температура сетевой воды в обратном трубопроводе от системы отопления, °С;

Теплоснабжающая организация:  
АО «Одинцовская теплосеть»

Исполнитель коммунальных услуг:  
Акционерное общество «Управление  
жилищного хозяйства»

Генеральный директор  
  
 АО «Одинцовская теплосеть»  
 Акционерное общество  
 Московская область  
 г. Одинцово

Бессонов В.И.

Генеральный директор  
  
 АО «Управление жилищного хозяйства»  
 Акционерное общество  
 Московская область  
 г. Одинцово

Токарев Я.Ю.