

Организация: ОАО "Одинцовская теплосеть"

Номер абонента: АО УЖК

Тип прибора: ВИСТ

Номер прибора: 44905

Адрес дома: г. Одинцово, ул. Союзная 4,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
20.09.2016 по 12.10.2016

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2		
20.09.16	0,86	171,00	170,75	0,25	0,00	0,00	42,55	36,55	6,0	6,67	5,25	3,18	
21.09.16	4,89	1277,75	1277,50	0,25	0,00	0,00	45,31	41,49	3,82	7,46	5,75	23,04	
22.09.16	3,67	846,25	846,25	0,00	0,00	0,00	48,89	44,55	4,34	7,46	5,77	15,1	
23.09.16	7,35	1451,00	1450,75	0,25	0,00	0,00	53,53	48,47	5,06	7,23	5,87	24,0	
24.09.16	7,89	1502,25	1502,25	0,00	0,00	0,00	53,76	48,52	5,24	6,94	5,87	23,58	
25.09.16	8,55	1579,00	1579,00	0,00	0,00	0,00	52,92	47,5	5,42	6,8	5,91	24,0	
26.09.16	8,44	1578,75	1578,50	0,25	0,00	0,00	53,02	47,66	5,35	6,78	5,91	23,97	
27.09.16	8,25	1408,25	1408,25	0,00	0,00	0,00	54,8	46,19	8,61	6,6	5,85	23,94	
28.09.16	9,16	1601,00	1600,75	0,25	0,00	0,00	53,46	47,73	5,72	6,72	5,92	24,0	
29.09.16	10,36	1737,50	1737,50	0,00	0,00	0,00	54,52	48,56	5,96	6,83	6,06	26,0	
30.09.16	9,48	1606,25	1606,00	0,25	0,00	0,00	54,42	48,52	5,91	6,91	6,18	24,0	
01.10.16	9,75	1605,25	1605,25	0,00	0,00	0,00	55,96	49,87	6,09	6,93	6,19	24,0	
02.10.16	9,26	1536,50	1536,25	0,25	0,00	0,00	56,15	50,12	6,03	6,94	6,19	23,0	
03.10.16	8,62	1537,50	1537,25	0,25	0,00	0,00	55,15	49,54	5,61	6,89	6,09	23,0	
04.10.16	8,14	1340,50	1340,50	0,00	0,00	0,00	56,62	47,52	9,09	6,68	6,1	23,77	
05.10.16	9,33	1562,50	1562,50	0,00	0,00	0,00	55,54	49,48	6,06	6,87	6,17	23,91	
06.10.16	9,55	1610,00	1610,00	0,00	0,00	0,00	55,63	49,7	5,93	6,94	6,19	24,0	
07.10.16	9,52	1610,50	1610,25	0,25	0,00	0,00	55,25	49,34	5,91	6,94	6,2	24,0	
08.10.16	9,44	1610,75	1610,75	0,00	0,00	0,00	54,87	49,02	5,85	6,91	6,2	24,0	
09.10.16	9,23	1430,75	1431,00	0,00	0,25	0,00	57,15	48,26	8,89	6,77	6,18	24,0	
10.10.16	8,90	1569,75	1569,50	0,25	0,00	0,00	52,57	46,82	5,75	6,85	6,15	23,98	
11.10.16	8,66	1612,75	1612,75	0,00	0,00	0,00	51,19	45,8	5,38	6,84	6,13	24,0	
12.10.16	8,20	1613,25	1613,25	0,00	0,00	0,00	49,49	44,39	5,1	6,79	6,09	24,0	
Итого:	187,51	33399,00	33396,75	2,50	0,25	0,00	53,72	47,75	5,97	6,90	6,05	520,47	

Показания интеграторов счётчика:


Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	Тр, ч
19.09.2016	24:00	16467,51	2276652,25	2276372,75	0,00	37833,01
12.10.2016	24:00	16655,03	2310051,25	2309769,50	0,00	38353,48
ИТОГО:		187,51	33399,00	33396,75	0,00	520,47

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч  
552 =520,47 +0,0 +31,53 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_



Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_