

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.09.2024** **13.10.2024**

Система 1 Загр. расх. на подаче Система 2 Загр. расх. на подаче

Гнаим.= 0 Гнаим.= 0

Гнаиб.= 30 Гнаиб.= 1500

Тхвс1 = 5 °С Тхвс2= 15 °С

PL1 [л/имп]= 100 PL4 [л/имп]= 100

PL2 [л/имп]= 1 PL5 [л/имп]= 100

PL3 [л/имп]= 0 PL6 [л/имп]= 0

Адрес потребителя **ВНИССОК** **Березовая 2**

Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **6400**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.09.2024 00:00	2,79	165,63	0,00	0,00	70,98	53,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,80	0,00	25,32	26,07	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
15.09.2024 00:00	3,01	166,75	0,00	0,00	70,93	52,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,80	0,00	25,36	26,05	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
16.09.2024 00:00	2,86	166,13	0,00	0,00	70,97	53,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,30	0,00	25,05	25,73	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
17.09.2024 00:00	2,72	166,38	0,00	0,00	70,89	54,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,60	0,00	24,86	25,55	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.09.2024 00:00	2,90	170,63	0,00	0,00	70,89	53,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,80	0,00	24,69	25,38	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
19.09.2024 00:00	2,93	171,63	0,00	0,00	70,90	53,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,20	0,00	24,33	25,01	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2024 00:00	2,88	173,50	0,00	0,00	70,91	53,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,70	0,00	23,98	24,66	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2024 00:00	3,00	177,88	0,00	0,00	70,93	53,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,50	0,00	23,93	24,59	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2024 00:00	3,27	180,81	0,00	0,00	71,07	52,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,40	0,00	23,04	23,64	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2024 00:00	3,21	157,19	0,01	0,00	73,24	51,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,60	0,00	21,96	22,51	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2024 00:00	3,09	172,69	0,00	0,00	71,59	53,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,20	0,00	22,05	22,69	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
25.09.2024 00:00	3,11	184,00	0,00	0,00	70,77	53,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,20	0,00	22,55	23,19	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
26.09.2024 00:00	3,08	183,44	0,00	0,00	70,88	53,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,60	0,00	22,94	23,58	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.09.2024 00:00	3,08	183,75	0,00	0,00	70,93	53,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,30	0,00	23,16	23,76	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
28.09.2024 00:00	3,13	186,44	0,00	0,00	70,91	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,80	0,00	23,41	24,01	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.09.2024 00:00	3,34	183,81	0,00	0,00	70,82	52,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	33,10	0,00	23,65	24,21	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.09.2024 00:00	3,08	180,00	0,01	0,00	70,83	53,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,00	26,90	0,00	22,44	23,02	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.10.2024 00:00	3,87	193,50	0,00	0,00	70,97	51,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,80	172,25	25,91	0,00	27,02	26,06	0,00	0,00	0,00	4	16	0	24
02.10.2024 00:00	5,43	232,50	0,03	0,00	71,13	47,01	0,00	0,00	0,00	0	0	2,25	542,00	26,00	0,00	39,09	34,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2024 00:00	5,31	248,50	0,00	0,00	70,38	48,23	0,00	0,00	0,00	0	0	2,19	524,63	25,20	0,00	39,17	34,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2024 00:00	5,43	252,19	0,00	0,00	70,29	48,04	0,00	0,00	0,00	0	0	2,24	542,75	25,80	0,00	39,18	35,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2024 00:00	5,47	259,56	0,00	0,00	70,27	48,50	0,00	0,00	0,00	0	0	2,26	525,63	25,50	0,00	39,10	34,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2024 00:00	5,78	257,94	0,00	0,00	70,19	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	2,34	545,00	31,40	0,00	39,11	34,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2024 00:00	5,46	257,88	0,00	0,00	70,26	48,32	0,00	0,00	0,00	0	0	2,24	527,63	25,60	0,00	39,23	34,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2024 00:00	5,33	254,63	0,00	0,00	70,26	48,53	0,00	0,00	0,00	0	0	2,17	543,50	24,30	0,00	39,15	35,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2024 00:00	5,67	254,31	0,00	0,00	70,57	47,38	0,00	0,00	0,00	0	0	2,35	526,75	27,70	0,00	39,06	34,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2024 00:00	5,84	249,88	0,02	0,00	70,64	46,43	0,00	0,00	0,00	0	0	2,50	546,00	28,20	0,00	38,99	34,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2024 00:00	5,77	257,81	0,00	0,00	70,21	47,03	0,00	0,00	0,00	0	0	2,46	528,75	27,00	0,00	39,05	34,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.10.2024 00:00	5,82	256,19	0,00	0,00	70,20	46,77	0,00	0,00	0,00	0	0	2,47	545,25	27,40	0,00	39,10	34,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2024 00:00	6,12	235,13	0,00	0,00	71,04	44,14	0,00	0,00	0,00	0	0	2,55	528,75	34,50	0,00	38,88	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	122,77	6180,63	0,07	0,00	70,83	50,82	0,00	0,00	0,00	0	0	28,82	6600,88	803,30	0,00	29,96	28,53	0,00	0,00	0,00	4	424	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.09.2024	0	20695,06	748037,44	94,91	0,00	747942,52	11048,96	1078637,63	104738,70	0,00	973898,93	36272
14.10.2024	0	20817,83	754218,06	94,99	0,00	754123,08	11077,78	1085238,50	105541,99	0,00	979696,51	36992
Итого:		122,77	6180,63	0,07	0,00	6180,55	28,82	6600,88	803,30	0,00	5797,58	720

Подпись _____

Дата 14.10.2024 12:45