

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.09.2024** **13.10.2024**

Система 1 Загр. расх. на подаче	Система 2 Загр. расх. на подаче
Гнаим.= 0	Гнаим.= 0
Гнаиб.= 30	Гнаиб.= 1500
Тхвс1 = 5 °С	Тхвс2= 15 °С
PL1 [л/имп]= 100	PL4 [л/имп]= 100
PL2 [л/имп]= 1	PL5 [л/имп]= 100
PL3 [л/имп]= 0	PL6 [л/имп]= 0

Адрес потребителя **ВНИССОК** **Березовая 4**

Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **6395**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°С]	tобр [°С]	tдоп [°С]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°С]	tобр [°С]	tвс [°С]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.09.2024 00:00	2,32	134,69	0,00	0,00	72,23	54,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,40	0,00	31,81	30,96	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.09.2024 00:00	2,41	138,44	0,04	0,00	72,15	54,74	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	26,00	0,00	31,76	30,81	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
16.09.2024 00:00	2,13	139,06	0,23	0,00	72,22	55,66	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,63	25,80	0,00	28,60	31,28	0,00	0,00	0,00	68	20	0	24
17.09.2024 00:00	2,20	130,00	0,00	0,00	72,13	55,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,80	0,00	26,22	26,34	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24
18.09.2024 00:00	2,39	138,50	0,00	0,00	72,11	54,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,90	0,00	29,37	28,14	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.09.2024 00:00	2,42	140,81	0,00	0,00	72,12	54,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,50	0,00	29,73	28,17	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.09.2024 00:00	2,43	140,69	0,00	0,00	72,11	54,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,30	0,00	29,00	27,46	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2024 00:00	2,47	142,00	3,40	0,00	72,12	54,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,38	25,50	0,00	36,07	34,89	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
22.09.2024 00:00	2,75	147,00	0,11	0,00	72,24	53,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,50	0,00	28,75	30,18	0,00	0,00	0,00	68	11	0	24
23.09.2024 00:00	2,56	227,44	0,49	0,00	74,79	55,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	27,10	0,00	31,36	34,97	0,00	0,00	0,00	68	16	0	24
24.09.2024 00:00	2,36	88,25	0,04	0,00	72,70	44,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,30	0,00	25,94	27,39	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24
25.09.2024 00:00	2,66	230,44	0,09	0,00	71,93	56,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,59	0,00	26,16	30,70	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24
26.09.2024 00:00	2,74	348,06	0,02	0,00	72,19	63,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,60	0,00	28,63	30,48	0,00	0,00	0,00	68	13	0	24
27.09.2024 00:00	2,72	350,44	0,05	0,00	72,23	64,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,80	0,00	29,06	31,94	0,00	0,00	0,00	68	15	0	24
28.09.2024 00:00	2,76	347,38	0,05	0,00	72,19	63,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,20	0,00	28,90	30,83	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
29.09.2024 00:00	2,97	341,31	0,07	0,00	72,09	62,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,50	0,00	29,34	31,35	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
30.09.2024 00:00	2,74	349,81	0,13	0,00	72,12	63,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	25,10	0,00	27,47	31,48	0,00	0,00	0,00	68	21	0	24
01.10.2024 00:00	3,46	364,56	0,15	0,00	72,22	62,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0,51	126,88	9,00	0,00	30,08	29,38	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
02.10.2024 00:00	4,61	374,44	0,06	0,00	72,16	59,33	0,00	0,00	0,00	0	0	1,59	527,88	0,00	0,00	40,16	36,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2024 00:00	4,67	395,38	0,21	0,00	71,33	59,10	0,00	0,00	0,00	0	0	1,15	350,38	0,00	0,00	40,37	36,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2024 00:00	5,13	402,31	0,14	0,00	71,23	58,09	0,00	0,00	0,00	0	0	2,76	668,88	0,00	0,00	40,21	36,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2024 00:00	5,26	403,13	0,03	0,00	71,19	57,78	0,00	0,00	0,00	0	0	2,86	685,13	0,00	0,00	40,29	36,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2024 00:00	5,53	392,75	0,02	0,00	71,11	56,47	0,00	0,00	0,00	0	0	2,90	676,88	0,00	0,00	40,22	35,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2024 00:00	5,20	403,75	0,09	0,00	71,19	57,88	0,00	0,00	0,00	0	0	2,83	685,38	0,00	0,00	40,37	36,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2024 00:00	5,23	404,88	0,03	0,00	71,19	57,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,77	677,13	0,00	0,00	40,35	36,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2024 00:00	5,35	390,50	0,02	0,00	71,51	57,34	0,00	0,00	0,00	0	0	2,85	678,13	0,00	0,00	40,14	35,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2024 00:00	5,44	388,31	0,03	0,00	71,59	57,03	0,00	0,00	0,00	0	0	2,98	677,63	0,00	0,00	40,24	35,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2024 00:00	5,37	376,19	0,02	0,00	71,13	56,42	0,00	0,00	0,00	0	0	2,94	686,13	0,00	0,00	40,29	35,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.10.2024 00:00	5,43	373,50	0,03	0,00	71,13	56,19	0,00	0,00	0,00	0	0	2,91	674,88	0,00	0,00	40,34	35,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2024 00:00	5,90	378,13	0,02	0,00	72,11	55,71	0,00	0,00	0,00	0	0	2,80	635,63	0,00	0,00	40,24	35,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	109,59	8582,13	5,57	0,00	71,96	57,30	0,00	0,00	0,00	64	0	31,85	7754,13	451,90	0,00	33,72	32,68	0,00	0,00	0,00	68	194	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.09.2024	0	22925,95	931991,38	131,75	0,00	931859,63	13413,97	1381875,75	93617,80	0,00	1288257,95	35938
14.10.2024	0	23035,54	940573,50	137,32	0,00	940436,18	13445,82	1389629,88	94069,70	0,00	1295560,18	36658
Итого:	0	109,59	8582,13	5,57	0,00	8576,55	31,85	7754,13	451,90	0,00	7302,23	720

Подпись _____

Дата 14.10.2024 12:27