

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.09.2024** **13.10.2024**

Система 1 Загр. расх. на подаче Система 2 Загр. расх. на подаче

Гнаим.= 0 Гнаим.= 0

Гнаиб.= 1500 Гнаиб.= 1500

Тхвс1 = 0 °С Тхвс2= 0 °С

PL1 [л/имп]= 100 PL4 [л/имп]= 100

PL2 [л/имп]= 100 PL5 [л/имп]= 100

PL3 [л/имп]= 100 PL6 [л/имп]= 100

Адрес потребителя **ВНИССОК** **Дружба 5**

Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140** Сер.№ **3482**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	64,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,75	26,30	0,00	21,67	22,98	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
15.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	64,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,38	31,79	0,00	21,67	23,01	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
16.09.2024 00:00	0,07	3,69	0,00	0,00	66,44	54,05	0,00	0,00	0,00	68	2	0,00	0,00	26,20	0,00	24,67	24,43	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
17.09.2024 00:00	1,85	80,94	6,20	0,00	67,49	48,53	0,00	0,00	0,00	100	1	0,00	1,19	26,81	0,00	21,60	22,45	0,00	0,00	0,00	68	23	4	24
18.09.2024 00:00	0,16	7,28	0,00	0,00	71,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,03	0,00	20,75	21,36	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
19.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	50,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,73	0,00	20,61	21,27	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	50,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,71	0,00	20,32	21,06	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
21.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	49,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	29,76	0,00	20,20	20,96	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	49,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	35,24	0,00	19,42	20,13	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,23	0,00	18,10	18,93	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	49,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,79	0,00	17,89	18,75	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
25.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	50,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,25	0,00	18,47	19,38	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
26.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	50,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,76	0,00	18,98	19,85	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	50,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,37	0,00	19,31	20,08	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
28.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	50,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,48	0,00	19,56	20,35	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.09.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	49,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	37,07	0,00	20,09	20,92	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.09.2024 00:00	0,00	0,00	2,20	0,00	70,86	50,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,75	29,55	0,00	18,91	19,71	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
01.10.2024 00:00	0,00	0,00	1,10	0,00	71,04	48,97	0,00	0,00	0,00	0	0	1,00	142,69	31,79	0,00	24,87	23,39	0,00	0,00	0,00	68	17	0	24
02.10.2024 00:00	0,00	0,00	0,30	0,00	71,17	44,86	0,00	0,00	0,00	0	0	2,84	474,19	31,69	0,00	41,43	35,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2024 00:00	0,00	0,00	550,70	0,00	70,32	46,06	0,00	0,00	0,00	0	0	2,62	467,56	30,47	0,00	40,76	35,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2024 00:00	0,00	0,00	2187,79	0,00	70,26	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	2,70	475,50	30,06	0,00	40,69	34,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2024 00:00	0,00	0,00	2186,68	0,00	70,25	46,86	0,00	0,00	0,00	0	0	2,74	469,94	30,88	0,00	40,68	34,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2024 00:00	0,00	0,00	2184,80	0,00	70,18	46,55	0,00	0,00	0,00	0	0	2,87	476,69	36,56	0,00	40,60	34,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2024 00:00	0,00	0,00	1039,51	0,00	70,25	46,08	0,00	0,00	0,00	0	0	2,77	471,19	33,41	0,00	40,67	34,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	45,70	0,00	0,00	0,00	0	0	2,75	477,75	31,28	0,00	40,70	34,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2024 00:00	0,00	0,00	0,20	0,00	70,71	44,96	0,00	0,00	0,00	0	0	2,96	471,94	34,23	0,00	41,06	34,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2024 00:00	0,00	0,00	0,20	0,00	70,76	45,13	0,00	0,00	0,00	0	0	3,04	477,88	30,67	0,00	41,05	34,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2024 00:00	0,00	0,00	0,50	0,00	70,29	45,17	0,00	0,00	0,00	0	0	2,94	471,94	32,70	0,00	40,64	34,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.10.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	45,25	0,00	0,00	0,00	0	0	3,01	478,19	36,46	0,00	40,61	34,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2024 00:00	0,00	0,00	0,20	0,00	71,19	44,68	0,00	0,00	0,00	0	0	3,15	472,31	38,19	0,00	41,44	34,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	2,08	91,91	8160,38	0,00	70,65	49,37	0,00	0,00	0,00	100	3	35,40	5832,19	934,48	0,00	28,58	26,54	0,00	0,00	0,00	68	417	4	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.09.2024	0	13114,52	461313,19	6671,77	7,00	454641,42	7756,63	607801,50	61576,84	0,20	546224,66	35934
14.10.2024	0	13116,60	461405,09	14832,15	7,00	446572,94	7792,03	613633,69	62511,32	0,20	551122,37	36654
Итого:	2,08	91,91	8160,38	0,00	-8068,48	35,40	5832,19	934,48	0,00	4897,71	720	

Подпись _____

Дата 14.10.2024 13:09