Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **13.09.2024** **13.10.2024**

Адрес потребителя **ВНИИССОК** **Дружбы 8**

Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6486

Система 1 Закр. расх. на подаче
Gнаим.= 0
Gнаиб.= 1500
Тхвс1 = 5 °C
PL1 [л/имп]= 100
PL2 [л/имп]= 1
PL3 [л/имп]= 100

Система 2 Закр. расх. на подаче
Gнаим.= 0
Gнаиб.= 1500
Тхвс2= 15 °C
PL4 [л/имп]= 100
PL5 [л/имп]= 10
PL6 [л/имп]= 10

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tдоп [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tгвс [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
13.09.2024 00:00	0,11	12,19	0,00	0,00	70,78	61,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,77	0,00	38,99	38,13	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.09.2024 00:00	0,11	12,59	0,00	0,00	70,81	61,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,89	0,00	39,12	38,20	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.09.2024 00:00	0,12	13,41	0,00	0,00	70,79	61,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,40	0,00	39,18	38,35	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.09.2024 00:00	0,11	12,50	0,00	0,00	70,83	61,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,84	0,00	39,14	40,34	0,00	0,00	0,00	68	10	0	24
17.09.2024 00:00	0,11	12,72	0,00	0,00	70,75	61,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,49	0,00	39,07	38,54	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
18.09.2024 00:00	0,12	13,38	0,00	0,00	70,73	61,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,68	0,00	38,92	38,02	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.09.2024 00:00	0,12	13,72	0,00	0,00	70,77	62,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,12	0,00	38,85	38,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.09.2024 00:00	0,11	14,00	0,00	0,00	70,76	62,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,49	0,00	38,66	37,77	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2024 00:00	0,11	14,59	0,00	0,00	70,78	62,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,64	0,00	38,43	37,61	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.09.2024 00:00	0,12	15,31	0,00	0,00	70,89	62,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,42	0,00	38,32	37,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.09.2024 00:00	0,12	12,00	0,00	0,00	73,19	61,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,62	0,00	37,68	36,82	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.09.2024 00:00	0,12	13,69	0,00	0,00	71,46	62,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,78	0,00	37,53	36,64	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.09.2024 00:00	0,11	8,19	0,00	0,00	66,21	53,36	0,00	0,00	0,00	68	1	0,00	0,13	18,05	0,00	31,28	34,98	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
26.09.2024 00:00	0,14	6,22	0,00	0,00	69,95	47,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,82	0,00	35,01	36,03	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24
27.09.2024 00:00	0,12	6,00	0,00	0,00	69,93	49,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,72	0,00	34,69	33,39	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2024 00:00	0,13	6,00	0,00	0,00	69,94	48,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,19	0,00	35,49	34,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2024 00:00	0,14	6,19	0,00	0,00	69,92	47,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,18	0,00	36,36	35,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2024 00:00	0,14	6,09	0,00	0,00	69,93	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,19	24,78	0,00	36,62	33,73	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
01.10.2024 00:00	0,17	7,31	0,00	0,00	70,14	48,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,36	107,81	21,55	0,00	37,77	34,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2024 00:00	0,24	10,00	0,00	0,00	70,44	46,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,98	397,38	24,03	0,00	44,95	41,85	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2024 00:00	0,24	10,50	0,00	0,00	69,68	46,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,86	395,69	24,32	0,00	45,42	42,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2024 00:00	0,23	10,31	0,00	0,00	69,59	47,22	0,00	0,00	0,00	0	0	1,00	403,25	21,80	0,00	44,56	41,59	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
05.10.2024 00:00	0,26	11,19	0,00	0,00	69,62	46,16	0,00	0,00	0,00	0	0	1,15	416,69	24,86	0,00	44,91	41,58	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
06.10.2024 00:00	0,28	11,50	0,00	0,00	69,55	45,70	0,00	0,00	0,00	0	0	1,36	435,31	25,05	0,00	44,04	40,37	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2024 00:00	0,28	11,91	0,00	0,00	69,62	46,67	0,00	0,00	0,00	0	0	1,40	439,19	19,93	0,00	44,50	40,65	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2024 00:00	0,31	12,91	0,00	0,00	69,66	45,89	0,00	0,00	0,00	0	0	1,71	448,06	22,22	0,00	45,37	41,02	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2024 00:00	0,32	13,38	0,00	0,00	70,01	45,33	0,00	0,00	0,00	0	0	1,94	451,75	23,60	0,00	46,42	41,64	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2024 00:00	0,32	12,91	0,00	0,00	70,03	45,25	0,00	0,00	0,00	0	0	1,80	457,38	21,99	0,00	44,59	39,89	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
11.10.2024 00:00	0,32	13,22	0,00	0,00	69,60	45,53	0,00	0,00	0,00	0	0	1,83	461,50	20,68	0,00	44,00	39,27	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.10.2024 00:00	0,32	13,28	0,00	0,00	69,60	45,75	0,00	0,00	0,00	0	0	1,78	459,88	21,42	0,00	44,07	39,43	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.10.2024 00:00	0,36	14,00	0,00	0,00	70,53	44,84	0,00	0,00	0,00	0	0	1,96	460,31	25,61	0,00	45,31	40,16	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	5,80	351,19	0,00	0,00	70,21	52,82	0,00	0,00	0,00	68	1	18,14	5334,50	662,94	0,00	40,30	38,33	0,00	0,00	0,00	68	38	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
13.09.2024	0	11056,96	476141,19	0,00	0,00	476141,19		7848,62	848336,50	56720,06	0,00	791616,44	35914
14.10.2024	0	11062,76	476492,38	0,00	0,00	476492,38		7866,76	853671,00	57383,00	0,00	796288,00	36658
	Итого:	5,80	351,19	0,00	0,00	351,19		18,14	5334,50	662,94	0,00	4671,56	744

Подпись _____

Дата 14.10.2024 13:49