

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.10.2024 13.11.2024

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая ул., д1**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 1949

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.10.2024 00:00	3,82	112,62	0,01	0,00	78,76	44,68	0,00	0,00	0,00	0	0	3,87	427,46	23,42	0,00	49,89	40,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2024 00:00	4,35	123,39	0,88	0,00	80,62	44,41	0,00	0,00	0,00	0	0	4,01	432,56	22,22	0,00	51,42	41,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.10.2024 00:00	4,07	124,08	0,08	0,00	77,85	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0	3,63	427,96	22,42	0,00	48,93	40,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.10.2024 00:00	4,11	127,52	0,11	0,00	78,01	44,81	0,00	0,00	0,00	0	0	3,71	433,25	22,32	0,00	49,22	40,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.10.2024 00:00	4,16	127,04	0,13	0,00	78,62	44,90	0,00	0,00	0,00	0	0	3,82	428,07	21,52	0,00	49,83	40,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.10.2024 00:00	3,98	127,88	0,13	0,00	77,21	45,06	0,00	0,00	0,00	0	0	3,60	432,76	21,62	0,00	48,50	40,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.10.2024 00:00	4,02	135,42	0,09	0,00	75,81	45,04	0,00	0,00	0,00	0	0	3,33	427,36	25,93	0,00	47,26	39,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.10.2024 00:00	3,77	131,04	0,02	0,00	74,67	45,25	0,00	0,00	0,00	0	0	3,15	432,56	22,02	0,00	46,25	38,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.10.2024 00:00	3,67	127,97	0,03	0,00	74,65	45,32	0,00	0,00	0,00	0	0	3,11	427,26	22,42	0,00	46,15	38,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.10.2024 00:00	3,60	131,90	0,03	0,00	73,75	45,77	0,00	0,00	0,00	0	0	2,99	432,76	21,82	0,00	45,49	38,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.10.2024 00:00	3,62	132,35	0,02	0,00	73,84	45,77	0,00	0,00	0,00	0	0	3,00	427,16	21,12	0,00	45,47	38,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.10.2024 00:00	3,74	130,30	0,00	0,00	74,75	45,39	0,00	0,00	0,00	0	0	3,19	432,37	20,72	0,00	46,16	38,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.10.2024 00:00	4,14	130,13	0,17	0,00	78,80	45,74	0,00	0,00	0,00	0	0	3,78	428,07	22,52	0,00	50,08	41,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.10.2024 00:00	3,82	141,55	0,03	0,00	73,54	45,75	0,00	0,00	0,00	0	0	3,03	433,25	25,83	0,00	45,24	38,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.10.2024 00:00	3,64	131,94	0,02	0,00	73,94	45,55	0,00	0,00	0,00	0	0	3,07	427,77	22,62	0,00	45,54	38,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.10.2024 00:00	3,82	129,16	0,02	0,00	75,38	45,19	0,00	0,00	0,00	0	0	3,30	433,75	21,32	0,00	46,80	39,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.10.2024 00:00	4,22	130,59	0,16	0,00	79,25	45,56	0,00	0,00	0,00	0	0	3,84	428,36	22,32	0,00	50,32	41,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.10.2024 00:00	4,26	125,10	0,02	0,00	79,59	44,57	0,00	0,00	0,00	0	0	3,93	434,05	20,92	0,00	50,36	41,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.11.2024 00:00	3,92	131,80	0,12	0,00	76,35	45,50	0,00	0,00	0,00	0	0	3,40	428,16	21,12	0,00	47,55	39,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.11.2024 00:00	4,52	125,85	0,00	0,00	81,75	44,79	0,00	0,00	0,00	0	0	4,27	434,15	21,52	0,00	52,41	42,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.11.2024 00:00	4,92	125,94	0,03	0,00	85,01	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0	4,77	428,87	24,12	0,00	55,56	44,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.11.2024 00:00	5,12	129,01	0,04	0,00	85,47	44,65	0,00	0,00	0,00	0	0	4,85	422,46	27,93	0,00	56,11	44,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.11.2024 00:00	4,95	126,26	0,01	0,00	85,56	45,14	0,00	0,00	0,00	0	0	4,96	439,95	23,62	0,00	56,20	44,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.11.2024 00:00	4,72	124,74	0,09	0,00	83,69	44,74	0,00	0,00	0,00	0	0	4,60	422,86	22,82	0,00	54,29	43,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.11.2024 00:00	4,12	136,31	0,07	0,00	75,80	44,76	0,00	0,00	0,00	0	0	3,49	440,15	24,12	0,00	47,21	39,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.11.2024 00:00	4,00	131,06	0,03	0,00	76,02	44,75	0,00	0,00	0,00	0	0	3,51	422,86	20,32	0,00	47,40	38,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.11.2024 00:00	4,10	134,16	0,04	0,00	76,11	44,66	0,00	0,00	0,00	0	0	3,53	439,95	24,72	0,00	47,35	39,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.11.2024 00:00	4,30	132,93	0,00	0,00	77,43	44,29	0,00	0,00	0,00	0	0	3,72	422,76	27,13	0,00	48,58	39,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.11.2024 00:00	4,82	123,77	0,00	0,00	84,99	44,96	0,00	0,00	0,00	0	0	4,91	440,25	22,82	0,00	55,62	44,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.11.2024 00:00	4,74	121,63	0,10	0,00	85,42	45,39	0,00	0,00	0,00	0	0	4,97	423,16	21,12	0,00	56,16	44,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.11.2024 00:00	5,07	125,66	0,00	0,00	87,95	46,31	0,00	0,00	0,00	0	0	5,44	440,64	22,22	0,00	59,02	46,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	130,10	3989,09	2,48	0,00	78,73	45,09	0,00	0,00	0,00	0	0	118,79	13353,00	706,69	0,00	49,88	40,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.10.2024	0	686,86	26152,95	12,37	0,00	26140,58	462,04	43840,09	4884,61	0,00	6032
14.11.2024	0	816,95	30142,03	14,85	0,00	30127,18	580,83	57193,09	5591,30	0,00	6776
Итого:		130,10	3989,09	2,48	0,00	3986,61	118,79	13353,00	706,69	0,00	744

Подпись _____

Дата 15.11.2024 11:37