

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.10.2024 13.11.2024

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.8/1
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
14.10.2024 00:00	2,21	68,61	0,05	0,00	74,69	41,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	41,21	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
15.10.2024 00:00	2,21	62,80	0,12	0,00	77,05	41,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	43,17	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
16.10.2024 00:00	1,95	59,30	0,12	0,00	74,65	41,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	40,68	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
17.10.2024 00:00	2,04	63,41	0,12	0,00	74,94	42,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	41,65	0,00	0,00	0,00	68	8	0	24
18.10.2024 00:00	2,07	63,39	0,09	0,00	75,38	42,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	41,68	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
19.10.2024 00:00	2,05	63,70	0,01	0,00	74,16	41,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	39,61	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.10.2024 00:00	1,92	64,00	0,01	0,00	72,89	42,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	39,00	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
21.10.2024 00:00	1,67	58,59	0,00	0,00	71,69	42,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	37,78	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
22.10.2024 00:00	1,66	58,11	0,00	0,00	71,65	42,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	37,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.10.2024 00:00	1,77	64,09	0,00	0,00	70,89	42,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	37,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.10.2024 00:00	1,73	62,00	0,00	0,00	70,95	42,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	37,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.10.2024 00:00	1,75	60,80	0,00	0,00	71,59	42,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	37,35	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.10.2024 00:00	2,22	68,50	0,01	0,00	75,98	43,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	41,69	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
27.10.2024 00:00	1,83	66,31	0,00	0,00	70,74	42,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	37,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.10.2024 00:00	1,74	62,69	0,00	0,00	70,94	42,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	37,08	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.10.2024 00:00	1,79	61,00	0,00	0,00	72,16	42,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	37,68	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.10.2024 00:00	2,24	68,91	0,01	0,00	76,06	42,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	41,73	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
31.10.2024 00:00	2,18	64,00	0,00	0,00	76,13	41,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	40,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.11.2024 00:00	1,92	64,41	0,01	0,00	73,43	42,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	39,38	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.11.2024 00:00	2,48	70,09	0,00	0,00	78,36	42,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	43,06	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.11.2024 00:00	2,75	73,70	0,00	0,00	81,68	43,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.11.2024 00:00	2,89	76,09	0,00	0,00	82,13	43,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	46,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.11.2024 00:00	2,80	74,91	0,00	0,00	82,21	43,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	46,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.11.2024 00:00	2,59	71,09	0,01	0,00	80,45	43,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	44,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.11.2024 00:00	1,85	62,11	0,00	0,00	72,81	42,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	37,53	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.11.2024 00:00	1,86	61,09	0,00	0,00	72,89	41,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	37,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.11.2024 00:00	1,93	64,41	0,00	0,00	73,13	42,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	37,99	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.11.2024 00:00	2,18	67,50	0,00	0,00	74,26	41,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	38,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.11.2024 00:00	2,77	74,69	0,00	0,00	81,64	43,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	45,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.11.2024 00:00	2,76	73,81	0,01	0,00	81,86	43,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	45,47	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
13.11.2024 00:00	2,99	77,80	0,00	0,00	84,47	44,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	47,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	66,80	2051,91	0,57	0,00	75,54	42,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	40,87	0,00	0,00	0,00	68	18	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.10.2024	0	6868,26	224314,52	1216,73	0,00	223097,79	3494,20	300385,31	31847,21	0,00	268538,11	36920
14.11.2024	0	6935,06	226366,42	1217,30	0,00	225149,12	3494,20	300385,31	31847,21	0,00	268538,11	37664
Итого:	66,80	2051,91	0,57	0,00	2051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744	

Подпись _____

Дата 14.11.2024 14:40