

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **09.12.2024** **13.01.2025**

Система 1 Загр. расх. на подаче Система 2 Загр. расх. на подаче

Гнаим.=	0	Гнаим.=	0
Гнаиб.=	30	Гнаиб.=	1500
Тхвс1 =	5 °C	Тхвс2=	15 °C
PL1 [л/имп]=	100	PL4 [л/имп]=	100
PL2 [л/имп]=	1	PL5 [л/имп]=	100
PL3 [л/имп]=	0	PL6 [л/имп]=	0

Адрес потребителя Рябиновая 8.2

Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
09.12.2024 00:00	3,32	82,50	0,00	0,00	89,06	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	50,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.12.2024 00:00	3,37	83,30	0,00	0,00	90,40	48,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	51,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.12.2024 00:00	3,41	83,81	0,00	0,00	90,42	48,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	51,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.12.2024 00:00	3,45	84,80	0,00	0,00	90,95	48,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	51,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.12.2024 00:00	3,64	87,89	0,01	0,00	91,82	49,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	51,93	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
14.12.2024 00:00	3,59	86,61	0,00	0,00	91,70	48,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	51,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.12.2024 00:00	3,66	87,80	0,00	0,00	91,53	48,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	51,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.12.2024 00:00	3,29	81,70	0,01	0,00	88,96	47,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	51,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.12.2024 00:00	3,12	79,39	0,00	0,00	86,47	46,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	49,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.12.2024 00:00	3,78	89,50	0,01	0,00	93,89	50,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	53,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.12.2024 00:00	3,90	91,41	0,01	0,00	95,97	51,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	54,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.12.2024 00:00	2,91	76,59	0,02	0,00	83,91	44,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	46,71	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
21.12.2024 00:00	3,06	79,20	0,00	0,00	85,61	45,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	48,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.12.2024 00:00	3,73	88,61	0,00	0,00	92,21	48,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	52,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.12.2024 00:00	3,33	82,89	0,01	0,00	89,81	48,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	50,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.12.2024 00:00	2,92	76,61	0,00	0,00	84,31	45,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	47,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.12.2024 00:00	3,12	79,80	0,00	0,00	87,31	47,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	49,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.12.2024 00:00	3,05	78,30	0,00	0,00	86,10	45,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	48,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.12.2024 00:00	2,89	76,20	0,00	0,00	83,88	44,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	47,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.12.2024 00:00	3,03	77,70	0,00	0,00	86,12	46,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.12.2024 00:00	3,04	78,30	0,00	0,00	85,68	45,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	48,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.12.2024 00:00	2,96	76,89	0,00	0,00	85,06	45,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	48,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.12.2024 00:00	3,19	80,50	0,00	0,00	86,68	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	49,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.01.2025 00:00	3,23	80,81	0,01	0,00	90,33	48,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	51,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.01.2025 00:00	2,59	71,19	0,01	0,00	81,94	44,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	46,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.01.2025 00:00	3,25	80,81	0,00	0,00	89,49	48,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	50,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.01.2025 00:00	3,44	83,69	0,00	0,00	92,84	50,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	52,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.01.2025 00:00	3,53	85,41	0,00	0,00	93,36	50,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	53,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.01.2025 00:00	3,54	85,50	0,00	0,00	93,76	50,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	53,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.01.2025 00:00	3,18	79,91	0,01	0,00	89,30	48,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	50,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.01.2025 00:00	2,70	72,80	0,01	0,00	80,85	42,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	44,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.01.2025 00:00	3,11	78,50	0,01	0,00	88,13	47,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	50,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.01.2025 00:00	2,77	73,30	0,02	0,00	82,59	43,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	46,59	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
11.01.2025 00:00	2,35	66,09	0,01	0,00	79,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.01.2025 00:00	3,32	81,91	0,01	0,00	89,41	47,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	50,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.01.2025 00:00	3,24	80,70	0,01	0,00	89,42	48,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	50,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	116,00	2910,91	0,17	0,00	88,29	47,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	49,95	0,00	0,00	0,00	68	0	0	864

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
09.12.2024	0	7010,44	228309,52	1217,40	0,00	227092,11	3494,20	300385,31	31847,21	0,00	268538,11	38264
14.01.2025	0	7126,45	231220,42	1217,58	0,00	230002,84	3494,20	300385,31	31847,21	0,00	268538,11	39128
Итого:	116,00	2910,91	0,17	0,00	2910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864	

Подпись _____

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **09.12.2024** **13.01.2025**

Система 1 Загр. расх. на подаче Система 2 Загр. расх. на подаче

Гнаим.= 0 Гнаим.= 0

Гнаиб.= 30 Гнаиб.= 1500

Тхвс1 = 5 °C Тхвс2= 15 °C

PL1 [л/имп]= 100 PL4 [л/имп]= 100

PL2 [л/имп]= 1 PL5 [л/имп]= 100

PL3 [л/имп]= 0 PL6 [л/имп]= 0

Адрес потребителя Рябиновая 8.2

Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период										код	период	

Дата 14.01.2025 16:05