

## Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.09.2024** **13.10.2024**

Система 1 Загр. расх. на подаче Система 2 Загр. расх. на подаче

Гнаим.= 0 Гнаим.= 0

Гнаиб.= 30 Гнаиб.= 30

Тхвс1 = 5 °С Тхвс2= 15 °С

PL1 [л/имп]= 100 PL4 [л/имп]= 100

PL2 [л/имп]= 1 PL5 [л/имп]= 1

PL3 [л/имп]= 100 PL6 [л/имп]= 100

Адрес потребителя **ВНИССОК** **Рябиновая 10**

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **6484**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.09.2024 00:00	0,73	77,59	0,00	0,00	71,86	62,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,40	0,00	74,25	74,26	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
15.09.2024 00:00	0,84	82,22	0,00	0,00	72,23	62,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,37	0,00	79,97	79,97	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
16.09.2024 00:00	0,83	84,50	0,00	0,00	72,68	62,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,35	0,00	69,08	69,08	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
17.09.2024 00:00	0,83	83,59	0,00	0,00	72,66	62,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,17	0,00	69,15	69,16	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
18.09.2024 00:00	0,80	79,81	0,00	0,00	72,61	62,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,35	0,00	56,72	56,72	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
19.09.2024 00:00	0,80	82,28	0,00	0,00	72,67	62,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,29	0,00	74,69	74,69	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
20.09.2024 00:00	0,86	86,22	0,00	0,00	72,70	62,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,63	0,00	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
21.09.2024 00:00	0,88	85,59	0,00	0,00	72,69	62,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,95	0,00	63,28	63,28	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
22.09.2024 00:00	0,98	89,09	0,00	0,00	73,06	62,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,56	0,00	72,71	72,72	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
23.09.2024 00:00	0,82	72,41	0,00	0,00	74,39	62,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,07	0,00	61,38	61,39	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
24.09.2024 00:00	0,79	79,91	0,00	0,00	72,43	62,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,38	0,00	60,09	60,10	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
25.09.2024 00:00	0,82	86,09	0,00	0,00	71,54	62,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,01	0,00	76,17	76,17	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
26.09.2024 00:00	0,80	83,41	0,00	0,00	71,56	61,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,58	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
27.09.2024 00:00	0,74	79,50	0,00	0,00	71,58	62,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,30	0,00	72,01	72,01	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
28.09.2024 00:00	0,81	84,38	0,00	0,00	71,58	62,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,90	0,00	81,90	81,91	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
29.09.2024 00:00	0,92	91,31	0,00	0,00	71,55	61,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,42	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
30.09.2024 00:00	0,83	87,31	0,00	0,00	71,57	62,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,40	0,00	80,67	80,68	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
01.10.2024 00:00	1,10	90,00	0,00	0,00	71,67	60,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,65	0,00	84,85	84,86	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
02.10.2024 00:00	2,01	116,50	0,01	0,00	71,90	53,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,22	0,00	74,26	74,26	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
03.10.2024 00:00	1,91	118,59	0,00	0,00	71,09	54,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,19	0,00	80,47	80,48	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
04.10.2024 00:00	1,90	120,19	0,00	0,00	70,96	54,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,98	0,00	80,77	80,77	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
05.10.2024 00:00	1,91	120,81	0,00	0,00	70,93	54,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,81	0,00	88,63	88,63	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
06.10.2024 00:00	1,86	117,50	0,01	0,00	70,85	54,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,67	0,00	96,97	96,98	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
07.10.2024 00:00	1,92	124,09	0,00	0,00	70,92	54,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,37	0,00	63,49	63,49	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
08.10.2024 00:00	1,83	117,91	0,00	0,00	70,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,07	0,00	90,56	90,57	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
09.10.2024 00:00	1,91	117,09	0,01	0,00	71,24	54,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,97	0,00	61,67	61,68	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
10.10.2024 00:00	1,92	113,81	0,00	0,00	71,29	53,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,36	0,00	78,22	78,23	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
11.10.2024 00:00	1,93	121,28	0,00	0,00	70,87	54,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,19	0,00	70,47	70,47	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
12.10.2024 00:00	1,83	114,00	0,00	0,00	70,83	54,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,90	0,00	64,21	64,21	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
13.10.2024 00:00	2,13	118,91	0,01	0,00	72,14	53,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,04	0,00	83,91	83,92	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
Итого:	38,23	2925,91	0,06	0,00	71,83	59,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	226,56	0,00	73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	70	718	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.09.2024	0	7061,03	325936,03	126,98	0,00	325809,05	0,00	0,00	25824,90	0,00	-25824,90	36200
14.10.2024	0	7099,25	328861,94	127,04	0,00	328734,89	0,00	0,00	26051,46	0,00	-26051,46	36920
Итого:		38,23	2925,91	0,06	0,00	2925,85	0,00	0,00	226,56	0,00	-226,56	720

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 14.10.2024 14:36