

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.09.2024** **13.10.2024**

Система 1 Загр. расх. на подаче Система 2 Загр. расх. на подаче

Гнаим.= 0 Гнаим.= 0

Гнаиб.= 30 Гнаиб.= 1500

Тхвс1 = 5 °C Тхвс2= 15 °C

PL1 [л/имп]= 100 PL4 [л/имп]= 100

PL2 [л/имп]= 1 PL5 [л/имп]= 100

PL3 [л/имп]= 0 PL6 [л/имп]= 0

Адрес потребителя **ВНИССОК** **Рябиновая 6**

Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **7188**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.09.2024 00:00	1,57	64,91	0,13	0,00	71,55	47,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,90	0,00	34,10	30,07	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
15.09.2024 00:00	1,74	70,59	0,18	0,00	71,57	47,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,40	0,00	33,87	29,86	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
Итого:	3,32	135,50	0,30	0,00	71,56	47,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	50,30	0,00	33,99	29,96	0,00	0,00	0,00	68	0	0	48

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.09.2024	0	11483,35	380509,03	570,46	0,00	379938,57	7186,73	568852,38	58628,61	0,00	510223,77	36199
16.09.2024	0	11486,67	380644,53	570,77	0,00	380073,76	7186,73	568852,38	58678,91	0,00	510173,47	36247
Итого:	3,32	135,50	0,30	0,00	135,20	0,00	0,00	50,30	0,00	-50,30	48	

Подпись _____

Дата 14.10.2024 14:59