

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 11

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 6397

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,59	366,88	0,00	0,00	71,69	64,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	2,58	375,31	0,00	0,00	71,70	64,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	2,63	355,38	0,00	0,00	71,71	63,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	2,73	339,13	0,00	0,00	71,70	63,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	2,66	360,00	0,00	0,00	71,66	63,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	2,57	350,56	0,00	0,00	71,87	63,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	2,65	341,81	0,00	0,00	71,88	63,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	2,69	341,50	0,00	0,00	71,87	63,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,61	338,00	0,00	0,00	71,90	63,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,72	315,13	0,00	0,00	71,97	62,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,84	299,31	0,00	0,00	71,84	61,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,79	324,00	0,00	0,00	71,95	62,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	2,69	287,06	0,18	0,00	70,65	58,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2025 00:00	2,90	331,00	0,05	0,00	73,35	63,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,83	334,13	0,04	0,00	73,40	64,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,91	325,81	0,00	0,00	73,13	63,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,99	337,00	0,00	0,00	73,57	64,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	3,12	313,50	0,00	0,00	73,28	62,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,88	328,50	0,00	0,00	73,25	63,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	2,80	346,50	0,03	0,00	72,94	64,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	2,80	349,88	0,03	0,00	72,77	63,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	2,38	220,81	0,07	0,00	68,95	59,75	0,00	0,00	0,00	68	4	24
05.09.2025 00:00	2,87	244,56	0,03	0,00	72,82	60,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	2,96	252,50	0,03	0,00	72,92	60,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	3,09	245,13	0,03	0,00	72,74	59,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	2,83	240,81	0,03	0,00	72,87	60,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	2,86	240,19	0,07	0,00	72,94	60,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	2,80	235,69	0,13	0,00	72,99	60,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	2,89	241,00	0,01	0,00	72,95	60,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	2,79	242,44	0,03	0,00	73,06	61,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	2,96	254,75	0,00	0,00	73,07	61,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	86,42	9478,25	0,77	0,00	72,37	62,50	0,00	0,00	0,00	68	4	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	21395,27	873239,06	118,62	0,00	873120,44	43955
14.09.2025	0	21481,70	882717,31	119,39	0,00	882597,92	44699
Итого:		86,42	9478,25	0,77	0,00	9477,48	744

Подпись

Дата

15.09.2025 9:10