

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя _____ Березовая 11
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6397
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2026 00:00	2,62	168,13	0,00	0,00	76,94	60,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	2,80	170,81	0,06	0,00	76,94	60,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2026 00:00	2,72	169,31	0,03	0,00	76,83	60,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2026 00:00	2,77	165,06	0,00	0,00	76,98	59,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	2,69	162,19	0,00	0,00	77,02	60,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2026 00:00	2,54	159,44	0,00	0,00	77,02	60,73	0,00	0,00	0,00	64	0	24
20.08.2026 00:00	2,79	168,56	0,00	0,00	76,60	59,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2026 00:00	2,57	161,13	0,00	0,00	76,87	60,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	2,77	164,19	0,00	0,00	76,89	59,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2026 00:00	2,93	171,63	0,00	0,00	76,81	59,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	2,80	163,56	0,00	0,00	77,08	59,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	2,84	207,31	0,03	0,00	75,26	60,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2026 00:00	2,73	197,31	0,00	0,00	75,06	60,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2026 00:00	2,82	195,19	0,00	0,00	75,58	60,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2026 00:00	2,70	167,13	0,00	0,00	76,89	60,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2026 00:00	2,80	171,06	0,00	0,00	76,66	60,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2026 00:00	3,04	181,44	0,00	0,00	76,47	59,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2026 00:00	2,78	181,38	0,00	0,00	76,15	60,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2026 00:00	2,68	180,63	0,00	0,00	76,11	61,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2026 00:00	2,75	176,38	0,00	0,00	76,49	60,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	2,74	177,94	0,00	0,00	76,30	60,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2026 00:00	2,66	169,19	0,00	0,00	76,80	60,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2026 00:00	2,83	171,19	0,00	0,00	77,12	60,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2026 00:00	3,13	178,50	0,00	0,00	76,82	59,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2026 00:00	2,90	172,19	0,00	0,00	77,28	60,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2026 00:00	2,91	176,63	0,00	0,00	77,17	60,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2026 00:00	2,85	178,81	0,01	0,00	77,03	60,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2026 00:00	2,77	224,06	0,00	0,00	74,02	60,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2026 00:00	2,88	215,13	0,00	0,00	75,08	60,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2026 00:00	2,86	173,81	0,00	0,00	77,07	60,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2026 00:00	3,05	182,56	0,00	0,00	76,90	59,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	86,71	5501,81	0,15	0,00	76,52	60,30	0,00	0,00	0,00	64	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	23456,58	952234,69	124,75	0,00	952109,94	52715
14.09.2026	0	23543,29	957736,50	124,90	0,00	957611,60	53459
Итого:		86,71	5501,81	0,15	0,00	5501,66	744

Подпись _____

Дата 15.09.2026 12:17