

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 13.03.2025 13.04.2025

Адрес потребителя _____ Березовая 11
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6397
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
13.03.2025 00:00	6,42	228,88	0,07	0,00	76,57	47,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.03.2025 00:00	6,28	242,00	0,05	0,00	75,91	49,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.03.2025 00:00	7,26	213,00	0,04	0,00	80,72	45,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.03.2025 00:00	7,58	221,81	0,04	0,00	80,66	45,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.03.2025 00:00	7,71	215,38	0,03	0,00	82,61	45,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.03.2025 00:00	8,13	218,31	0,03	0,00	84,70	46,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.03.2025 00:00	7,78	226,13	0,21	0,00	82,46	46,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.03.2025 00:00	7,29	231,19	0,02	0,00	80,11	47,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.03.2025 00:00	6,86	238,50	0,03	0,00	78,54	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.03.2025 00:00	7,59	222,13	0,03	0,00	82,04	46,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.03.2025 00:00	7,77	222,38	0,03	0,00	82,29	46,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.03.2025 00:00	6,86	246,50	0,03	0,00	78,78	49,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.03.2025 00:00	6,82	232,19	0,02	0,00	78,02	47,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.03.2025 00:00	7,13	218,50	0,03	0,00	80,46	46,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.03.2025 00:00	6,82	237,31	0,03	0,00	78,21	48,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.03.2025 00:00	6,38	239,31	0,03	0,00	76,63	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.03.2025 00:00	6,93	238,00	0,04	0,00	79,76	49,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.03.2025 00:00	6,75	247,81	0,03	0,00	77,33	48,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.03.2025 00:00	5,97	236,38	0,02	0,00	75,85	49,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.04.2025 00:00	6,05	240,13	0,02	0,00	75,81	49,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.04.2025 00:00	6,09	237,38	0,02	0,00	76,13	49,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.04.2025 00:00	6,09	233,69	0,04	0,00	76,52	49,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.04.2025 00:00	6,02	228,69	0,03	0,00	76,68	49,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.04.2025 00:00	6,61	227,44	0,04	0,00	78,64	48,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.04.2025 00:00	9,23	249,31	0,03	0,00	90,09	51,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.04.2025 00:00	8,47	237,69	0,04	0,00	87,73	50,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.04.2025 00:00	7,95	223,88	0,04	0,00	85,84	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.04.2025 00:00	7,65	220,13	0,04	0,00	83,20	47,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.04.2025 00:00	7,70	217,50	0,03	0,00	82,84	46,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.04.2025 00:00	7,44	216,88	0,03	0,00	82,20	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.04.2025 00:00	7,68	221,50	0,03	0,00	82,36	46,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.04.2025 00:00	7,22	251,69	0,03	0,00	79,27	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	228,52	7381,56	1,22	0,00	80,28	48,15	0,00	0,00	0,00	0	0	768

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
13.03.2025	0	20790,23	833421,06	113,77	0,00	833307,30
14.04.2025	0	21018,75	840802,63	114,98	0,00	840687,64
Итого:	228,52	7381,56	1,22	0,00	7380,35	768

Подпись _____
 Дата 14.04.2025 8:37