

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя _____ Березовая 2
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6400
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,55	300,69	0,00	0,00	70,11	60,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	2,44	298,81	0,00	0,00	70,15	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	2,46	292,31	0,00	0,00	70,08	61,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	2,55	279,50	0,00	0,00	70,01	60,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	2,64	291,56	0,00	0,00	70,00	60,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	2,59	285,13	0,02	0,00	70,19	60,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	2,56	274,81	0,00	0,00	70,14	60,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	2,58	277,00	0,00	0,00	70,14	60,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,53	275,25	0,00	0,00	70,09	60,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,60	259,25	0,00	0,00	69,98	59,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,66	248,19	0,00	0,00	69,80	57,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,63	260,19	0,01	0,00	69,94	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	2,53	238,50	0,01	0,00	67,77	56,57	0,00	0,00	0,00	68	0	24
27.08.2025 00:00	2,74	288,19	0,00	0,00	71,36	61,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,80	290,81	0,00	0,00	71,42	60,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,77	278,88	0,00	0,00	71,11	60,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,78	287,44	0,00	0,00	71,61	61,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	2,82	270,19	0,00	0,00	71,36	60,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,64	281,00	0,00	0,00	71,36	61,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	2,67	298,00	0,00	0,00	71,14	61,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	2,73	300,50	0,00	0,00	71,03	60,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	2,71	313,69	0,00	0,00	70,95	61,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	2,70	325,00	0,00	0,00	70,95	61,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	2,78	316,00	0,00	0,00	71,04	61,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	2,82	288,19	0,00	0,00	70,82	59,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	2,69	306,94	0,00	0,00	70,97	61,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	2,67	314,88	0,00	0,00	71,07	61,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	2,75	306,13	0,01	0,00	71,10	61,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	2,69	303,88	0,01	0,00	71,03	61,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	2,76	316,50	0,00	0,00	71,16	61,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	2,77	296,50	0,00	0,00	71,04	61,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	82,61	8963,88	0,05	0,00	70,61	60,53	0,00	0,00	0,00	68	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	22810,74	829862,81	96,06	0,00	829766,75	44288
14.09.2025	0	22893,34	838826,69	96,11	0,00	838730,57	45032
Итого:		82,61	8963,88	0,05	0,00	8963,82	744

Подпись _____

Дата 15.09.2025 9:44