

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 2

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 6400

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2026 00:00	2,54	107,31	0,01	0,00	73,50	49,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	2,48	99,00	0,00	0,00	73,48	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2026 00:00	2,67	102,00	0,00	0,00	73,47	46,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2026 00:00	2,47	98,69	0,00	0,00	73,58	48,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	2,20	109,13	0,04	0,00	73,46	48,76	0,00	0,00	0,00	64	0	24
19.08.2026 00:00	2,45	93,88	0,00	0,00	73,32	46,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2026 00:00	2,52	98,69	0,00	0,00	73,17	47,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2026 00:00	2,46	97,75	0,00	0,00	73,40	47,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	2,41	96,38	0,00	0,00	73,43	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2026 00:00	2,69	99,88	0,00	0,00	73,41	46,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	2,52	105,31	0,01	0,00	73,65	49,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	2,69	129,31	0,02	0,00	72,44	50,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2026 00:00	2,51	121,38	0,06	0,00	70,88	50,85	0,00	0,00	0,00	68	1	24
27.08.2026 00:00	2,71	129,00	0,00	0,00	72,71	50,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2026 00:00	2,60	114,63	0,00	0,00	73,61	50,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2026 00:00	2,60	116,13	0,00	0,00	73,49	50,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2026 00:00	2,74	119,38	0,00	0,00	73,32	50,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2026 00:00	2,78	121,19	0,01	0,00	73,12	49,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2026 00:00	2,62	110,31	0,00	0,00	72,98	48,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2026 00:00	2,57	101,88	0,00	0,00	73,16	47,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	2,50	101,25	0,08	0,00	73,03	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2026 00:00	2,40	96,06	0,00	0,00	73,43	48,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2026 00:00	2,55	96,69	0,01	0,00	73,73	46,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2026 00:00	2,85	103,50	0,01	0,00	73,63	46,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2026 00:00	2,56	98,44	0,06	0,00	73,94	47,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2026 00:00	2,73	110,56	0,00	0,00	73,87	48,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2026 00:00	2,75	117,63	0,00	0,00	73,82	49,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2026 00:00	2,67	141,13	0,04	0,00	71,45	51,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2026 00:00	2,65	136,50	0,07	0,00	71,97	50,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2026 00:00	2,76	117,19	0,00	0,00	73,84	49,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2026 00:00	2,93	120,19	0,00	0,00	73,79	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	80,57	3410,31	0,42	0,00	73,23	48,81	0,00	0,00	0,00	68	1	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	24971,19	910354,56	99,76	0,00	910254,81
14.09.2026	0	25051,76	913764,88	100,18	0,00	913664,70
Итого:	80,57	3410,31	0,42	0,00	3409,89	744

Подпись

Дата

15.09.2026 12:52