

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 2

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 6400

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	8,05	352,19	0,02	0,00	76,87	52,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	9,72	316,88	0,00	0,00	85,73	54,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	10,48	322,19	0,02	0,00	88,33	54,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	10,42	286,44	0,00	0,00	92,85	55,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	9,19	297,56	0,04	0,00	85,26	52,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	8,59	329,31	0,00	0,00	79,51	52,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	8,55	297,81	0,01	0,00	81,99	52,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	8,71	296,50	0,00	0,00	82,80	52,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	8,80	284,19	0,00	0,00	84,40	52,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	8,77	304,50	0,00	0,00	82,24	52,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	8,16	242,50	0,01	0,00	83,08	47,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	11,66	271,94	0,00	0,00	94,21	49,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	11,74	282,38	0,03	0,00	94,33	51,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	9,72	228,69	0,00	0,00	89,23	45,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	9,08	242,81	0,00	0,00	83,04	44,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	9,12	232,31	0,01	0,00	85,11	44,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	9,46	226,56	0,01	0,00	87,60	44,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	9,50	221,81	0,01	0,00	88,84	44,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	9,89	234,13	0,04	0,00	89,13	45,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	10,39	250,06	0,00	0,00	87,92	45,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	10,24	255,44	0,00	0,00	89,63	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	10,36	247,88	0,00	0,00	90,87	47,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	9,96	248,31	0,01	0,00	89,27	47,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	9,31	223,38	0,01	0,00	88,08	45,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	9,71	228,44	0,01	0,00	89,80	45,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	10,31	251,38	0,00	0,00	90,24	47,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	10,04	245,81	0,01	0,00	90,14	47,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	10,27	252,19	0,01	0,00	90,41	48,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	10,62	263,19	0,01	0,00	90,71	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	9,91	241,75	0,04	0,00	89,13	46,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	10,69	260,38	0,00	0,00	90,29	47,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	9,51	222,31	0,06	0,00	89,78	45,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	10,82	252,31	0,02	0,00	93,71	49,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	321,76	8713,50	0,38	0,00	87,71	48,79	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	23452,22	866502,13	96,98	0,00	866405,15
14.01.2026	0	23773,98	875215,63	97,35	0,00	875118,27
Итого:	321,76	8713,50	0,38	0,00	8713,13	792

Подпись

Дата

14.01.2026 13:58