

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.05.2025 13.06.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 4

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 6395

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.05.2025 00:00	5,20	178,88	0,09	0,00	72,49	42,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.05.2025 00:00	3,80	141,13	0,12	0,00	72,68	45,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.05.2025 00:00	2,33	110,50	0,08	0,00	70,89	49,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.05.2025 00:00	2,45	113,69	0,09	0,00	70,93	48,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.05.2025 00:00	2,62	118,69	0,09	0,00	70,86	48,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.05.2025 00:00	2,39	119,81	0,08	0,00	70,06	48,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.05.2025 00:00	2,43	113,69	0,08	0,00	70,87	48,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.05.2025 00:00	2,40	113,50	0,08	0,00	70,83	49,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.05.2025 00:00	2,47	114,19	0,08	0,00	70,98	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.05.2025 00:00	2,29	109,63	0,08	0,00	70,89	49,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.05.2025 00:00	2,40	111,69	0,07	0,00	70,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.05.2025 00:00	2,46	113,19	0,07	0,00	70,93	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.05.2025 00:00	2,25	107,13	0,07	0,00	70,98	49,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.05.2025 00:00	2,26	108,13	0,08	0,00	71,03	49,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.05.2025 00:00	2,25	107,19	0,07	0,00	71,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.05.2025 00:00	2,18	105,31	0,08	0,00	71,04	49,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.05.2025 00:00	2,18	103,88	0,08	0,00	71,08	49,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.05.2025 00:00	2,13	104,38	0,08	0,00	71,07	50,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.06.2025 00:00	2,32	109,25	0,08	0,00	70,98	49,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.06.2025 00:00	2,23	106,88	0,07	0,00	71,02	49,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.06.2025 00:00	2,20	107,81	0,07	0,00	71,06	50,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.06.2025 00:00	2,25	107,81	0,07	0,00	71,07	49,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.06.2025 00:00	2,15	104,88	0,07	0,00	71,01	50,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.06.2025 00:00	2,10	103,63	0,07	0,00	71,05	50,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.06.2025 00:00	2,06	103,38	0,07	0,00	71,08	50,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.06.2025 00:00	2,18	105,88	0,07	0,00	71,13	50,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.06.2025 00:00	1,96	101,75	0,07	0,00	71,12	51,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.06.2025 00:00	2,19	106,19	0,07	0,00	71,15	50,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.06.2025 00:00	2,03	104,50	0,07	0,00	71,05	51,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.06.2025 00:00	2,05	106,19	0,07	0,00	71,07	51,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.06.2025 00:00	2,00	104,69	0,07	0,00	71,08	51,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	74,21	3467,38	2,42	0,00	71,08	49,45	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.05.2025	0	24753,00	987811,38	162,78	0,00	987648,60	41746
14.06.2025	0	24827,21	991278,75	165,19	0,00	991113,56	42490
Итого:		74,21	3467,38	2,42	0,00	3464,96	744

Подпись

Дата

16.06.2025 13:11