

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 4

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 6395

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,15	113,50	0,04	0,00	70,86	51,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	2,11	112,75	0,00	0,00	70,92	51,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	2,01	111,63	0,02	0,00	70,86	52,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	2,20	108,19	0,02	0,00	70,82	49,15	0,00	0,00	0,00	64	0	24
18.08.2025 00:00	2,17	109,50	0,02	0,00	70,79	50,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	2,11	109,31	0,02	0,00	71,00	51,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	2,16	110,13	0,24	0,00	70,99	51,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	2,06	108,25	0,02	0,00	70,99	51,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,20	111,75	0,01	0,00	70,96	51,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,21	113,38	0,01	0,00	70,89	51,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,41	121,19	0,02	0,00	70,75	50,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,21	114,31	0,02	0,00	70,86	51,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	2,18	115,63	0,01	0,00	69,25	49,96	0,00	0,00	0,00	64	0	24
27.08.2025 00:00	2,21	106,25	0,01	0,00	72,20	51,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,22	106,31	0,02	0,00	72,26	51,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,18	106,94	0,02	0,00	71,97	50,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,21	103,56	0,01	0,00	72,46	50,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	2,38	109,13	0,02	0,00	72,24	50,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,37	107,06	0,01	0,00	72,21	49,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	2,29	109,31	0,02	0,00	71,93	50,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	2,30	111,44	0,02	0,00	71,81	51,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	2,37	113,06	0,02	0,00	71,71	50,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	2,23	108,63	0,02	0,00	71,68	50,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	2,27	108,81	0,02	0,00	71,79	50,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	2,49	118,25	0,02	0,00	71,65	50,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	2,32	109,50	0,02	0,00	71,75	50,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	2,19	109,75	0,02	0,00	71,83	51,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	2,26	111,38	0,03	0,00	71,89	51,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	2,27	109,19	0,00	0,00	71,82	50,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	2,22	106,19	0,00	0,00	71,92	50,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	2,35	112,81	0,00	0,00	71,85	50,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	69,32	3427,06	0,74	0,00	71,45	50,94	0,00	0,00	0,00	64	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	24932,21	996429,38	167,00	996262,38	43954
14.09.2025	0	25001,53	999856,44	167,74	999688,70	44698
Итого:	69,32	3427,06	0,74	0,00	3426,32	744

Подпись

Дата

15.09.2025 9:39