

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя _____ Березовая 4
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6395
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2026 00:00	2,08	94,63	0,01	0,00	75,09	52,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	2,13	94,63	0,00	0,00	75,17	52,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2026 00:00	2,14	95,38	0,00	0,00	75,12	52,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2026 00:00	2,12	91,63	0,00	0,00	75,25	51,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	2,09	92,00	0,00	0,00	75,24	52,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2026 00:00	2,05	89,88	0,00	0,00	75,22	52,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2026 00:00	2,14	93,00	0,00	0,00	74,83	51,57	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2026 00:00	2,00	89,00	0,00	0,00	75,11	52,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	2,14	91,63	0,02	0,00	75,15	51,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2026 00:00	2,18	93,00	0,00	0,00	75,09	51,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	2,16	90,50	0,01	0,00	75,33	51,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	2,22	101,88	0,02	0,00	73,81	51,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2026 00:00	2,16	102,13	0,15	0,00	73,29	51,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2026 00:00	2,29	105,63	0,00	0,00	74,04	51,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2026 00:00	2,25	94,38	0,00	0,00	75,15	51,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2026 00:00	2,14	94,50	0,00	0,00	75,00	52,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2026 00:00	2,29	98,13	0,00	0,00	74,82	51,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2026 00:00	2,29	98,63	0,00	0,00	74,55	51,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2026 00:00	2,23	97,63	0,00	0,00	74,49	51,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2026 00:00	2,15	94,00	0,00	0,00	74,81	51,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	2,15	98,13	0,00	0,00	74,67	52,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2026 00:00	2,12	95,38	0,00	0,00	75,16	52,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2026 00:00	2,14	95,13	0,00	0,00	75,48	52,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2026 00:00	2,37	98,50	0,00	0,00	75,30	51,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2026 00:00	2,30	95,13	0,07	0,00	75,67	51,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2026 00:00	2,26	98,38	0,00	0,00	75,50	52,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2026 00:00	2,23	97,50	0,00	0,00	75,33	52,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2026 00:00	2,15	117,88	0,00	0,00	72,69	53,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2026 00:00	2,18	110,38	0,07	0,00	73,35	52,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2026 00:00	2,23	96,75	0,00	0,00	75,44	52,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2026 00:00	2,48	103,13	0,00	0,00	75,36	51,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	67,87	3008,38	0,36	0,00	74,86	51,86	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	26927,69	1056904,63	194,17	0,00	1056710,46
14.09.2026	0	26995,56	1059913,00	194,53	0,00	1059718,47
Итого:	67,87	3008,38	0,36	0,00	3008,01	744

Подпись _____

Дата 15.09.2026 12:38