

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.03.2025 13.04.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 4

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 6395

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.03.2025 00:00	5,57	173,81	0,31	0,00	75,10	42,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.03.2025 00:00	8,21	243,88	0,27	0,00	79,93	45,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.03.2025 00:00	9,11	285,13	0,29	0,00	79,95	46,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.03.2025 00:00	8,77	260,56	0,27	0,00	81,89	47,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.03.2025 00:00	9,35	272,75	0,27	0,00	84,02	48,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.03.2025 00:00	8,38	243,19	0,33	0,00	81,79	45,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.03.2025 00:00	7,67	225,56	0,34	0,00	79,39	44,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.03.2025 00:00	6,66	196,81	0,36	0,00	77,85	43,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.03.2025 00:00	7,96	218,31	0,32	0,00	81,29	43,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.03.2025 00:00	8,60	242,38	0,33	0,00	81,62	44,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.03.2025 00:00	7,15	215,13	0,36	0,00	78,16	43,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.03.2025 00:00	6,70	199,63	0,35	0,00	77,29	42,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.03.2025 00:00	7,17	199,56	0,34	0,00	79,78	42,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.03.2025 00:00	6,90	204,50	0,37	0,00	77,57	42,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.03.2025 00:00	6,12	184,94	0,38	0,00	75,89	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.03.2025 00:00	6,39	178,19	0,37	0,00	79,09	42,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.03.2025 00:00	6,27	184,31	0,36	0,00	76,65	41,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.03.2025 00:00	5,57	172,00	0,35	0,00	75,17	41,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.04.2025 00:00	5,52	170,06	0,34	0,00	75,12	42,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.04.2025 00:00	5,80	178,00	0,35	0,00	75,45	42,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.04.2025 00:00	5,86	178,00	0,35	0,00	75,86	42,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.04.2025 00:00	5,60	167,69	0,35	0,00	75,97	41,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.04.2025 00:00	6,57	193,13	0,33	0,00	77,89	42,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.04.2025 00:00	9,06	222,31	0,28	0,00	89,19	46,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.04.2025 00:00	8,52	220,38	0,32	0,00	87,02	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.04.2025 00:00	8,67	235,63	0,24	0,00	85,15	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.04.2025 00:00	8,54	244,06	0,14	0,00	82,55	46,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.04.2025 00:00	8,02	221,31	0,12	0,00	82,17	44,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.04.2025 00:00	7,45	201,19	0,10	0,00	81,49	43,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.04.2025 00:00	7,77	211,31	0,11	0,00	81,66	43,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.04.2025 00:00	7,50	219,19	0,11	0,00	78,61	43,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	227,39	6562,88	9,13	0,00	79,70	43,99	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.03.2025	0	24386,10	976401,56	151,18	976250,38	40282
14.04.2025	0	24613,49	982964,44	160,31	982804,13	41026
Итого:	227,39	6562,88	9,13	0,00	6553,74	744

Подпись

Дата

14.04.2025 8:58