

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 5

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 5682

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,50	116,00	0,00	0,00	71,74	49,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	2,45	115,63	0,00	0,00	71,79	50,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	2,45	111,88	0,00	0,00	71,72	49,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	2,64	117,19	0,00	0,00	71,71	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	2,53	115,50	0,00	0,00	71,67	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	2,60	116,31	0,00	0,00	71,89	49,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	2,47	113,19	0,00	0,00	71,85	49,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	2,55	118,13	0,01	0,00	71,85	49,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,51	114,69	0,00	0,00	71,80	49,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,66	124,81	0,00	0,00	71,74	50,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,78	129,88	0,00	0,00	71,59	49,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,77	131,63	0,05	0,00	71,70	50,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	2,33	108,56	0,00	0,00	69,97	48,52	0,00	0,00	0,00	64	0	24
27.08.2025 00:00	2,71	117,31	0,00	0,00	73,11	49,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,67	114,81	0,00	0,00	73,18	49,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,62	118,38	0,00	0,00	72,89	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,63	113,81	0,00	0,00	73,36	49,55	0,00	0,00	0,00	32	0	24
31.08.2025 00:00	2,80	121,00	0,00	0,00	73,13	49,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,59	112,81	0,00	0,00	73,09	49,29	0,00	0,00	0,00	32	0	24
02.09.2025 00:00	2,63	118,81	0,00	0,00	72,82	50,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	2,67	121,88	0,00	0,00	72,70	50,28	0,00	0,00	0,00	32	0	24
04.09.2025 00:00	2,76	126,44	0,00	0,00	72,60	50,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	2,62	117,88	0,00	0,00	72,57	50,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	2,64	119,69	0,00	0,00	72,68	50,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	2,94	134,13	0,00	0,00	72,52	50,03	0,00	0,00	0,00	32	0	24
08.09.2025 00:00	2,64	121,69	0,00	0,00	72,62	50,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	2,68	120,88	0,00	0,00	72,71	50,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	2,65	120,13	0,00	0,00	72,77	50,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	2,62	119,00	0,00	0,00	72,71	50,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	2,58	116,00	0,00	0,00	72,82	50,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	2,63	119,38	0,00	0,00	72,74	50,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	81,31	3687,38	0,06	0,00	72,32	49,83	0,00	0,00	0,00	96	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	22073,46	740598,13	261,57	0,00	740336,55	43956
14.09.2025	0	22154,77	744285,50	261,64	0,00	744023,86	44700
Итого:		81,31	3687,38	0,06	0,00	3687,31	744

Подпись

Дата

15.09.2025 9:37