

## Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.10.2025 13.11.2025

Адрес потребителя Березовая 5  
Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682  
№ системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.10.2025 00:00	6,77	225,50	0,01	0,00	75,65	44,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.10.2025 00:00	7,27	252,88	0,01	0,00	76,64	46,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.10.2025 00:00	7,14	234,81	0,01	0,00	77,72	46,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.10.2025 00:00	6,12	234,63	0,01	0,00	72,40	45,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.10.2025 00:00	6,51	243,06	0,00	0,00	72,86	45,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.10.2025 00:00	6,89	257,75	0,01	0,00	72,81	45,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.10.2025 00:00	6,60	245,56	0,01	0,00	72,89	45,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.10.2025 00:00	7,26	238,13	0,00	0,00	77,33	45,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.10.2025 00:00	6,99	233,56	0,01	0,00	75,50	44,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.10.2025 00:00	6,95	239,00	0,01	0,00	76,04	46,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.10.2025 00:00	4,04	149,25	0,01	0,00	73,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.10.2025 00:00	7,13	289,00	0,02	0,00	72,56	47,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.10.2025 00:00	7,47	310,75	0,03	0,00	72,87	47,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.10.2025 00:00	5,90	208,75	0,02	0,00	74,78	45,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.10.2025 00:00	6,30	235,00	0,01	0,00	73,40	45,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.10.2025 00:00	5,99	218,88	0,01	0,00	73,40	45,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.10.2025 00:00	6,38	260,13	0,05	0,00	72,91	47,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.10.2025 00:00	7,31	295,19	0,03	0,00	72,93	47,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.11.2025 00:00	7,88	320,19	0,03	0,00	73,29	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.11.2025 00:00	8,39	337,13	0,03	0,00	74,91	49,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.11.2025 00:00	6,89	278,88	0,03	0,00	73,85	48,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.11.2025 00:00	6,41	269,31	0,03	0,00	72,19	47,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.11.2025 00:00	7,90	309,31	0,04	0,00	75,39	49,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.11.2025 00:00	4,09	172,38	0,05	0,00	72,47	47,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.11.2025 00:00	3,69	150,81	0,03	0,00	71,92	46,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.11.2025 00:00	3,92	157,19	0,01	0,00	71,91	46,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.11.2025 00:00	6,54	236,38	0,00	0,00	74,06	45,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.11.2025 00:00	8,67	308,44	0,04	0,00	79,61	50,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.11.2025 00:00	6,99	227,31	0,01	0,00	77,26	45,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.11.2025 00:00	7,11	234,06	0,01	0,00	76,83	45,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.11.2025 00:00	5,28	176,50	0,02	0,00	74,86	45,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	202,82	7549,69	0,57	0,00	74,33	46,59	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.10.2025	0	22282,26	749465,13	268,19	0,00	749196,93
14.11.2025	0	22485,09	757014,81	268,76	0,00	756746,05
Итого:		202,82	7549,69	0,57	0,00	7549,12

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 14.11.2025 9:36