

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.03.2025 13.04.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 5

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 5682

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.03.2025 00:00	6,24	277,88	0,01	0,00	75,97	52,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.03.2025 00:00	8,73	332,19	0,02	0,00	80,86	53,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.03.2025 00:00	9,03	338,69	0,03	0,00	80,84	53,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.03.2025 00:00	9,31	335,94	0,03	0,00	82,77	54,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.03.2025 00:00	9,48	325,56	0,04	0,00	84,88	54,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.03.2025 00:00	8,90	319,13	0,02	0,00	82,65	53,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.03.2025 00:00	8,17	308,63	0,02	0,00	80,23	52,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.03.2025 00:00	7,21	291,25	0,02	0,00	78,71	53,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.03.2025 00:00	8,36	311,44	0,01	0,00	82,21	54,49	0,00	0,00	0,00	32	0	24
23.03.2025 00:00	8,72	322,38	0,02	0,00	82,51	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.03.2025 00:00	7,43	301,94	0,02	0,00	79,04	53,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.03.2025 00:00	7,38	314,69	0,01	0,00	78,19	53,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.03.2025 00:00	7,95	309,19	0,01	0,00	80,67	54,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.03.2025 00:00	4,52	176,69	0,02	0,00	77,54	51,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.03.2025 00:00	6,59	294,69	0,01	0,00	76,70	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.03.2025 00:00	7,20	296,44	0,02	0,00	79,92	54,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.03.2025 00:00	6,93	304,50	0,01	0,00	77,47	53,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.03.2025 00:00	6,33	301,31	0,01	0,00	76,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.04.2025 00:00	6,31	300,50	0,00	0,00	75,94	54,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.04.2025 00:00	6,36	240,50	0,32	0,00	76,20	47,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.04.2025 00:00	6,43	201,56	0,01	0,00	76,60	43,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.04.2025 00:00	6,03	182,94	0,01	0,00	76,71	42,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.04.2025 00:00	7,67	250,06	0,01	0,00	78,65	46,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.04.2025 00:00	10,67	304,63	0,01	0,00	90,05	53,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.04.2025 00:00	9,76	295,06	0,01	0,00	87,88	53,26	0,00	0,00	0,00	32	0	24
08.04.2025 00:00	9,50	286,00	0,00	0,00	85,96	51,19	0,00	0,00	0,00	32	0	24
09.04.2025 00:00	9,19	288,31	0,03	0,00	83,34	50,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.04.2025 00:00	8,80	268,81	0,02	0,00	82,97	48,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.04.2025 00:00	8,35	251,13	0,01	0,00	82,28	47,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.04.2025 00:00	8,26	256,75	0,01	0,00	82,42	48,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.04.2025 00:00	4,36	130,50	0,02	0,00	79,32	45,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	240,19	8719,25	0,78	0,00	80,50	51,60	0,00	0,00	0,00	32	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.03.2025	0	21523,50	719334,56	259,96	0,00	719074,61	40284
14.04.2025	0	21763,69	728053,81	260,74	0,00	727793,08	41028
Итого:		240,19	8719,25	0,78	0,00	8718,47	744

Подпись

Дата

14.04.2025 9:04