

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.05.2025 13.06.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 6

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М new

Сер.№ 8817

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.05.2025 00:00	10,47	513,31	0,22	0,00	71,42	50,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.05.2025 00:00	7,68	410,81	0,27	0,00	71,53	52,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.05.2025 00:00	4,25	359,31	0,18	0,00	69,69	57,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.05.2025 00:00	4,50	363,50	0,17	0,00	69,74	56,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.05.2025 00:00	4,56	354,56	0,17	0,00	69,65	56,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.05.2025 00:00	4,22	343,63	0,17	0,00	68,80	55,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.05.2025 00:00	4,36	355,56	0,17	0,00	69,65	56,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.05.2025 00:00	4,50	358,25	0,16	0,00	69,64	56,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.05.2025 00:00	4,33	353,38	0,20	0,00	69,74	56,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.05.2025 00:00	4,20	356,81	0,14	0,00	69,71	57,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.05.2025 00:00	4,21	358,81	0,06	0,00	69,73	57,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.05.2025 00:00	4,29	356,06	0,07	0,00	69,75	57,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.05.2025 00:00	4,13	344,63	0,06	0,00	69,78	57,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.05.2025 00:00	4,12	342,69	0,06	0,00	69,82	57,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.05.2025 00:00	4,19	346,63	0,07	0,00	69,79	57,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.05.2025 00:00	4,11	343,25	0,06	0,00	69,85	57,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.05.2025 00:00	4,05	342,94	0,06	0,00	69,90	57,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.05.2025 00:00	4,09	347,56	0,08	0,00	69,89	57,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.06.2025 00:00	4,11	341,44	0,08	0,00	69,73	57,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.06.2025 00:00	4,24	355,50	0,06	0,00	69,79	57,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.06.2025 00:00	4,00	342,69	0,06	0,00	69,86	57,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.06.2025 00:00	4,19	353,38	0,07	0,00	69,87	57,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.06.2025 00:00	4,11	345,81	0,06	0,00	69,80	57,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.06.2025 00:00	4,10	351,44	0,07	0,00	69,88	57,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.06.2025 00:00	4,08	355,00	0,07	0,00	69,94	57,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.06.2025 00:00	4,04	339,06	0,08	0,00	69,95	57,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.06.2025 00:00	3,87	337,00	0,08	0,00	69,92	57,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.06.2025 00:00	3,95	344,63	0,07	0,00	69,92	57,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.06.2025 00:00	4,05	351,88	0,07	0,00	69,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.06.2025 00:00	3,91	352,69	0,07	0,00	69,88	58,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.06.2025 00:00	3,89	355,00	0,08	0,00	69,89	58,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	138,79	11077,19	3,30	0,00	69,88	56,95	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.05.2025	0	20053,02	849406,00	1107,68	0,00	848298,32	41749
14.06.2025	0	20191,81	860483,19	1110,98	0,00	859372,21	42493
Итого:		138,79	11077,19	3,30	0,00	11073,89	744

Подпись

Дата

16.06.2025 12:32