

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 6

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М new

Сер.№ 8817

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	12,91	393,69	0,05	0,00	76,32	42,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	16,39	424,31	0,09	0,00	85,25	45,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	17,28	424,31	0,13	0,00	87,86	45,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	17,61	405,88	0,12	0,00	92,23	47,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	14,89	383,25	0,15	0,00	84,64	44,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	12,71	349,06	0,08	0,00	78,82	41,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	13,38	348,19	0,08	0,00	81,33	41,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	13,35	339,50	0,06	0,00	82,10	41,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	14,13	349,00	0,05	0,00	83,73	41,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	13,68	350,75	0,06	0,00	81,54	41,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	13,94	355,50	0,06	0,00	82,58	42,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	17,74	393,69	0,13	0,00	93,71	46,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	18,45	416,00	0,17	0,00	93,84	47,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	15,82	371,50	0,11	0,00	88,72	44,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	14,16	361,50	0,07	0,00	82,49	42,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	14,45	354,19	0,06	0,00	84,55	42,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	15,36	363,13	0,06	0,00	87,03	43,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	15,37	359,50	0,06	0,00	88,28	44,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	16,25	396,38	0,12	0,00	88,65	46,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	16,06	385,19	0,09	0,00	87,44	44,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	15,16	352,31	0,14	0,00	89,13	44,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	15,64	347,31	0,26	0,00	90,32	43,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	16,39	396,88	0,10	0,00	88,78	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	15,34	364,69	0,09	0,00	87,54	44,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	15,89	368,44	0,07	0,00	89,24	44,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	16,65	395,81	0,07	0,00	89,65	46,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	16,68	401,00	0,09	0,00	89,64	46,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	16,56	390,50	0,14	0,00	89,91	45,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	16,17	370,50	0,12	0,00	90,19	44,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	16,52	399,50	0,11	0,00	88,64	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	17,31	416,69	0,10	0,00	89,76	46,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	16,13	379,19	0,08	0,00	89,29	45,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	17,64	404,88	0,11	0,00	93,18	47,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	516,02	12512,19	3,29	0,00	87,16	44,54	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	21406,24	918551,50	1123,65	0,00	917427,85
14.01.2026	0	21922,26	931063,69	1126,93	0,00	929936,76
Итого:	516,02	12512,19	3,29	0,00	12508,90	792

Подпись

Дата

14.01.2026 13:39