

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя Березовая 7
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3771
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,71	354,61	0,00	0,00	71,21	63,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	2,71	356,25	0,00	0,00	71,23	64,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	2,74	353,89	0,04	0,00	71,21	64,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	2,67	332,91	0,00	0,00	71,17	63,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	2,79	342,09	0,00	0,00	71,14	63,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	2,71	337,34	0,00	0,00	71,34	63,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	2,75	330,41	0,03	0,00	71,33	63,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	2,71	324,68	0,02	0,00	71,33	63,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,72	324,59	0,00	0,00	71,30	63,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,62	305,90	0,00	0,00	71,22	62,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,63	288,63	0,00	0,00	71,05	61,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,76	301,15	0,00	0,00	71,19	61,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	2,50	279,13	0,06	0,00	69,51	59,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2025 00:00	2,83	338,34	0,04	0,00	72,57	64,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,81	339,53	0,02	0,00	72,64	64,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,62	326,33	0,00	0,00	72,32	64,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,76	346,87	0,00	0,00	72,82	65,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	2,87	314,38	0,00	0,00	72,57	63,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,75	358,73	0,00	0,00	72,54	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	2,50	221,31	0,01	0,00	69,91	58,56	0,00	0,00	0,00	68	0	24
03.09.2025 00:00	3,12	173,27	0,00	0,00	72,10	55,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	3,16	178,04	0,00	0,00	71,99	56,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	3,15	175,80	0,00	0,00	71,98	55,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	3,18	173,47	0,00	0,00	72,09	55,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	3,26	177,73	0,00	0,00	71,92	55,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	3,13	172,45	0,00	0,00	72,03	55,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	3,18	171,23	0,00	0,00	72,11	55,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	3,10	170,22	0,07	0,00	72,18	55,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	3,07	172,25	0,01	0,00	72,13	56,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	3,04	170,12	0,01	0,00	72,23	56,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	3,13	174,69	0,00	0,00	72,18	56,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	88,67	8386,34	0,33	0,00	71,69	60,57	0,00	0,00	0,00	68	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	28493,54	73549,16	2040,32	0,00	71508,84	43958
14.09.2025	0	28582,21	81935,50	2040,66	0,00	79894,84	44702
Итого:		88,67	8386,34	0,33	0,00	8386,00	744

Подпись _____
 Дата 15.09.2025 9:20