

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 7

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 3771

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2026 00:00	2,30	108,34	0,00	0,00	75,24	53,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	2,33	108,81	0,00	0,00	75,33	53,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2026 00:00	2,33	107,95	0,00	0,00	75,22	53,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2026 00:00	2,22	104,47	0,00	0,00	75,34	53,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	2,24	104,48	0,00	0,00	75,38	53,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2026 00:00	2,29	103,70	0,00	0,00	75,37	52,71	0,00	0,00	0,00	64	0	24
20.08.2026 00:00	2,33	107,17	0,00	0,00	75,00	53,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2026 00:00	2,24	104,09	0,00	0,00	75,26	53,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	2,25	104,63	0,00	0,00	75,29	53,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2026 00:00	2,32	106,70	0,00	0,00	75,23	53,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	2,44	105,89	0,00	0,00	75,49	52,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	2,63	126,44	0,00	0,00	73,90	54,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2026 00:00	2,54	120,81	0,00	0,00	73,40	53,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2026 00:00	2,55	126,08	0,00	0,00	74,19	53,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2026 00:00	2,33	105,91	0,00	0,00	75,33	52,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2026 00:00	2,35	108,08	0,00	0,00	75,16	53,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2026 00:00	2,42	111,63	0,00	0,00	75,01	52,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2026 00:00	2,54	115,34	0,00	0,00	74,74	52,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2026 00:00	2,41	111,83	0,41	0,00	74,67	53,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2026 00:00	2,34	108,30	0,03	0,00	75,00	53,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	2,34	110,97	0,04	0,00	74,84	53,57	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2026 00:00	2,37	106,22	0,02	0,00	75,26	53,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2026 00:00	2,33	105,73	0,03	0,00	75,60	52,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2026 00:00	2,57	110,00	0,05	0,00	75,40	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2026 00:00	2,36	107,77	0,12	0,00	75,80	52,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2026 00:00	2,47	109,11	0,00	0,00	75,65	52,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2026 00:00	2,48	111,22	0,01	0,00	75,47	52,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2026 00:00	2,74	143,95	0,10	0,00	72,76	54,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2026 00:00	2,60	131,66	0,21	0,00	73,57	53,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2026 00:00	2,53	109,75	0,00	0,00	75,53	52,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2026 00:00	2,67	113,16	0,00	0,00	75,42	51,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	74,85	3460,19	1,02	0,00	74,99	53,18	0,00	0,00	0,00	64	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	30502,07	145173,19	2054,76	143118,43	52718
14.09.2026	0	30576,92	148633,38	2055,78	146577,60	53462
Итого:	74,85	3460,19	1,02	0,00	3459,17	744

Подпись

Дата

15.09.2026 12:32