

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.03.2025 13.04.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 7

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 3771

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.03.2025 00:00	5,91	339,68	0,01	0,00	75,27	57,45	0,00	0,00	0,00	0	0	25
15.03.2025 00:00	7,11	280,07	0,01	0,00	80,17	54,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.03.2025 00:00	7,21	282,08	0,01	0,00	80,17	53,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.03.2025 00:00	7,62	280,07	0,01	0,00	82,07	53,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.03.2025 00:00	8,13	276,16	0,02	0,00	84,16	53,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.03.2025 00:00	7,77	281,58	0,02	0,00	81,97	54,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.03.2025 00:00	7,12	300,23	0,02	0,00	79,55	55,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.03.2025 00:00	6,54	309,96	0,03	0,00	78,02	55,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.03.2025 00:00	7,37	285,38	0,03	0,00	81,46	54,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.03.2025 00:00	7,78	287,56	0,02	0,00	81,78	54,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.03.2025 00:00	6,72	308,23	0,02	0,00	78,32	54,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.03.2025 00:00	6,37	321,36	0,02	0,00	77,47	56,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.03.2025 00:00	6,70	294,23	0,02	0,00	79,96	55,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.03.2025 00:00	6,33	297,63	0,03	0,00	77,75	55,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.03.2025 00:00	6,20	351,41	0,02	0,00	76,05	57,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.03.2025 00:00	7,17	331,24	0,03	0,00	79,26	57,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.03.2025 00:00	6,48	338,72	0,03	0,00	76,82	56,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.03.2025 00:00	5,84	361,93	0,01	0,00	75,33	58,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.04.2025 00:00	5,50	364,07	0,01	0,00	75,29	59,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.04.2025 00:00	5,62	364,55	0,01	0,00	75,62	59,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.04.2025 00:00	5,85	352,62	0,02	0,00	76,03	58,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.04.2025 00:00	5,77	364,18	0,02	0,00	76,14	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.04.2025 00:00	6,42	332,05	0,03	0,00	78,07	57,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.04.2025 00:00	9,58	290,51	0,02	0,00	89,40	56,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.04.2025 00:00	8,56	281,62	0,03	0,00	87,25	55,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.04.2025 00:00	8,64	286,34	0,03	0,00	85,36	55,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.04.2025 00:00	8,25	287,96	0,03	0,00	82,74	55,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.04.2025 00:00	8,13	296,71	0,02	0,00	82,39	55,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.04.2025 00:00	7,75	298,26	0,02	0,00	81,71	55,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.04.2025 00:00	7,85	299,34	0,02	0,00	81,86	55,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.04.2025 00:00	7,45	311,20	0,02	0,00	78,80	54,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	219,75	9656,91	0,65	0,00	79,88	56,06	0,00	0,00	0,00	0	0	745

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.03.2025	0	27903,16	29871,00	2037,77	0,00	27833,23
14.04.2025	0	28122,91	39527,91	2038,43	0,00	37489,48
Итого:	219,75	9656,91	0,65	0,00	9656,25	745

Подпись

Дата

14.04.2025 8:49