

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя _____ Березовая 8
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ Сер.№ 1979
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	4,41	275,09	0,00	0,00	70,92	54,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	4,29	277,10	0,00	0,00	71,01	54,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	4,14	275,90	0,00	0,00	70,90	55,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	4,43	288,70	0,00	0,00	70,86	54,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	4,63	304,80	0,00	0,00	70,83	54,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	4,52	292,20	0,00	0,00	71,06	54,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	4,56	294,60	0,00	0,00	71,02	54,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	4,53	295,20	0,00	0,00	71,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	4,57	293,20	0,00	0,00	70,94	54,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	4,61	301,30	0,00	0,00	70,86	54,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	4,90	320,60	0,00	0,00	70,72	54,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	4,85	316,70	0,01	0,00	70,83	54,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	4,48	292,90	0,04	0,00	69,28	51,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2025 00:00	4,90	275,40	0,00	0,00	72,23	53,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	4,82	274,20	0,00	0,00	72,31	53,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	4,74	283,30	0,00	0,00	72,00	53,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	4,60	253,90	0,00	0,00	72,48	53,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	4,91	274,20	0,00	0,00	72,25	53,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	4,56	261,20	0,00	0,00	72,27	53,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	4,73	274,70	0,00	0,00	72,02	53,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	4,56	271,20	0,00	0,00	71,92	53,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	4,71	281,40	0,00	0,00	71,69	53,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	4,51	274,80	0,00	0,00	71,62	54,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	4,57	276,10	0,00	0,00	71,75	54,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	4,89	284,40	0,00	0,00	71,58	53,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	4,67	280,40	0,00	0,00	71,70	53,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	4,69	277,41	0,00	0,00	71,76	53,57	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	4,64	285,20	0,02	0,00	71,81	53,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	4,62	276,00	0,02	0,00	71,75	53,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	4,53	273,80	0,00	0,00	71,86	53,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	4,60	284,70	0,00	0,00	71,79	54,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	143,17	8790,59	0,09	0,00	71,45	53,89	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	3690,19	120915,78	4458,53	0,00	116457,25	9204
14.09.2025	0	3833,35	129706,38	4458,62	0,00	125247,76	9948
Итого:		143,17	8790,59	0,09	0,00	8790,51	744

Подпись _____

Дата 15.09.2025 9:05