

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 8

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-2 П14х М
Система 1

Сер.№ 1979

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2026 00:00	4,38	205,91	0,00	0,00	74,85	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	4,30	205,69	0,00	0,00	74,96	51,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2026 00:00	4,35	203,00	0,00	0,00	74,92	51,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2026 00:00	4,25	208,11	0,00	0,00	75,06	52,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	4,31	203,39	0,00	0,00	75,07	51,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2026 00:00	4,26	198,70	0,00	0,00	75,03	51,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2026 00:00	4,38	204,11	0,00	0,00	74,62	50,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2026 00:00	4,37	203,59	0,28	0,00	74,95	51,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	4,20	194,80	0,12	0,00	74,96	51,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2026 00:00	4,41	203,30	0,14	0,00	74,89	51,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	4,39	206,31	0,15	0,00	75,12	52,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	4,45	236,30	0,22	0,00	73,50	52,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2026 00:00	4,56	244,39	0,15	0,00	73,22	52,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2026 00:00	4,64	244,81	0,08	0,00	73,85	52,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2026 00:00	4,38	208,00	0,00	0,00	75,04	51,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2026 00:00	4,34	211,59	0,00	0,00	74,85	52,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2026 00:00	4,71	219,09	0,05	0,00	74,72	51,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2026 00:00	4,60	217,20	0,17	0,00	74,42	51,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2026 00:00	4,61	223,70	0,00	0,00	74,33	51,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2026 00:00	4,58	221,59	0,08	0,00	74,63	51,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	4,43	200,11	0,08	0,00	74,46	51,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2026 00:00	4,31	195,80	0,08	0,00	74,87	51,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2026 00:00	4,49	211,50	0,08	0,00	75,19	51,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2026 00:00	4,94	211,70	0,06	0,00	74,96	50,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2026 00:00	4,85	211,00	0,18	0,00	75,32	50,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2026 00:00	4,77	221,00	0,00	0,00	75,20	51,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2026 00:00	4,62	212,89	0,01	0,00	74,99	51,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2026 00:00	4,76	264,61	0,10	0,00	72,31	52,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2026 00:00	4,50	256,80	0,17	0,00	73,18	52,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2026 00:00	4,39	206,41	0,00	0,00	75,03	51,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2026 00:00	5,01	216,00	0,00	0,00	74,97	50,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	139,55	6671,41	2,20	0,00	74,63	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	7476,58	250684,75	4523,53	0,00	246161,22
14.09.2026	0	7616,13	257356,16	4525,73	0,00	252830,43
Итого:	139,55	6671,41	2,20	0,00	6669,21	744

Подпись

Дата

15.09.2026 12:13