

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.10.2025 13.11.2025

Адрес потребителя _____ Березовая 8
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-2 П14х М Сер.№ 1979
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.10.2025 00:00	11,42	425,80	0,23	0,00	74,43	46,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.10.2025 00:00	11,67	409,00	0,19	0,00	75,58	45,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.10.2025 00:00	11,58	396,70	0,25	0,00	76,57	45,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.10.2025 00:00	10,36	465,69	0,17	0,00	71,46	48,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.10.2025 00:00	10,82	475,70	0,19	0,00	71,97	48,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.10.2025 00:00	11,41	514,00	0,22	0,00	71,90	48,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.10.2025 00:00	10,91	482,70	0,18	0,00	72,01	48,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.10.2025 00:00	11,77	396,80	0,23	0,00	76,32	45,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.10.2025 00:00	11,39	427,30	0,21	0,00	74,51	46,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.10.2025 00:00	11,26	409,41	0,21	0,00	75,01	46,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.10.2025 00:00	10,54	459,91	0,16	0,00	72,06	48,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.10.2025 00:00	10,06	456,30	0,21	0,00	71,61	48,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.10.2025 00:00	10,67	484,00	0,19	0,00	71,95	48,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.10.2025 00:00	10,88	439,00	0,23	0,00	73,78	47,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.10.2025 00:00	10,83	477,20	0,20	0,00	72,50	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.10.2025 00:00	10,83	458,19	0,22	0,00	72,49	47,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.10.2025 00:00	11,30	499,41	0,21	0,00	71,96	48,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.10.2025 00:00	12,52	575,39	0,24	0,00	72,06	49,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.11.2025 00:00	12,38	542,31	0,23	0,00	72,41	48,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.11.2025 00:00	12,33	497,50	0,23	0,00	73,96	47,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.11.2025 00:00	12,47	536,19	0,27	0,00	72,91	48,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.11.2025 00:00	11,84	550,81	0,25	0,00	71,30	48,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.11.2025 00:00	12,19	488,19	0,23	0,00	74,47	47,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.11.2025 00:00	11,67	546,50	0,22	0,00	71,55	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.11.2025 00:00	11,37	568,41	0,23	0,00	71,09	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.11.2025 00:00	11,32	558,50	0,21	0,00	71,08	49,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.11.2025 00:00	12,28	529,50	0,24	0,00	73,24	48,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.11.2025 00:00	13,08	422,30	0,31	0,00	78,60	46,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.11.2025 00:00	12,92	457,50	0,30	0,00	76,33	47,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.11.2025 00:00	13,20	480,80	0,31	0,00	75,88	47,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.11.2025 00:00	12,68	513,50	0,28	0,00	74,01	47,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	359,95	14944,48	7,05	0,00	73,39	47,90	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.10.2025	0	4055,90	140994,28	4461,45	0,00	136532,83	10668
14.11.2025	0	4415,85	155938,77	4468,50	0,00	151470,27	11412
Итого:		359,95	14944,48	7,05	0,00	14937,44	744

Подпись _____
 Дата 14.11.2025 8:51