

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 8

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-2 П14х М
Система 1

Сер.№ 1979

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	14,42	515,30	0,25	0,00	77,79	48,68	0,00	0,00	0,00	0 0	24
13.12.2025 00:00	18,11	566,20	0,15	0,00	86,88	53,78	0,00	0,00	0,00	0 0	24
14.12.2025 00:00	19,09	566,00	0,11	0,00	89,60	54,52	0,00	0,00	0,00	0 0	24
15.12.2025 00:00	18,29	459,59	0,39	0,00	94,21	52,58	0,00	0,00	0,00	0 0	24
16.12.2025 00:00	15,78	443,31	0,29	0,00	86,24	48,74	0,00	0,00	0,00	0 0	24
17.12.2025 00:00	14,32	442,09	0,31	0,00	80,42	46,86	0,00	0,00	0,00	0 0	24
18.12.2025 00:00	14,83	429,70	0,33	0,00	82,99	47,08	0,00	0,00	0,00	0 0	24
19.12.2025 00:00	14,90	419,00	0,33	0,00	83,88	47,04	0,00	0,00	0,00	0 0	24
20.12.2025 00:00	15,49	419,70	0,33	0,00	85,55	47,25	0,00	0,00	0,00	0 0	24
21.12.2025 00:00	15,20	437,59	0,33	0,00	83,24	47,19	0,00	0,00	0,00	0 0	24
22.12.2025 00:00	15,42	438,30	0,29	0,00	84,46	47,92	0,00	0,00	0,00	0 0	24
23.12.2025 00:00	19,95	518,41	0,15	0,00	95,73	55,62	0,00	0,00	0,00	0 0	24
24.12.2025 00:00	20,44	541,30	0,32	0,00	95,76	56,24	0,00	0,00	0,00	0 0	24
25.12.2025 00:00	17,40	448,00	0,32	0,00	90,64	50,16	0,00	0,00	0,00	0 0	24
26.12.2025 00:00	15,53	442,70	0,33	0,00	84,25	47,88	0,00	0,00	0,00	0 0	24
27.12.2025 00:00	15,80	425,89	0,34	0,00	86,50	47,90	0,00	0,00	0,00	0 0	24
28.12.2025 00:00	16,24	410,81	0,33	0,00	89,07	48,01	0,00	0,00	0,00	0 0	24
29.12.2025 00:00	16,40	408,50	0,34	0,00	90,37	48,61	0,00	0,00	0,00	0 0	24
30.12.2025 00:00	17,22	450,69	0,34	0,00	90,54	50,48	0,00	0,00	0,00	0 0	24
31.12.2025 00:00	18,32	505,70	0,19	0,00	89,34	51,77	0,00	0,00	0,00	0 0	24
01.01.2026 00:00	17,86	491,80	0,10	0,00	91,09	53,37	0,00	0,00	0,00	0 0	24
02.01.2026 00:00	18,46	482,81	0,11	0,00	92,36	52,70	0,00	0,00	0,00	0 0	24
03.01.2026 00:00	17,72	478,59	0,26	0,00	90,66	52,03	0,00	0,00	0,00	0 0	24
04.01.2026 00:00	16,49	424,80	0,37	0,00	89,58	49,18	0,00	0,00	0,00	0 0	24
05.01.2026 00:00	17,01	425,30	0,35	0,00	91,32	49,73	0,00	0,00	0,00	0 0	24
06.01.2026 00:00	17,88	464,30	0,31	0,00	91,62	51,49	0,00	0,00	0,00	0 0	24
07.01.2026 00:00	17,79	466,91	0,33	0,00	91,61	51,92	0,00	0,00	0,00	0 0	24
08.01.2026 00:00	18,61	497,30	0,24	0,00	91,87	52,96	0,00	0,00	0,00	0 0	24
09.01.2026 00:00	19,02	517,30	0,09	0,00	92,08	53,94	0,00	0,00	0,00	0 0	24
10.01.2026 00:00	17,59	462,61	0,49	0,00	90,55	50,99	0,00	0,00	0,00	0 0	24
11.01.2026 00:00	18,68	488,80	0,28	0,00	91,66	51,94	0,00	0,00	0,00	0 0	24
12.01.2026 00:00	17,63	452,50	0,35	0,00	91,34	50,75	0,00	0,00	0,00	0 0	24
13.01.2026 00:00	18,81	458,00	0,28	0,00	95,28	52,24	0,00	0,00	0,00	0 0	24
Итого:	566,67	15399,80	9,34	0,00	89,04	50,65	0,00	0,00	0,00	0 0	792

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	4818,40	168323,47	4477,25	0,00	163846,22
14.01.2026	0	5385,06	183723,27	4486,60	0,00	179236,67
Итого:	566,67	15399,80	9,34	0,00	15390,45	792

Подпись

Дата

14.01.2026 13:12