

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 9

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 3851

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,55	340,53	0,01	0,00	69,49	61,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	2,63	344,19	0,02	0,00	69,65	61,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	2,57	340,91	0,01	0,00	69,64	62,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	2,64	332,31	0,01	0,00	69,62	61,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	2,49	331,13	0,00	0,00	69,57	61,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	2,30	327,69	0,02	0,00	69,68	61,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	2,41	316,31	0,01	0,00	69,55	61,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	2,46	315,63	0,01	0,00	69,51	61,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,58	307,66	0,01	0,00	69,45	61,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,50	298,41	0,01	0,00	69,33	60,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,61	287,72	0,01	0,00	69,03	59,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,53	286,34	0,00	0,00	69,13	60,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	2,05	227,28	0,01	0,00	66,27	57,62	0,00	0,00	0,00	64	0	24
27.08.2025 00:00	2,76	318,25	0,07	0,00	70,81	61,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,81	342,31	0,00	0,00	70,97	62,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,80	332,38	0,00	0,00	70,75	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,80	351,81	0,01	0,00	71,32	62,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	3,02	343,00	0,02	0,00	71,12	61,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,63	235,63	0,01	0,00	68,87	57,08	0,00	0,00	0,00	68	0	24
02.09.2025 00:00	2,65	157,50	0,05	0,00	70,18	53,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	2,77	160,13	0,02	0,00	70,04	53,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	2,82	162,56	0,01	0,00	69,91	53,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	2,70	163,69	0,01	0,00	69,95	54,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	2,71	163,59	0,01	0,00	70,09	54,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	2,89	160,97	0,01	0,00	69,99	52,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	2,70	160,69	0,01	0,00	70,04	53,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	2,68	160,22	0,01	0,00	70,13	53,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	2,59	158,53	0,01	0,00	70,13	54,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	2,60	159,19	0,01	0,00	70,07	54,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	2,59	159,56	0,09	0,00	70,16	54,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	2,83	165,19	0,11	0,00	70,07	53,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	81,66	7911,28	0,57	0,00	69,82	58,24	0,00	0,00	0,00	68	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	10347,70	402557,28	156,09	0,00	402401,19	43954
14.09.2025	0	10429,36	410468,56	156,65	0,00	410311,91	44698
Итого:		81,66	7911,28	0,57	0,00	7910,71	744

Подпись

Дата

15.09.2025 9:15