

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 9

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 3851

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2026 00:00	2,24	102,41	0,01	0,00	74,71	53,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	2,26	103,69	0,01	0,00	74,77	53,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2026 00:00	2,32	103,88	0,01	0,00	74,73	53,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2026 00:00	2,21	100,69	0,01	0,00	74,93	53,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	2,18	99,94	0,01	0,00	75,01	54,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2026 00:00	2,21	99,84	0,02	0,00	74,92	54,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2026 00:00	2,23	102,84	0,00	0,00	74,47	53,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2026 00:00	2,21	100,69	0,00	0,00	74,72	53,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	2,20	101,44	0,00	0,00	74,81	54,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2026 00:00	2,24	102,06	0,01	0,00	74,72	53,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	2,26	100,50	0,02	0,00	74,88	53,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	2,38	122,63	0,04	0,00	73,18	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2026 00:00	2,36	118,16	0,00	0,00	73,03	54,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2026 00:00	2,39	125,28	0,01	0,00	73,58	54,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2026 00:00	2,32	105,47	0,01	0,00	74,80	53,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2026 00:00	2,29	106,03	0,01	0,00	74,63	53,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2026 00:00	2,40	109,97	0,01	0,00	74,44	53,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2026 00:00	2,46	111,56	0,02	0,00	74,14	53,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2026 00:00	2,35	110,34	0,00	0,00	74,16	54,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2026 00:00	2,31	106,03	0,00	0,00	74,46	54,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	2,37	108,56	0,01	0,00	74,24	53,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2026 00:00	2,32	104,16	0,01	0,00	74,72	53,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2026 00:00	2,39	103,59	0,01	0,00	75,01	53,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2026 00:00	2,51	108,28	0,01	0,00	74,68	53,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2026 00:00	2,31	105,56	0,02	0,00	75,09	53,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2026 00:00	2,46	109,22	0,01	0,00	75,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2026 00:00	2,43	109,31	0,02	0,00	74,83	53,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2026 00:00	2,35	143,16	0,00	0,00	72,15	55,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2026 00:00	2,31	131,38	0,01	0,00	73,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2026 00:00	2,42	107,16	0,00	0,00	74,83	53,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2026 00:00	2,62	112,59	0,01	0,00	74,70	52,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	72,30	3376,41	0,29	0,00	74,43	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	12252,96	468894,38	163,40	0,00	468730,98
14.09.2026	0	12325,27	472270,78	163,68	0,00	472107,10
Итого:	72,30	3376,41	0,29	0,00	3376,12	744

Подпись

Дата

15.09.2026 12:24