

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.10.2025 13.11.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 9

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 3851

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.10.2025 00:00	5,95	222,59	0,01	0,00	72,75	46,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.10.2025 00:00	6,14	217,78	0,00	0,00	73,88	46,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.10.2025 00:00	5,83	202,22	0,00	0,00	75,05	46,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.10.2025 00:00	5,25	241,41	0,20	0,00	70,13	49,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.10.2025 00:00	5,41	241,69	0,00	0,00	70,55	48,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.10.2025 00:00	5,59	241,38	0,00	0,00	70,57	47,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.10.2025 00:00	5,52	245,22	0,00	0,00	70,60	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.10.2025 00:00	6,24	210,56	0,01	0,00	74,65	46,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.10.2025 00:00	6,41	236,22	0,00	0,00	73,05	47,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.10.2025 00:00	6,09	228,91	0,04	0,00	73,53	47,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.10.2025 00:00	5,77	254,56	0,00	0,00	70,79	48,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.10.2025 00:00	5,31	249,19	0,00	0,00	70,26	49,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.10.2025 00:00	5,79	258,25	0,00	0,00	70,57	48,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.10.2025 00:00	5,90	235,97	0,00	0,00	72,41	47,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.10.2025 00:00	5,86	256,31	0,00	0,00	71,10	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.10.2025 00:00	5,92	251,25	0,00	0,00	71,14	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.10.2025 00:00	5,57	247,69	0,00	0,00	70,59	48,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.10.2025 00:00	5,84	266,34	0,01	0,00	70,45	49,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.11.2025 00:00	5,79	256,25	0,00	0,00	70,50	48,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.11.2025 00:00	5,82	234,78	0,00	0,00	71,85	47,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.11.2025 00:00	5,88	251,19	0,00	0,00	71,04	48,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.11.2025 00:00	5,42	251,31	0,00	0,00	69,51	48,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.11.2025 00:00	5,75	228,16	0,03	0,00	72,24	47,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.11.2025 00:00	5,49	252,09	0,00	0,00	69,80	48,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.11.2025 00:00	5,40	261,34	0,02	0,00	69,31	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.11.2025 00:00	5,34	262,97	0,00	0,00	69,35	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.11.2025 00:00	5,98	250,31	0,00	0,00	71,14	48,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.11.2025 00:00	6,63	208,78	0,00	0,00	76,03	45,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.11.2025 00:00	6,21	217,97	0,00	0,00	74,04	46,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.11.2025 00:00	6,39	219,75	0,00	0,00	73,82	46,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.11.2025 00:00	6,16	242,56	0,01	0,00	71,87	47,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	180,64	7445,00	0,33	0,00	71,70	48,01	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.10.2025	0	10544,11	416513,47	159,95	0,00	416353,52	45418
14.11.2025	0	10724,75	423958,47	160,28	0,00	423798,19	46162
Итого:		180,64	7445,00	0,33	0,00	7444,67	744

Подпись

Дата

14.11.2025 9:00