

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя _____ Березовая 9
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3851
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	7,00	239,66	0,00	0,00	75,83	47,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	9,21	254,25	0,00	0,00	84,79	49,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	9,79	259,03	0,00	0,00	87,33	50,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	9,52	222,09	0,00	0,00	91,71	49,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	7,91	207,88	0,02	0,00	84,25	47,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	7,05	211,59	0,00	0,00	78,30	46,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	7,29	206,16	0,00	0,00	80,86	46,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	7,46	206,91	0,00	0,00	81,54	46,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	7,96	206,16	0,00	0,00	83,17	46,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	7,55	206,63	0,00	0,00	81,08	45,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	7,62	210,69	0,00	0,00	82,04	46,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	10,53	249,28	0,00	0,00	93,01	52,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	10,85	260,16	0,00	0,00	93,18	52,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	8,83	212,13	0,01	0,00	88,29	47,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	7,79	208,59	0,00	0,00	82,12	46,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	7,89	200,22	0,00	0,00	84,06	46,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	8,23	197,25	0,00	0,00	86,58	46,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	8,21	194,91	0,00	0,00	87,73	46,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	8,60	208,53	0,01	0,00	88,14	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	9,34	231,41	0,00	0,00	86,90	48,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	9,52	242,13	0,00	0,00	88,42	50,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	9,67	236,16	0,00	0,00	89,61	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	9,08	225,19	0,00	0,00	88,21	49,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	8,54	205,47	0,00	0,00	87,04	47,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	8,87	213,25	0,00	0,00	88,75	48,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	9,22	221,72	0,00	0,00	89,07	49,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	9,02	218,34	0,00	0,00	89,06	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	9,52	228,81	0,00	0,00	89,29	49,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	9,95	251,53	0,00	0,00	89,46	51,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	8,85	214,91	0,02	0,00	88,07	48,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	9,50	227,06	0,00	0,00	89,14	48,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	8,45	201,41	0,00	0,00	88,71	47,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	9,80	228,88	0,00	0,00	92,43	50,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	288,66	7308,34	0,06	0,00	86,61	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	10922,57	429835,00	160,31	0,00	429674,69
14.01.2026	0	11211,22	437143,34	160,37	0,00	436982,97
Итого:	288,66	7308,34	0,06	0,00	7308,28	792

Подпись _____

Дата 14.01.2026 13:25