

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.03.2025 13.04.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Березовая 9

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 3851

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.03.2025 00:00	5,11	347,41	0,01	0,00	73,58	58,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.03.2025 00:00	6,90	310,81	0,01	0,00	78,20	56,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.03.2025 00:00	7,50	329,81	0,03	0,00	78,02	54,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.03.2025 00:00	7,78	316,53	0,02	0,00	79,79	54,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.03.2025 00:00	8,20	304,44	0,04	0,00	81,80	54,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.03.2025 00:00	7,35	290,34	0,03	0,00	79,76	54,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.03.2025 00:00	6,25	288,47	0,02	0,00	77,37	55,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.03.2025 00:00	5,88	286,81	0,02	0,00	75,95	55,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.03.2025 00:00	6,85	290,41	0,01	0,00	79,20	55,57	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.03.2025 00:00	7,10	281,72	0,02	0,00	79,50	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.03.2025 00:00	6,20	285,16	0,03	0,00	76,26	54,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.03.2025 00:00	6,31	342,97	0,01	0,00	75,47	56,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.03.2025 00:00	6,58	299,47	0,02	0,00	77,77	55,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.03.2025 00:00	6,27	319,31	0,01	0,00	75,79	55,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.03.2025 00:00	6,00	368,19	0,01	0,00	74,17	56,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.03.2025 00:00	6,06	313,22	0,02	0,00	77,03	56,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.03.2025 00:00	5,91	330,47	0,01	0,00	74,39	55,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.03.2025 00:00	5,56	421,16	0,01	0,00	73,25	59,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.04.2025 00:00	5,12	417,44	0,01	0,00	73,23	59,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.04.2025 00:00	5,45	426,53	0,01	0,00	73,53	59,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.04.2025 00:00	5,43	403,09	0,02	0,00	74,19	59,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.04.2025 00:00	5,33	416,63	0,01	0,00	74,31	60,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.04.2025 00:00	5,80	348,09	0,01	0,00	76,01	58,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.04.2025 00:00	7,80	241,75	0,01	0,00	86,42	54,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.04.2025 00:00	7,28	245,25	0,02	0,00	84,56	55,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.04.2025 00:00	7,50	272,66	0,01	0,00	82,84	55,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.04.2025 00:00	7,88	313,44	0,03	0,00	80,37	55,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.04.2025 00:00	7,20	304,19	0,02	0,00	80,02	56,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.04.2025 00:00	6,60	298,75	0,02	0,00	79,37	57,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.04.2025 00:00	7,09	309,56	0,02	0,00	79,53	56,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.04.2025 00:00	6,47	298,41	0,03	0,00	76,60	54,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	202,76	10022,47	0,55	0,00	77,69	56,43	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.03.2025	0	9795,31	360257,19	150,37	0,00	360106,81	40282
14.04.2025	0	9998,07	370279,66	150,93	0,00	370128,73	41026
Итого:		202,76	10022,47	0,55	0,00	10021,91	744

Подпись

Дата

14.04.2025 8:41