

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.05.2025 13.06.2025

Адрес потребителя _____ Дружбы 1
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 Сер.№ 3240
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.05.2025 00:00	3,75	197,31	0,16	0,00	72,70	47,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.05.2025 00:00	2,47	126,31	0,17	0,00	71,59	46,50	0,00	0,00	0,00	68	0	24
16.05.2025 00:00	2,32	142,94	0,11	0,00	71,20	51,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.05.2025 00:00	2,50	149,25	0,11	0,00	71,25	50,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.05.2025 00:00	2,54	150,06	0,11	0,00	71,16	50,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.05.2025 00:00	2,39	151,81	0,11	0,00	70,40	51,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.05.2025 00:00	2,41	149,63	0,10	0,00	71,15	51,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.05.2025 00:00	2,40	147,31	0,10	0,00	71,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.05.2025 00:00	2,34	142,69	0,10	0,00	71,25	51,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.05.2025 00:00	2,38	146,44	0,10	0,00	71,19	51,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.05.2025 00:00	2,41	144,19	0,09	0,00	71,18	50,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.05.2025 00:00	2,31	141,63	0,09	0,00	71,20	50,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.05.2025 00:00	2,28	140,13	0,09	0,00	71,27	50,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.05.2025 00:00	2,23	140,00	0,09	0,00	71,32	51,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.05.2025 00:00	2,26	139,75	0,09	0,00	71,28	51,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.05.2025 00:00	2,27	138,94	0,06	0,00	71,32	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.05.2025 00:00	2,18	135,69	0,03	0,00	71,38	51,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.05.2025 00:00	2,17	134,00	0,03	0,00	71,37	51,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.06.2025 00:00	2,32	141,75	0,03	0,00	71,32	50,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.06.2025 00:00	2,19	138,50	0,03	0,00	71,36	51,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.06.2025 00:00	2,20	138,25	0,03	0,00	71,38	51,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.06.2025 00:00	2,24	138,75	0,04	0,00	71,42	51,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.06.2025 00:00	2,18	138,38	0,04	0,00	71,36	51,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.06.2025 00:00	2,26	141,50	0,04	0,00	71,39	51,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.06.2025 00:00	2,26	140,69	0,03	0,00	71,41	51,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.06.2025 00:00	2,30	140,88	0,04	0,00	71,47	51,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.06.2025 00:00	2,21	140,19	0,04	0,00	71,49	51,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.06.2025 00:00	2,22	138,81	0,04	0,00	71,52	52,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.06.2025 00:00	2,28	142,50	0,04	0,00	71,43	52,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.06.2025 00:00	2,26	141,63	0,04	0,00	71,44	52,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.06.2025 00:00	2,23	140,56	0,03	0,00	71,45	53,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	72,76	4440,44	2,20	0,00	71,35	51,11	0,00	0,00	0,00	68	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.05.2025	0	23101,18	958983,50	60,82	0,00	958922,68	56566
14.06.2025	0	23173,94	963423,94	63,02	0,00	963360,92	57310
Итого:		72,76	4440,44	2,20	0,00	4438,23	744

Подпись _____

Дата 16.06.2025 13:33