

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Дружбы 1

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140
Система 1

Сер.№ 3240

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2026 00:00	2,09	82,58	0,00	0,00	76,10	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	1,94	81,48	0,00	0,00	76,16	50,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2026 00:00	2,11	84,27	0,00	0,00	75,97	49,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2026 00:00	2,12	82,88	0,00	0,00	76,18	49,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	2,05	82,48	0,00	0,00	76,22	50,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2026 00:00	1,89	82,78	0,00	0,00	76,26	51,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2026 00:00	1,94	85,46	0,00	0,00	75,82	51,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2026 00:00	1,95	84,77	0,00	0,00	76,10	50,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	1,95	84,57	0,00	0,00	76,13	50,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2026 00:00	2,01	87,97	0,00	0,00	76,04	51,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	2,12	85,47	0,10	0,00	76,28	50,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	2,10	98,31	0,00	0,00	74,73	51,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2026 00:00	2,15	95,92	0,00	0,00	74,26	50,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2026 00:00	2,16	95,92	0,00	0,00	74,94	50,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2026 00:00	2,10	84,77	0,00	0,00	76,15	49,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2026 00:00	2,12	85,56	0,00	0,00	75,97	50,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2026 00:00	2,13	86,76	0,00	0,00	75,77	50,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2026 00:00	2,17	92,36	0,00	0,00	75,32	50,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2026 00:00	2,01	89,65	0,00	0,00	75,28	50,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2026 00:00	2,16	89,16	0,08	0,00	75,77	49,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	2,04	84,17	0,00	0,00	75,60	49,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2026 00:00	2,13	82,28	0,00	0,00	76,00	49,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2026 00:00	2,04	80,78	0,00	0,00	76,37	49,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2026 00:00	2,30	87,26	0,00	0,00	76,22	49,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2026 00:00	1,79	90,61	0,00	0,00	76,59	47,67	0,00	0,00	0,00	64	0	24
08.09.2026 00:00	2,07	63,85	0,00	0,00	76,34	44,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2026 00:00	2,13	76,30	0,00	0,00	76,18	48,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2026 00:00	2,15	99,61	0,00	0,00	73,48	50,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2026 00:00	2,21	95,23	0,00	0,00	73,83	49,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2026 00:00	2,29	80,98	0,00	0,00	76,27	47,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2026 00:00	2,41	84,47	0,00	0,00	76,13	47,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	64,81	2668,65	0,18	0,00	75,76	49,81	0,00	0,00	0,00	64	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	24917,59	25538,44	93,99	25444,44	1998
14.09.2026	0	24982,40	28207,09	94,17	28112,91	2742
Итого:	64,81	2668,65	0,18	0,00	2668,47	744

Подпись

Дата

15.09.2026 12:02