

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 25 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 131732 Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Отчетное число месяца 14 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
14-05	2.64308	72.1	48.9	113.857	113.805	2.34	0.000	0.052	< -	5.0	24.00
15-05	1.93322	72.3	51.0	90.844	90.794	2.23	0.000	0.050	< -	5.0	24.00
16-05	1.27393	70.4	55.1	83.098	83.036	1.81	0.000	0.062	< -	4.9	24.00
17-05	1.24109	70.6	55.5	82.627	82.563	1.74	0.000	0.064	< -	4.9	24.00
18-05	1.31893	70.5	54.1	80.608	80.553	1.75	0.000	0.055	< -	4.9	24.00
19-05	1.20533	69.6	54.4	79.063	79.008	1.63	0.000	0.055	< -	4.9	23.53
20-05	1.19912	70.4	55.1	78.258	78.198	1.75	0.000	0.060	< -	4.9	24.00
21-05	1.26230	70.4	55.1	82.389	82.329	1.74	0.000	0.060	< -	4.9	# 24.00
22-05	1.22230	70.5	55.6	81.635	81.575	1.72	0.000	0.060	< -	4.9	24.00
23-05	1.32133	70.5	55.4	87.437	87.373	1.75	0.000	0.064	< -	4.9	24.00
24-05	1.28784	70.5	55.3	84.741	84.677	1.80	0.000	0.064	< -	4.8	24.00
25-05	1.27178	70.5	55.8	86.388	86.324	1.80	0.000	0.064	< -	4.8	24.00
26-05	1.20415	70.5	55.9	82.191	82.128	1.78	0.000	0.063	< -	4.8	24.00
27-05	1.17851	70.6	56.3	82.572	82.494	1.74	0.000	0.078	< -	4.8	24.00
28-05	1.24624	70.6	55.6	82.929	82.869	2.02	0.000	0.060	< -	4.8	24.00
29-05	1.17711	70.6	55.9	80.579	80.519	1.04	0.000	0.060	< -	4.8	24.00
30-05	1.15437	70.6	56.4	81.087	81.024	1.05	0.000	0.063	< -	4.8	24.00
31-05	1.20217	70.6	56.3	83.678	83.613	1.08	0.000	0.065	< -	4.8	# 24.00
01-06	1.20074	70.6	56.3	83.507	83.442	1.08	0.000	0.065	< -	4.8	24.00
02-06	1.27934	70.7	55.6	85.156	85.095	1.05	0.000	0.061	< -	4.8	24.00
03-06	1.23936	70.7	56.0	84.414	84.349	1.08	0.000	0.065	< -	4.8	24.00
04-06	1.22308	70.7	56.2	84.433	84.366	1.03	0.000	0.067	< -	4.8	# 24.00
05-06	1.24093	70.7	55.8	83.597	83.535	1.07	0.000	0.062	< -	4.8	24.00
06-06	1.25926	70.7	56.2	87.204	87.138	1.08	0.000	0.066	< -	4.8	24.00
07-06	1.23997	70.7	56.5	87.235	87.168	1.09	0.000	0.067	< -	4.8	24.00
08-06	1.28054	70.7	56.1	88.116	88.046	1.11	0.000	0.070	< -	4.8	24.00
09-06	1.20990	70.8	56.6	85.092	85.022	1.07	0.000	0.070	< -	4.8	24.00
10-06	1.18414	70.8	56.8	84.721	84.649	1.06	0.000	0.072	< -	4.8	24.00
11-06	1.27164	70.8	56.4	88.287	88.215	1.05	0.000	0.072	< -	4.8	24.00
12-06	1.22625	70.8	56.7	87.006	86.930	1.04	0.000	0.076	< -	4.8	24.00
13-06	1.18129	70.8	56.9	85.337	85.259	1.06	0.000	0.078	< -	4.8	24.00
Итого	40.37924	70.8'	55.5'	2638.086	2636.096'	44.64	1.990		-	4.8	743.53

Тотч.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.лит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 743.53ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.47ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
14-06-25 00:00	12431.48530	531527.712	530834.410	2137.97	94846.60
14-05-25 00:00	12391.10606	528889.626	528198.314	2093.33	94103.07
Итого	40.37924	2638.086	2636.096'	44.64	743.53

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 10-12-15 12ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (H1-H2)

16-06-25 Подпись _____