

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Дружбы 17

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 6300

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	6,86	253,88	0,01	0,00	75,32	46,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	7,91	209,44	0,04	0,00	83,77	44,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	8,48	216,69	0,01	0,00	86,15	45,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	8,68	200,50	0,02	0,00	90,76	45,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	7,82	211,88	0,02	0,00	83,84	45,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	7,33	232,25	0,02	0,00	77,97	45,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	7,09	200,00	0,01	0,00	80,36	43,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	7,53	204,50	0,01	0,00	81,10	43,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	7,72	201,69	0,01	0,00	82,69	43,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	7,77	212,69	0,01	0,00	80,65	43,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	7,48	205,69	0,01	0,00	81,51	43,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	8,69	188,69	0,03	0,00	92,02	44,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	9,78	230,63	0,03	0,00	92,43	48,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	8,22	193,69	0,01	0,00	87,69	43,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	7,64	207,00	0,01	0,00	81,65	43,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	7,73	199,00	0,01	0,00	83,51	43,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	8,05	193,69	0,00	0,00	85,97	43,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	8,09	189,81	0,01	0,00	87,13	43,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	8,32	196,13	0,01	0,00	87,43	43,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	8,53	199,31	0,02	0,00	86,01	41,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	8,69	217,50	0,03	0,00	87,66	46,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	9,26	231,75	0,02	0,00	88,84	47,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	8,63	212,75	0,02	0,00	87,39	45,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	8,02	193,69	0,01	0,00	86,30	43,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	8,21	192,06	0,01	0,00	87,89	43,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	8,53	203,13	0,01	0,00	88,14	44,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	8,51	201,88	0,01	0,00	88,16	44,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	8,37	197,44	0,01	0,00	88,37	44,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	8,56	205,00	0,37	0,00	88,51	44,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	8,42	201,56	0,33	0,00	87,18	44,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	8,81	209,94	0,35	0,00	88,21	44,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	8,43	201,31	0,34	0,00	88,02	44,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	9,67	235,38	0,34	0,00	91,63	48,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	271,84	6850,50	2,13	0,00	85,89	44,68	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	17454,54	674188,94	657,83	0,00	673531,10
14.01.2026	0	17726,38	681039,44	659,96	0,00	680379,47
Итого:		271,84	6850,50	2,13	0,00	6848,37

Подпись

Дата

14.01.2026 9:09