

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Дружбы 21

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 7181

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,00	134,69	0,00	0,00	70,68	55,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	1,91	130,38	0,00	0,00	70,70	55,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	1,89	132,00	0,00	0,00	70,67	56,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	1,99	133,81	0,00	0,00	70,65	55,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	1,95	134,31	0,00	0,00	70,63	55,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	1,97	131,00	0,03	0,00	70,83	55,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	1,97	132,06	0,00	0,00	70,84	55,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	1,98	132,94	0,01	0,00	70,84	55,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,05	137,69	0,00	0,00	70,83	55,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,03	137,31	0,00	0,00	70,78	55,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,06	141,00	0,00	0,00	70,63	55,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,07	136,50	0,00	0,00	70,75	55,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	1,93	123,56	0,05	0,00	69,64	53,58	0,00	0,00	0,00	68	0	24
27.08.2025 00:00	2,10	124,13	0,00	0,00	72,02	54,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,19	126,50	0,00	0,00	72,08	54,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,12	126,50	0,00	0,00	71,89	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,10	122,88	0,00	0,00	72,23	54,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	2,19	123,25	0,00	0,00	72,04	54,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,08	124,00	0,00	0,00	72,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	2,01	122,94	0,00	0,00	71,82	55,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	2,12	128,25	0,00	0,00	71,74	54,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	2,05	130,00	0,00	0,00	71,66	55,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	2,12	135,56	0,00	0,00	71,63	55,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	2,09	131,00	0,03	0,00	71,72	55,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	2,24	133,63	0,00	0,00	71,61	54,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	2,07	128,38	0,00	0,00	71,67	55,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	2,06	127,19	0,09	0,00	71,74	55,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	2,09	127,31	0,00	0,00	71,80	55,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	2,05	127,00	0,00	0,00	71,78	55,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	2,13	126,19	0,00	0,00	71,86	54,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	2,17	126,50	0,00	0,00	71,82	54,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	63,79	4028,44	0,21	0,00	71,34	55,16	0,00	0,00	0,00	68	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	14804,29	546756,19	175,11	0,00	546581,07
14.09.2025	0	14868,08	550784,63	175,32	0,00	550609,30
Итого:	63,79	4028,44	0,21	0,00	4028,23	744

Подпись

Дата

15.09.2025 11:02