

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя _____ Дружбы 23
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 7183
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	1,60	199,10	0,04	0,00	70,42	61,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	1,53	189,20	0,04	0,00	70,46	61,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	1,56	200,20	0,04	0,00	70,43	62,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	1,61	205,30	0,03	0,00	70,41	62,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	1,76	214,40	0,04	0,00	70,38	61,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	1,64	197,10	0,04	0,00	70,57	61,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	1,64	200,10	0,07	0,00	70,59	61,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	1,65	200,00	0,10	0,00	70,57	61,81	0,00	0,00	0,00	64	0	24
22.08.2025 00:00	1,62	205,60	0,01	0,00	70,54	62,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	1,68	215,40	0,03	0,00	70,50	62,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	1,74	222,00	0,03	0,00	70,34	61,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	1,70	216,40	0,03	0,00	70,47	62,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	1,64	190,10	0,02	0,00	67,98	60,36	0,00	0,00	0,00	68	1	24
27.08.2025 00:00	1,76	177,10	0,01	0,00	71,70	61,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	1,77	176,50	0,03	0,00	71,77	61,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	1,72	184,80	0,03	0,00	71,60	61,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	1,68	170,40	0,00	0,00	71,96	61,57	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	1,84	174,40	0,00	0,00	71,80	60,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	1,67	180,50	0,00	0,00	71,75	61,60	0,00	0,00	0,00	64	0	24
02.09.2025 00:00	1,66	174,90	0,00	0,00	71,55	61,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	1,76	188,30	0,00	0,00	71,46	61,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	1,76	188,09	0,00	0,00	71,35	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	1,65	193,50	0,00	0,00	71,33	62,24	0,00	0,00	0,00	64	0	24
06.09.2025 00:00	1,76	192,10	0,00	0,00	71,44	61,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	1,73	191,70	0,00	0,00	71,35	61,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	1,64	187,59	0,00	0,00	71,40	62,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	1,61	189,30	0,07	0,00	71,46	62,38	0,00	0,00	0,00	64	0	24
10.09.2025 00:00	1,66	186,50	0,00	0,00	71,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	1,67	191,30	0,00	0,00	71,47	62,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	1,59	188,70	0,00	0,00	71,56	62,58	0,00	0,00	0,00	64	0	24
13.09.2025 00:00	1,63	196,20	0,00	0,00	71,52	62,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	51,92	5986,79	0,67	0,00	71,02	61,81	0,00	0,00	0,00	68	1	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	1271,41	62174,38	6,42	0,00	62167,96	6945
14.09.2025	0	1323,33	68161,17	7,09	0,00	68154,08	7689
Итого:		51,92	5986,79	0,67	0,00	5986,13	744

Подпись _____

Дата 15.09.2025 10:58